

8	
	.....
	BEYNEE LIZ MENDOZA HERRERA
	REPRESENTANTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 026-2024-OEC/SRDI-PRIMERA CONVOCATORIA

ADQUISICIÓN DE CERCO PREFABRICADO TIPO UNI 0.28X0.15 M H=2.40 M. ANCLAJE 3/8" PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCÁRCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

N° Postor	Postor	DOCUMENTOS PARA ADMISION DE LAS OFERTAS								ESTADO	OBSERVACION
		a	b	c	d		f	g	h		
		Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Catálogo, manual, folleto o ficha técnica del producto ofertado, acreditando las especificaciones técnicas solicitadas por las bases integradas	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6		
1	CUATRO DE ABRIL S.A.C.	Si	Si	Si	Si	No Cumple	Si	No corresponde	Si	NO ADMITIDO	EL postor presenta una ficha técnica incompleta en la cual no acredita la especificaciones tecnicas solicitadas en el literal e) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de las bases integraas, tales como:  Requisito de los Materiales: - NTP 334.082 : CEMENTO TIPO HS - NTP 400.012 : AGREGADOS - NTP 339.088 : AGUA - ASTM C494 : ADITIVO (COMITÉ 212 ACI) - NTP 339.114 : CONCRETO PREMEZCLADO - NTP 339.036 : MUESTREO - E.060 : CONCRETO ARMADO (CAP. 03 de los materiales, CAP. 04 de la durabilidad y CAP. 5 Calidad del concreto mezclado y colocación).
2	KALI INGENIERIA Y CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Si	Si	Si	Si	No Cumple	Si	No corresponde	Si	NO ADMITIDO	A folios 11 de su propuesta técnica, se verifica que el postor presenta una descripción de las bondades de su producto oferta, el cual no se considera como un "Catálogo, manual, folleto o ficha técnica del producto ofertado".