

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO
Nomenclatura :	AS-SM-31-2023-ATU-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LOS SSHH Y REDES SANITARIAS DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD COSAC I

Ruc/código :	20514327972	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	SIPAN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:08:20

**Consulta: Nro. 1**

## Consulta/Observación:

Se indica que con el fin de acreditar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas para los ítems N°1, N°4, N°6, N°14, N°18, N°19, N°20, N°21, N°22, N°23, N°24 y N°25, conforme se detalla en el numeral 4.1 (de las especificaciones técnicas) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, los cuales deberán contener como mínimo la siguiente información: Material, Diámetro y/o medida y/o tamaño, Presión y Tipo de Instalación. Se solicita precisar al Comité de Selección si dichas características aplican para todos los ítems señalados o el postor debe verificar lo indicado en el numeral 4.1 donde por ejemplo para el caso de los ITEM 01 y 02 no se indica Presión. En tal sentido se solicita al Comité de Selección realizar las precisiones que correspondan en cada uno de los ítems indicados

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 2.2.1.1      Literal: E      Página: 17  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

## Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo solicitado se precisa que para la admisión de ofertas, el postor deberá presentar, adicionalmente a lo solicitado en las bases estandarizadas las fichas técnicas provenientes del fabricante o folletos provenientes del fabricante o catálogos provenientes del fabricante en donde se pueda verificar el cumplimiento según siguiente detalle

- ¿ N°1: material, acabado, instalación y diámetro
- ¿ N°2: material, acabado, medida y tipo
- ¿ N°3: material, acabado y medida
- ¿ N°4: material, tapa, diámetro y tipo de instalación
- ¿ N°5: material y tamaño
- ¿ N°6: material, tapa, diámetro y tipo de instalación
- ¿ N°7: material, acabado y tamaño
- ¿ N°8: material, acabado y tamaño
- ¿ N°9: material, acabado y tamaño
- ¿ N°10: material, acabado y tamaño
- ¿ N°11: material, acabado y tamaño
- ¿ N°12: material, acabado y tamaño
- ¿ N°13: material y tamaño
- ¿ N°14: material y accesorio
- ¿ N°15: material y diámetro
- ¿ N°16: material y tamaño
- ¿ N°17: material y tamaño
- ¿ N°18: material, color y punto de agua
- ¿ N°19: material, color y punto de agua
- ¿ N°20: material, diámetro y clase de presión
- ¿ N°21: material, diámetro y clase de presión
- ¿ N°22: material, diámetro y clase de presión
- ¿ N°23: material, diámetro y clase de presión
- ¿ N°24: material, presión, terminales y tamaño
- ¿ N°25: material, presión, terminales y tamaño
- ¿ N°26: material, presentación, fraguado y secado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
SE INCORPORA EN LAS BASES

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO  
Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ATU-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LOS SSHH Y REDES SANITARIAS DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD COSAC I

Ruc/código :	10154171849	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	PAIPAY SANCHEZ LUIS JOEL	Hora de envío :	19:28:26

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

SE SOLICITA AL COMITÉ QUE SE CONSIDERE COMO BIENES SIMILARES: ARTICULOS DE FERRETERIA EN GENERAL YA QUE ESTE RUBRO ES LA QUE SE ENCARGA DE LA COMERCIALIZACION DE LOS ITEM REQUERIDOS DE ESTA MANERA NO SE LIMITA LA PARTICIPACION DE LOS POSTORES SIENDO UN PROCESO SIN LIMITACION DE PARTICIPACION.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: XVI      Literal: A      Página: 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

VULNERA LA LIBRE PARTICIPACION

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, debido a que no esta debidamente sustentada, además se requiere que el Postor cuente con experiencia especifica en ventas de los bienes requeridos, el rubro de ferreteria incluye otros materiales diferentes asi como herramientas y accesorios distintos al objeto de la convocatoria, por lo que, se precisa que los Postores deberán cumplir con lo requerido el numeral XVI REQUISITOS DE CALIFICACIÓN de las Especificaciones Técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No se acoge la observación, debido a que no esta debidamente sustentada, además se requiere que el Postor cuente con experiencia especifica en ventas de los bienes requeridos, el rubro de ferreteria incluye otros materiales diferentes asi como herramientas y accesorios distintos al objeto de la convocatoria, por lo que, se precisa que los Postores deberán cumplir con lo requerido el numeral XVI REQUISITOS DE CALIFICACIÓN de las Especificaciones Técnicas.

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO  
Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ATU-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LOS SSHH Y REDES SANITARIAS DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD COSAC I

Ruc/código :	10154171849	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	PAIPAY SANCHEZ LUIS JOEL	Hora de envío :	19:28:26

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

EL COMITE SOLICITA PARA LA ADMISION DE OFERTAS, SE ADJUNTE FICHAS TECNICAS, FOLLETOS Y/O CATALOGOS PROVENIENTES DEL FABRICANTE Y/O INFORMACION DE LA PAGINA WEB DEL FABRICANTE (ESPECIFICACIONDO EL ENLACE WEB) CON EL FIN DE ACREDITAR LA SIGUIENTE INFORMACION: MATERIAL, DIAMETRO Y/O MEDIDA Y/O TAMAÑO, PRESION Y TIPO DE INSTALACION, EN LOS ITEM QUE SEÑALAN COMO OBLIGATORIO LA PRESENTACION DE LAS EETT DE LOS PRODUCTOS  
EL TIPO DE INSTALACION NO VIENE ESCRITO EN LAS EETT O FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SEÑALADOS  
EL TIPO DE MATERIAL EN ALGUNOS ITEM SI MENCIONA, PERO EN OTROS NO  
EL TIPO DE PRESION EN ALGUNOS ITEM SI MENCIONA, PERO EN OTROS NO

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2.1.1.      **Literal:** E      **Página:** 26  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"Se precisa que para la admisión de ofertas, el postor deberá presentar, adicionalmente a lo solicitado en las bases estandarizadas las fichas técnicas provenientes del fabricante o folletos provenientes del fabricante o catálogos provenientes del fabricante en donde se pueda verificar el cumplimiento segun siguiente detalle

- ¿ N°1: material, acabado, instalación y diámetro
- ¿ N°2: material, acabado, medida y tipo
- ¿ N°3: material, acabado y medida
- ¿ N°4: material, tapa, diámetro y tipo de instalación
- ¿ N°5: material y tamaño
- ¿ N°6: material, tapa, diámetro y tipo de instalación
- ¿ N°7: material, acabado y tamaño
- ¿ N°8: material, acabado y tamaño
- ¿ N°9: material, acabado y tamaño
- ¿ N°10: material, acabado y tamaño
- ¿ N°11: material, acabado y tamaño
- ¿ N°12: material, acabado y tamaño
- ¿ N°13: material y tamaño
- ¿ N°14: material y accesorio
- ¿ N°15: material y diámetro
- ¿ N°16: material y tamaño
- ¿ N°17: material y tamaño
- ¿ N°18: material, color y punto de agua
- ¿ N°19: material, color y punto de agua
- ¿ N°20: material, diámetro y clase de presión
- ¿ N°21: material, diámetro y clase de presión
- ¿ N°22: material, diámetro y clase de presión
- ¿ N°23: material, diámetro y clase de presión
- ¿ N°24: material, presión, terminales y tamaño
- ¿ N°25: material, presión, terminales y tamaño
- ¿ N°26: material, presentación, fraguado y secado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
SE INCORPORA EN LAS BASES

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO  
Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ATU-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LOS SSHH Y REDES SANITARIAS DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD COSAC I

---

Ruc/código :	10154171849	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	PAIPAY SANCHEZ LUIS JOEL	Hora de envío :	19:28:26

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

SE MENCIONA EN LAS CARACTERISTICAS PRECISAR SI EL DIAMETRO ES DEL PRODUCTO O DIAMETRO DE CONEXION

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** IV      **Literal:** 4.1      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la consulta realizada, se precisa que el diámetro de los bienes corresponde al punto de conexión y/o empalme

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

De acuerdo a la consulta realizada, se precisa que el diámetro de los bienes corresponde al punto de conexión y/o empalme

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO  
Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ATU-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LOS SSHH Y REDES SANITARIAS DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD COSAC I

---

Ruc/código :	10154171849	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	PAIPAY SANCHEZ LUIS JOEL	Hora de envío :	19:28:26

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

item 3: dice desague sumidero de bronce se solicita aclarar porque existen distintos tipo tanto para interior de los baño como exterior del mismo, y detallar el largo del mismo

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: IV      Literal: 4.1      Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"No corresponde a una observación sino mas bien a una consulta por lo que se precisa que el ítem N°3 debe ser de bronce, de acabado cromado, el tipo debe ser de acuerdo a la imagen referencial y el largo puede ser de 8 a 11 pulgadas."  
"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"No corresponde a una observación sino mas bien a una consulta por lo que se precisa que el ítem N°3 debe ser de bronce, de acabado cromado, el tipo debe ser de acuerdo a la imagen referencial y el largo puede ser de 8 a 11 pulgadas."  
"

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO  
Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ATU-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LOS SSHH Y REDES SANITARIAS DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD COSAC I

Ruc/código :	10154171849	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	PAIPAY SANCHEZ LUIS JOEL	Hora de envío :	19:28:26

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

item 4: el tipo de instalación no se encontrará en la ficha técnica como tal, al tener el nombre de válvula de descarga antivandálica para inodoro se precisa que es para empotrar en una pared.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** IV      **Literal:** 4.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No corresponde a una observación sino mas bien a una consulta, por lo que se precisa que la válvula de descarga es para empotrar a la pared, por lo que el postor deberá presentar adicionalmente a lo solicitado en las bases estandarizadas las fichas técnicas provenientes del fabricante o folletos provenientes del fabricante o catálogos provenientes del fabricante en donde se pueda verificar el cumplimiento de las características técnicas, de acuerdo a lo establecido en el numeral XIII OTROS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EN LA ADMISIÓN DE OFERTAS de las Especificaciones técnicas, asimismo, se verificará su cumplimiento en la recepción de los bienes

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No corresponde a una observación sino mas bien a una consulta, por lo que se precisa que la válvula de descarga es para empotrar a la pared, por lo que el postor deberá presentar adicionalmente a lo solicitado en las bases estandarizadas las fichas técnicas provenientes del fabricante o folletos provenientes del fabricante o catálogos provenientes del fabricante en donde se pueda verificar el cumplimiento de las características técnicas, de acuerdo a lo establecido en el numeral XIII OTROS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EN LA ADMISIÓN DE OFERTAS de las Especificaciones técnicas, asimismo, se verificará su cumplimiento en la recepción de los bienes

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO  
Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ATU-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LOS SSHH Y REDES SANITARIAS DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD COSAC I

---

Ruc/código :	10154171849	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	PAIPAY SANCHEZ LUIS JOEL	Hora de envío :	19:28:26

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Ítem 5: el tamaño que se menciona en las características del bien no es muy preciso y se debe esclarecer el tamaño de conexión

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** IV      **Literal:** 4.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"No corresponde a una observación sino mas bien a una consulta por lo que se precisa que el ítem N°5 BRIDA PARA INODORO FLUXÓMETRO es de material bronce y de tamaño de 1 1/2".

"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"No corresponde a una observación sino mas bien a una consulta por lo que se precisa que el ítem N°5 BRIDA PARA INODORO FLUXÓMETRO es de material bronce y de tamaño de 1 1/2".

"

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO  
Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ATU-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LOS SSHH Y REDES SANITARIAS DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD COSAC I

Ruc/código :	10154171849	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	PAIPAY SANCHEZ LUIS JOEL	Hora de envío :	19:28:26

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Item 6: el tipo de instalación no se encontrará en la ficha técnica como tal, al tener el nombre de válvula de descarga antivandálica de pared para urinario se precisa que es empotrable en una pared, esclarecer el diámetro de ingreso de agua y salida

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: IV      Literal: 4.1      Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En referencia a la consulta realizada, se precisa que la válvula de descarga es para empotrar a la pared, el cual, puede ser evaluada con fichas técnicas provenientes del fabricante o folletos provenientes del fabricante o catálogos provenientes del fabricante. Dichas precisiones serán actualizadas en las Especificaciones Técnicas, asimismo, se verificará su cumplimiento en la recepción de los bienes. Por otra parte, con respecto al diámetro del ítem N°6, se precisa que es de 3/4" para el ingreso y la salida del agua.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En referencia a la consulta realizada, se precisa que la válvula de descarga es para empotrar a la pared, el cual, puede ser evaluada con fichas técnicas provenientes del fabricante o folletos provenientes del fabricante o catálogos provenientes del fabricante. Dichas precisiones serán actualizadas en las Especificaciones Técnicas, asimismo, se verificará su cumplimiento en la recepción de los bienes. Por otra parte, con respecto al diámetro del ítem N°6, se precisa que es de 3/4" para el ingreso y la salida del agua.

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO  
Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ATU-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LOS SSHH Y REDES SANITARIAS DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD COSAC I

---

Ruc/código :	10154171849	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	PAIPAY SANCHEZ LUIS JOEL	Hora de envío :	19:28:26

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Ítem 7, 8, 9, 10, 11 y 12: esclarecer el tamaño para el tubo que se va a instalar

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: IV      Literal: 4.1      **Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En referencia a la consulta realizada, se precisa que para los ítems del N°7 al N°12, el tamaño especificado en las características técnicas corresponden a tamaño del tubo a instalar

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En referencia a la consulta realizada, se precisa que para los ítems del N°7 al N°12, el tamaño especificado en las características técnicas corresponden a tamaño del tubo a instalar

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO  
Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ATU-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LOS SSHH Y REDES SANITARIAS DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD COSAC I

Ruc/código :	10154171849	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	PAIPAY SANCHEZ LUIS JOEL	Hora de envío :	19:28:26

**Consulta: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Ítem 14: esclarecer para que marca e ingreso de agua se va a utilizar el embolo armado

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: IV      Literal: 4.1      **Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En referencia a la consulta realizada, se precisa para el ítem N°14 ÉMBOLO ARMADO es para manija de fluxómetro de 6 litros

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En referencia a la consulta realizada, se precisa para el ítem N°14 ÉMBOLO ARMADO es para manija de fluxómetro de 6 litros

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO  
Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ATU-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LOS SSHH Y REDES SANITARIAS DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD COSAC I

---

Ruc/código :	10154171849	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	PAIPAY SANCHEZ LUIS JOEL	Hora de envío :	19:28:26

**Consulta: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

Item 18: indicar la medida del ingreso de agua y el color del cromado

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** IV      **Literal:** 4.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En referencia a la consulta realizada, se precisa que para el ítem N°18 la medida del ingreso del agua es de 1" y de color cromado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En referencia a la consulta realizada, se precisa que para el ítem N°18 la medida del ingreso del agua es de 1" y de color cromado

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO  
Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ATU-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LOS SSHH Y REDES SANITARIAS DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD COSAC I

---

Ruc/código :	10154171849	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	PAIPAY SANCHEZ LUIS JOEL	Hora de envío :	19:28:26

**Consulta: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

Ítem 19: La medida no está clara o esta borrosa precisar si es 3/4 y precisar el color del cromado

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** IV      **Literal:** 4.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En referencia a la consulta realizada, se precisa que para el ítem N°19 la medida del ingreso del agua es de 3/4" y de color cromado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En referencia a la consulta realizada, se precisa que para el ítem N°19 la medida del ingreso del agua es de 3/4" y de color cromado

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO  
Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ATU-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LOS SSHH Y REDES SANITARIAS DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD COSAC I

Ruc/código :	10154171849	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	PAIPAY SANCHEZ LUIS JOEL	Hora de envío :	19:28:26

**Consulta: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Ítem 20, ítem 21, ítem 22, ítem 23: indicar la medida del ingreso de agua y salida, si ambas serían hembra o ambos macho, o uno macho y otro hembra

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: IV      Literal: 4.1      **Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"En referencia a la consulta realizada, se precisan las siguientes características técnicas:

- Ítem N°20: la medida del ingreso y salida de agua es correspondiente al diámetro requerido de 1/2", el tipo de empalme es correspondiente a la imagen referencial de conexión hembra para el ingreso y salida de agua
- Ítem N°21: la medida del ingreso y salida de agua es correspondiente al diámetro requerido de 1", el tipo de empalme es correspondiente a la imagen referencial de conexión hembra para el ingreso y salida de agua
- Ítem N°22: la medida del ingreso y salida de agua es correspondiente al diámetro requerido de 1 1/2", el tipo de empalme es correspondiente a la imagen referencial de conexión hembra para el ingreso y salida de agua
- Ítem N°23: la medida del ingreso y salida de agua es correspondiente al diámetro requerido de 3/4", el tipo de empalme es correspondiente a la imagen referencial de conexión hembra para el ingreso y salida de agua."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"En referencia a la consulta realizada, se precisan las siguientes características técnicas:

- Ítem N°20: la medida del ingreso y salida de agua es correspondiente al diámetro requerido de 1/2", el tipo de empalme es correspondiente a la imagen referencial de conexión hembra para el ingreso y salida de agua
- Ítem N°21: la medida del ingreso y salida de agua es correspondiente al diámetro requerido de 1", el tipo de empalme es correspondiente a la imagen referencial de conexión hembra para el ingreso y salida de agua
- Ítem N°22: la medida del ingreso y salida de agua es correspondiente al diámetro requerido de 1 1/2", el tipo de empalme es correspondiente a la imagen referencial de conexión hembra para el ingreso y salida de agua
- Ítem N°23: la medida del ingreso y salida de agua es correspondiente al diámetro requerido de 3/4", el tipo de empalme es correspondiente a la imagen referencial de conexión hembra para el ingreso y salida de agua."

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO  
Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ATU-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LOS SSHH Y REDES SANITARIAS DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD COSAC I

Ruc/código :	10154171849	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	PAIPAY SANCHEZ LUIS JOEL	Hora de envío :	19:28:26

**Consulta: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

Item 24 y item 25: aclarar si los terminales son de acero o pvc o mixto

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: IV      Literal: 4.1      Página: 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En referencia a la consulta realizada, se precisa para los ítems N° 24 y N°25 que los terminales son correspondientes a la imagen referencial, tanto para la conexión macho y hembra en acero

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En referencia a la consulta realizada, se precisa para los ítems N° 24 y N°25 que los terminales son correspondientes a la imagen referencial, tanto para la conexión macho y hembra en acero

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO  
Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ATU-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LOS SSHH Y REDES SANITARIAS DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD COSAC I

Ruc/código :	10154171849	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	PAIPAY SANCHEZ LUIS JOEL	Hora de envío :	19:28:26

**Consulta: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

CONFIRMAR QUE LA ENTIDAD ACEPTARA LOS PRODUCTOS NUEVOS Y SIN USO OFERTADOS POR EL POSTOR, Y QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. LOS PRODUCTOS OFERTADOS NO SERAN RECHAZADOS POR CUESTIONES DE MARCA O CALIDAD YA QUE BASTARA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPORCIONADAS.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: IV      Literal: 4.2      Página: 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta realizada, se precisa que los criterios de evaluación se basan en el cumplimiento de las características técnicas de los bienes requeridos, por lo que, los bienes ofertados deben cumplir con las características técnicas detalladas en el numeral 4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS de las Especificaciones Técnicas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con respecto a la consulta realizada, se precisa que los criterios de evaluación se basan en el cumplimiento de las características técnicas de los bienes requeridos, por lo que, los bienes ofertados deben cumplir con las características técnicas detalladas en el numeral 4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS de las Especificaciones Técnicas

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO  
Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ATU-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LOS SSHH Y REDES SANITARIAS DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD COSAC I

Ruc/código :	10154171849	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	PAIPAY SANCHEZ LUIS JOEL	Hora de envío :	19:28:26

**Consulta: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

PLAZO DE ENTREGA

SE SOLICITA AL COMITÉ QUE SE CONSIDERE UN TIEMPO MAYOR PARA LA ENTREGA YA QUE POR LA CANTIDAD ELEVADA DE PRODUCTOS EL DESPACHO DEL FABRICANTE SERIA EN MAS DIAS POR LO QUE SE SOLICITA UN PLAZO TOTAL DE 15 A 20 DIAS CALENDARIOS

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: VII      Literal: VII      **Página: 25**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La solicitud realizada no es factible, debido a que los bienes son requeridos de acuerdo al Plan Operativo Institucional 2023, en el cual, esta proyectado el reemplazo de los accesorios y griferías al cierre del año, ampliar el plazo de entrega podría alterar los plazos establecidos en nuestro Plan Operativo Institucional, por lo que, se precisa que los Postores deberán cumplir con el plazo establecido de diez (10) días calendarios, de acuerdo a lo establecido en el numeral VII PLAZO DE ENTREGA de las Especificaciones técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

La solicitud realizada no es factible, debido a que los bienes son requeridos de acuerdo al Plan Operativo Institucional 2023, en el cual, esta proyectado el reemplazo de los accesorios y griferías al cierre del año, ampliar el plazo de entrega podría alterar los plazos establecidos en nuestro Plan Operativo Institucional, por lo que, se precisa que los Postores deberán cumplir con el plazo establecido de diez (10) días calendarios, de acuerdo a lo establecido en el numeral VII PLAZO DE ENTREGA de las Especificaciones técnicas.

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO  
Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ATU-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LOS SSSH Y REDES SANITARIAS DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD COSAC I

Ruc/código :	10154171849	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	PAIPAY SANCHEZ LUIS JOEL	Hora de envío :	19:28:26

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

SE SOLICITA AL COMITÉ SOLO CONSIDERAR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS ITEMS 1, 18 Y 19 YA QUE SON LOS UNICOS ITEM QUE PRESISAN DE FORMA ESCRITA LOS DETALLES MINIMOS REQUERIDOS QUE LAS MARCAS PRECISAN

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2.1.1.      **Literal:** E      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"No se acoge la observación debido a que esta no esta debidamente sustentada, por lo que, se precisa que para la admisión de ofertas, el postor deberá presentar, adicionalmente a lo solicitado en las bases estandarizadas las fichas técnicas provenientes del fabricante o folletos provenientes del fabricante o catálogos provenientes del fabricante en donde se pueda verificar el cumplimiento segun siguiente detalle

- ¿ N°1: material, acabado, instalación y diámetro
- ¿ N°2: material, acabado, medida y tipo
- ¿ N°3: material, acabado y medida
- ¿ N°4: material, tapa, diámetro y tipo de instalación
- ¿ N°5: material y tamaño
- ¿ N°6: material, tapa, diámetro y tipo de instalación
- ¿ N°7: material, acabado y tamaño
- ¿ N°8: material, acabado y tamaño
- ¿ N°9: material, acabado y tamaño
- ¿ N°10: material, acabado y tamaño
- ¿ N°11: material, acabado y tamaño
- ¿ N°12: material, acabado y tamaño
- ¿ N°13: material y tamaño
- ¿ N°14: material y accesorio
- ¿ N°15: material y diámetro
- ¿ N°16: material y tamaño
- ¿ N°17: material y tamaño
- ¿ N°18: material, color y punto de agua
- ¿ N°19: material, color y punto de agua
- ¿ N°20: material, diámetro y clase de presión
- ¿ N°21: material, diámetro y clase de presión
- ¿ N°22: material, diámetro y clase de presión
- ¿ N°23: material, diámetro y clase de presión
- ¿ N°24: material, presión, terminales y tamaño
- ¿ N°25: material, presión, terminales y tamaño
- ¿ N°26: material, presentación, fraguado y secado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE INCORPORA EN LAS BASES