

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-SEDAPAR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 05 AGITADORES ELECTRICOS PARA LA DOSIFICACION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA PTAP MIGUEL DE LA CUBA IBARRA.

Ruc/código :	20360794874	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	RENERGIA SA	Hora de envío :	11:01:39

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Los agitadores producidos por un Fabricante que emplea Ingeniería en el diseño y construcción presenta diversas características constructivas y de calidad certificada muy diferente a aquellos agitadores que pueden producirse artesanalmente en un taller local y cuya construcción no tiene el respaldo de un diseño hidráulico que identifique variables de diseño propias en la fabricación de estos agotadores. Esto se refleja en los precios y tiempos de fabricación. Por ello y para que la Entidad especifique apropiadamente qué tipo de agitador necesita y se evite devoluciones futuras innecesarias por equipos que no reúnen la calidad esperada, sugerimos que se solicite la presentación de Curvas de diseño que involucren parámetros básicos en la construcción de agitadores eléctricos. Estos parámetros pueden ser definidos por la Entidad que los solicita.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACOGE

Existen parámetros de diseño como caudal axial, velocidad periférica, velocidad de flujo que reflejan el diseño hidráulico en un agitador, se solicitaran estas curvas en función a los rpm de trabajo, la sugerencia se integrara a las bases."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-SEDAPAR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 05 AGITADORES ELECTRICOS PARA LA DOSIFICACION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA PTAP MIGUEL DE LA CUBA IBARRA.

Ruc/código :	20360794874	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	RENERGIA SA	Hora de envío :	11:01:39

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Para que la entidad garantice trabajar con un fabricante certificado en la Fabricacion y Diseño en base a estándares de Ingeniería de Agitadores o Equipos de Agitación, se sugiere que el postor presente un Documento cuyo alcance sea aplicable al diseño y fabricación de equipos de agitación. Para una mayor Garantía del documento, éste podría ser emitido por alguna empresa internacional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACOGE

Considerando que es deseable que los equipos sean manufacturados por una empresa certificada en la fabricación y diseño de agitadores, la sugerencia se integrara a las bases."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null