


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES-SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/11/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO EN LAS ÁREAS COMUNES DEL GMML"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ACTIVIDAD 1055 - SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (8200)					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	17					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-				
		Documento que declaró la viabilidad	-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO Nº 0494-2023-EMMSA-GPDI	Fecha de recepción	3/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	21/08/2023	De oficio	MEMORANDO Nº 0544-2023-EMMSA-GPDI	Con motivo de observaciones	actualización de TDR por la unidad usuaria
		Fecha de la tercera versión	20/09/2023	De oficio	MEMORANDO Nº 0659-2023-EMMSA-GPDI	Con motivo de observaciones	la unidad usuaria remite las estructura de costos y requisitos de calificación y TDR todos actualizados.
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	X (UNICO)	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	5	-	Informe Nº 667-2023-EMMSA-GAF-SGLO	14/08/2023	5	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones * se requiere planos en CAD * ubicación de los detectores de humo. Solo indican 6 detectores y son 14 paneles. * confirmar si hay ducto para el cableado FLPR hacia los dispositivos. * ¿Cómo interconectaría el panel principal? ¿hay ducto? * replantear la solución.							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES-SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	5	-	MEMORANDO Nº 0659-2023-EMMSA-GPDI	20/09/2023	5	-	-
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> <i>* actualizo totalmente los terminos de referencia.</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	actividades propio del servicio						
-	-						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			22/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			26/09/2023
INFORME Nº 0912-2023-EMMSA-GAF-SGLO							
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO		
* CORPORACION CONTRATISTAS CHINAKA SAC - RUC: 20601236029 * DE LA CRUZ GUTIERREZ EDGARD VLADIMIR - RUC: 10414836432 * J.S.G INGENIERIA Y DESARROLLO SAC - RUC: 20602789021							
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI		NO		
SIN MARCA, PARA EL PRESENTE CASO NO CORRESPONDE							
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO		
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO		
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO		
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
<div style="text-align: center;">  GUSTAVO ADOLFO ZEVALLOS ESCATE SUBGERENTE DE LOGÍSTICA </div>							