

ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO: BIENES

1 NÚMERO DE ACTA

003-AS-040-2024-OEC-MPI-2

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En Ilo, a los 24 días del mes de abril del año 2025, en el local de la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Ilo, el Organismo Encargado de las Contrataciones, es encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 040-20254-OEC-MPI SEGUNDA CONVOCATORIA**, cuyo objeto de convocatoria es la **CONTRATACIÓN DE TABLERO ELECTRICO PARA EL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA"**, sesionó a fin de efectuar la **APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.**

3 ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES (OEC)

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ROSANA ELIZABETH HUARCAYA CHARCA

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo a la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE, se registraron a través de dicho sistema, los siguientes participantes:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUC
1	ESPINOZA OTAZU JAMES MENE	10420349772
2	PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN	10461067447
3	ARNALDO MARTINEZ YOMAC	10464227666
4	CANO HORNA JESUS LIZARDO	10466380518
5	CATACORA CAPUJRA RAUL	10704519937
6	SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A.	20381197701
7	PERUANA DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20454836066
8	E Y S TECHNOLOGY S.A.C.	20489966558
9	HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20492730701
10	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	20519753830
11	SERVIMAN PERU S.R.L.	20558387808
12	BULENA S.A.C.	20558648377
13	GESTION EFICIENCIA CONTROL Y OPTIMIZACION S.A.C.-GECOP S.A.C.	20558842262
14	NORELUX PROYECTOS & SERVICIOS S.A.C.	20559679977
15	KRYON AUTOMATION COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - KRYON AUTOMATION S.A.C.	20600860551
16	COESGA S.A.C	20601602262
17	H Y L ELECTRIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - H Y L ELECTRIC E.I.R.L.	20602078109
18	ELECTRIC POWER J & E E.I.R.L.	20602951899
19	ALLESMARKT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ALLESMARKT E.I.R.L.	20604136548
20	MARCAN SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MARCAN S Y S S.A.C.	20604331944
21	A & C INGENIERIA Y PROYECTOS SAC	20606574879
22	EQUIPMENT AND PROCESSES CONTROL S.A.C.	20608646397

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En la fecha señalada en el cronograma de la ficha de selección publicada en el SEACE, presentaron sus ofertas a través de dicho sistema, los siguientes postores:

1	GESTION EFICIENCIA CONTROL Y OPTIMIZACION S.A.C.-GECOP S.A.C.
2	ELECTRIC POWER J & E E.I.R.L.
3	ALLESMARKT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ALLESMARKT E.I.R.L.
4	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.
5	SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A.
6	H Y L ELECTRIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - H Y L ELECTRIC E.I.R.L.
7	A & C INGENIERIA Y PROYECTOS SAC
8	CONSORCIO PRISMA

6 ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

De acuerdo con la revisión efectuada, el órgano a cargo del procedimiento de selección verificó la presentación de los documentos requeridos en el acápite "Documentos para la admisión de la oferta" de las Bases, a fin de determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las Especificaciones Técnicas o Términos de referencia, según corresponda.

6.1 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	GESTION EFICIENCIA CONTROL Y OPTIMIZACION S.A.C.-GECOP S.A.C.	NO CUMPLE CON PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA, ASI COMO LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS (Se adjunta cuadro comparativo de verificación emitida por el inspector especialista). Por lo que no es del Organo Encargado de la Contratación interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado. Por consiguiente, es NO ADMITIDO.
2	ELECTRIC POWER J & E E.I.R.L.	NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS (Se adjunta cuadro comparativo de verificación emitida por el inspector especialista). Por lo que no es del Organo Encargado de la Contratación interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado. Por consiguiente, es NO ADMITIDO.
3	ALLESMARKT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ALLESMARKT E.I.R.L.	NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS (Se adjunta cuadro comparativo de verificación emitida por el inspector especialista). Por lo que no es del Organo Encargado de la Contratación interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado. Por consiguiente, es NO ADMITIDO.
4	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS (Se adjunta cuadro comparativo de verificación emitida por el inspector especialista). Por lo que no es del Organo Encargado de la Contratación interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado. Por consiguiente, es NO ADMITIDO.
5	SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A.	NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS (Se adjunta cuadro comparativo de verificación emitida por el inspector especialista). Por lo que no es del Organo Encargado de la Contratación interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado. Por consiguiente, es NO ADMITIDO.
6	H Y L ELECTRIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - H Y L ELECTRIC E.I.R.L.	NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS (Se adjunta cuadro comparativo de verificación emitida por el inspector especialista). Por lo que no es del Organo Encargado de la Contratación interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado. Por consiguiente, es NO ADMITIDO.
7	A & C INGENIERIA Y PROYECTOS SAC	NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS (Se adjunta cuadro comparativo de verificación emitida por el inspector especialista). Por lo que no es del Organo Encargado de la Contratación interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado. Por consiguiente, es NO ADMITIDO.
8	CONSORCIO PRISMA	NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS (Se adjunta cuadro comparativo de verificación emitida por el inspector especialista), así como la PROMESA DE CONSORCIOS CON FIRMAS LEGALIZADAS, según lo descrito en el (Anexo Nº 5). Por lo que no es del Organo Encargado de la Contratación interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado. Por consiguiente, es NO ADMITIDO.

6.2 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

Nº	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
1		
2		

7 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

7.1 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

1	RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 1		0
	FACTORES		PUNTAJES
	PRECIO		00.00 puntos
	BONIFICACIÓN DEL 5% POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA		00.00 puntos
	TOTAL		00.00 puntos
2	RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 2		0
	FACTORES		PUNTAJES
	PRECIO		00.00 puntos
	BONIFICACIÓN DEL 5% POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA		00.00 puntos
	TOTAL		00.0 puntos
7.2 ORDEN DE PRELACIÓN			
De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:			
N° DE ORDEN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR		PUNTAJE TOTAL
1	-		00.00 puntos
2	-		00.00 puntos
IMPORTANTE:			
En caso de empate la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo el orden previsto en el literal b) del numeral 74.2 del artículo 74 y el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento, según corresponda.			

8 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

COMPLETAR EL DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE CADA POSTOR, SEGÚN EL ORDEN DE PRELACIÓN, HASTA OBTENER DOS (2) OFERTAS CALIFICADAS, SALVO QUE DE LA REVISIÓN SOLO SE PUEDA OBTENER UNA OFERTA CALIFICADA.

(Numeral 75.1 del artículo 75 del Reglamento "Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases").

8.1 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el órgano a cargo del procedimiento de selección determinó a los postores que cumplen con los requisitos de calificación detallados en las Bases:

1	RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 1		-
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE NO CUMPLE
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		
2	RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 2		-
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE NO CUMPLE
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		

IMPORTANTE:

De ser el caso, si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificación, el órgano a cargo del procedimiento de selección verifica los requisitos de calificación de los demás postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificación, en caso hubiere.

8.2 DETALLE Y JUSTIFICACIÓN DE LA DESCALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

De acuerdo con la revisión efectuada, el órgano a cargo del procedimiento de selección determinó que los siguientes postores fueron descalificados al no cumplir los requisitos de calificación especificados en las Bases, por las razones expuestas a continuación:



N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
1	NINGUNO	

RECHAZO DE LAS OFERTAS (DE CORRESPONDER)

9.1 DETALLE DE LA(S) OFERTA(S) CALIFICADA(S) RESPECTO DE LA(S) QUE SE SOLICITA DESCRIPCIÓN A DETALLE DE TODOS LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS (DE CORRESPONDER)

En el supuesto que la(s) oferta(s) calificada(s) se encuentren sustancialmente por debajo del valor estimado, se debe consignar la siguiente información:

N°	Nombre o razón social del postor	Presentó la oferta detallada		Condición
		Sí	No	
1	NINGUNO			

9	En el supuesto que la(s) oferta(s) calificada(s) no incorpore(n) alguna de las prestaciones requeridas o éstas no se encuentren suficientemente presupuestadas, se debe consignar la siguiente información:				
	Nº	Nombre o razón social del postor	Presentó la oferta detallada		Condición
			Sí	No	
	1	NINGUNO			
9.2 DETALLE DE LA(S) OFERTA(S) CALIFICADA(S) QUE SUPERE(N) EL VALOR ESTIMADO (DE CORRESPONDER) En el supuesto que la(s) oferta(s) calificada(s) supere(n) el valor estimado, se debe consignar la siguiente información:					
Nº	Nombre o razón social del postor	Valor Estimado	Precio de su oferta	% del valor estimado	Precio de la oferta reducida
1	-				
2	-				
IMPORTANTE: En el supuesto que la(s) oferta(s) supere(n) el valor estimado, el órgano a cargo del procedimiento de selección solicita al postor la reducción de su oferta económica, otorgándole un plazo máximo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación de la solicitud. En ningún caso el valor estimado es puesto en conocimiento del postor, según lo previsto en el numeral 68.3 del artículo 68 del Reglamento.					
10 DETALLE DE LAS OFERTAS RECHAZADAS (DE CORRESPONDER)					
Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para el rechazo			
1	NINGUNO				
IMPORTANTE: De rechazarse alguna de las ofertas el órgano a cargo del procedimiento de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, según lo previsto en el numeral 76.2 del artículo 76 del Reglamento.					
11 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO De acuerdo a los resultados obtenidos, el siguiente postor obtiene la buena pro:					
Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR	MONTO ADJUDICADO			
1	-	-			
12 ACUERDO ADOPTADO El ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES da por aprobado los resultados del procedimiento de selección de acuerdo al artículo 65 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado. en su numeral 65.1 señala lo siguiente "El procedimiento de selección queda Desierto cuando no se recibieron o cuando no exista ninguna oferta válida (...) El ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES procede a suscribir y DECLARAR el DESIERTO del procedimiento de selección.					
Unanimidad	X	Mayoría	Fundamento del voto discrepante		
<div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO  C.P.C. Rosana Elizabeth Huarcaya Charca SUB GERENTE DE LOGISTICA </div>					
NOMBRES Y FIRMAS DEL RESPONSABLE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

CUADRO DE ADMISION, CALIFICACION Y EVALUACION DE OFERTAS

En Ilo, a los 24 días del mes de abril del año 2025, en el local de la Oficina de Logística de la Municipalidad Provincial de Ilo, el Órgano Encargado de las Contrataciones, es encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 040-2024-OEC-MPI SEGUNDA CONVOCATORIA**, cuyo objeto de convocatoria es la **CONTRATACIÓN DE TABLERO ELECTRICO PARA EL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA"** presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

Documentos para la Admisión de la Oferta									
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	*NO PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
e)	El postor debe presentar fichas técnica, u otro documento emitido por el fabricante para acreditar las características técnicas y marca de los bienes ofertados, a fin de determinar si cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el CAPITULO III de las bases, numeral 4, 4.1 y 4.2 de las Especificaciones Técnicas.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
f)	Declaración jurada de plazo de entrega (Anexo N° 4)	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
g)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigna los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO PRESENTE
h)	El precio de la oferta en MONEDA NACIONAL EN SOLES "S/". Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
OFERTA (ADMITIDO) O (NO ADMITIDO)		NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO
MONTO DE LA OFERTA		S/ 139,500.00	S/ 167,076.20	S/ 129,000.00	S/ 119,500.00	S/ 202,990.00	S/ 140,000.00	S/ 240,000.00	S/ 169,000.00
100	PORCENTAJE DEL VALOR ESTIMADO								
BONIFICACIÓN DEL 5% POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA									
PUNTAJE TOTAL									
ORDEN DE PRELACION									
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
C.1	FACTURACION (Anexo N° 08)								
ESTADO (CALIFICADO - DESCALIFICADO - NO CALIFICADO)									


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE H.O.
 C.P.C. Huancayo Huancaya Charca
 SUB GERENTE DE LOGISTICA
 NOMBRES Y FIRMAS DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Con fecha 21 de enero del 2025, el Órgano Encargado de la Contratación mediante CARTA N° 019-2025-SGL-GAF-MPI solicita apoyo para la verificación de las fichas técnicas de las ofertas presentadas en el presente procedimiento de selección, de acuerdo al literal b) e) El postor debe presentar fichas técnicas, u otro documento emitido por el fabricante para acreditar las características técnicas y marca de los bienes ofertados, a fin de determinar si cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el CAPÍTULO III de las bases, numeral 4.1 v 4.2 de las Especificaciones Técnicas.

Con fecha 04 de Marzo del 2025 se recibe el INFORME N° 001551-2025/GM-MPI que contiene el INFORME N° 00395-2025-OSLP/PM-MPI y el INFORME N° 027-2025-JOVD-IO-OSLP/PM-MPI donde dan a conocer la evaluación realizada por el Inspector Especialista Ing. Carlos Alberto Talavera Zuñiga respecto a la parte técnica de las ofertas presentadas en el procedimiento de selección, según consta en el INFORME N° 017-2025-CATZ-IE-OSLP/PM-MPI teniendo como resultado que:

Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el presente caso, las bases constituyen las reglas definitivas. Ante ello las Bases Integradas en el numeral 2.2. CONTENIDO DE LA OFERTAS. La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria, 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, en el presente caso después de realizar la descarga de la oferta, no se puede abrir el archivo, porque presenta el siguiente mensaje "windows no puede abrir la carpeta. La carpeta comprimida (en zip) no es válida" por lo que no se puede verificar la información respecto al ítem b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder otorgado por representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda, al respecto en la presente oferta no adjunta documento alguno para acreditar la representación de quien suscribe la oferta, así como también la información del literal e) El postor debe presentar fichas técnica, u otro documento emitido por el fabricante para acreditar las características técnicas y marca de los bienes ofertados, a fin de determinar si cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el CAPÍTULO III de las bases, numeral 4, 4.1 y 4.2 de las Especificaciones Técnicas. Ahora bien, el postor GESTION EFICIENCIA CONTROL Y OPTIMIZACION S.A.C.-GECOP S.A.C., NO CUMPLE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Se adjunta cuadro comparativo de verificación emitida por el inspector especialista). Por lo que no es del Órgano Encargado de la Contratación interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de la realmete ofertado. Por consiguiente, es NO ADMITIDO.

Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el presente caso, las bases constituyen las reglas definitivas. Ante ello las Bases Integradas en el numeral 2.2. CONTENIDO DE LA OFERTA, La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria, 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, solicitan el literal e) El postor debe presentar fichas técnica, u otro documento emitido por el fabricante para acreditar las características técnicas y marca de los bienes ofertados, a fin de determinar si cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el CAPITULO III de las bases, numeral 4, 4.1 y 4.2 de las Especificaciones Técnicas.. Ahora bien, el postor **ELECTRIC POWER J & E I.R.L., NO CUMPLE LA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** (Se adjunta cuadro comparativo de verificación emitida por el inspector especialista). Por lo que no es del Organo Encargado de la Contratación interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción o

lo realmente ofertado. Por consiguiente, es **NO ADMITIDO**.

Es oportuno aclarar que los documentos del procedimiento de selección, y para el presente caso, las bases constituyen las reglas definitivas. Ante ello las Bases Integradas en el numeral 2.2. CONTENIDO DE LA OFERTA, La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria, 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, solicitan el literal e) El postor debe presentar fichas técnica, u otro documento emitido por el fabricante para acreditar las características técnicas y marca de los bienes ofertados, a fin de determinar si cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el CAPÍTULO III de las bases, numeral 4, 4.1 y 4.2 de las Especificaciones Técnicas.. Ahora bien, el postor ALLESMARKT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ALLESMARKT E.I.R.L., NO CUMPLE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Se adjunta cuadro comparativo de verificación emitida por el inspector especialista). Por lo que no es el Organismo Encargado de la Contratación interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ella.

realizando un análisis integral que permita generar la selección de lo realmente ofertado. Por consiguiente, es **NO ADMITIDO**. Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el presente caso, las bases constituyen las reglas definitivas. Ante ello las Bases Integradas en el numeral 2.2. CONTENIDO DE LA OFERTA, La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria, 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, solicitan el literal e) Presentar folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o ficha técnica emitidas por el Fabricante o representante autorizado de la marca en nuestro país, en el cual deberán acreditar las características y requisitos funcionales específicos del bien, referentes a características técnicas mínimas previstas en las especificaciones técnicas, e indicar la marca y procedencia de los bienes a ofertar. Ahora bien, el postor **CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C., NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS** (Se adjunta cuadro comparativo de verificación emitida por el inspector especialista). Por lo que no es del Organismo Encargado de la Contratación Interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas.

Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el presente caso, las bases constituyen las reglas definitivas. Ante ello las Bases Integradas en el numeral 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS, La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria, 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, solicitan en el literal e) Presentar folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o ficha técnica emitidas por el Fabricante o representante autorizado de la marca en nuestro país, en el cual deberán acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien, referentes a características técnicas mínimas previstas en las especificaciones técnicas, e indicar la marca y procedencia de los bienes a ofertar. Ahora bien, el postor **SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A., NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS** (Se adjunta cuadro comparativo de verificación emitida por el inspector especialista). Por lo que no es del Organismo Encargado de la Contratación interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado. Por consiguiente, es **NO ADMITIDO**.

Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el presente caso, las bases constituyen las reglas definitivas. Ante ello las Bases Integradas en el numeral 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS, La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria, 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, solicitan en el literal e) Presentar folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o ficha técnica emitidas por el Fabricante o representante autorizado de la marca en nuestro país, en el cual deberán acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien, referentes a características técnicas mínimas previstas en las especificaciones técnicas, e indicar la marca y procedencia de los bienes a ofertar. Ahora bien, el postor **H Y L ELECTRIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - H Y L ELECTRIC E.I.R.L., NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS** (Se adjunta cuadro comparativo de verificación emitida por el inspector especialista). Por lo que no es del Organismo Encargado de la Contratación interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado. Por consiguiente, es **NO ADMITIDO**.

Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el presente caso, las bases constituyen las reglas definitivas. Ante ello las Bases Integradas en el numeral 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS, La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria, 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, solicitan en el literal e) Presentar folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o ficha técnica emitidas por el Fabricante o representante autorizado de la marca en nuestro país, en el cual deberán acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien, referentes a características técnicas mínimas previstas en las especificaciones técnicas, e indicar la marca y procedencia de los bienes a ofertar. Ahora bien, el postor **A & C INGENIERIA Y PROYECTOS SAC, NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS** (Se adjunta cuadro comparativo de verificación emitida por el inspector especialista). Por lo que no es del Organismo Encargado de la Contratación interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado. Por consiguiente, es **NO ADMITIDO**.

Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el presente caso, las bases constituyen las reglas definitivas. Ante ello las Bases Integradas en el numeral 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS, La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria, 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, solicitan en el literal e) Presentar folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o ficha técnica emitidas por el Fabricante o representante autorizado de la marca en nuestro país, en el cual deberán acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien, referentes a características técnicas mínimas previstas en las especificaciones técnicas, e indicar la marca y procedencia de los bienes a ofertar. Ahora bien, el postor **CONSORCIO PRISMA, NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS** (Se adjunta cuadro comparativo de verificación emitida por el inspector especialista). Además en el presente caso el postor no presenta en su oferta lo solicitado en el literal g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5). Por lo que no es del Organismo Encargado de la Contratación interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado. Por consiguiente, es **NO ADMITIDO**.



SISGEDO: 01490471

INFORME N° 001551 -2025 /GIP-MPI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
Sub Gerencia de Logística

A : C.P.C. ROSANA ELIZABETH HUARCAYA CHARCA
Sub. Gerente de Logística de la MPI


DE : ING. FABIO SALAS VALDEZ
Gerente de Inversión Pública de la MPI

ASUNTO : SE REMITE – PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LAS OFERTAS DE
PROCESO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADO N°040-2024

REFERENCIA :

- 1) INFORME N.º 00395-2025-OSLPIP/GM-MPI
- 2) INFORME N.º 027-2025-JOVD-IO-OSLPIP/GM-MPI
- 3) INFORME N.º 017-2025-CATZ-IE-OSLPIP/GM/MPI

FECHA : Ilo, 28 de Febrero del 2025



Por medio del presente me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia 2), mediante el Ing. John Omar Villalobos Dávila, Inspector de Obra comunica sobre la Evaluación del Especialista Electricista de las Ofertas de Proceso Adjudicación Simplificada N°040-2024-OEC-MPI-2 denominado "ADQUISICION DE TABLERO ELECTRICO" para el proyecto denominado: **"CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONALL DEL NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA" CUI 125618.**


De acuerdo con lo expuesto en la referencia 2), el Inspector de Obra solicita que el área de contrataciones deberá tomar en consideración lo vertido y detallado en la referencia, a fin de poder proseguir con el otorgamiento de la Buena pro de ser correspondiente, o de declarar desierto el proceso de Adjudicación Simplificada N°040-2024-OEC-MPI-2.

Se adjunta:

- Doc. Ref. 23 folios

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y acciones respectivas.

Atentamente,



FSV/GIP
BYQC/A.a
Cc. : Archivo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ING. FABIO SALAS VALDEZ
GERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

INFORME N° 00395-2025-OSLPIP/GM-MPI



A : **Ing. FABIO SALAS VALDEZ**
Gerencia de Inversión Pública

De : **Ing. ERLY ANTONIO SOTO TOALA**
(e) Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión

Asunto : **REMITO PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LAS OFERTAS DE PROCESO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 040-2024-OEC-MPI-2**

Proyecto : **CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA - CUI N° 2115960**

Ref. : a) Informe N°027-2025-JOVD-IO-OSLPIP/GM-MPI
b) Informe N° 017-2025-CATZ-IE-OSLPIP/GM-MPI
c) Memorandum N° 01353-2025-GIP/MPI
d) Informe N° 913-2025-SGEPIP/GIP-MPI
e) Informe N°096-2025-MECP-RO/SGEPIP/GIP-MPI

Fecha : Ilo, 27 de febrero del 2,025

Por medio del presente documento me dirijo a usted con la finalidad de derivar a su despacho el documento a) de la referencia, suscrito por el Ing. John Omar Villalobos Dávila Inspector de la Obra "CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA"; mediante el cual comunica sobre la evaluación del Especialista Electricista de las ofertas de proceso **Adjudicación Simplificada N° 040-2024-OEC-MPI-2**.

De acuerdo con lo expuesto en el informe del Inspector de obra solicita que el área de contrataciones deberá tomar en consideración lo vertido en el **Informe N° 017-2025-CATZ-IE-OSLPIP/GM/MPI**, a fin de poder proseguir con el otorgamiento de la Buena Pro de ser correspondiente, o de declarar desierto el proceso **AS N° 040-2024-OEC-MPI-2**.

En tal sentido se remite a su despacho documento de la referencia, para los tramites y acciones que correspondan.


Para tal efecto y trámite correspondiente se adjunta:

- > Docs. Ref. (22 Folios)

Es todo cuanto informo a Usted para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
Ing. ERLY ANTONIO SOTO TOALA
(e) Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Gerencia Municipal

Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME N° 027-2025-JOVD-IO-OSLPIP/GM-MPI

A : ING. ERLY ANTONIO SOTO TOALA
(E) JEFE DE OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

DE : ING. JOHN OMAR VILLALOBOS DÁVILA
INSPECTOR DE OBRA.

ASUNTO : COMUNICO EVALUACION DE ESPECIALISTA ELECTRICISTA DE SUPERVISIÓN DE LAS OFERTAS DE PROCESO ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 040-2024-OEC-MPI-2

REFERENCIA : 1) INFORME N° 017-2025-CATZ-IE-OSLPIP/GM-MPI
2) MEMORANDUM N° 00483-2025-GIP/MPI Y PROVEIDO N° 0350-2025-OSLPIP-GM-MPI

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA CUI N°2115960

FECHA : Ilo, 25 de FEBRERO del 2025.

DE PRO.
25 FEB 2025
Hora: 3:30 p.m. N° Reg.
Firma:

Por medio de la presente, en virtud a los documentos de la referencia, me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y al mismo tiempo indicarle lo siguiente:

ANTECEDENTES

- 1) En fecha 26/12/2024, se convoca la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 040-2024-OEC-MPI-2 (AS 040-2024), mediante la cual se contrata la adquisición de tableros eléctricos para la obra denominada "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA" con CUI 2115960.
- 2) El 17 de enero se realizó la presentación de ofertas según cronograma público colgado en la página web del SEACE 3.0.
- 3) Con fecha 21/01/2025, mediante CARTA N° 019-2025-SGL-GAF-MPI (CARTA 019-2025), la Sub Gerencia de Logística (SGL), SOLICITA APOYO A VERIFICACIÓN DE LA PARTE TECNICA DE OFERTA DE AS N° 040-2024-OEC-MPI-2. Solicitud que es dirigida a la Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública (SGEPIP)
- 4) En fecha 27/01/2025, el Residente de Obra de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA" con CUI 2115960, presenta el INFORME N° 047-2025-MECP-RO/SGEPIP/GIP-MPI, solicitando apoyo para la verificación de ofertas de la AS 040-2024; esto debido a que en obra no cuenta en la actualidad con los especialistas en la materia.
- 5) En fecha 27/01/2025, se emite el INFORME N° 0378-2025-SGEPIP/GIP-MPI, mediante el cual la SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA (SGEPIP), deriva el informe del RESIDENTE mencionado previamente.
- 6) En fecha 29/01/2025, mediante MEMORANDUM N° 0483-2025-GIP/MPI (REFERENCIA), la Gerencia de Inversión Pública (GIP), deriva a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública (OSLPIP), el informe citado previamente emitido por la SGEPIP, junto a todos sus actuados. En el mismo la GIP, solicita derivar el mismo, al especialista correspondiente para su conocimiento, revisión y verificación.
- 7) Mediante PROVEIDO N° 0350-2025-OSLPIP-GM-MPI, se deriva la REFERENCIA, y todos sus actuados para su atención y acciones que correspondan.
- 8) Con INFORME N° 017-2025-JOVD-IO-OSLPIP/GM-MPI, en fecha 31/01/2025, mi persona en calidad de INSPECTOR DE OBRA, deriva el memorándum entregado con el proveído mencionado, para que sea evaluado por el ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS asignado por parte de OSLPIP a esta obra (CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA CUI N°2115960).
- 9) En fecha 07/02/2025, mediante PROVEIDO N° 0404-2025-OSLPIP-GM-MPI, se deriva el informe anteriormente citado (INFORME N° 017-2025-JOVD-IO-OSLPIP/GM-MPI), para su evaluación por el ESPECIALISTA ELECTRICISTA, Ing. Carlos Talavera Zúñiga.
- 10) Con Informe N° 017-2025-CATZ-IE-OSLPIP/GM-MPI, en fecha 24/02/2025, el Especialista en Instalaciones Eléctricas, comunica la evaluación realizada a las propuestas técnicas realizadas como parte de las ofertas realizadas a raíz del proceso AS N° 040-2024-OEC-MPI-2.



mailto:mpi.gob.pe/sistemas/liquidacion@mpi.gob.pe

SEDE CENTRAL PALACIO MUNICIPAL Malecón Costero Miramar 1200 - 1202 Moquegua - Ilo - Ilo - Perú // 0531 483459
SEDE TERMINAL TERRESTRE // OSLPIP // Av Panamericana, Ilo S/N Moquegua - Ilo - Ilo - Perú //

395
1489975
22



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Gerencia Municipal

Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- 11) Con fecha 25/02/2025, la evaluación técnica realizada por el especialista eléctrico, es derivada a mi persona para continuar trámite a las instancias pertinentes, siendo que es derivado mediante PROVEIDO N° 958-2025-OSLPIP-GM-MPI.

ANALISIS

- 12) En la referencia 2, se adjunta la CARTA N° 019-2025-SGL-GAF-MPI, mediante la cual esta instancia propia de la Municipalidad Provincial de Ilo (MPI), solicita al área usuaria apoyo en la evaluación técnica de las ofertas presentadas al proceso AS N° 040-2024-OEC-MPI-2
- 13) Se observa en la referencia 1, que el Especialista Eléctrico, adjunta en original el expediente derivado mediante referencia 2, junto a todos sus actuados, en las condiciones que fueron tramitados.
- 14) Del mismo modo se observa que como parte de la referencia 1, se adjunta hojas de evaluación realizada a cada postor, detallando individualmente el sustento de la evaluación realizada.
- 15) En la referencia 1, el especialista eléctrico, detalla un cuadro denominado: "EVALUACION DE OFERTAS TÉCNICAS", en el cual se aprecia que según la evaluación realizada, los ocho postores, no cumplen con las exigencias técnicas de las bases integradas (columna central del cuadro).
- 16) En la tercera columna (DETALLE) del cuadro en mención, el especialista eléctrico, indica que cinco de los postores NO CUMPLEN CON LAS EE.TT. (A&E INGENIERIA Y PROYECTOS SAC, CONSORCIO PRISMA, H&L ELECTRIC, PROINSELEC, SUB ESTACION ELECTRICA), mientras que los otros tres postores, detalla que NO ADJUNTARON PROPUESTA TÉCNICA / ECONÓMICA, SOLO ADJUNTAN EL SUSTENTO DE EXPERIENCIA (ALLESMARKT, ELECTRIC POWER J&E, TECNICAS GECOP SAC).

CONCLUSIONES

- 17) Se concluye, que se la Sub Gerencia de Logística, deberá tomar en consideración lo vertido en la referencia 1, a fin de poder proseguir con el otorgamiento de la buena pro de ser correspondiente, o de declarar desierto el proceso AS N° 040-2024-OEC-MPI-2, de ser correspondiente.

RECOMENDACIONES

- 18) Bajo este entender, se recomienda derivar el presente y todos sus actuados, directamente a la Sub Gerencia de Logística, a fin de que continúe con la etapa de evaluación de ofertas del proceso AS N° 040-2024-OEC-MPI-2, y tome las decisiones que le competen de acuerdo a ley.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Ing. John Omar Villalobos Dávila
INSPECTOR DE OBRA
CIP 107839

ADJUNTO.

INFORME N° 017-2025-CATZ-IE-OSLPIP/GM/MPI (Original / 09 folios)

INFORME N° 017-2025-JOVD-IO-OSLPIP/GM-MPI (Original / 02 folios)

MEMORANDUM N° 0483-2025-GIP/MPI (Original / 04 folios + 01 CD NO foliado)

JOVD

CC. ARCHIVO

[https://mail.mpi.gob.pe/sistemas // liquidacion@mpi.gob.pe](mailto:liquidacion@mpi.gob.pe)

SEDE CENTRAL PALACIO MUNICIPAL Malecón Costero Miramar 1200 - 1202 Moquegua - Ilo - Ilo - Perú // 0531 483459

SEDE TERMINAL TERRESTRE // OSLPIP // Av Panamericana, Ilo S/N Moquegua - Ilo - Ilo - Perú //

21



"AÑO DE LA RECUPERACIÓN y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA
PERUANA"

INFORME N° 017-2025-CATZ-IE-OSLPIP/GM/MPI

PARA : Ing. ERLY ANTONIO SOTO TOALA
(e) Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública

DE : Ing. CARLOS ALBERTO TALAVERA ZUÑIGA
Inspector Especialista

ASUNTO : EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 040-2024-OEC-MPI-2

REFERENCIA : a) INFORME N° 017-2025-JOVD-IO-OSLPIP/GM/MPI
b) MEMORÁNDUM N° 0483-2025-GIP/MPI
c) INFORME N° 0378-2025-SGEPIP/GIP-MPI
d) INFORME N° 047-2025-MECP-RO/SGEPIP/GIP/MPI
e) CARTA N° 019-2025-SGL-GAF-MPI

FECHA : Ilo, 24 de febrero de 2025.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

24 FEB 2025

Hora: 11:34 am N° Reg. 1

Firma: [Firma]

Por intermedio de la presente me dirijo a Ud. para saludarlo muy cordialmente y a la vez comentarle sobre la evaluación técnica de la información proporcionada respecto a unas propuestas técnica, basadas en las EE.TT. también proporcionadas como parte de la información recibida, respecto a LOS TABLERO ELECTRICOS de la obra: **"Construcción del centro recreacional del niño y la familia, del distrito de Ilo, provincia de Ilo, Región Moquegua."**

A continuación, un cuadro resumen de los resultados obtenidos:

EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS		
POSTORES	CUMPLIMIENTO DE LA EE.TT.	DETALLE
A&C INGENIERIA Y PROYECTOS SAC	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS EE.TT.
CONSORCIO PRISMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS EE.TT.
H&L ELECTRIC	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS EE.TT.
PROINSELEC	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS EE.TT.
SUB ESTACION ELECTRICA	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS EE.TT.
ALLESMARKT	NO CUMPLE	No adjunto propuesta tecnica / economica, solo adjunta el sustento de experiencia
ELECTRIC POWER J&E	NO CUMPLE	
TECNICA GECOP SAC	NO CUMPLE	

Es todo cuanto informo a Ud.

Atentamente.

[Firma]

25/02/2025
08:55

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública

Ing. Carlos Alberto Talavera Zuñiga
ESPECIALISTA ING. ELECTRICISTA
C.I.P. 131889

POSTOR	CUMPLIMIENTO DE EE.TT.		
	EQUIPAMENTO	EE.TT.	DETALLE
A&C INGENIERIA Y PROYECTOS SAC	TABLERO GENERAL TG	NO CUMPLE	Ofertaron un gabinete de 51 polos, cuando la suma de polos de los ITM es de 54, y sin considerar los demas equipos de medicion, transformacion, etc
	TABLERO DISTRIBUCION TD-01	NO CUMPLE	Grado de proteccion IP-40, mientras las EE.TT. Requieren IP-55
	TABLERO DISTRIBUCION TD-02	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-02.01	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-03	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-03.01	NO CUMPLE	1. Grado de proteccion IP-40, mientras las EE.TT. Requieren IP-55 ADICIONAL: Oferta 01 Contactor y 01 Interruptor horario que no esta en las EE.TT. del tablero
	TABLERO DISTRIBUCION STD-03.02	NO CUMPLE	1. Grado de proteccion IP-40, mientras las EE.TT. Requieren IP-55 ADICIONAL: Oferta 01 Contactor y 01 Interruptor horario que no esta en las EE.TT. del tablero
	TABLERO DISTRIBUCION TD-04	NO CUMPLE	1. Grado de proteccion IP-40, mientras las EE.TT. Requieren IP-55
	TABLERO DISTRIBUCION STD-04.01	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-04.02	CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-05	NO CUMPLE	Grado de proteccion IP-40, mientras las EE.TT. Requieren IP-55
	TABLERO DISTRIBUCION TD-06	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-08	NO CUMPLE	1. Grado de proteccion IP-40, mientras las EE.TT. Requieren IP-55. 2. Insumo 1.13.4 no corresponde a lo solicitado en la EE.TT. ADICIONAL: Oferta 01 Selector 03 posiciones M-0-A
	TABLERO DISTRIBUCION TD-09	NO CUMPLE	Grado de proteccion IP-40, mientras las EE.TT. Requieren IP-55
	TABLERO DISTRIBUCION TD-10	NO CUMPLE	Grado de proteccion IP-40, mientras las EE.TT. Requieren IP-55
	TABLERO DISTRIBUCION TD-TSE	NO CUMPLE	Grado de proteccion IP-40, mientras las EE.TT. Requieren IP-55
DOCUMENTOS DE RESPALDO		NO ESPECIFICA	No especifica sobre entregas documentarias : Protocolos de pruebas, Diagramas unifilares, etc.

CONCLUSION : La oferta de la empresa "A&C INGENIERIA Y PROYECTOS SAC, **No Cumple con las EE.TT.**



POSTOR	CUMPLIMIENTO DE EE.TT.		
	EQUIPAMIENTO	EE.TT.	DETALLE
CONSORCIO PRISMA	TABLERO GENERAL TG	NO CUMPLE	Oferta solo 70 micrones como minimo de pintura, cuando las EE.TT. Indican 100 micrones como minimo
	TABLERO DISTRIBUCION TD-01	NO ESPECIFICA	1. No especifica cantidad de tableros que oferta. 2. No especifica la cantidad ni tipo de equipamiento electrico de proteccion, control o transformacion cuenta cada tablero.
	TABLERO DISTRIBUCION TD-02	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-02.01	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-03	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-03.01	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-03.02	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-04	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-04.01	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-04.02	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-05	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-06	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-08	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-09	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-10	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-TSE	NO ESPECIFICA	
	DOCUMENTOS DE RESPALDO	NO ESPECIFICA	No especifica sobre entregas documentarias : Protocolos de pruebas, Diagramas unifilares, etc.

CONCLUSION : La oferta del Consorcio PRISMA, No Cumple con las EE.TT.



POSTOR	CUMPLIMIENTO DE EE.TT.		
	EQUIPAMIENTO	EE.TT.	DETALLE
H&L ELECTRIC	TABLERO GENERAL TG	NO CUMPLE	1. No oferta todos los componentes electricos de que consta el tablero. 2. Asi tambien, las cantidades tambien son erroneas. 3. Grado IP inferior al indicado en la EE.TT.
	TABLERO DISTRIBUCION TD-01	NO CUMPLE	1. No oferta todos los componentes electricos que conforman cada tablero.
	TABLERO DISTRIBUCION TD-02	NO CUMPLE	2. Oferta ITM de diferente amperaje al indicado en las EE.TT.
	TABLERO DISTRIBUCION STD-02.01	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-03	NO CUMPLE	3. Asi como, la cantidad de micras de la pintura es menor de la indicada en la EE.TT.
	TABLERO DISTRIBUCION STD-03.01	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-03.02	NO CUMPLE	4. Oferta un SUPRESOR DE TENSION, no requerido en las EE.TT.
	TABLERO DISTRIBUCION TD-04	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-04.01	NO CUMPLE	5. Grado IP inferior al indicado en la EE.TT.
	TABLERO DISTRIBUCION STD-04.02	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-05	NO CUMPLE	6. Confusion en varios tableros, se oferto 01 CONTACTOR, 01 SUPRESOR DE TENSION Y 01 INTERRUPTOR HORARIO, que no fue requerido en las EE.TT.
	TABLERO DISTRIBUCION TD-06	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-08	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-09	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-10	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-TSE	NO CUMPLE	
DOCUMENTOS DE RESPALDO		NO ESPECIFICA	No especifica sobre entregas documentarias : Protocolos de pruebas, Diagramas unifilares, etc.

CONCLUSION : La oferta de la empresa "H&L", No Cumple con las EE.TT.



EVALUACION TECNICA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE EE.TT. POR PARTE DE LOS POSTORES

POSTOR	CUMPLIMIENTO DE EE.TT.		
	EQUIPAMIENTO	EE.TT.	DETALLE
PROINSELEC	TABLERO GENERAL TG	NO CUMPLE	No oferto todos los insumos electricos del tablero indicados en las EE.TT.
	TABLERO DISTRIBUCION TD-01	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-02	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-02.01	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-03	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-03.01	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-03.02	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-04	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-04.01	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-04.02	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-05	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-06	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-08	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-09	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-10	NO CUMPLE	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-TSE	NO CUMPLE	
DOCUMENTOS DE RESPALDO		NO ESPECIFICA	No especifica sobre entregas documentarias : Protocolos de pruebas, Diagramas unifilares, etc.

CONCLUSION : La oferta de la empresa "H&L", No Cumple con las EE.TT.



POSTOR	CUMPLIMIENTO DE EE.TT.		DETALLE
	EQUIPAMIENTO	EE.TT.	
SUB ESTACION ELECTRICA	TABLERO GENERAL TG	NO ESPECIFICA	NO SE ADJUNTO NINGUN DETALLE ALGUNA PROPUESTA DE TABLEROS, (solo experiencia de la empresa y fichas tecnicas de los insumos electricos)
	TABLERO DISTRIBUCION TD-01	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-02	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-02.01	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-03	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-03.01	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-03.02	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-04	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-04.01	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-04.02	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-05	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-06	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-08	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-09	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-10	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-TSE	NO ESPECIFICA	
DOCUMENTOS DE RESPALDO		NO ESPECIFICA	No especifica sobre entregas documentarias : Protocolos de pruebas, Diagramas unifilares, etc.

CONCLUSION : La oferta de la empresa "SUB ESTACION ELECTRICA", No Cumple con las EE.TT.



POSTOR	CUMPLIMIENTO DE EE.TT.		
	EQUIPAMIENTO	EE.TT.	DETALLE
ALLESMARKT	TABLERO GENERAL TG	NO ESPECIFICA	No adjunto oferta tecnica economica, solo sustento de experiencia empresarial.
	TABLERO DISTRIBUCION TD-01	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-02	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-02.01	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-03	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-03.01	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-03.02	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-04	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-04.01	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-04.02	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-05	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-06	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-08	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-09	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-10	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-TSE	NO ESPECIFICA	
DOCUMENTOS DE RESPALDO		NO ESPECIFICA	No especifica sobre entregas documentarias : Protocolos de pruebas, Diagramas unifilares, etc.

CONCLUSION : La oferta de la empresa "ALLESMARKT", No Cumple con las EE.TT.



EVALUACION TÉCNICA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE EE.TT. POR PARTE DE LOS POSTORES

POSTOR	CUMPLIMIENTO DE EE.TT.		
	EQUIPAMIENTO	EE.TT.	DETALLE
ELECTRIC POWER J&E	TABLERO GENERAL TG	NO ESPECIFICA	No adjunto oferta técnica económica, solo sustento de experiencia empresarial.
	TABLERO DISTRIBUCION TD-01	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-02	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-02.01	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-03	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-03.01	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-03.02	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-04	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-04.01	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-04.02	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-05	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-06	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-08	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-09	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-10	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-TSE	NO ESPECIFICA	
DOCUMENTOS DE RESPALDO		NO ESPECIFICA	No especifica sobre entregas documentarias : Protocolos de pruebas, Diagramas unifilares, etc.

CONCLUSION : La oferta de la empresa "ELECTRIC POWER J&E", No Cumple con las EE.TT.



EVALUACIÓN TÉCNICA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE EE.TT. POR PARTE DE LOS POSTORES

POSTOR	CUMPLIMIENTO DE EE.TT.		
	EQUIPAMIENTO	EE.TT.	DETALLE
TECNICA GECOP SAC	TABLERO GENERAL TG	NO ESPECIFICA	No adjunto oferta tecnica economica, solo sustento de experiencia empresarial.
	TABLERO DISTRIBUCION TD-01	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-02	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-02.01	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-03	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-03.01	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-03.02	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-04	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-04.01	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION STD-04.02	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-05	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-06	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-08	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-09	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-10	NO ESPECIFICA	
	TABLERO DISTRIBUCION TD-TSE	NO ESPECIFICA	
DOCUMENTOS DE RESPALDO		NO ESPECIFICA	No especifica sobre entregas documentarias : Protocolos de pruebas, Diagramas unifilares, etc.

CONCLUSION : La oferta de la empresa "TECNICA GECOP SAC", **No Cumple con las EE.TT.**





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Gerencia Municipal

Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME N° 017-2025-JOVD-IO-OSLPIP/GM-MPI

A : ING. ERLY ANTONIO SOTO TOALA
(E) JEFE DE OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

DE : ING. JOHN OMAR VILLALOBOS DÁVILA
INSPECTOR DE OBRA.

ASUNTO : SOLICITO EVALUACION DEL ESPECIALISTA ELECTRICISTA DE SUPERVISIÓN DE OFERTAS DE PROCESO ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 040-2024-OEC-MPI-2

Stamp: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, 31 ENE 2025, Hora: 2:50 pm, N° Reg. 1

REFERENCIA : 1) MEMORANDUM N° 00483-2025-GIP/MPI Y PROVEIDO N° 0350-2025-OSLPIP-GM-MPI

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA CUI N°2115960

FECHA : Ilo, 31 de ENERO del 2025.

Por medio de la presente, en virtud a los documentos de la referencia, me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y al mismo tiempo indicarle lo siguiente:

ANTECEDENTES

- 1) En fecha 26/12/2024, se convoca la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 040-2024-OEC-MPI-2 (AS 040-2024), mediante la cual se contrata la adquisición de tableros eléctricos para la obra denominada "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA" con CUI 2115960.
- 2) El 17 de enero se realizó la presentación de ofertas según cronograma público colgado en la página web del SEACE 3.0.
- 3) Con fecha 21/01/2025, mediante CARTA N° 019-2025-SGL-GAF-MPI (CARTA 019-2025), la Sub Gerencia de Logística (SGL), SOLICITA APOYO A VERIFICACIÓN DE LA PARTE TECNICA DE OFERTA DE AS N° 040-2024-OEC-MPI-2. Solicitud que es dirigida a la Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública (SGEPIP)
- 4) En fecha 27/01/2025, el Residente de Obra de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA" con CUI 2115960, presenta el INFORME N° 047-2025-MECP-RO/SGEPIP/GIP-MPI, solicitando apoyo para la verificación de ofertas de la AS 040-2024; esto debido a que en obra no cuenta en la actualidad con los especialistas en la materia.
- 5) En fecha 27/01/2025, se emite el INFORME N° 0378-2025-SGEPIP/GIP-MPI, mediante el cual la SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA (SGEPIP), deriva el informe del RESIDENTE mencionado previamente.
- 6) En fecha 29/01/2025, mediante MEMORANDUM N° 0483-2025-GIP/MPI (REFERENCIA), la Gerencia de Inversión Pública (GIP), deriva a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública (OSLPIP), el informe citado previamente emitido por la SGEPIP, junto a todos sus actuados. En el mismo la GIP, solicita derivar el mismo, al especialista correspondiente para su conocimiento, revisión y verificación.
- 7) Mediante PROVEIDO N° 0350-2025-OSLPIP-GM-MPI, se deriva la REFERENCIA, y todos sus actuados para su atención y acciones que correspondan.

ANALISIS

- 8) En la CARTA 019-2025, la SGL, cita la LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (LCE) y el REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (RLCE), para indicar que en el proceso AS 040-2024, se han presentado las ofertas correspondientes de un total de 8 postores, siendo necesario que las mismas sean verificadas si cumplen con las ESPECIFICACIONES TECNICAS (ET) del proceso.
- 9) En ese sentido en la carta en mención, se REQUIERE EL APOYO DEL ESPECIALISTA DEL ÁREA usuaria, a efectos de que verifique el cumplimiento de las características técnicas del bien ofertado y se determine si cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas emitidas por el área usuaria. En la



<mailto:mail.mpi.gob.pe/sistemas> // liquidacion@mpi.gob.pe

SEDE CENTRAL PALACIO MUNICIPAL Malecón Costero Miramar 1200 - 1202 Moquegua - Ilo - Ilo - Perú // (053) 483459

SEDE TERMINAL TERRESTRE // OSLPIP // Av Panamericana, Ilo S/N Moquegua - Ilo - Ilo - Perú //



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Gerencia Municipal

Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

carta se detalla que la verificación y validación debe realizarse a través de un cuadro comparativo de lo solicitado por la entidad y lo ofertado por cada postor.

- 10) De lo descrito por la residencia, se aprecia, que detalla que no puede realizar lo solicitado, ante la falta del especialista técnico, situación que se verificado ha sido oportunamente advertida y requerida y que no ha sido atendida por las instancias competentes.
- 11) Como se podrá entender, al ser mi persona Ing. Civil, no es de la especialidad solicitada, y tomando en consideración que se ha solicitado la contratación del especialista en Instalaciones Eléctricas, que es quien tendría que absolver dicha solicitud, es que se solicita se derive el presente al Especialista en la materia asignado a esta obra, a fin de que pueda cumplir con la absolución de la solicitud.

CONCLUSIONES

- 12) Se concluye, que se hace necesario que el especialista en Instalaciones Eléctricas asignado a esta obra como apoyo de la supervisión, proceda a evaluar lo solicitado por la SGL mediante la CARTA 019-2025, a la brevedad del caso, a fin de proseguir con la etapa siguiente del proceso, que es el otorgamiento de la buena pro del proceso AS 040-2024. Para lo cual el cuadro presentado de verificación y evaluación deberá ser debidamente firmado, junto a su informe requerido.

RECOMENDACIONES

- 13) Bajo este entender, se recomienda derivar el presente y todos sus actuados, a fin de que el Especialista en Instalaciones Eléctricas, asignado a esta obra en apoyo de la Supervisión, proceda a realizar la verificación y valuación de lo solicitado.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente;


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
Ing. John Omar Villalobos Dávila
INSPECTOR DE OBRA
CIP 107889

ADJUNTO.
MEMORANDUM N° 0483000-2025-GIP/MPI (Original / 04 folios + 01 CD NO foliado)

JOVD
CC. ARCHIVO



SISGEDO:1478962

MEMORANDUM N° 0483- 2025-GIP/MPI


A : **ING. ERLY ANTONIO SOTO TOALA**
(e) Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión de la MPI

DE : **ING. FABIO SALAS VALDEZ**
Gerente de Inversión Pública de la MPI

ASUNTO : **REMITO SOLICITUD DE VERIFICACION Y CALIFICACION DE OFERTAS**

REFERENCIA : 1) INFORME N° 0378-2025-SGEP/PI/GIP-MPI
2) INFORME N° 047-2025-MECP-RO/SGEPIP/GIP/MPI
3) CARTA N° 019-2025-SGL-GAF-MPI

FECHA : Ilo, 28 de Enero del 2025.



Por medio del presente me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia 3), mediante el cual la Sub. Gerencia de Logística indica que se está realizando el proceso de convocatoria para la adjudicación simplificada N° 040-2024-OEC-MPI-2, para la adquisición del tablero eléctrico para el proyecto: **"CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONALL DEL NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA"**, y en cumplimiento de las normas vigentes corresponde efectuar la evaluación y calificación de ofertas, por lo que se requiere el apoyo del especialista del área usuaria.

Mediante INFORME N° 027-2025-MPBC-RO/SGEPIP/GIP/MPI, el ing. Mario Calagua Pumarrume, residente del proyecto en mención, indica que el equipo técnico del proyecto no cuenta con un profesional especialista en el tema requerido, por lo que recomienda que la presente sea derivada a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública, para conocimiento y verificación de las características técnicas del bien ofertado.

En tal sentido, se sugiere derivar documentación al especialista correspondiente, para su conocimiento, revisión y verificación. Se adjunta (03) folios + (01) CD.

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y acciones respectivas.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

ING. FABIO SALAS VALDEZ
GERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fsv/GIP
Kzjm/A.a.
Cc.: Archivo



INFORME N° 0378-2025-SGEPIP/GIP-MPI

SISGEDO: 1478327

A : ING. FABIO SALAS VALDEZ
Gerencia de Inversión Pública

DE : ING. DANIEL ANTONIO CARDENAS LIZÁRRAGA
(e) Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública

ASUNTO : REMITO SOLICITUD DE APOYO DE VERIFICACION DE OFERTAS - AS N°40-2024-OEC-MPI-2

REFERENCIA : a) INFORME N° 047-2025-MECP-RO/SGEPIP/GIP-MPI
b) CARTA N° 019-2025-SGL-GAF-MPI

FECHA : Ilo, 27 de ENERO 2025

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez informar que mediante el documento de referencia presentado por ING. MARIO E. CALAGUA PUMARRUME Residente de la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA"** (CUI- 125618), quien informa que de acuerdo al documento de la referencia b) donde se requiere apoyo de un especialista del área usuaria para la verificación de parte técnica al proceso convocado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), dicho procedimiento corresponde a la Adjudicación Simplificada N°040-2024-OEC-MPI-2, cuyo objeto es la Contratación de Tablero Eléctrico para el Proyecto; para lo cual se informa que el equipo técnico del proyecto no cuenta con un profesional especialista en el tema requerido; sin embargo, se ha coordinado de manera verbal con un especialista del área de Supervisión para atender esta solicitud.


Se Adjunta:

- 01 CD - Ofertas y Especificaciones técnicas

Por lo expuesto se solicita derivar el informe a la **Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública** para la verificación del cumplimiento de las características técnicas del bien ofertado; asimismo, se indica que la verificación y validación deberá realizarse mediante un cuadro comparativo que permita evaluar si las especificaciones técnicas solicitadas son cumplidas.

Es cuanto informo y remito a usted, para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



Cc/archivo
EJSA/SGEPIP



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

ING. DANIEL ANTONIO CÁRDENAS LIZÁRRAGA
(e) SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
CIP: 99051




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
 SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
 "Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



INFORME N°047-2025-MECP-RO/SCEPIP/GIP-MPI

A	:	ING. DANIEL ANTONIO CÁRDENAS LIZÁRRAGA (e) Sub Gerente de Ejecución de Proyectos
DE	:	ING. MARIO CALAGUA PUMARRUME Residente de Obra
ASUNTO	:	SOLICITO APOYO DE VERIFICACION DE OFERTAS - AS N° 40-2024-OEC-MPI-2
REFERENCIA	:	CARTA N°019-2025-SGL-GAF-MPI
PROYECTO	:	"CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA"
FECHA	:	Ilo, 27 de Enero del 2025



Por medio del presente, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, al mismo tiempo, informar sobre el proceso convocado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Dicho procedimiento corresponde a la Adjudicación Simplificada N° 040-2024-OEC-MPI-2, cuyo objeto es la Contratación de Tablero Eléctrico para el Proyecto "Construcción del Centro Recreacional del Niño y la Familia del Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua".

De acuerdo con lo indicado en el documento de referencia, se requiere el apoyo de un especialista del área usuaria, conforme lo estipulado en el numeral 46.4 del artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece: "Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la entidad, las cuales están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad".

En ese sentido, informo que el equipo técnico del proyecto no cuenta con un profesional especialista en el tema requerido. Sin embargo, se ha coordinado de manera verbal con un especialista del área de Supervisión para atender esta solicitud.

Por lo tanto, solicito de manera urgente que se remita a la Oficina de Supervisión de Liquidación de Proyectos de Inversión Pública la documentación, para la verificación del cumplimiento de las características técnicas del bien ofertado. Esta verificación y validación deberá realizarse mediante un cuadro comparativo que permita evaluar si las especificaciones técnicas solicitadas son cumplidas. Cabe precisar que se han presentado ocho (08) propuestas al procedimiento de selección.

Adjunto:

1. Un (01) CD que contiene las ofertas y las especificaciones técnicas.

Es cuanto informo para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
 Ing. Mario E. Calagua Pumarrume
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP 82789

CC:
 Archivo
 MECP

SISGEDO: 1476315

CARTA N° 019-2025-SGL-GAF-MPI


SEÑOR:

ING. DANIEL ANTONIO CARDENAS LIZARRAGA

SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

ATENCION.- MARIO CLAGUA PUMARRUME

Residente de Obra



ASUNTO

: SOLICITO APOYO A VERIFICACION DE LA PARTE
TECNICA DE OFERTA DE AS N° 040-2024-OEC-MPI-2

Mediante la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente y a su vez en atención a los documentos de la referencia, pongo de conocimiento las ofertas presentadas al procedimiento de selección que se ha convocado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) el procedimiento de selección de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 040-2024-OEC-MPI-2 primera convocatoria que tiene como objeto la CONTRATACION DE TABLERO ELECTRICO PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA".

Que según el cronograma del procedimiento de selección corresponde efectuar la evaluación y calificación de ofertas, en ese sentido se **requiere el apoyo del especialista del área usuaria** concordante con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de conformidad con el numeral 46.4., del Art. 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, señala: (...) **Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad.**




En ese sentido se **requiere el apoyo del especialista del área usuaria**. A efectos de que verifique el cumplimiento de las características técnicas del bien ofertado y se determine si cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas emitidas por el área usuaria, dicha verificación y validación debe realizarse a través de un cuadro comparativo, de lo solicitado por la entidad y lo ofertado por cada postor.

Asimismo, se remite las ofertas que se presentaron al procedimiento de selección:

- GESTION EFICIENCIA CONTROL Y OPTIMIZACION S.A.C.-GECOP S.A.C.
- ELECTRIC POWER J & E E.I.R.L.
- ALLESMARKT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ALLESMARKT E.I.R.L.
- CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.
- SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A.
- H Y L ELECTRIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - H Y L ELECTRIC E.I.R.L.
- A & C INGENIERIA Y PROYECTOS SAC
- CONSORCIO PRISMA

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para expresarle sentimientos de **mi especial consideración** y estima personal.

Atentamente,



Cc: Archivo