

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN
Nomenclatura :	AS-SM-17-2023-UNSA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código :	20609298112	Fecha de envío :	01/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO LICEMA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	11:30:14

- 1, Según las especificaciones técnicas del equipo se recomienda la instalación en el techo. 2, No hay pasada para las tuberías deberán realizarse con su respectivo resane. 3, Dos equipos en un primer piso la instalación y los otros dos en el segundo piso cada piso de aprox 3,4 metros piso techo. 4, Soldadura caliente

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código :	20609298112	Fecha de envío :	01/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO LICEMA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	11:30:14

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Buen días, tenemos la siguiente consulta:

* En el capítulo 3 dice sistema de contratación a precios unitarios y en el capítulo 1 dice suma alzada, por favor definir.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN EFECTO SE APRECIA QUE HAY UNA INCOMPATIBILIDAD, POR LO QUE SE ACOGE ESTA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE DEFINE QUE LA CONTRATACIÓN ES A SUMA ALZADA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código :	20609298112	Fecha de envío :	01/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO LICEMA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	11:38:24

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Buen días, tenemos la siguiente consulta:

* En el capítulo 3 dice sistema de contratación a precios unitarios y en el capítulo 1 dice suma alzada, por favor definir.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISARÁ EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN ES A SUMA ALZADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARÁ EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN ES A SUMA ALZADA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código : 20344576387

Nombre o Razón social : VALOR INDUSTRIAL EIRL

Fecha de envío : 01/06/2023

Hora de envío : 14:29:53

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las características técnicas de los materiales indicado en las bases no se menciona cantidad o metrado para cableado eléctrico de la línea de fuerza, desde un tablero principal de la Entidad hasta un punto donde va estar instalado las unidades condensadoras. Así mismo debe indicar el calibre de los cables tanto de la línea de fuerza como de la línea a tierra.

También confirmar la distancia del interconexionado entre la unidad evaporadora y unidad condensadora para cada equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE REALIZARÁN LAS PRECISIONES EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL CAPÍTULO 3: REQUERIMIENTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La distancia promedio de cada equipo al tablero principal es de 30 metros. Cable calibre 8mm como minimo y la distancia del condensador al vaporizador hay una distancia aporximada e 10 metros con esquinas y pared

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código :	20602682049	Fecha de envío :	01/06/2023
Nombre o Razón social :	GOACHI INTERNATIONAL S.A.C.	Hora de envío :	18:00:15

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

LOS EQUIPOS SERAN REMPLAZADOS O SERAN PUESTOS EN UNA AREA NUEVA. CONSIDERANDO QUE EN UN AREA NUEVA NO HAY CABLEADO ELECTRICO, ETC. DE LO CONTRARIO PORFAVOR ENVIAR PLANOS.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.B **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es nueva instalacion no hay equipos para remplazar, no se cuenta con ningun cableado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código : 20608283839

Fecha de envío : 02/06/2023

Nombre o Razón social : MOREIVA INGENIEROS E.I.R.L.

Hora de envío : 16:43:01

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

1. En el TDR en el punto 5, b) indica en ¿suministros para instalación sistema mosaico empotrado en aulas complementarias del mobiliario¿:

- 30mts de tubería de cobre de 5/8¿
- 30mts de tubería de cobre de 3/8¿
- 30mts de manguera de aislamiento
- 24 und pernos de anclaje de 1/2¿ x 6¿

Confirmar si estas cantidades son para la instalación de los 04 equipos de aire acondicionado tipo Split piso techo o si son 30mts para cada equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 11

Literal: a)

Página: 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se considera dicha cantidad por equipo ya que la metodología de la instalacion es previa experiencia del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código : 20608283839

Fecha de envío : 02/06/2023

Nombre o Razón social : MOREIVA INGENIEROS E.I.R.L.

Hora de envío : 16:43:01

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

2. ¿Existen los puntos eléctricos que alimentarán los equipos de aire acondicionado? De no ser así, estos puntos se encuentran contemplados dentro del suministro solicitado en el TDR o se debe considerar algún adicional, de ser este último el caso ¿Cuáles son las consideraciones o metrados a tener en cuenta?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 11 **Literal:** a) **Página:** 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se cuenta con dichos puntos electricos se debera considerar la distancia aprox de 30 metros promedio por cada punto desde un tablero principal

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código : 20608283839

Fecha de envío : 02/06/2023

Nombre o Razón social : MOREIVA INGENIEROS E.I.R.L.

Hora de envío : 16:43:01

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

4. ¿Los equipos de aire acondicionado llevaran bomba de condensado o existe punto de drenaje al cual se empalmará?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11

Literal: a)

Página: 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

llevaran dicha bomba ya que no se cuenta con punto de drenaje

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código : 20608283839

Fecha de envío : 02/06/2023

Nombre o Razón social : MOREIVA INGENIEROS E.I.R.L.

Hora de envío : 16:43:01

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

5. ¿Qué tipo de alimentación eléctrica tendrán los equipos de aire acondicionado a instalar monofásica o trifásica?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11

Literal: a)

Página: 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SERÁ trifasica 220v

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código : 20608283839

Fecha de envío : 02/06/2023

Nombre o Razón social : MOREIVA INGENIEROS E.I.R.L.

Hora de envío : 16:43:01

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

¿Se debe considerar el suministro de las bases metálicas para los condensadores o estas serán suministradas por la entidad?

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 11

Literal: a)

Página: 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se debera considerar dicha estructura metalica junto con un techo para la lluvia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código :	20512795570	Fecha de envío :	02/06/2023
Nombre o Razón social :	AIRTEC SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	17:38:53

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Del numeral 3 DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DE ESECIFICACIONES TÉCNICAS en el literal b) Suministros, para la instalación sistema mosaico empotrado en aulas complementarias del Mobiliario, en el punto del alcance no menciona nada relacionado a la alimentación eléctrica, el punto de fuerza va ser suministrado por el cliente a 1 o 2 metros de la unidad condensadora, por ello solicitamos precisar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: b Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No hay, se cuenta con alimentacion en ningun punto ya que la energia que requiere los equipos según especificaciones tecnicas son mayores a lo que se encuentra en el ambiente por eso se debera considerar un circuito para cada equipo desde un tablero central

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código : 20512795570

Nombre o Razón social : AIRTEC SYSTEMS S.A.C.

Fecha de envío : 02/06/2023

Hora de envío : 17:38:53

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Referente al 3 DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DE ESECIFICACIONES TÉCNICAS en el literal b) Suministros, para la instalación sistema mosaico empotrado en aulas complementarias del Mobiliario, Se tiene un punto de drenaje cercano a la UE, no se precisa si va ser necesario usar bomba de condensado o cliente implementará el drenaje durante la instalación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: b **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se debera considerar dicha bomba ya que no se cuenta con punto de drenaje

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código : 20512795570

Nombre o Razón social : AIRTEC SYSTEMS S.A.C.

Fecha de envío : 02/06/2023

Hora de envío : 17:38:53

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Del numeral 3 DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DE ESECIFICACIONES TÉCNICAS en el literal b) Suministros, para la instalación sistema mosaico empotrado en aulas complementarias del Mobiliario, Se hace mención a 30 metros de tubería de cobre de 5/8¿ y 3/8¿, se entendería que los 30 metros son el total por los 4 equipos o son 30 metros por cada equipo, por favor precisar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** b **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

es un promedio yaque la ubicacion de los equipos son de acuerdo a la experiencia y recomendaciones del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código : 20512795570

Nombre o Razón social : AIRTEC SYSTEMS S.A.C.

Fecha de envío : 02/06/2023

Hora de envío : 17:38:53

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En el numeral 7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, dentro de las obligaciones del contratista no indica si se presentará algún informe al finalizar el servicio, en caso de presentar este deberá ser firmado por ingeniero mecánico o mecánico electricista colegiado?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7 **Literal:** 7 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

sí se presentara informe y capacitacion del uso del equipo, SE PRECISARÁN MÁS DETALLES EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL CAPÍTULO 3 REQUERIMIENTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código : 20512795570

Nombre o Razón social : AIRTEC SYSTEMS S.A.C.

Fecha de envío : 02/06/2023

Hora de envío : 17:38:53

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Dentro del alcance de las especiaciones técnicas, Se contará con planos o fotos de los ambientes donde se instalarán las unidades condensadoras y evaporadoras.

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 5

Literal: b

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

previa coordinacion, SI.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADJUNTAN PLANOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código : 20512795570

Nombre o Razón social : AIRTEC SYSTEMS S.A.C.

Fecha de envío : 02/06/2023

Hora de envío : 17:38:53

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

De acuerdo al numeral numero 5 del literal c) GENERALIDADES, DICE los postores deben adjuntar garantía del mobiliario ofertado, precisar si dicha garantía se presentará en la propuesta y si debe presentar folletos de las características de los equipos, precisar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** c **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

solo una carta de garantía del equipo y empresa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código : 20601880815

Nombre o Razón social : ENFRIO SYSTEMS S.A.C.

Fecha de envío : 02/06/2023

Hora de envío : 20:47:28

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Por favor, sírvanse confirmar si el sistema de contratación es a Suma Alzada (página 13) o por Precios Unitarios (página 23).

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 10 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN SERÁ A SUMA ALZADA, NO A PRECIOS UNITARIOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZA LA CORRECCIÓN EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código : 20601880815

Nombre o Razón social : ENFRIO SYSTEMS S.A.C.

Fecha de envío : 02/06/2023

Hora de envío : 20:47:28

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las Generalidades de la Descripción y/o Alcances de Especificaciones Técnicas; no indica lugar(es) específicos donde se instalarán los equipos a adquirir.

Se solicita los Planos de ubicación donde indique dónde serán instalados los equipos y se programe una visita técnica para tal fin.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5. c **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí se programara una visita previa coordinacion con el area usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADJUNTAN PLANOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN EL CAPÍTULO 3: REQUERIMIENTO

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código : 20601880815

Nombre o Razón social : ENFRIO SYSTEMS S.A.C.

Fecha de envío : 02/06/2023

Hora de envío : 20:47:28

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las Generalidades de la Descripción y/o Alcances de Especificaciones Técnicas; no indica lugar(es) específicos donde se tomará la energía eléctrica y lugar de desagüe
Se solicita los Planos de ubicación donde indique la ubicación de la caja de fuerza y lugar donde desaguará el vapor.
También solicitamos que se programe una visita técnica para tal fin.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.c **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los puntos electricos se tomaran de un tablero electrico ubicado del primer equipos a 8 metros desde ese punto debera partir la instalacion ya que los equipos necesitan de un alto amperaje

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ASIMISMO, SE ADJUNTAN PLANOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN EL CAPÍTULO 3 REQUERIMIENTO

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código : 20601880815

Nombre o Razón social : ENFRIO SYSTEMS S.A.C.

Fecha de envío : 02/06/2023

Hora de envío : 20:47:28

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

En las características técnicas del equipo de Aire Acondicionado del tipo split piso techo, indica un modelo de una marca: YKSS-115-4-1.

Para una libre competencia, se solicita se retire en las Especificaciones técnicas, ése modelo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.a **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 29.4 del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON EL OBJETO DE FOMENTAR UNA LIBRE COMPETENCIA, SE RETIRARÁ DICHA REFERENCIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE RETIRARÁ LA REFERENCIA INDICADA EN LA OBSERVACIÓN

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	02/06/2023
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	22:24:24

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Solicitamos una Visita Técnica Virtual para los que no somos Postores Locales. En ese entendido sírvase facilitar el nombre, correo y celular de la persona encargada del Proyecto.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** b **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA VISITA TÉCNICA VIRTUAL. PARA MAYORES DETALLES SE HAN REFORMULADO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y SE ADJUNTAN PLANOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	02/06/2023
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	22:24:24

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Los puntos de Energía Eléctrica para los 04 Equipos de AIRE ya está habilitados o correrá por cuenta del Postor ganador y si es así : sírvase alcanzarnos los metrados exactos para cada uno de los equipos de Aire Acondicionado.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: b **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE cuentacon dichos puntos electricos se debera considerar la distancia aprox de 30 metros promedio por cada punto desde un tablero principal

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	02/06/2023
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	22:24:24

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Sírvanse hacernos llegar un Plano en Autocad indicando las ubicaciones de las AULAS o un PLANO cuyo bosquejo indique las ubicaciones de las AULAS por pisos o block.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** b **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADJUNTA PLANO EN PDF EN EL CAPÍTULO DEL REQUERIMIENTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AÑADEN LOS PLANOS EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	02/06/2023
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	22:24:24

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Respecto a los drenajes de agua de los Equipos de AIRE : se va considerar Bombas de Condensado o solamente tuberías PVC para la descarga del agua.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** b **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debera considerar dicha bomba ya que no se cuenta con punto de drenaje

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	02/06/2023
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	22:24:24

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Respecto al Montaje de las 04 Unidades Condensadoras : van ir ubicadas en las Paredes Laterales, a nivel del Piso o van ir ubicadas en la Azotea de que piso?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** b **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ubican en la parte lateral del equipo aprox 15 metros del evaporizador al condensador

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN¿.

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	02/06/2023
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	22:24:24

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Respecto a la carga de Energía Eléctrica se dispone para coberturar a los 04 Equipos de Aire Acondicionado ?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** b **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No, ya que se debera considerar realizar un circuito nuevo del tablero hasta cada uno de los equipos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null