

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MINISTERIO DE EDUCACION

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MINEDU/UE 024-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS CERCOS ELÉCTRICOS PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ruc/código :	20606706881	Fecha de envío :	15/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO MJCE S.A.C	Hora de envío :	13:20:04

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Por la cantidad de sedes y el volumen de trabajo estimado se solicita una ampliación a 7 días hábiles para la presentación del plan de trabajo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica que según el numeral 6) de los términos de referencia, el plazo de presentación del plan de trabajo es de 2 días calendarios posteriores a suscribirse el contrato. Por lo tanto, no es viable la ampliación de los días, considerando que lo solicitado involucraría un retraso en la prestación, así mismo no se ha recibido observaciones al respecto durante la indagación de mercado, existiendo potenciales proveedores que puedan atender lo solicitado, asimismo se indica que la información plasmada en el plan de trabajo contiene la misma información de las cantidades de locales y volumen de trabajo utilizados para la presentación de la propuesta técnica-económica de los postulantes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE EDUCACION

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MINEDU/UE 024-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS CERCOS ELÉCTRICOS PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ruc/código :	20606706881	Fecha de envío :	15/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO MJCE S.A.C	Hora de envío :	13:20:04

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se necesita confirmar si no se presentará la colegiatura del personal clave dentro de los requisitos de calificación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 26.A.1.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica que, el literal a) del numeral 12 de los términos de referencia menciona: (¿) En ese sentido, la colegiatura y habilitación de los profesionales deberá ser remitida adjunto al Plan de Trabajo, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero, y no en un momento anterior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE EDUCACION

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MINEDU/UE 024-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS CERCOS ELÉCTRICOS PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ruc/código :	20606706881	Fecha de envío :	15/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO MJCE S.A.C	Hora de envío :	13:20:04

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En virtud del artículo 2° de la LCE, donde estipula los lineamientos que en todo Procedimiento de Selección se deben cumplir, siendo estos fomentar la más amplia concurrencia de futuros postores en concordancia con los principios de Libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia y equidad, ante ello solicitamos al Comité de Selección CONSIDERE que la experiencia solicitada para el personal clave sea contabilizada desde la emisión de su bachiller.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 26.A.2 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, de la Opinión N° 007-2019/DTN la Dirección Técnica Normativa, dispone que ¿(¿) el personal clave es aquel que resulta esencial para la ejecución de la prestación, corresponde a cada Entidad definir -en función del objeto de la contratación- cuál es la formación académica del personal clave que necesita exigir como requisito de calificación. Para tal fin, dicha Entidad debe observar lo dispuesto por la normativa de la materia, en virtud de la cual, puede requerir que el personal clave esté conformado por profesionales que se encuentren al amparo de la Ley N° 30220, Ley Universitaria; o al amparo de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, según corresponda¿. por lo tanto, no se acoge a la modificación de los términos de referencia, porque es necesario que se acredite la experiencia del personal clave como parte de las exigencias de la Entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE EDUCACION

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MINEDU/UE 024-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS CERCOS ELÉCTRICOS PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ruc/código :	20606706881	Fecha de envío :	15/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO MJCE S.A.C	Hora de envío :	13:20:04

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto la capacitación del personal en clave, se necesita disminuir la cantidad de horas lectivas a 10 horas con el fin de mejorar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 26.A.1.2 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el personal clave es aquel que resulta esencial para la ejecución de la prestación, corresponde a cada Entidad definir -en función del objeto de la contratación- cuál es la formación académica del personal clave que necesita exigir como requisito de calificación. Para tal fin, dicha Entidad debe observar lo dispuesto por la normativa de la materia, en virtud de la cual, puede requerir que el personal clave esté conformado por profesionales que se encuentren al amparo de la Ley N° 30220, Ley Universitaria; o al amparo de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, según corresponda, conforme lo señalado en la Opinión N° 007-2019/DTN la Dirección Técnica Normativa, dispone que ¿(¿). por lo tanto, no se acoge lo solicitado, porque la acreditación de las horas lectivas es fundamental para sustentar el perfil del personal clave en este tipo de servicio y que forma parte de las exigencias de la Entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE EDUCACION

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MINEDU/UE 024-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS CERCOS ELÉCTRICOS PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ruc/código :	20606706881	Fecha de envío :	15/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO MJCE S.A.C	Hora de envío :	13:20:04

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En virtud del artículo 2° de la LCE, donde estipula los lineamientos que en todo Procedimiento de Selección se deben cumplir, siendo estos fomentar la más amplia concurrencia de futuros postores en concordancia con los principios de Libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia y equidad, ante ello solicitamos al Comité de Selección CONSIDERE que la experiencia solicitada del personal clave sea en todo tipo de instalaciones eléctricas de BT que incluye acometidas, tableros, pozoso a tierra y etc.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 26.A.2 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica que, en el literal A.2 de numeral 26, se especifica que el personal clave debe acreditar la experiencia mínima de tres (03) años en monitoreo y/o supervisión de mantenimiento y/o reparación y/o proyectos y/o instalación y/o montaje referido a Instalaciones Eléctricas en General.

en ese sentido, se considera que, la observación que plantea el postor en cuanto considerar la experiencia del personal clave: (...) sea en todo tipo de instalaciones eléctricas de BT que incluye acometidas, tableros, pozos a tierra y etc. no se acoge, puesto que, la referencia de instalación eléctricas en general, encierra este tipo de experiencia porque son sistemas eléctricos en baja tensión BT y alta tensión AT. por lo tanto, el personal clave si cumple con este requisito de calificación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE EDUCACION

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MINEDU/UE 024-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS CERCOS ELÉCTRICOS PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ruc/código :	20606706881	Fecha de envío :	15/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO MJCE S.A.C	Hora de envío :	13:20:04

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

solicitamos al Comité de Selección CONSIDERE LOS SIGUIENTES SERVICIOS SIMILARES DENTRO DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR:
INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL DE EDIFICIOS MULTAFAMILIARES QUE CONTEMPLAN PARTIDAS DE ALIMENTADORES, SISTEMAS DE POZOS A TIERRA, CABLEADO,TENDIDO, INTALACIÓN DE SUBESTACIONES EN BT

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 26.A.2 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica que, en el literal B de numeral 26, se especifica que en la experiencia del postor se debe considerar:

¿ Instalación de Cercos Eléctricos y/o

¿ Servicio de implementación de cableado estructurado y/o cableado eléctrico y/o servicio de mantenimiento de tableros eléctricos y/o servicio de mantenimiento de termas eléctricas y/o servicio de mantenimiento de pozos a tierra y/o servicio de mantenimiento de soporte de energía de emergencia.

¿ Mantenimiento y/o Instalación y/o montaje de Instalaciones Eléctricas en General y/o

en ese sentido, se considera que, la observación que plantea el postor en cuanto considerar la experiencia del postor en la especialidad : (...) INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL DE EDIFICIOS MULTAFAMILIARES QUE CONTEMPLAN PARTIDAS DE ALIMENTADORES, SISTEMAS DE POZOS A TIERRA, CABLEADO,TENDIDO, INTALACIÓN DE SUBESTACIONES EN BT. no se acoge, puesto que, la referencia de instalaciones eléctricas en general, encierra este tipo de experiencia porque son sistemas eléctricos en baja tensión BT y alta tensión AT. por lo tanto, el postor si cumple con este requisito de calificación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE EDUCACION

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MINEDU/UE 024-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS CERCOS ELÉCTRICOS PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ruc/código :	10461067447	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN	Hora de envío :	18:19:30

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar el valor de la distancia recomendada de 8000 metros que se indica , o debe ser 800 metros por unidad electrificadora.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: C Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica que, según el literal c) del numeral 5.1 de los términos de referencia, señala las características mínimas para el electrificador, teniendo en cuenta que por cada distancia de perímetro se establece entre 4 a 5 líneas de alambre, por lo que debe considerarse los parámetros eléctricos como caída de tensión y potencia. asi como también, los calibres de los alambres a energizar. por lo tanto, se confirma el valor del electrificador de 8000m

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null