

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-68-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de placas de señalización de estructuras para fase y PAT

Ruc/código :	20610691367	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	GLOBUS S & E S.A.C.	Hora de envío :	19:19:41

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

De plazo de entrega, para una mayor participación de postores y por principio de Libre concurrencia e Igualdad de trato, SE SOLICITA que el plazo de la primera entrega sea a los 90 días a partir del día siguiente de perfeccionar el contrato y la 2da entrega a 120 días a partir del día siguiente de perfeccionar el contrato ya que el comité debe considerar el tiempo de fabricación que debe realizarse con calidad y en forma minuciosa. Se solicita al comité amablemente que considere nuestro pedido, las respuestas de los comités no acogiendo estos pedidos se contradice con la demora de publicar la buena pro, una demora de semanas en muchas ocasiones, dando a entender que si bien existe urgencia en comprar los suministros y no informar la buena pro según reglamento no es tanta la urgencia que resuelven en las absoluciones.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, literales A y B.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación se esta modificando el plazo de entrega El plazo total de (120) ciento veinte días calendarios, la cantidad de placas a fabricar se encuentran en el metrado de actividades del Anexo N° I, por cada línea de transmisión y nivel de tensión según corresponda. Se compone de dos (02) entregas:1era entrega: Compuesta por las placas para las líneas de Cajamarca correspondiente a los ítems del A1 al A6 con un total de 874 placas con entrega a 90 días a partir del día siguiente de perfeccionado el contrato.2da entrega: De las 814 placas restantes correspondientes a los ítems del A7 al A14, a los 120 días después a partir del día siguiente de perfeccionado el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar el plazo de entrega El plazo total de (120) ciento veinte días calendarios, la cantidad de placas a fabricar se encuentran en el metrado de actividades del Anexo N° I, por cada línea de transmisión y nivel de tensión según corresponda.Se compone de dos (02) entregas:1era entrega: Compuesta por las placas para las líneas de Cajamarca correspondiente a los ítems del A1 al A6 con un total de 874 placas con entrega a 90 días a partir del día siguiente de perfeccionado el contrato.2da entrega: De las 814 placas restantes correspondientes a los ítems del A7 al A14, a los 120 días después a partir del día siguiente de perfeccionado el contrato.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-68-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de placas de señalización de estructuras para fase y PAT

Ruc/código :	20610691367	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	GLOBUS S & E S.A.C.	Hora de envío :	19:19:41

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

De cantidad de suministro a contratar, por principio de Transparencia donde las entidades deben proporcionar información clara y coherente con el fin que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores y por el Art 16.2 de La Ley LCE 30225 que indica que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse en forma objetiva y precisa por el área usuaria, SE SOLICITA imagen referencial con las medidas de letras y distancias bien definidas de cada ítem requerido en el ANEXO N°01 METRADOS, ya que las tomas fotográficas que se encuentran en los anexos I, II y III no tienen esos detalles. Además que no se indica si cada señal debe indicar el nombre de la estructura o sub estación.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 9.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la TUO de la ley 30225 literal C Art 16.2 de la TUO de la ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara. En el Anexo I se indican las dimensiones de las letras de las placas de riesgo eléctrico e identificación; para las demás placas, se guardará la misma proporción con relación al área de la placa. Para las letras considerar el tipo de letra ARIAL NEGRITA en Mayúscula

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA
Nomenclatura :	AS-SM-68-2024-HDNA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición de placas de señalización de estructuras para fase y PAT

Ruc/código :	20610691367	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	GLOBUS S & E S.A.C.	Hora de envío :	19:19:41

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

De cantidad de suministro a contratar, por principio de Transparencia donde las entidades deben proporcionar información clara y coherente con el fin que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores y por el Art 16.2 de La Ley LCE 30225 que indica que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse en forma objetiva y precisa por el área usuaria, SE SOLICITA dimensión y distancia de los agujeros por donde ingresan los pernos y fijan las placas, también el diámetro del rolado, se agradecería sea indicada en cada plano o imagen referencial de cada ítem.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 9.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la TUO de la ley 30225 literal C Art 16.2 de la TUO de la ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara: Los agujeros serán para pernos de 3/8" de diámetro, su ubicación estará en las esquinas de las placas de tal manera que el perno con su arandela no sobrepasen el área de la placa. Considerar el rolado de placas para postes de 40cm de diámetro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-68-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de placas de señalización de estructuras para fase y PAT

Ruc/código :	20610691367	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	GLOBUS S & E S.A.C.	Hora de envío :	19:19:41

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:
De experiencia del postor en la especialidad, para una mayor participación de postores y por principio de Libre concurrencia e Igualdad de trato además por ser objeto de convocatoria la adquisición o sea la compra de los suministros, SE SOLICITA AMPLIAR bienes similares a: Venta y/o suministro de placas de señalización.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Art 2 de la ley 30225, literales A y B.

Análisis respecto de la consulta u observación:
Incluir en los requisitos de calificación Venta y/o suministro de placas de señalización

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Incluir en los requisitos de calificación Venta y/o suministro de placas de señalización

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-68-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de placas de señalización de estructuras para fase y PAT

Ruc/código :	20600169484	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	OSMA INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	22:00:37

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
SE SOLICITA INCLUIR COMO BIENES SIMILARES SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD/UBICACIONES EN ALMACÉN

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
LIBRE CONTRATACION Y PLURALIDAD DE OFERTAS

Análisis respecto de la consulta u observación:
Incluir en los requisitos de calificación Venta y/o suministro de placas de señalización y/o suministro de señalizaciones de seguridad / ubicaciones en almacén

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Incluir en los requisitos de calificación Venta y/o suministro de placas de señalización y/o suministro de señalizaciones de seguridad / ubicaciones en almacén

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-68-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de placas de señalización de estructuras para fase y PAT

Ruc/código :	20537786231	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	NEOLUMEN S.R.L.	Hora de envío :	23:09:51

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
Referente a la especificaciones técnicas indican que que algunas placas serian roladas, pero no existe detalle de algún rolado en los anexos, se solicita favor adjuntar plano detalle de la señal rolada.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara: El rolado de las placas se realizara para la instalación en postes de diámetro 40 cm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-68-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de placas de señalización de estructuras para fase y PAT

Ruc/código :	20537786231	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	NEOLUMEN S.R.L.	Hora de envío :	23:09:51

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:
Se recomienda que se utilice lamina reflectiva tipo III/IV ASTM D4956 para fondo de señales y sobre eso hacer la serigrafia solicitada.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge la observación se incluire En la pagina 25, numeral 9.3 Descripción del Requerimiento, se agrega lo siguiente:"Alternativamente, el CONTRATISTA podrá emplear lámina reflectiva de alta intensidad (ASTM D4956) para el fondo de las señales, sobre la cual se realizará la serigrafia solicitada para cada placa."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Incluir En la pagina 25, numeral 9.3 Descripción del Requerimiento, se agrega lo siguiente:"Alternativamente, el CONTRATISTA podrá emplear lámina reflectiva de alta intensidad (ASTM D4956) para el fondo de las señales, sobre la cual se realizará la serigrafia solicitada para cada placa."

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-68-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de placas de señalización de estructuras para fase y PAT

Ruc/código :	20537786231	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	NEOLUMEN S.R.L.	Hora de envío :	23:09:51

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
Se solicita el plano de detalle de todas las señales a cotizar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara:Los detalles de las placas se encuentran en los registros fotográficos del Anexos I, II y III, en las Especificaciones Técnicas y en la presente absolución de consultas 2, 3, 6, 7

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null