

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-78-2024-ELCTO S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO Mejora Obras A4981 Paucartambo Pasco

Ruc/código :	20547708475	Fecha de envío :	27/11/2024
Nombre o Razón social :	SOCIEDAD DE INGENIERIA CONSTRUCTIVA AMERICANA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	22:07:27

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Referente al alcance de las redes de media tensión nos detallan 4 tramos bien definidos, por lo cual agradeceremos alcanzar o detallar mejor el alcance en la baja tensión, ¿es considerar las adecuaciones referente a la remodelación de los postes de media tensión, o que se tiene que desarrollar en la baja tensión?

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 8.2 **Literal:** A **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para las localidades que se encuentran dentro de los siguientes puntos:

1. Tramo 1 (Fig. 08 Pag. 55) - Tramo 1 a remodelar A4981
2. Tramo 2 (Fig. 09 Pag. 56) - Tramo 2 a remodelar A4981
3. Tramo 3 (Fig. 10 Pag. 57) - Tramo 3 a remodelar A4981
4. Tramo 4 (Fig. 11 Pag. 58) - Tramo 4 a remodelar A4981
5. Tabla N° 10 y Fig. 12 - Puntos de referencia de incumplimiento de DMS (Localidades de Ancara, Yarhuay, Paucartambo, San Francisco y Cutuchaca).

El estudio del proyecto involucra el mejoramiento de las redes de media y baja tensión (subestaciones, redes secundarias, postes, acometidas, zonas con incumplimiento de DMS, etc).

Esto en virtud de lo indicado en el numeral 6.4.2, ubicado en la página 37 de las Bases del procedimiento donde se describen los objetivos y metas del proyecto:

Dentro de los principales objetivos se tiene lo siguiente:

- Remodelar y mejoramiento, de las líneas 22.9KV
- Mantener la confiabilidad del sistema
- Prever posibles fallas en los alimentadores
- Subsanar las deficiencias por incumplimiento de DMS (Línea primaria, Red primaria y Red secundaria).
- Reducir las pérdidas de energía
- Cumplir con el reglamento de seguridad
- Brindar una mejor calidad de producto
- No involucrar los indicadores SAIFI y SAIDI

Dentro de las metas tenemos:

- Reporte de deficiencias de DMS y/o Servidumbre, las bases de los postes presentan deficiencias, por el que se debe mejorar con soportes a las bases, finalmente la contratista deberá elaborar su informe para su subsanación definitiva.
- Mejoramiento de la línea de 22.9KV
- Mejorar la disponibilidad, confiabilidad, y continuidad del sistema eléctrico.
- Disminución de los riesgos eléctricos.
- Evitar multas y penalidades por las entidades Fiscalizadoras (Osinergmin, OEFA, etc.).
- Aumentar la producción y la vida útil de los componentes eléctricos de las redes eléctricas de media y baja tensión.
- Mejorar la calidad de producto en Pasco

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null