

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

Nomenclatura : AS-SM-18-2022-EGEMSA-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REPOSICION DE SECADOR DE AIRE DE ALTA PRESION POR ADSORCION SISTEMA DE REGULACION GRUPO FRANCIS

Ruc/código : 20608069519

Fecha de envío : 31/05/2023

Nombre o Razón social : PROYECTOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PROINMAN S.A.C.

Hora de envío : 17:45:39

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se esta solicitando caudal de aire "mayor o igual a 1.88m³/min", se solicita al comité de selección se acepten flujos mayor o igual a 1.83m³/min.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.2.1 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Referencia: Capítulo III: Ítem 6.2.1: Secador de aire se indica las características de flujo de operación, el comité de selección no acepta la solicitud indicada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

Nomenclatura : AS-SM-18-2022-EGEMSA-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REPOSICION DE SECADOR DE AIRE DE ALTA PRESION POR ADSORCION SISTEMA DE REGULACION GRUPO FRANCIS

Ruc/código :	20608069519	Fecha de envío :	31/05/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PROINMAN S.A.C.	Hora de envío :	17:45:39

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se esta solicitando secador con voltaje nominal: 220-380v 3fases, 60hz.

Los secadores de este tipo son mas comerciales en voltajes de 230v/monofasico y/o bifasico/60hz; siendo mas accesible los repuestos a nivel del mercado nacional en el caso se requiera de urgencia alguno de los accesorios; por lo tanto se solicita al comite se tenga en consideración secadores con voltajes de 230V monofasicos y/o bifasico

Cabe señalar que si se cuenta con trifasico 380 en la zona se puede montar el equipo con el uso de una linea neutra, y si se cuenta con trifasico 220v en la zona, se puede conectar el equipo con el uso de 2 fases (bifasico) de esta manera no es necesario implementar lineas adicionales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.2.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Referencia: Capítulo III: Ítem 6.2.1: Secador de aire se indica las características de voltaje de operación, el comité de selección no acepta la solicitud indicada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

Nomenclatura : AS-SM-18-2022-EGEMSA-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REPOSICION DE SECADOR DE AIRE DE ALTA PRESION POR ADSORCION SISTEMA DE REGULACION GRUPO FRANCIS

Ruc/código :	20608069519	Fecha de envío :	31/05/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PROINMAN S.A.C.	Hora de envío :	17:45:39

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se esta solicitando conector de entrada DN15-DN50; Se solicita al comité de selección se considere conectores DN G 3/8.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.2.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Referencia: Capítulo III: Ítem 6.2.1: Secador de aire se indica las características de conexión de entrada, el comité de selección no acepta la solicitud indicada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null