

ANEXO 1

SUBESTACION SALAVERRY



- Lugar de ubicación de desmontaje y montaje de la celda en SET Salaverry.

SUBESTACION HUACA DEL SOL



- Lugar de ubicación de desmontaje y montaje de la celda en SET Huaca del Sol.



Powering Business Worldwide

Medium Voltage Switchgear

Client:	EATON CHILE	Rated Voltage (kV):	17.5
TAG:	CELDA DE INTERRUPTOR GENERAL	Lightning Impulse Withstand Voltage:	95
Order Number - Item (Serial N°):	308473-01.1	Power Frequency Withstand Voltage (kV):	38
Type Designation:	POWER XPERT UX	Service Voltage (kV):	10
Instruction Manual:	6063308 G01 01	Command Voltage (Vdc):	125
Year of Manufacture:	2014	Continuous Regime Current (A):	2500
Applicable Standard:	IEC 62271-200	Rated Short-Time Withstand Current (kA-3s):	31.5
Approximate Mass (kg):	1650	Short Circuit Making Current (kA):	82
Degree of Protection:	IP-4X	Internal Arc Classification:	AFLR
Rated Frequency (Hz):	60	Type of Accessibility:	LSC 2B-PM

Eaton Ltda.
Rua Diácono Josias de Souza, S/N
Loteamento Multivias - 13212-171
Jundiaí, SP, Brasil

Tel. 11 4525-7001
CRC - Centro de Relacionamento com o Cliente
DDG 0800 28 21 305
www.eaton.com.br

Placa de Celda