

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO
Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRA-PRIDER/OC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ELABORACION DE CIMBRA DE METAL CON PLANCHAS ACANALADAS GALVANIZADAS G-40 Y SUS ACCESORIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ETAPA -I EN LA LOCALIDAD DE MIRMACA, PROVINCIA DEL PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO

Ruc/código : 20612407925
Nombre o Razón social : MADEK PERU S.A.C.

Fecha de envío : 04/07/2025
Hora de envío : 20:38:04

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimados señores evaluadores:

a. las vigas, en la parte superior será unido por dos placas o planchas de unión, cuyas dimensiones son: 12mmx50mmx200mm.

LAS MEDIDAS SON 12MMX50MMX200MM O 12MMX150MMX200MM*?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE LAS DIMENSIONES DE LAS PLANCHAS DE UNION SON DE 12MM X 150MM X 200MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO
Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-GRA-PRIDER/OC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ELABORACION DE CIMBRA DE METAL CON PLANCHAS ACANALADAS GALVANIZADAS G-40 Y SUS ACCESORIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ETAPA -I EN LA LOCALIDAD DE MIRMACA, PROVINCIA DEL PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO

Ruc/código :	20612407925	Fecha de envío :	04/07/2025
Nombre o Razón social :	MADEK PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:56:30

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Estimados señores evaluadores.
j. Las planchas acanalada ondulada galvanizada de espesor de 2mm de sección 550mmx 1500mm, calidad g40.
EL ESPESOR ES 2MM O 1.9MM?
ya que en la calidad de g40 solo es 1.9mm

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA Y ACLARA QUE , TRAS CONSULTAR Y REVISAR, SE HA VERIFICADO QUE LA OBSERVACION ES CORRECTA, EN SE SENTIDO SE PROCEDE A CORREGIR Y ACEPTAR LAS PLANCHAS ACANALADAS CON UN ESPESOR DE 1.9MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA