

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-147-2024-SUNAT/7V0010-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LOS LOCALES DE LA SEDE CHIMBOTE

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	18:34:04

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Para el anexo B, en el cuadro de sub- ítem 1.1: Servicio de mantenimiento preventivo de los sistemas de detección y alarma contra incendio de los locales de las sedes de Chimbote, aclarar si el precio total es anual o por el total de 3 años.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: III Literal: 8 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área técnica se aclara que, el precio total del sub- ítem 1.1 es por 1 año y posteriormente debe ser multiplicado por 3 años, consignándose en la primera tabla. De igual manera que en el Anexo 6.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-147-2024-SUNAT/7V0010-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LOS LOCALES DE LA SEDE CHIMBOTE

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	18:34:04

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Para una mejor oferta, se podrá realizar una visita?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área técnica se aclara que, en las bases en el numeral 5.10 Visita indica que deben de coordinar con la OSA Chimbote para programar una visita a las sedes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-147-2024-SUNAT/7V0010-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LOS LOCALES DE LA SEDE CHIMBOTE

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	18:34:04

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para el personal clave se acreditara con copia simple y/o constancia emitida por el fabricante, representante distribuidor de la marca regional o nacional que cuenten con soporte tecnológico.....¿Se considera soporte técnico o tecnológico?

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 3 Literal: 8 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área técnica se aclara que, se considerará soporte técnico o tecnologico. Por lo que se agregará en la integración de las bases -Apartado Requisitos de calificación A.1.2 y numeral 6.1.1, literal iii de los términos de referencia de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En Requisitos de calificación A.1.2 y numeral 6.1.1, literal iii de los términos de referencia se agregará el término "técnico o"

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-147-2024-SUNAT/7V0010-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LOS LOCALES DE LA SEDE CHIMBOTE

Ruc/código :	20553184330	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO SALVI S.A.C.	Hora de envío :	19:02:35

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Los detectores en que altura se encuentran del piso al techo de los locales, para considerar medios de elevación durante el mantenimiento.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área técnica, para verificar lo solicitado pueden solicitar una visita a las sedes de acuerdo a lo indicado en las bases en el numeral 5.10 Visita.

Así mismo, el área usuaria indica que los equipos se encuentran instalados a la altura aproximada de:

Para los locales Intendencia de Aduanas Chimbote, Almacén La Caleta y CSC Nuevo Chimbote: Todos los equipos a 3 m desde el piso (1 solo piso).

Para el local Intendencia de Tributos Internos (Ex -Oficina Zonal): 6 equipos a 7 m del piso, los demás equipos a 3m del piso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-147-2024-SUNAT/7V0010-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LOS LOCALES DE LA SEDE CHIMBOTE

Ruc/código :	20553184330	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO SALVI S.A.C.	Hora de envío :	19:02:35

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

El soporte técnico se considera diario así no se tenga llamadas ni correos, se puede emitir un informe mensual indicando que no hubo incidentes durante el mes.

Nuestro personal puede asistir a los locales para realizar visitas técnicas mensuales.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 5 **Literal:** 3.2 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área técnica, es conforme, el soporte técnico es diario y se emite un informe mensual. El personal podrá asistir mensualmente solicitando la autorización correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-147-2024-SUNAT/7V0010-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LOS LOCALES DE LA SEDE CHIMBOTE

Ruc/código :	20553184330	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO SALVI S.A.C.	Hora de envío :	19:02:35

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Si durante el mes no hubo incidencias o reportes de llamadas de cualquier local, se considera en el informe mensual que no hubo incidentes e igualmente se factura por todo el mes o solo se facturara por incidentes que halla en el mes.

Acápíte de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 7 **Literal:** 8.2 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área técnica, de no haber incidencias durante el mes pueden realizar el seguimiento del estado de los sistemas y deben de indicar en el informe el nombre de la persona con quien realizaron el seguimiento.

Así mismo indicar que los 33 meses que dura el servicio de soporte técnico, haya o no haya incidentes serán pagados de manera mensual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-147-2024-SUNAT/7V0010-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LOS LOCALES DE LA SEDE CHIMBOTE

Ruc/código :	20553184330	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO SALVI S.A.C.	Hora de envío :	19:02:35

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Durante el mantenimiento se detectan dispositivos dañados, estos son cambiados durante el servicio o se hace un correctivo general terminado el mantenimiento. la cotización por el correctivo y/o cambio de dispositivos a quien se remite.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 5 **Literal:** 5.3 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área técnica, en el numeral 5.12.1 Letra A, f indica que deben de presentar un informe técnico en el cual deben de indicar todas las novedades encontradas en el sistema, de necesitar correctivos deben de adjuntar la cotización correspondiente para su evaluación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante :SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura :AS-SM-147-2024-SUNAT/7V0010-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LOS LOCALES DE LA SEDE CHIMBOTE

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:42:19

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Confirmar si para los trabajos de mantenimiento preventivo se requerirá andamios, si fuera el caso indicar el tipo de andamio

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3 Literal: 0 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área técnica, se aclara que para verificar lo solicitado pueden solicitar una visita a las sedes de acuerdo a lo indicado en las bases en el numeral 5.10 Visita. De requerir andamios estos tienen que ser normados.

Así mismo, el área usuaria indica que los equipos se encuentran instalados a la altura aproximada de:

Para los locales Intendencia de Aduanas Chimbote, Almacén La Caleta y CSC Nuevo Chimbote: Todos los equipos a 3 m desde el piso (1 solo piso).

Para el local Intendencia de Tributos Internos (Ex -Oficina Zonal): 6 equipos a 7 m del piso, los demás equipos a 3m del piso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-147-2024-SUNAT/7V0010-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LOS LOCALES DE LA SEDE CHIMBOTE

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	22:42:19

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Indicar las alturas promedio de los equipos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3 Literal: 0 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área técnica, se aclara que, para verificar lo solicitado pueden solicitar una visita a las sedes de acuerdo a lo indicado en las bases en el numeral 5.10 Visita.

Así mismo, el área usuaria indica que los equipos se encuentran instalados a la altura aproximada de:

Para los locales Intendencia de Aduanas Chimbote, Almacén La Caleta y CSC Nuevo Chimbote: Todos los equipos a 3 m desde el piso (1 solo piso).

Para el local Intendencia de Tributos Internos (Ex -Oficina Zonal): 6 equipos a 7 m del piso, los demás equipos a 3m del piso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-147-2024-SUNAT/7V0010-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LOS LOCALES DE LA SEDE CHIMBOTE

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	22:42:19

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Indicar el año de la instalacion del Sistema Contraincendio de cada sede.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3 Literal: 0 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área técnica, se aclara que, para verificar lo solicitado pueden solicitar una visita a las sedes de acuerdo a lo indicado en las bases en el numeral 5.10 Visita.

Así mismo, el área usuaria indica que las fechas aproximadas de instalación son de acuerdo con lo siguiente:
Locales Intendencia de Aduanas Chimbote y Almacén La Caleta: marzo del 2022
Local Intendencia de Tributos Internos (Ex Oficina Zonal): octubre 2020
Local CSC Nuevo Chimbote: diciembre 2015

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-147-2024-SUNAT/7V0010-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LOS LOCALES DE LA SEDE CHIMBOTE

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	22:42:19

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Confirmar si nos emitiran los planos del SACI de cada sede.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.12 Literal: 0 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área técnica, se aclara que, se entregarán los planos en el formato que cuente SUNAT para que puedan realizar los ASBUILT de los sistemas de acuerdo a lo solicitado en el numeral 5.12.1 letra A, e.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-147-2024-SUNAT/7V0010-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LOS LOCALES DE LA SEDE CHIMBOTE

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	22:42:19

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Confirmar si para los trabajos de mantenimiento preventivo se considerará Supervisor y Prevencionista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 0 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área técnica, se aclara que, en el numeral 6, 6.1., 6.1.1. letra A indica las Actividades del personal Clave.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-147-2024-SUNAT/7V0010-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LOS LOCALES DE LA SEDE CHIMBOTE

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:42:19

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE SOLICITAN CAPACITACIÓN DE DOS HORAS EN CADA UNA DE LAS MARCAS MIRCOM Y BOSCH, PARA EL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO; SIN EMBARGO SE DEBE TENER EN CUENTA QUE ALGUNOS DE LOS FABRICANTES, REPRESENTANTES Y/O DISTRIBUIDORES NO EMITEN ESTAS CERTIFICACIONES EN HORAS SINO EN DIAS, POR LO CUAL SE SOLICITA SUPRIMIR ESTE REQUERIMIENTO Y SOLO DIGA QUE SE PRESENTE LA CERTIFICACIÓN DE LA MARCA Y/O DISTRIBUIDOR Y/O REPRESENTANTE

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A.1.2 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2 literal a) Libertad de concurrencia i) Equidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área técnica, la cantidad de horas solicitadas se encuentran detalladas en el numeral 6.1.1. de los términos de referencia de las bases así como en los requisitos de calificación. Al presentar un certificado solo con fecha no se podría identificar la cantidad de horas solicitadas. Así mismo durante la etapa de la indagación de mercado los proveedores indicaron contar con dicho requerimiento.

Por lo que, no se acoge su observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-147-2024-SUNAT/7V0010-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LOS LOCALES DE LA SEDE CHIMBOTE

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:42:19

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

se observa que solicitan para la capacitación del personal que tenga certificación y/o capacitación de parte del fabricante y/o representante de la marca tanto de Mircom como de Bosch; sin embargo para mayor pluralidad de postores se solicita que pueda ser uno de ellos o Mircom o Bosch y no ambos, o en caso contrario se pueda presentar para el inicio del servicio efectivo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A.1.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2 literal a) Libertad de concurrencia i) equidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área técnica, se debe de presentar la capacitación de cada marca ya que cada fabricante cuenta con su software para el manejo de su sistema. La documentación se debe de presentar de acuerdo a lo indicado en el numeral 7, 7.1., 7.1.1. segundo punto.

Por lo que, no se acoge su observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-147-2024-SUNAT/7V0010-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LOS LOCALES DE LA SEDE CHIMBOTE

Ruc/código :	20601138086	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	FIRE & SECURITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:45:58

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicitan capacitación de la Norma NFPA 72, mínimo 2016 con una duración de 8 horas lectivas. Se aceptarán capacitaciones virtuales otorgadas por la propia NFPA que son de 6 horas lectivas?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: iii Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área técnica, se aclara que, la capacitación solicitada es de 8 horas lectivas de acuerdo con el numeral 6.1.1. de los términos de referencia de las bases así como en los requisitos de calificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-147-2024-SUNAT/7V0010-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LOS LOCALES DE LA SEDE CHIMBOTE

Ruc/código :	20601138086	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	FIRE & SECURITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:45:58

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicitan capacitación de la Norma NFPA 72, mínimo 2016 con una duración de 8 horas lectivas del personal requerido como Supervisor. Se aceptarán capacitaciones virtuales otorgadas por la propia NFPA que son de 6 horas lectivas?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A.1.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área técnica, se aclara que, la capacitación solicitada es de 8 horas lectivas de acuerdo con el numeral 6.1.1. de los términos de referencia de las bases así como en los requisitos de calificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante :SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura :AS-SM-147-2024-SUNAT/7V0010-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA
CONTRA INCENDIO DE LOS LOCALES DE LA SEDE CHIMBOTE

Ruc/código :	20601138086	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	FIRE & SECURITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:45:58

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:
Se solicitan capacitación de la Norma NFPA 72, mínimo 2016 con una duración de 8 horas lectivas. Se aceptarán capacitaciones virtuales otorgadas por la propia NFPA que son de 6 horas lectivas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A.1.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área técnica, se aclara que, la capacitación solicitada es de 8 horas lectivas de acuerdo con el numeral 6.1.1. de los términos de referencia de las bases así como en los requisitos de calificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna