

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-56-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES HIDROMETEORO LÓGICAS DE LAS CUENCAS

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	12/01/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:39:16

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

1.- ¿SEDAPAL proveerá la autorización de ingreso a la estación Cupiche?
Favor de confirmar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención al Memorando N°168-2024-EGIP
Se aclara, que Sedapal realizara las coordinaciones al inicio del servicio para la autorización de ingreso a la estación Cupiche.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-56-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES HIDROMETEORO LÓGICAS DE LAS CUENCAS

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	12/01/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:39:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

2. Los ingresos a las estaciones cuyas ubicaciones coinciden con las estaciones del SENAMHI y ENEL (Sheque, Bocatoma Huampani, Tamboraque, Obrajillo, Pariacancha y Yuracmayo) ¿Sera proporcionado por SEDAPAL? Favor de confirmar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención al Memorando N°168-2024-EGIP
Se aclara, que Sedapal realizara las coordinaciones al inicio del servicio para la autorización de ingreso con SENAMHI y ENEL a las estaciones de Sheque, Bocatoma Huampani, Tamboraque, Obrajillo, Pariacancha y Yuracmayo,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-56-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES HIDROMETEORO LÓGICAS DE LAS CUENCAS

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	12/01/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:39:16

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

3.- Para la elaboración del listado de los componentes de las EHA ¿Se contará con la presencia del Supervisor de SEDAPAL para la constatación de los inventarios y estado actual de las EHA? Favor de confirmar por ser de importancia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención al Memorando N°168-2024-EGIP

Se aclara, que el supervisor designado por Sedapal estara presente para la constatación de los inventarios y estado actual de las EHA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-56-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES HIDROMETEORO LÓGICAS DE LAS CUENCAS

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	12/01/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:39:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

4.- ¿SEDAPAL proporcionara las llaves para los ingresos a las estaciones? favor de confirmar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención al Memorando N°168-2024-EGIP
Se aclara, que Sedapal proporcionara las llaves de ingreso a las estaciones, una vez realizada la constatación de los inventarios y estado actual de las estaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-56-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES HIDROMETEORO LÓGICAS DE LAS CUENCAS

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	12/01/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:39:16

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

5.- ¿se ingresará los datos recuperados de las DCP al software de gestión (METEONET) o sera almacenada en una carpeta histórica para futuras consultas?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención al Memorando N°168-2024-EGIP
Se aclara, que los datos recuperados serán almacenados en un carpeta histórica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-56-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES HIDROMETEORO LÓGICAS DE LAS CUENCAS

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	12/01/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:39:16

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

6.- ¿El Proveedor ajustará la potencia de los transmisores GOES?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención al Memorando N°168-2024-EGIP

Se aclara, que el Contratista realizara dentro de la actividad del numeral 7.4.2 Transmisor GOES del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases integradas del presente proceso de selección (pag. 26), la verificación de trasmisión de información en la plataforma del software de gestión, por consiguiente si dicha información no se transmite el Contratista ajustará la potencia de los transmisores GOES, con la finalidad de garantizar la transmisión de datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-56-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES HIDROMETEORO LÓGICAS DE LAS CUENCAS

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	12/01/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:39:16

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

7.- De no existir pararrayos en las EHA y de ser requerido, ¿Se instalará pararrayos en aquellas estaciones con evidencias comprobadas de actividad de rayos? (caso EHA Antacoto)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención al Memorando N°168-2024-EGIP
Se aclara, que la prestación de servicio no incluye la instalación de pararrayos en las estaciones, solo incluye verificación, ajustes y limpieza de los pararrayos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-56-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES HIDROMETEORO LÓGICAS DE LAS CUENCAS

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	12/01/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:39:16

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

8.- ¿En estaciones que tienen 1 solo pozo a puesta a tierra, este será de uso exclusivo de los pararrayos? ¿ o se instalaran pozos a tierra adicional para la electrónica de la estación? Esto es importante confirmar por cuestiones de seguridad en estaciones que tienen actividades de rayos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención al Memorando N°168-2024-EGIP
Se aclara, que la prestación del servicio no incluye la instalación de pozos a tierra adicionales para la estación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-56-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES HIDROMETEORO LÓGICAS DE LAS CUENCAS

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	12/01/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:39:16

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

10.- ¿El Proveedor actualizara la Metadata de las EHA en el sistema de gestión? (ID de estación, ID GOES, ubicación política y geográfica, fotos, tipo, red, etc.) favor de confirmar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención al Memorando N°168-2024-EGIP
Se aclara, que la prestación de servicio no incluye la actualización de la Metadata de las EHA en el sistema de gestión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-56-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES HIDROMETEORO LÓGICAS DE LAS CUENCAS

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	12/01/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:39:16

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

¿El proveedor proporcionara copias de seguridad de los datos de las EHA?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención al Memorando N°168-2024-EGIP
Se aclara, que el Contratista realizara dentro de la actividad del numeral 7.4.1 Plataforma Colectora de Datos (PCD) del CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO de las bases integradas del presente proceso de selección (pag.25), la descarga copia de los datos registrados en la DCP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-56-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES HIDROMETEORO LÓGICAS DE LAS CUENCAS

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	12/01/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:39:16

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

¿El Proveedor elaborara e ingresara las fórmulas de gasto (caudales) al sistema de gestión?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención al Memorando N°168-2024-EGIP

Se aclara, que el Contratista realizara dentro de la actividad del numeral 7.5 Actividades de contrastación y calibración del CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO de las bases integradas del presente proceso de selección (pag.29), en el componente nivel de agua la modificación de la formula en la plataforma colectora y software de gestión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-56-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES HIDROMETEORO LÓGICAS DE LAS CUENCAS

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	12/01/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:39:16

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
¿El Proveedor realizara el mantenimiento de los puntos geodésicos? (limpieza, placa de identificación y reconstrucción)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención al Memorando N°168-2024-EGIP

Se aclara, que la prestación del servicio no incluye mantenimiento de los puntos geodésicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-56-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES HIDROMETEORO LÓGICAS DE LAS CUENCAS

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	12/01/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:39:16

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

¿Se reinstalarán las EHA Huascacocha y Shegue?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención al Memorando N°168-2024-EGIP

Se aclara, que el Contratista de acuerdo numeral 10.1 del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases integradas del presente proceso de selección (pag.33), suministrara e instalara materiales los cuales serán puestos en marcha en las estaciones donde se requiera o designe Sedapal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-56-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES HIDROMETEORO LÓGICAS DE LAS CUENCAS

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	12/01/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:39:16

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

¿El Proveedor realizara el mantenimiento de las reglas limnimétricas? (pintado, reemplazo, adición y acotamiento con respecto a los puntos geodésicos)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención al Memorando N°168-2024-EGIP
Se aclara que la prestación no incluye realizar el mantenimiento de las reglas limnimétricas (pintado, adición y acotamiento con respecto a los puntos geodésicos); sin embargo se indica que el el Contratista de acuerdo numeral 10.1 del CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO de las bases integradas del presente proceso de selección (pag.33), suministrar e instalar 26 reglas limnimetricas de 1 metro de fierro fundido o aluminio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-56-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES HIDROMETEORO LÓGICAS DE LAS CUENCAS

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	12/01/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:39:16

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

De ser insuficiente los repuestos solicitados en las bases (sensores, DCP, transmisores GOES, etc.) para poner en marcha algunas estaciones inoperativas, ¿SEDAPAL suministrara los repuestos requeridos?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.6 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención al Memorando N°168-2024-EGIP
Se aclara, que Sedapal no suministrara ningún repuesto o material, el Contratista suministra e instalara los materiales descritos en el numeral 10.1 del CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO de las bases integradas del presente proceso de selección (pag.33)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-56-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES HIDROMETEORO LÓGICAS DE LAS CUENCAS

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	12/01/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:39:16

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se entiende que SEDAPAL cuenta con una base de datos hidrometeorológico, el mismo que forma parte del software de gestión (METEONET), al requerir 3 licencias del software de gestión para 3 PCs, obligaría implementar 3 bases de datos. Se solicita tener en cuenta que la actualización de software de gestión, permitirá concentrar los datos de toda la red de estaciones en una unica base de datos, sin embargo la licencia software puede permitir habilitar el acceso de nivel administrador a 1 responsable, y varios usuarios usuarios que pueden acceder a los datos desde diferentes PCs, esto permitirá mantener los datos concentrados en 1 sola base de datos pero con 3 accesos independientes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención al Memorando N°168-2024-EGIP

Se aclara, que el Contratista acuerdo numeral 10.1 del CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO de las bases integradas del presente proceso de selección (pag.33), suministrara e instalara tres (03) Licencia para tres estaciones de trabajo del software de gestión de la EHA compatible con el sistema actual, las cuales serán de última versión, originales y perpetuas (no se aceptará licencias gratuitas ni libres), asimismo Sedapal designará las PCs con la finalidad de obtener datos de las EHA en forma simultánea desde los servidores de la NOAA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-56-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES HIDROMETEORO LÓGICAS DE LAS CUENCAS

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	12/01/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:39:16

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se recomienda se incorpore en Anexos los formatos como:

- ¿ Mantenimiento preventivo y correctivo
- ¿ Fichas técnicas de cada componente electrónico

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención al Memorando N°168-2024-EGIP

Se aclara, que el Contratista de acuerdo numeral 8.1 y 8.2 del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases integradas del presente proceso de selección (pag.30), El contratista entregará el Programa de mantenimiento preventivo de todos los componentes y Fichas técnicas por cada componente eléctrico y electrónico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-56-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES HIDROMETEORO LÓGICAS DE LAS CUENCAS

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	12/01/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:39:16

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Según corresponda, ¿el Proveedor podrá recomendar reparaciones mayores en fabricas de componentes que no son posible repararlos localmente como (sensores, componentes electrónicos o eléctricos)? Favor de confirmar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención al Memorando N°168-2024-EGIP

Se aclara, que el Contratista de acuerdo numeral 8.2 del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases integradas del presente proceso de selección (pag.30), El contratista entregará el Informe de mantenimiento indicado como mínimo: descripción de las actividades desarrolladas, galería de fotos antes y después, análisis, conclusiones y recomendaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-56-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES HIDROMETEORO LÓGICAS DE LAS CUENCAS

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	12/01/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:39:16

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

- Se recomienda incluir el porcentaje de inasistencia del personal para no emitir certificado de capacitación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención al Memorando N°168-2024-EGIP
Se aclara, que el personal capacitado debera tener el 70% de asistencia para el certificado de capacitación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-56-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES HIDROMETEORO LÓGICAS DE LAS CUENCAS

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	12/01/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:39:16

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se solicita incluir una visita técnica a las EHA con personal de SEDAPAL al inicio de trabajo a fin de planificar, el cual comprendería al menos 30 días, plazo que debe añadirse al plazo de ejecución de la 1era ronda de mantenimiento a fin de determinar la situación real de cada una de mas estaciones

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención al Memorando N°168-2024-EGIP

Se aclara, que al inicio del servicio se realizara una visita tecnica a las EHA con la finalidad de realizar constatación de los inventarios y estado actual del equipamiento de las EHA. El plazo de ejecución de la prestación del servicio es de 365 días calendarios dentro del cual esta considerada la visita tecnica a las EHA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-56-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES HIDROMETEORO LÓGICAS DE LAS CUENCAS

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	12/01/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:39:16

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se recomienda incluir reuniones durante la ejecución del programa de mantenimiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención al Memorando N°168-2024-EGIP
Se aclara, que el Contratista asignara un Supervisor del Servicio con quien Sedapal realizara continuamente las coordinaciones para el cumplimiento de la prestación del servicio de acuerdo a las bases integradas del proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-56-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES HIDROMETEORO LÓGICAS DE LAS CUENCAS

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	12/01/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:39:16

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Favor de confirmar si debemos incluir actividades de aforos en estaciones hidrológicas que tengan condiciones para dicha actividad, de ser el caso mencionar nombre de estaciones

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención al Memorando N°168-2024-EGIP
Se aclara, que la prestación de servicio no incluye las actividades de aforo en estaciones hidrológicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null