

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	AS-SM-27-2024-ESSALUD/RAHU-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL I TINGO MARÍA DE LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	10722307190	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	BOCANEGRA TREJO INES DALILA	Hora de envío :	16:19:35

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al órgano encargado de las contrataciones, definir que área de infraestructura debe contar el contratista, para poder cumplir con la prestación del servicio de lavandería.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, EL AREA USUARIA DETERMINA QUE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:Requisitos:

Local con un Área construido mínimo de 200 m2, Ubicado en el Distrito de Rupa Rupa o distritos aledaños, las mismas que deben ser distribuidos en ambientes exclusivos para:

- ¿ Lavado de ropa contaminada ¿
- ¿ Lavado de ropa no contaminada ¿
- ¿ Secado y planchado y Distribución o Envío
- ¿ Iluminación Adecuada, Preferentemente Natural
- Además, debe contar con las siguientes características: -
- ¿ Ventilación adecuada ¿
- ¿ El material de revestimiento no deberá ser poroso, debe ser de fácil lavado, desinfección y alta durabilidad. ¿
- ¿ Paredes lisas. ¿
- ¿ Pisos de cerámico o similar de fácil lavado. ¿
- ¿ Lavaderos enchapados con mayólicas.
- ¿ - Instalaciones eléctricas ¿
- ¿ Agua y desagüe ¿
- ¿ Debe tener alimentación de agua continua ¿
- ¿ Los pisos deben tener las pendientes necesarias para lograr un rápido desagüe
- ¿ Las maquinas deben ser estar conectados a los desagües de la red sanitaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null