

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-SUNAT/8B7200-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA BLANDA DE LA SEDE SUNAT ARENALES

Ruc/código :	20551931189	Fecha de envío :	23/02/2024
Nombre o Razón social :	FS INGENIERIA Y PROYECTOS EN AGUAS S.A.C.	Hora de envío :	16:28:34

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SEGÚN LO MENCIONADO EN EL NUMERAL 5.2.1.1 ABLANDADORES DE AGUA (02), SE MENCIONA CAMBIO DE KIT INTERNO DE LAS VÁLVULAS EN EL ULTIMO MANTENIMIENTO; NUESTRA CONSULTA ES REFERENTE A QUE COMPONENTES INTERNOS CONFORMARÍAN DICHO KIT INTERNO DE LA VÁLVULA PENTAIR WATER USA, MODELO 278/764T.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1.1 Literal: ABLANDADOR Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se aclara que: Corresponde a las empaquetaduras (juntas tóricas u orings), inyectores, filtros, cables, conectores, adaptadores, disco de válvulas, accesorios de control de flujpo, son componentes internos de la válvula, son suministrados por los proveedores de las válvulas de control.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-SUNAT/8B7200-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA BLANDA DE LA SEDE SUNAT ARENALES

Ruc/código :	20551931189	Fecha de envío :	23/02/2024
Nombre o Razón social :	FS INGENIERIA Y PROYECTOS EN AGUAS S.A.C.	Hora de envío :	16:28:34

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SEGÚN LO MENCIONADO EN EL NUMERAL 5.2.1.2 FILTRO MULTIMEDIA SE MENCIONA EN EL ITEM 3, REPOSICIÓN ANUAL DE 2 BOLSAS DE CARBÓN ACTIVADO GRANULAR; SIN EMBARGO, EN EL PUNTO 8 ANEXO A EL ESQUEMA DEL FILTRO MULTIMEDIA QUE SE ADJUNTA MUESTRA QUE ESTARÍA COMPUESTO POR DIFERENTES CARGAS FILTRANTES (GRAVA, ANTRACITA, ARENA, GARNET) Y NO POR CARBÓN ACTIVADO. POR LO CUAL LA CONSULTA SERIA: SI LA REPOSICIÓN ANUAL DE LAS 2 BOLSAS SERIAN DE CARGA FILTRANTE MUTIMEDIOS COMPUESTO POR: GRAVA, ANTRACITA, ARENA Y GARNET. YA QUE NO SE MENCIONA QUE CUENTEN EN LA PLANTA CON UN FILTRO CARBÓN ACTIVADO PARA HACER LA REPOSICIÓN ANUAL DE LAS 2 BOLSAS DE CARBÓN ACTIVADO GRANULAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1.2 Literal: MULTIMEDIA Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se aclara que: Hay tres tanques de la misma marca, uno es el filtro multimedia (donde va el carbón activado con grava y arena), para el filtro multimedia solo se consideró el cambio del carbón activado, de requerirse el cambio de la grava o la arena, el contratista luego del primer mantenimiento evaluará estos componentes e informará si amerita el cambio, según se especifica en el tercer punto del numeral 5.2.1.13. Otros. Los otros dos tanques son ablandadores de agua.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-SUNAT/8B7200-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA BLANDA DE LA SEDE SUNAT ARENALES

Ruc/código :	20551931189	Fecha de envío :	23/02/2024
Nombre o Razón social :	FS INGENIERIA Y PROYECTOS EN AGUAS S.A.C.	Hora de envío :	16:28:34

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SEGÚN LO MENCIONADO EN EL NUMERAL 5.2.1.2 FILTRO MULTIMEDIA SE MENCIONA, LLENADO DE CUARZO Y RESINA; SIN EMBARGO, EN EL PUNTO 8 ANEXO A, EL ESQUEMA DEL MULTIMEDIA QUE SE ADJUNTA MUESTRA QUE EL FILTRO MULTIMEDIA ESTARÍA COMPUESTO DE DIFERENTES CARGAS FILTRANTES (GRAVA, ANTRACITA, ARENA, GARNET) Y NO POR RESINA.

POR LO CUAL LA OBSERVACIÓN SERIA PORQUE SE MENCIONA RESINA SI EL FILTRO MULTIMEDIA ESTÁ COMPUESTO POR GRAVA, ANTRACITA, ARENA, GARNET.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1.2 Literal: MULTIMEDIA Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se aclara que: Hay tres tanques de la misma marca, dos son ablandadores de agua (donde va la resina y cuarzo) el otro tanque es filtro multimedia. En ese sentido; complementando lo indicado por el área usuaria, NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde.