

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO PARA LA OBRA:  
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N°52181 SEÑOR DE LOS  
MILAGROS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código : 10440653371

Fecha de envío : 01/04/2025

Nombre o Razón social : TORRES ORCON DANIEL ALAN

Hora de envío : 19:22:43

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

b) VIDRIO LAMINADO E= 6 MM.

en este punto del TDR Se entiende que el vidrio laminado será tipo sándwich compuesta por dos vidrios + una película intermedia de PVB, el cual se contradice con lo que detalla en los planos adjuntos, donde detalla que será de VIDRIO CRUDO LAMINADO C/ LAMINA DE SEGURIDAD DE 1 MM. donde se entiende que la composición será de vidrio monolítico de 6 mm. + una laminad de seguridad de 1 mm. adherida en una de las caras del vidrio. solicito la siguiente aclaración:

¿ Si el vidrio laminado será tipo sándwich o vidrio de 6 mm. +una lámina de seguridad adherida en una de las caras del vidrio, en caso sea la 2da opción cambiar la medida la lamina de seguridad ya que no existe 1 mm. de espesor. Las laminas de seguridad se miden por MICRAS

¿ si el área usuaria precisa que el vidrio será tipo SÁNDWICH deberá de detallar el espesor de los vidrios y lamina intermedia de PVB

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1**

**Literal: b**

**Página: 24**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art.02 y 16 DEL TUO DE LA LEY 30225 y art 29 DE LA RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA DETALLE, EL VIDRIO SOLICITADO SERA TIPO SANDWICH 6MM +0.38MM + 6MM, SE ESPECIFICA QUE LA LAMINA DE SEGURIDAD EVA ES DE 0.38MM.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO PARA LA OBRA:  
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N°52181 SEÑOR DE LOS  
MILAGROS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	10440653371	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	TORRES ORCON DANIEL ALAN	Hora de envío :	19:22:43

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

en los planos (LAMINA DV-BL-01) se visualiza planos de ventanas altas. las cuales llevaran BARRA LISA DE SEGURIDAD DE ½". Solicito se precise si dicha barra de seguridad será de aluminio o acero al carbono

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 5.1.1    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art.02 y 16 DEL TUO DE LA LEY 30225 y art 29 DE LA RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA DETALLE. LA BARRA DE SEGURIDAD SERA DE ACERO AL CARBONO, SERA PINTADO CON ESMALTE ACRILICO COLOR PLOMO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO PARA LA OBRA:  
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N°52181 SEÑOR DE LOS  
MILAGROS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	10440653371	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	TORRES ORCON DANIEL ALAN	Hora de envío :	19:22:43

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

en los planos (LAMINA DV-BL-01) se visualiza planos de ventanas altas. las cuales llevaran BARRA LISA DE SEGURIDAD DE ½". Solicito se precise si dicha barra de seguridad será de aluminio o acero al carbono en los planos se observa los cortes CORTE K-K donde detalla la forma de ensamble y/o armado de las hojas corredizas y fijas. Se advierte que Los perfiles para las hojas corredizas RIEL INFERIOR y GUIA SUPERIOR no son adecuados para dicha función. Solicito se modifique para un mejor desempeño para el usuario final. por lo que sugiero emplear los siguientes perfiles:  
Paño corredizo: ANGULO RIEL DE ½" XE=2.7 MM.; H ZÓCALO DE 40.7X14X=1.7 MM.; CANAL CON DOBLE PORTAFELPA DE 20X14 MM. (GUIA SUPERIOR)  
Paño fijo: CANAL DE 9.5 X15 MM.  
Solicito se detalle las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y FÍSICAS de los insumos para la elaboración de las ventanas: PERFILES DE ALUMINIO, ACCESORIO Y VIDRIOS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.02 y 16 DEL TUO DE LA LEY 30225 y art 29 DE LA RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

- SE ACLARA DETALLE.
1. LA BARRA DE SEGURIDAD SERA DE ACERO AL CARBONO, SERA PINTADO CON ESMALTE ACRILICO COLOR PLOMO.
  2. RESPECTO AL CORTE K-K NO SE ACOGE, SE CONSERVA EL DISEÑO ORIGINAL.
  3. RESPECTO A LAS CARACTERISTICAS SE ACLARO LO SIGUIENTE: (LOS VIDRIOS SERA TIPO EVA 6MM+0.38+6MM DONDE LA LAMINA DE SEGURIDAD VA AL MEDIO Y ES DE 0.38MM, RESPECTO A LAS DEMAS CARACTERISTICAS DE LAS VENTANAS SE ENCUENTRAN DETALLADOS EN LOS PLANOS ADJUNTOS)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO PARA LA OBRA:  
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N°52181 SEÑOR DE LOS  
MILAGROS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	10440653371	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	TORRES ORCON DANIEL ALAN	Hora de envío :	19:22:43

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Solicito al órgano encargado de contrataciones que los postores y/o participantes deberán Presentar Ficha Técnica de los productos ofertados, que demuestre el cumplimiento de las características técnicas, descritos en el presente términos de referencia. y/o planos

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 3.1                    **Literal:** 5                    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE, LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES SERAN REVISADOS EN OBRA AL MOMENTO DE LA INSTALACION RESPETANDO LAS MEDIDAS Y CARACTERISTICAS FISICAS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null