

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20602523030	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION YAMIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION YAMIC S.A.C.	Hora de envío :	08:03:54

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Si bien es cierto el área usuaria es responsable de requerir bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico , respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad publica de la contratación, a razón de ello visto que existe una relación de materiales se consulta al comité si junto a la propuesta económica se debe adjuntar el detalle de los precios de cada unos de los materiales del requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** c **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se le indica al participante que si debe adjuntar el detalle de los precios de cada material requerido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20610052232	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	MEGASOLAR PERU SAC	Hora de envío :	13:12:37

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOLICITAN VARIADOR SOLAR INVERSOR
NO ESPECIFICA CLARAMENTE LA POTENCIA EXACTA EN KLV TAMBIEN PIDEN QUE SEA IP 54 EL CUAL SOLICITAMOS SEA CLARO CON EL REQUERIMIENTO
REQUERIMOS DATOS COMO POTENCIA
GRADO DE PROTECCION IP CON Y SIN GABINETE .
VOLTAJE DC DE TRABAJO .

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, Se le indica al participante que el valor de la potencia máxima de entrada en el lado DC del inversor, que es 55kW y el grado de protección IP 54, mínimo requerido; el Voltaje DC se indica en las TDT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura :AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20610052232	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	MEGASOLAR PERU SAC	Hora de envío :	13:12:37

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SOLICITAN PANELES SOLARES 84 UBIDADES DE 505 W EN LA PARTE FINAL SOLICITAN PERNOS EN ACERO INOXIDABLE EN PROMEDIO 700 UNIDADES
EL CUAL NO ES CLARO PARA QUE SE USARA DICHOS PERNOS
Y TAMPOCO ESPECIFICA SI LA ESTRUCTURA METALICA DONDE IRA SOPORTADO LOS PANELES SOLARES YA ESTA REALIZADO O SE TENDRA QUE CONSIDERAR DENTRO DE LA OFERTA Y SI FUERA ASI PROPORCIONAR DIGRAMAS Y PLANOS DE MANERA LEGIBLE Y ORDENADA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, Se le indica al participante que los pernos que se requieren serán, utilizados para fijar los paneles en las estructuras metálicas, según el diseño se utilizaran 4 pernos por cada panel solar haciendo uso de los orificios que los paneles tienen de fábrica. Total 336, Los pernos deben ser de acero inoxidable, PERNOS HEXAGONALES INOXIDABLE 304 - DIAMETRO 1/4", x 5/8" de longitud con Tuerca, 2 arandelas planas y 1 arandela de presión

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20610052232	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	MEGASOLAR PERU SAC	Hora de envío :	13:12:37

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS SE INTEGEREN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANERA ORDENADA YA QUE NO DETALLA UNA INFORMACION CLARA Y OREDENADA EL CUAL INDUCE A ERRORES DE PRESENTACION DE

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 5.1 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se adjuntara el requerimiento de una manera más clara , al momento de la integración de bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20610052232	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	MEGASOLAR PERU SAC	Hora de envío :	13:14:28

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
SOLICITAN CONVENER BOX DC
SOLICITAMOS SE INTEGREN DETALLES TECNICOS LEGIBLES DE LOS PARAMETROS TECNICOS

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se adjuntara el requerimiento de una manera más clara , al momento de la integración de bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20601328039	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	TECHNICAL ENGINEERING SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	16:09:50

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LA CANTIDAD DE POSTORES ESPECIALISADOS EN EL RUBRO, SE SOLICITA QUE TAMBIEN INCLUYAN LA EXPERIENCIA EN SERVICIO DE GESTION TECNICO COMERCIAL DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:
Según lo aclarado por el área usuaria, Se le indica al participante que no se puede incluir el servicio de gestión técnico comercial, lo indicado más es un tema admirativo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	16:55:43

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Modulo fotovoltaico

Bajo la experiencia que tenemos en el rubro fotovoltaico, consideramos que se pueda considerar paneles de tecnología bifacial tipo ¿N¿ ya que se ha demostrado que con este tipo de módulo se obtiene un 20% más de producción eléctrica. Asimismo, para optimizar espacio y aprovechar la potencia solar se recomienda el uso de paneles mayor a 620W. Asimismo, se solicita que puedan aceptar los Test report de los paneles que justifican su eficiencia y garantía.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, Se le indica al participante que se van aceptar mejoras al módulo fotovoltaico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	16:55:43

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

02.0501.04 PV Cable (black)

Al contar con 6 cadenas de paneles a una tensión de alrededor 600Vdc, se recomienda que se pueda aceptar cable de 6 mm2 para tener una mejor conducción de electricidad y evitar caída de tensión.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 5.1 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, Se le indica al participante que según el expediente técnico, los cálculos de caída de tensión, permitidos del máximo 3% en esta sección según la distancia a recorrer, obedecen a una sección inferior a los 4mm² por lo que no sería necesario incrementar la sección del conductor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	16:55:43

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:
02.0501.04 PV Cable (red)
Al contar con 6 cadenas de paneles a una tensión de alrededor 600Vdc, se recomienda que se pueda aceptar cable de 6 mm2 para tener una mejor conducción de electricidad y evitar caída de tension

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 5.1 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Según lo aclarado por el área usuaria, Se le indica al participante que según el expediente técnico, los cálculos de caída de tensión, permitidos del máximo 3% en esta sección según la distancia a recorrer, obedecen a una sección inferior a los 4mm² por lo que no sería necesario incrementar la sección del conductor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	16:55:43

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

02.05.02.01 Controlador Inversor MPPT de bomba

Bajo nuestra experiencia, los sistemas de bombeo deben llevar un gabinete con un grado de protección IP65, por tal motivo no es necesario tener un controlador con un grado de ip54, es redundante. Por tal motivo, solicitamos que se pueda aceptar controladores de bombeo con grade IP20, ya que con ello es suficiente para el trabajo que realizará

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, Se le indica al participante que en concordancia con el expediente técnico del proyecto, determino que el grado de protección del inversor debe ser IP54 como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	16:55:43

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

02.05.01.01 Modulo fotovoltaico

Bajo nuestra experiencia en sistemas de bombeo solar directo, se ha demostrado que los controladores MPPT de los variadores de frecuencia trabajan mejor con arreglos de 15 o 16 paneles en serie, por tal motivo solicitamos que se pueda hacer arreglos de 15x6 paneles, haciendo un total de 90 paneles como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, Se le indica al participante que considerando que se trata de un controlador MPPT y el rango de entrada en DC estaría entre 250Vdc y 900Vdc según TDT y tensión de trabajo ideal según la tensión de salida en AC, recomiendan los fabricantes que este en un rango de 600Vdc a la entrada del lado DC.- Dichos considerandos se describen en el expediente técnico desarrollado por el proyectista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	16:55:43

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

02.05.02.01 Controlador Inversor MPPT de bomba

Asumiendo de que el controlador es de 40kW, según lo requerido. La bomba es de 50HP, partiendo de este punto consideramos que la potencia fotovoltaica instalada no será suficiente para un correcto funcionamiento del sistema de bombeo. Sugerimos que se pueda revisar la cantidad de paneles necesarios, ya que para una bomba de 50HP se requiere un factor de 1.6 a la potencia nominal de la bomba y dividir entre la potencia del panel, es decir $(50 \times 750 \times 1.6) / 505 = 118$, en resumen, mínimo se necesitaría arreglos de 15x8 equivalente a 120 paneles de 505W.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, se le indica al participante que debido a que en el expediente técnico y TDT se indica que la potencia de la electrobomba es de 40 Hp y/o 29.8 Kw

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	17:01:55

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

consulta en el panel solar, " Como se van a montar los paneles, estructuras elevadas, sobre suelo, o sobre bloques de concreto, adjuntar planos de estructuraa de paneles o sugieren que los proveedores puedan recomendar la estructura de acuerdo a los paneles" ademas solicitan pernos de acero inoxidable 9x100 y7 x100 solicitamos que funcion cumplan dentro de la imnstalacion

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, Se le indica al participante que el presente procedimiento es la adquisición de bins, no prestación de servicios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:53:27

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar si se hará la instalación ya que en la pag.26 indica que la entrega de bienes se realizará en almacén de obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 31 Literal: SL Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, Se le confirma al participante que no realizar instalación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:53:27

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Favor de aclarar la forma de pago, ya que en el numeral 2.6 de la pag.19 indica que será realizará un único pago, la cual se contradice con la forma de pago de la pag.29. Pago del 70% almacenamiento de equipos, 20% montaje e instalación, 10% con la firma de actas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.6 Literal: SL Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, Se le aclara al participante que realizara en único pago una vez entregado los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:53:27

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Las especificaciones técnicas no están legibles, se solicita enviar las bases legibles

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: SL Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le indica al participante que se adjuntara de una manera más clara el requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:53:27

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Favor de verificar el puntaje otorgado por el plazo de entrega, toda vez que el plazo de entrega de acuerdo a las especificaciones técnicas es de 15 días, en el ITEM B. Están entregando puntaje para empresas que ofrecen más de 15 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: B Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le indica al participante que se realizaran las correcciones y precisiones que corresponde

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:53:27

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:
confirmar que los únicos materiales que se van a suministrar serán los indicados en el cuadro que se encuentra en la pag.20 de las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** SL **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Según lo aclarado por el área usuaria, Se le indica que solo son los bienes indicados en la página 20

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:56:11

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Solicitamos que se amplíe el plazo a 60 días calendarios, ya que el plazo actual de 15 días solo favorece a los postores que participaron en el estudio de mercado. Esta ampliación garantizará mayor participación de proveedores, respetando los principios de transparencia, eficiencia, equidad y libre competencia, conforme a la nueva normativa de contrataciones en Perú.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, se le aclara al participante que el plazo de entrega será de 25 días calendario

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:56:11

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Solicitamos que se confirme si se debe adjuntar las fichas técnicas en las que se visualice que los equipos propuestos cumplen al 100% con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad. Esto resulta fundamental para que el comité especial pueda contar con evidencia objetiva que facilite la evaluación técnica, garantizando que los equipos ofertados cumplan con los requisitos establecidos en las bases y contribuyendo a un proceso de contratación transparente y confiable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le indica al participante que si debe adjuntar los datos técnicos de los equipos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:56:11

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar si, para la presentación de los documentos necesarios para la formalización del contrato, se puede utilizar la mesa de partes virtual de la entidad o el correo electrónico designado para tal fin. Cabe mencionar que, conforme a la Ley N° 31170, desde el 21/04/2021 es obligatoria la implementación de estos medios. Por favor, indiquen la ruta de acceso a la mesa de partes virtual o el correo electrónico que debemos considerar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: - Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le indica que los documentos de firma de contrato serán presentados por mesa de partes física de la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:56:11

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Solicitamos la confirmación de la dirección exacta y las coordenadas geográficas del almacén de la obra en el distrito de Matanza, con el objetivo de facilitar la coordinación logística. Asimismo, solicitamos confirmar que la entrega de los materiales se realizará al pie del almacén y que no será necesario trasladarlos al interior del mismo, alineándose con los principios de transparencia y eficiencia en los procesos de contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.II Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, se le indica al participante que la dirección del local es : calle 28 de julio N° 1010 la matanza, distrito de la Matanza, provincia de Morropón , departamento de Piura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:56:11

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se solicita una visita guiada para visualizar las necesidades logísticas para la instalación de los equipos requeridos. Se requiere el nombre,y teléfono de la persona de contacto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, Se le indica al participante que no se podría realizar una visita guiada, ya que no se va a realizar en este proceso de selección la instalación de los bienes, solo es adquisición

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:56:11

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se solicita las dimensiones del espacio donde se ubicara los equipos solicitados. Favor de incluir imágenes o planos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, se le indica al participante que la entidad cuentan con el espacio para la entrega de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:56:11

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se solicita las dimensiones de los ambientes donde trasladaran los equipos solicitados con la finalidad de ver que el espacio disponible sea suficiente para que ingresen los equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, se le indica al participante que la entidad cuentan con el espacio para la entrega de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:56:11

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Solicitamos ampliar el plazo de entrega de 15 días a 90 días, ya que algunos equipos requieren ser importados, lo que implica un tiempo adicional para su llegada y procesamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.II Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, se le indica al participante que el plazo será de 25 días calendario

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:56:11

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Favor de indicar si se requiere la instalación de los equipos SFV, ya que en el punto 02.05 se hace mención de la instalación. En caso afirmativo, solicitamos proporcionar mayores detalles sobre el alcance de los trabajos y facilitar los planos unifilares correspondientes para una mejor noción.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.05 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, se le indica al participante que el presente procedimiento es solo adquisición de bienes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:56:11

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Favor de confirmar si se considera como válido el panel solar con una potencia nominal de 510 Wp, ya que en la tabla se indica un mínimo de 505 Wp, pero en la página 24 y página 26 se menciona específicamente 505 Wp.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 02.05.01.1 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, Se le indica al participante que los valores mínimos requeridos, en un rango de 505 Wp y 620 Wp.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:56:11

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Para ampliar la pluralidad de postores, se solicita considerar como válido el rango de temperatura admisible de -40 a +85°C, permitiendo así un margen más amplio de operación para los paneles solares.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 02.05.01.1 **Literal:** - **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, se le indica al participante que valor de la temperatura de trabajo del panel solar según las TDT es de -40 a +85°C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:56:11

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Favor de considerar como válida una eficiencia del 21.2% para los paneles solares.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 02.05.01.1 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, se le indica al participante que valor de la eficiencia mínimo requerido para el panel solar es de 21% como mínimo según TDT, por lo que puede ofertarse paneles solares de mayo eficiencia sin ningún problema.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:56:11

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Favor de indicar que equipos requieren preinstalación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 02.05.01.1 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, Se le indica al participante que solo es entrega de bienes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:56:11

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Favor de confirmar si se requiere para el Combiner Box el Supresor de transistores (SPD)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 02.05.01.2 Literal: - Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, se le indica al participante que si se requiere el supresor de tensiones trasitorias del Tipo II, además de ello un ITM en DC para cada string y un ITM en caja moldeada general, los cuales deben ir premontados y cableados con terminales adecuados. - las descripciones se detallan en las TDT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:56:11

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Favor de confirmar si se acepta como válido contar con la protección IP20 para el controlador inversor de bomba.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 02.05.01.2 Literal: - Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, se le indica al participante que para el controlador inversor de bomba, el grado de protección mínimo requerido es de IP 54, según TDT descritos en el expediente técnico, por lo que se mantiene dicho requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:56:11

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Para ampliar la pluralidad de postores, se solicita considerar como válido el voltaje óptimo MPPT en un rango de 250 VDC - 780 VDC, permitiendo así mayor compatibilidad con diferentes configuraciones de sistemas fotovoltaicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 02.05.01.2 Literal: - Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, se le aclara al participante que considerando que se trata de un controlador MPPT y el rango de entrada en DC estaría entre 250Vdc y 900Vdc según TDT, Dichos considerandos se describen en el expediente técnico desarrollado por el proyectista

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:56:11

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Para ampliar la pluralidad de postores, se solicita considerar como válido la eficiencia de 97% para el controlador inversor de bombeo.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 02.05.01.2 **Literal:** - **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, se le aclara al participante que debido que según TDT el valor mínimo requerido es de 98% de eficiencia, Dichos considerandos obedecen al expediente técnico desarrollado por el proyectista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:56:11

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Para ampliar la pluralidad de postes, se solicita considerar como válido el rango de frecuencia de 47 Hz - 63 Hz para el controlador inversor de bombeo.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 02.05.01.2 Literal: - Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, se le aclara al participante que debe tener en consideración los valores mínimos requeridos en las TDT descritos por el proyectista según el expediente técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:56:11

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Favor de compartir el documento con las especificaciones técnicas en una mejor calidad, ya que el actual es ininteligible y dificulta su correcta lectura y análisis.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 02.05.01.2 **Literal:** - **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, Se adjuntara el requerimiento de una manera más clara , al momento de la integración de bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:56:11

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar si se aceptará como válido, dentro de los criterios de evaluación, la experiencia en sistemas fotovoltaicos o en componentes de sistemas fotovoltaicos, tales como baterías solares, inversores, y paneles solares. Esta propuesta busca ampliar la pluralidad de postores y fomentar una participación más inclusiva y competitiva en el proceso de contratación, alineándose con los principios de equidad y libre competencia establecidos en la normativa de contrataciones en Perú.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, se le indica al participante que si se aceptara siempre y cuando guarde relación a sistemas fotovoltaicos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

Nomenclatura :AS-SM-2-2025-GSRMH-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO - IOARR: ¿ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS KM65, LA ANCAJIMA, HISPON, KM66, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO EN EL CENTRO POBLADO KM62 (SANTA ROSA) ¿ DISTRITO DE LA MATANZA ¿ PROVINCIA DE MORROPON ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:56:11

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar la corrección del puntaje establecido en el factor de evaluación, ya que el numeral 1.9 señala un plazo de 15 días calendarios, el cual en la consulta N° 01 se propuso ampliar a 60 días calendarios. Observamos que el factor de evaluación otorga 10 puntos por una entrega en 30 días calendarios, 20 puntos por una entrega en 10 días menos y 30 puntos por una entrega un día antes del plazo. Este esquema genera confusión entre los postores respecto a la fecha que deberían ofrecer, al no ser claro si entregar en 30 días resulta en descalificación o bonificación. Solicitamos una revisión del diseño del factor de evaluación para alinearlo con los principios de transparencia y claridad en el proceso de contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: b Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo aclarado por el área usuaria, se le indica al participante que los días serán de 25 días calendario, se realizara las correcciones al factor de evaluación plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null