

**PROCESO POR ADJUDICACIÓN SELECTIVA N° SEL-0097-2022-OTL/PETROPERU Segunda Convocatoria**  
**ACONDICIONAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA ZONA DE NEGREIROS, ÁREA DE INFLUENCIA DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PMRT,**  
**UBICADA EN LA URBANIZACIÓN LUIS NEGREIROS DEL DISTRITO DE PARIÑAS**

N°	CONSULTA	PARTICIPANTE	RESPUESTA A CONSULTA	CONDICIONES TÉCNICAS INTEGRADAS
1.	<p><b>Consulta N° 1:</b>            En el formato de propuesta apéndice 1; en el ítem 2.3 Se nos solicita el suministro e instalación de techado con estructura metálica y termoacústica. Favor de enviar Detalle y/o plano de la estructura asimismo especificación técnica del termoacústica.</p>	<p>ABRAXAS PETROLEUM SERVICES S.A.C.</p>	<p>De acuerdo con lo indicado en el numeral 2, Descripción del Servicio de las Condiciones Técnicas, se precisa que la Contratista deberá Suministrar e instalar un techo que cubra la zona de graderías con una proyección de sombra de como mínimo de 2.5m desde la colocación del parante, teniendo en cuenta el detalle de los materiales especificados en la Tabla A – Detalle de materiales a suministrar.</p> <p><b>Detalle de la estructura:</b>            Tijerales:            - Tubo rectangular de 80x40x2mm            - Tubo cuadrado de 1 1/2 x2mm            Viguetas:            - Angulo de 1" x 1/8.            - Varia 3/8.            Parantes de soporte:            - Tubo redondo de 2" de alta.</p> <p><b>Termoacústico:</b>            Se precisa que cada panel cuenta con una capa de PVC rígido (policloruro de vinilo no plastificado) que forma el cuerpo y proporciona estructura, una capa de PVC espumado para generar aislamiento termoacústico y una tercera capa opcional de ASA, un acrílico pigmentado y con textura, adicionalmente contienen agentes de protección UV, estabilizantes.            Las medidas mínimas de cada panel</p>	<p>Sí aplica cambio:            Numeral 2            Descripción del Servicio            (Partida 2.3)</p>

**PROCESO POR ADJUDICACIÓN SELECTIVA N° SEL-0097-2022-OTL/PETROPERU Segunda Convocatoria**  
**ACONDICIONAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA ZONA DE NEGREIROS, ÁREA DE INFLUENCIA DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PMRT,**  
**UBICADA EN LA URBANIZACIÓN LUIS NEGREIROS DEL DISTRITO DE PARIÑAS**

N°	CONSULTA	PARTICIPANTE	RESPUESTA A CONSULTA	CONDICIONES TÉCNICAS INTEGRADAS
			termoacústico son las siguientes: -Espesor: 1.5 mm. -Peso: 2.90 kg/m2 - Largo: 3.60 m. -Ancho:1.07 m.	
2.	<b>Consulta N° 2:</b> En el formato de propuesta apéndice 1; en el ítem 4.1 Se nos solicita el suministro de arcos deportivos para futbol. Favor de enviar Detalle y/o plano de la estructura del arco.	ABRAXAS PETROLEUM SERVICES S.A.C	Las característica y precisiones se encuentran descritas en el numeral 2, Descripción del Servicio de las Condiciones Técnicas, Partida 4.1.	No aplica cambio:
3.	<b>Consulta N° 1:</b> En el Capítulo 8 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS”, numeral 8.1, la Empresa menciona: “El postor deberá acreditar haber concluido trabajos de acondicionamiento y/o reparación y/o mantenimiento y/o refacción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o construcción y/o rehabilitación y/o remodelación y/o servicios u obras de mantenimiento de infraestructuras deportivas (coliseos, plataformas deportivas, complejos deportivos, estadios, polideportivos) u obras civiles relacionado con los trabajos civiles de losas para montaje de generadores, bombas, motores y equipos por un <b>monto acumulado de S/ 500,000.00</b> (Quinientos	SERVICIOS VIVAR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	A fin de cumplir con lo solicitado en el objeto del Servicio, se requiere que la Empresa cuente con dicha experiencia para cumplir lo solicitado en el numeral 2, descripción del servicio; por lo tanto, se mantiene lo solicitado en las Condiciones Técnicas	No aplica cambio.

**PROCESO POR ADJUDICACIÓN SELECTIVA N° SEL-0097-2022-OTL/PETROPERU Segunda Convocatoria**  
**ACONDICIONAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA ZONA DE NEGREIROS, ÁREA DE INFLUENCIA DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PMRT,**  
**UBICADA EN LA URBANIZACIÓN LUIS NEGREIROS DEL DISTRITO DE PARIÑAS**

N°	CONSULTA	PARTICIPANTE	RESPUESTA A CONSULTA	CONDICIONES TÉCNICAS INTEGRADAS
	<p>mil con 00/100 soles) en los <b>últimos diez (10) años</b> a la fecha de presentación de propuestas.</p> <p>Con la finalidad de aumentar la concurrencia de postores, solicitamos se consideren obras civiles y servicios que contengan trabajos de construcción de losas de concreto armado en general.</p>			