

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRASS SINTETICO INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE CAPASO DISTRITO DE CAPAZO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:35:45

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

Se otorga un plazo de 6 días para la entrega de materiales, el cual es insuficiente para cumplir con las metas del proceso. Se solicita un césped certificado FIFA, de un fabricante preferido FIFA, y rellenos en una gran cantidad, por lo que debe ser importado específicamente para el proyecto. Se podría tener un césped a la medida del campo, para reducir las uniones entre rollos. Además se pide un modelo específico, de los cientos que existen en el mundo, por lo que solicitamos a la entidad un periodo de 60 días de entrega de material para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

### Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, la obra tiene un plazo de ejecución con presupuestos asignados, el ampliar los plazos afectaría al presupuesto total de la obra por que esta demandaría de mayores gastos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO  
Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDC/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRASS SINTETICO INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE CAPASO DISTRITO DE CAPAZO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:35:45

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Se esta solicitando una prueba lisport mínimo de 400 000 ciclos. Esto es una petición exagerada, la norma FIFA actual, ya que piden un modelo que cumpla el reglamento de la FIFA, le exige que el modelo pase los 6000 ciclos con la maquina LISPORT XL. Talvez hay una confusión en este requerimiento, en la normativa pasada una maquina anterior se llamaba LISPORT y se exigia unos 10000 ciclos, pero al cambiar la norma se bajo los ciclos, porque la maquina XL es mayor eficiente que la anterior. Que no se deje sorprender la entidad, con modelos antiguos, y pruebas de laboratorio que no se rigen por la normativa vigente. Solicitamos a la entidad a regirse bajo la normativa vigente, donde en el FIFA TEST REPORT hay una sección donde aparece este requerimiento.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 2.2      Página: 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La Entidad, Se Acoje parcialmente: donde se suprimira la prueba de laboratorio o test de simulacion de 400000 ciclos

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO  
Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDC/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRASS SINTETICO INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE CAPASO DISTRITO DE CAPAZO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:35:45

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Se esta solicitando un césped que tenga el FIFA TEST REPORT, pero ningun modelo aprobado por fifa es franjeado. En el mismo test report se indica los colores del modelo aprobado, y un modelo franjeado no tiene aprobación FIFA. Solicitamos a la entidad a que la tonalidad de verde aceptada sea conforme al FIFA TEST REPORT.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se Acoje parcialmente: El color franjeado, pero se amplía tonalidades de verde claro y oscuro según ficha tecnica y se aclara que no está solicitando el TEST REPORT

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

verde claro y oscuro según ficha tecnica

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO  
Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDC/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRASS SINTETICO INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE CAPASO DISTRITO DE CAPAZO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:35:45

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Se solicita un césped con un dtex de 17,500, que sea monofilamento con nervio central, es decir de un solo tipo de filamento. Sin embargo, los monofilamento comúnmente llegan hasta las 16,000; los mayores a esta densidad ya combinan filamentos con diferentes características. El modelo EURO que mencionan, tiene 12000 dtex de un tipo de filamento recto, y le agregan un 5,500 dtex de otro filamento texturizado. Son dos características diferentes, que no se puede pasar por uno solo. Solicitamos una aclaración de las especificaciones solicitadas.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se Acoje y aclara: Definitivamente el Grass Euro Solicitado contiene monofilamento con nervio central combinado con hebras rizadas, la cual se suman y juntan 17500 detex, solicitado con puntadas por metro cuadradas mínima 8,820.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

combinado con hebras rizadas, con puntadas por metro cuadradas minimas 8,820.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO  
Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDC/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRASS SINTETICO INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE CAPASO DISTRITO DE CAPAZO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:35:45

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Se indica que el esta prohibido solicitar productos específicos, en el caso del caucho están pidiendo un producto de procedencia de belgica. Solicitamos suprimir la procedencia de aquel componente.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se Acoje a la observacion: se suprimira la procedencia de belgica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO  
Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDC/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRASS SINTETICO INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE CAPASO DISTRITO DE CAPAZO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:35:45

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN 36 MESES DE EXPERIENCIA PARA EL PERSONAL CLAVE (INGENIERO Y TÉCNICO) LOS PROYECTOS DE INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO SON DE CORTO PLAZO; POR LO CUAL SOLICITAMOS EL REQUERIMIENTO SEA DE 12 MESES COMPUTABLE Y CUENTEN CON CAPACITACIÓN EN DIRECCIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTETICO

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** C      **Literal:** C.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No Acoger la observación: se debe respetar lo solicitado en las bases, ya que previo estudio con proyecto de gran envergadura lo mas idóneo es con empresas de experiencia y con personal altamente calificado con la finalidad de garantizar la correcta instalación del campo deportivo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO  
Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDC/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRASS SINTETICO INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE CAPASO DISTRITO DE CAPAZO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:35:45

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

ESTAN SOLICITANDO UN INGENIERO INDUSTRIAL CON CAPACITACIÓN EN MARCACION,PEGADO Y JUNTA DE LINEAS; ESTE CONOCIMIENTO Y CAPACITACIÓN LO PUEDE SUSTENTAR EL INGENIERO REQUERIDO; POR LO CUAL SOLICITAMOS SUPRIMIR DICHO REQUERIMIENTO

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** C      **Literal:** C.1      **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No Acoger la observación: Definitivamente la carrera de Ingeniería con más afinidad a este proyecto es un Ingeniero Civil. Es por ello que se aclara que se necesita como personal clave Ingeniero Civil como jefe en instalacion de grass cintetico en campos deportivos y 2 técnicos con mínimo de 36 meses de experiencia en la instalación de grass sintetico.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO  
Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDC/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRASS SINTETICO INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE CAPASO DISTRITO DE CAPAZO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20600023749	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	FAVEMACO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:50:31

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

LARGO DE ROLLO REQUIEREN 30 M

SOLICITAMOS QUE ACEPTEN PRODUCTO ROLLOS CON 25 METROS DE LARGO SON MEDIDAS ESTANDARES QUE DARAN MAYOR AMPLITUD DE POSTORES.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observacion: para dar mayor pluralidad de postores y se aceptara productos con largo de rollo mayor o igual a 25 metros, Lo importante es cubrir el área solicitada 6773 m2 del proyecto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

largo de rollo mayor o igual a 25metros

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO  
Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDC/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRASS SINTETICO INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE CAPASO DISTRITO DE CAPAZO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20600023749	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	FAVEMACO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:50:31

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

RESPECTO A LAS CARACTERISTICAS DEL GRASS SINTETICO EL AREA USUARIA REQUIERE VALORES QUE EN ALGUNOS CASOS NO EXISTE LO QUE CONLLEVARIA A QUE MUCHOS FABRICANTES FALSIFIQUEN DOCUMENTACION, EN HARAS DE REALIZAR UN PROCESO DE LICITACION JUSTO Y TRANSPARENTE SOLICITAMOS QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE SUSTENTE CON FICHA TECNICA DE FABRICANTE ACOMPAÑADO REFERENCIALMENTE DE TEST REPORT ES LA UNICA MANERA DE SUSTENTAR Y DEMOSTRAR MUCHAS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se Acoge parcialmente la observación: que el sustento sera con la ficha técnica de fabricante acompañado referencialmente de TEST REPORT

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ficha técnica de fabricante acompañado referencialmente de TEST REPORT

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO  
Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDC/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRASS SINTETICO INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE CAPASO DISTRITO DE CAPAZO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20600023749	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	FAVEMACO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:50:31

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

DETEX 17500 fibra recta

Sr. del area usuaria en el mercado nacional existen productos de muy baja calidad solicitamos precise que al requerir fibra recta se estarían refiriendo a MONOFILAMENTO para no generar confusiones.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se Acoge la observación: Definitivamente el Grass Euro Solicitado contiene monofilamento con nervio central combinado con hebras rizadas, la cual se suman y juntan 17500 detex, solicitado con puntadas por metro cuadradas mínima 8,820.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

combinado con hebras rizadas, con puntadas por metro cuadradas minimas 8,820.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO  
Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDC/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRASS SINTETICO INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE CAPASO DISTRITO DE CAPAZO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20600023749	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	FAVEMACO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:51:56

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

El literal e, de los documentos obligatorios es muy generalizado, diversos pronunciamientos del osce y resoluciones del tribunal determinan especificar con claridad lo específico a acreditar con la ficha técnica, solicitamos al comité precisar las características a acreditar

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se Acoge parcialmente la observacion acompañado con ficha tecnica referencial TEST REPORT

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ficha tecnica referencial TEST REPORT

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO  
Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDC/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRASS SINTETICO INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE CAPASO DISTRITO DE CAPAZO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20600023749	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	FAVEMACO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:55:13

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

Al solicitar los isos en los documentos de admisión se está restringiendo la pluralidad de postores, tales cumplimientos deben realizarse para la suscripción del contrato., por lo que solicitamos al comité de selección retire de los documentos obligatorios los isos

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se Acoge la observación: Se debe presentar los ISO tal y como se establece en las bases, para el grass y para el caucho granulado. Con sus respectivas pruebas LABOSPORT TEST REPORT.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO  
Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDC/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRASS SINTETICO INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE CAPASO DISTRITO DE CAPAZO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20600023749	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	FAVEMACO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:55:13

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

El plazo de entrega según requerimiento es 26 días calendario, sin embargo para el factor de evaluación se Considera 18, solicitamos el estudio de mercado realizado

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      **Página: 27**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se Acoge la observación: 06 días para la entrega de los bienes (contados a partir de la emisión del contrato) y 20 días para la instalación (contados a partir de la suscripción del acta de entrega de terreno)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO  
Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDC/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRASS SINTETICO INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE CAPASO DISTRITO DE CAPAZO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20600023749	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	FAVEMACO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:56:51

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

respecto a la arena solicitamos acepten productos con concentracion de silice del 73% y este se demuestre con prueba de laboratorio ó ensayo ante laboratorio acreditado ante inacal

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      **Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se Acoge parcialmente la observacion: se aceptarán productos con concentración de Oxido de sílice como mínimo de mayor o igual 36% y dureza de Mohs 7; se demuestre con laboratorio agreditado ante inacal

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se Acoge parcialmente la observacion: se aceptarán productos con concentración de Oxido de sílice como mínimo de mayor o igual 36% y dureza de Mohs 7; se demuestre con laboratorio agreditado ante inacal