

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-SECRE/FAP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DEL BLOCK B SECRE PP-0135

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:21:35

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases menciona: El contratista deberá brindar una capacitación al personal, sobre su uso y mantenimiento.

CONSULTA: se solicita al comité de selección INDICAR en que instancia será brindada dicha capacitación, ¿será brindada luego de emitida la conformidad del servicio?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.7 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité en base al área usuaria indica que, la capacitación se realizará finalizada la ejecución del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité en base al área usuaria indica que, la capacitación se realizará finalizada la ejecución del servicio.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-SECRE/FAP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DEL BLOCK B SECRE PP-0135

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:21:35

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

PERSONAL CLAVE
Formación Académica

Se solicita al comité de selección ACEPTAR ADICIONALMENTE un profesional titulado en INGENIERIA MECANICO ELECTRICISTA.

Sustento:

Pronunciamiento N° 479-2017/OSCE-DGR donde el OSCE indica lo siguiente:

(¿) en la página web del Colegio de Ingenieros el Perú (<http://mecanica.cdlima.org.pe/>) se aprecia que la denominación utilizada para la formación académica de ingeniería electromecánica es la de INGENIERIA MECANICA ¿ ELECTRICA, en el capítulo de Mecánica y Mecánica Eléctrica del Colegio de Ingenieros del Perú. En ese sentido, no resulta razonable que, pese a que si se considerará el título de Ingeniero Electromecánico para acreditar la formación académica del especialista en instalaciones eléctricas, no se le permita presentar el título de Ingeniero mecánico eléctrico, alternativamente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.1 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité en base al área usuaria indica que, se acepta adicionalmente un profesional titulado Ingeniero Mecánica Electricista o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Eléctrico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité en base al área usuaria indica que, se acepta adicionalmente un profesional titulado Ingeniero Mecánica Electricista o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Eléctrico.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-SECRE/FAP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DEL BLOCK B SECRE PP-0135

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:21:35

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Experiencia del personal clave

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que la experiencia del personal clave será contabilizada a partir de la fecha de la emisión del título profesional.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 **Página: 31**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité precisa que, la experiencia del personal clave se contabilizará a partir de la emisión del título profesional, por tratarse de Experiencia Profesional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité precisa que, la experiencia del personal clave se contabilizará a partir de la emisión del título profesional, por tratarse de Experiencia Profesional.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-SECRE/FAP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DEL BLOCK B SECRE PP-0135

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:21:35

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita al comité de selección tenga a bien INCLUIR ADICIONALMENTE, como servicios similares, lo siguiente:

Adquisición o instalación de electrobombas o sistemas de bombeo de agua.

Sustento:

OPINIÓN N° 168-2017/DTN:

(¿) Se entenderá como servicios similares a aquellos que guarden SEMEJANZA O PARECIDO, es decir, que compartan ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras (¿)

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Servicio de mantenimiento preventivo del sistema de bombeo de agua y desagüe ubicado en el sótano del edificio del Block B SCRE PP-0135.

Como se aprecia, lo solicitado por mi representada es semejante y parecido al objeto de la presente convocatoria; comparte características esenciales, ya que se está orientando a la experiencia en el sistema de bombeo de agua.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C **Página: 32**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité precisa que, que como servicios similares se tomará en cuenta instalación, reparación de electrobombas o sistemas de bombeo de agua/desagüe; equipos electromecánicos, reparación de bombas hidroneumáticas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité precisa que, que como servicios similares se tomará en cuenta instalación, reparación de electrobombas o sistemas de bombeo de agua/desagüe; equipos electromecánicos, reparación de bombas hidroneumáticas.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-SECRE/FAP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DEL BLOCK B SECRE PP-0135

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:21:35

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Experiencia del personal clave

En las bases menciona: Una experiencia no menor a (03) tres años de experiencia en el rubro.

Según lo mencionado, no está claro a qué rubro se refiere ni que experiencia se tomará en cuenta.

CONSULTA: se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR la siguiente experiencia del personal clave:

Una experiencia no menor a (03) tres años de experiencia en mantenimiento o instalación de sistema de bombeo de agua.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité precisa que, que debido a que los servicios similares que se tomarán en cuenta instalación, reparación de electrobombas o sistemas de bombeo de agua/desagüe; por tanto, la experiencia del personal clave deberá estar contemplado en ese rubro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité precisa que, que debido a que los servicios similares que se tomarán en cuenta instalación, reparación de electrobombas o sistemas de bombeo de agua/desagüe; por tanto, la experiencia del personal clave deberá estar contemplado en ese rubro.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-SECRE/FAP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DEL BLOCK B SECRE PP-0135

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:25:23

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita al comité de selección tenga a bien INCLUIR ADICIONALMENTE, como servicios similares, lo siguiente:

Mantenimiento de electrobombas o bombas de agua o tableros eléctricos.

Sustento:

OPINIÓN N° 168-2017/DTN:

(¿) Se entenderá como servicios similares a aquellos que guarden SEMEJANZA O PARECIDO, es decir, que compartan ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras (¿)

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Servicio de mantenimiento preventivo del sistema de bombeo de agua y desagüe ubicado en el sótano del edificio del Block B SCRE PP-0135.

Cabe señalar que, dentro de los trabajos solicitados, se debe realizar mantenimiento a bombas y tableros eléctricos.

Como se aprecia, lo solicitado por mi representada es semejante y parecido al objeto de la presente convocatoria.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C **Página: 32**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité precisa que, que debido a que la modalidad del proceso es por suma alzada, siendo el mayor porcentaje el mantenimiento de las electro bombas, es por ello que no se tomará en cuenta lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité precisa que, que debido a que la modalidad del proceso es por suma alzada, siendo el mayor porcentaje el mantenimiento de las electro bombas, es por ello que no se tomará en cuenta lo solicitado.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-SECRE/FAP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DEL BLOCK B SECRE PP-0135

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:25:23

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Formación Académica

Se solicita al comité de selección ACEPTAR ADICIONALMENTE un profesional titulado en INGENIERIA MECANICA

Sustento:

El comité de selección debe tener en cuenta que la profesión solicitada está capacitada para realizar los trabajos solicitados en el presente proceso de selección.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 **Página: 29**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité en base al área usuaria indica que, se acepta adicionalmente un profesional titulado Ingeniero Mecánica Electricista o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Eléctrico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité en base al área usuaria indica que, se acepta adicionalmente un profesional titulado Ingeniero Mecánica Electricista o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Eléctrico.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-SECRE/FAP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DEL BLOCK B SECRE PP-0135

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:25:23

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Alcances y descripción del servicio (Pags. 22 y 23)

En el punto referente a la descripción de los mantenimientos de las 05 electrobombas existentes (02 de abastecimiento de agua de 25 HP, 02 sumergibles de pozo séptico de 7.5 HP, 01 de abastecimiento de agua de 7.5 HP) no se menciona las características del mismo, solo se observa la marca del motor y sus potencias. Se solicita al comité indicar el modelo de cada una de ellas, el voltaje de trabajo de los motores y la foto de la placa del mismo para así identificar los repuestos necesarios para su mantenimiento.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: A **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité en base al área usuaria indica que, se adjunta anexo N° 01, en el que se visualiza las imágenes de las placas de las imágenes de las electrobombas en mención, asimismo se precisa que, el contratista deberá regirse a lo descrito en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité en base al área usuaria indica que, se adjunta anexo N° 01, en el que se visualiza las imágenes de las placas de las imágenes de las electrobombas en mención, asimismo se precisa que, el contratista deberá regirse a lo descrito en los términos de referencia.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-SECRE/FAP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DEL BLOCK B SECRE PP-0135

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:25:23

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Alcances y descripción del servicio (Pags. 22 y 23)

En el punto referente a la descripción de los mantenimientos de las 05 electrobombas existentes se menciona que se debe realizar una visita técnica cada 4 meses para la alineación de las bombas y asegurar el correcto funcionamiento, pero no se menciona durante que tiempo. Se solicita al comité indicar el tiempo durante el cual se realizaría dichas visitas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: A **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité en base al área usuaria indica que, se realizará una visita técnica cada 4 meses para la alineación de las bombas y asegurar el correcto funcionamiento durante la vigencia de la garantía comercial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité en base al área usuaria indica que, se realizará una visita técnica cada 4 meses para la alineación de las bombas y asegurar el correcto funcionamiento durante la vigencia de la garantía comercial.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-SECRE/FAP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DEL BLOCK B SECRE PP-0135

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:25:23

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Alcances y descripción del servicio (Pag. 23)

En el punto referente al mantenimiento del tablero eléctrico de las electrobombas de agua N°1 y N°2 de 25 HP no se indica los detalles de los componentes internos. Se solicita al comité enviar una foto del tablero eléctrico existente tanto interna como externamente junto con su diagrama unifilar para validar el estado actual del mismo y los trabajos a realizar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité en base al área usuaria indica que, se adjunta anexo N° 01, en el que se visualiza las imágenes de los tableros eléctricos, asimismo se precisa que, el contratista deberá regirse a lo descrito en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité en base al área usuaria indica que, se adjunta anexo N° 01, en el que se visualiza las imágenes de los tableros eléctricos, asimismo se precisa que, el contratista deberá regirse a lo descrito en los términos de referencia.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-SECRE/FAP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DEL BLOCK B SECRE PP-0135

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:25:23

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Alcances y descripción del servicio (Pag. 23)

En el punto referente al mantenimiento del tablero eléctrico de las electrobombas de agua N°1 y N°2 de 25 HP no se indica el tipo de arranque sobre el que trabajará. Se solicita al comité confirmar si el tipo de arranque del sistema de abastecimiento de agua es de presión constante alternado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité en base al área usuaria indica que, el tipo de arranque del sistema de abastecimiento de agua es de presión constante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité en base al área usuaria indica que, el tipo de arranque del sistema de abastecimiento de agua es de presión constante.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-SECRE/FAP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DEL BLOCK B SECRE PP-0135

Ruc/código : 20514001783	Fecha de envío : 22/06/2023
Nombre o Razón social : HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío : 17:25:23

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Alcances y descripción del servicio (Pag. 24)

En el punto referente al mantenimiento del tablero eléctrico de las 02 electrobombas sumergibles de 7.5 HP para pozo séptico no se indica los detalles de los componentes internos. Se solicita al comité enviar una foto del tablero eléctrico existente tanto interna como externamente junto con su diagrama unifilar para validar el estado actual del mismo y los trabajos a realizar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité en base al área usuaria indica que, el tipo de arranque del sistema de abastecimiento de agua es de presión constante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité en base al área usuaria indica que, el tipo de arranque del sistema de abastecimiento de agua es de presión constante.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-SECRE/FAP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DEL BLOCK B SECRE PP-0135

Ruc/código : 20514001783	Fecha de envío : 22/06/2023
Nombre o Razón social : HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío : 17:25:23

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Alcances y descripción del servicio (Pag. 24)

En el punto referente al mantenimiento del tablero eléctrico de 01 electrobomba auxiliar de abastecimiento de agua de 7.5 HP para riego no se indica los detalles de los componentes internos. Se solicita al comité enviar una foto del tablero eléctrico existente tanto interna como externamente junto con su diagrama unifilar para validar el estado actual del mismo y los trabajos a realizar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité en base al área usuaria indica que, se adjunta anexo N°01, asimismo se precisa que, el contratista deberá registrarse a lo descrito en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité en base al área usuaria indica que, se adjunta anexo N°01, asimismo se precisa que, el contratista deberá registrarse a lo descrito en los términos de referencia.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-SECRE/FAP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DEL BLOCK B SECRE PP-0135

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:25:23

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Alcances y descripción del servicio (Pag. 24)

En el punto referente al mantenimiento de las 02 electrobombas sumergibles del pozo séptico se solicita una limpieza y desinfección del pozo existente. Se solicita al comité enviar una foto del pozo existente y las dimensiones del mismo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: A **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité en base al área usuaria indica que, se precisa que, el volumen de cada cisterna es de 125 m³/cu, por lo que el contratista deberá regirse a lo descrito en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité en base al área usuaria indica que, se precisa que, el volumen de cada cisterna es de 125 m³/cu, por lo que el contratista deberá regirse a lo descrito en los términos de referencia.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-SECRE/FAP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DEL BLOCK B SECRE PP-0135

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:25:23

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Alcances y descripción del servicio (Pag. 25)

En el punto referente al suministro e instalación de 01 electrobomba para el pozo de drenaje de 7.5 HP no se indica el punto de operación ni el voltaje en el trabajará la misma. Se solicita al comité indicar cual es el punto de operación (caudal y presión) y el voltaje en el cual trabajaría la bomba solicitada.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: A Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité en base al área usuaria indica que, se precisa que, el contratista deberá regirse a lo descrito en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité en base al área usuaria indica que, se precisa que, el contratista deberá regirse a lo descrito en los términos de referencia.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-SECRE/FAP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DEL BLOCK B SECRE PP-0135

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:25:23

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicita los planos sanitarios en AUTOCAD para proformar la instalación de las electrobombas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité en base al área usuaria indica que, se precisa que, el contratista deberá regirse a lo descrito en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité en base al área usuaria indica que, se precisa que, el contratista deberá regirse a lo descrito en los términos de referencia.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-SECRE/FAP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DEL BLOCK B SECRE PP-0135

Ruc/código :	10098726743	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	BARRA CASTILLO ELBA DINA	Hora de envío :	17:57:22

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

eN EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA SOLICITAN INGENIERO CIVIL O ELECTROMECHANICO.SE CONSULTA SI PUEDEN SOLICITAR INGENIERO MECANICO ELECTRICO,MECANICO ELECTRICISTA O INGENIERO ELECTRICISTA.yA QUE ESTA RAMA DE INGENIERIA COBERTURA ESTA ESPECIALIDAD.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: capitulo 3 Literal: B.3.1 **Página: 31**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité en base al área usuaria indica que, se acepta adicionalmente un profesional titulado Ingeniero Mecánica Electricista o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Eléctrico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité en base al área usuaria indica que, se acepta adicionalmente un profesional titulado Ingeniero Mecánica Electricista o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Eléctrico.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-SECRE/FAP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DEL BLOCK B SECRE PP-0135

Ruc/código :	10098726743	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	BARRA CASTILLO ELBA DINA	Hora de envío :	17:57:22

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En experiencia del postor se consideran servicios similares a los siguientes: servicio de soporte o instalación o mantenimiento o reparación de grupos electrógenos o plantas de poder generadores de electricidad, reparaciones de motores industriales eléctricas, instalación de protección eléctrica, mantenimiento de sistemas eléctricos en general. Se consulta si se puede considerar mantenimiento y/o reparación de electrobombas, calderas, equipos electromecánicos, reparación de bombas hidroneumáticas y calentadores de piscinas, calderas y bombas sumergibles. Ya que el servicio solicitado incluye parte de estos servicios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.2 C **Página: 32**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité precisa que, que como servicios similares se tomará en cuenta instalación, reparación de electrobombas o sistemas de bombeo de agua/desagüe; equipos electromecánicos, reparación de bombas hidroneumáticas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este Comité precisa que, que como servicios similares se tomará en cuenta instalación, reparación de electrobombas o sistemas de bombeo de agua/desagüe; equipos electromecánicos, reparación de bombas hidroneumáticas.