

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-EP/UO 0770-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTANTES METÁLICOS A DISEÑO PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL EJÉRCITO-COPERE

Ruc/código :	20565683013	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	ZAMBON ACERORACK PERU SAC	Hora de envío :	11:31:48

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Las bases de las estanterías (placas) requerirán anclaje al piso? (indicar referencia o especificación técnica)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: 4.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

" Se aclara la consulta, se debe considerar dos anclajes:

- * Un par de anclajes en la parte superior de las estanterías (lado que conicide con la pared)
- * Un par de anclajes en la parte inferior del otro extremo (lado que coincide con el pasadizo principal)

Tal como se detalla en la imagen: DESARROLLO DE COLUMNA O FILA"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICA LAS BASES

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-EP/UE 0770-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTANTES METÁLICOS A DISEÑO PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL EJÉRCITO-COPERE

Ruc/código :	20565683013	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	ZAMBON ACERORACK PERU SAC	Hora de envío :	11:31:48

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Entre la separación de los estantes, se considerará amarre aéreo? En su imagen de refuerzo al centro (4.2 DISEÑO DE ESTANTES METALICOS PAG 21 - IV. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR) - Indicar referencia o especificación técnica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: 4.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, se considera un refuerzo en las esquinas del túnel. Tal como se indica en 4.2 DISEÑO DE ESTANTES METÁLICOS FABRICADOS A DISEÑO, imagen DETALLE DEL REFUERZO AL CENTRO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICA LAS BASES

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-EP/UE 0770-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTANTES METÁLICOS A DISEÑO PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL EJÉRCITO-COPERE

Ruc/código :	20565683013	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	ZAMBON ACERORACK PERU SAC	Hora de envío :	11:31:48

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Entre los estantes llevará un conector (distanciador) ¿ Si contará con esos conectores indicar referencia o especificación técnica (Figura ¿ Estante Vista de Planta Pag 23)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: 4.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, se considera un refuerzo en las esquinas del túnel. Tal como se indica en 4.2 DISEÑO DE ESTANTES METÁLICOS FABRICADOS A DISEÑO, imagen DETALLE DEL REFUERZO AL CENTRO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICA LAS BASES

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-EP/UO 0770-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTANTES METÁLICOS A DISEÑO PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL EJÉRCITO-COPERE

Ruc/código :	20604185735	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	RACK OMEGA PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:43:01

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿Cuál es la medida y peso referencial por cada cajas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Las medidas de las cajas archiveras tienen las siguientes medidas: de Ancho = 0.36, Alto = 0.45, Fondo = 0.52 + Tapa. El peso de cada caja es aproximadamente de 20 kg cada una."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA LAS BASES AL MOMENTO DE INTEGRAR

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-EP/UE 0770-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTANTES METÁLICOS A DISEÑO PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL EJÉRCITO-COPERE

Ruc/código :	20604185735	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	RACK OMEGA PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:43:01

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Según se indica: "306 CAJAS X COLUMNA O FILA X 10 COLUMNAS = 3,060 CAJAS EN TOTAL"

¿Confirmar si cada panel o nivel soportaría 3 cajas en una cara y/o un total de 6 cajas en las 2 caras?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara la consulta, cada panel almacenara:

Por cara 3 cajas, haciendo un total de 6 cajas en las dos caras"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICA LAS BASES

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-EP/UE 0770-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTANTES METÁLICOS A DISEÑO PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL EJÉRCITO-COPERE

Ruc/código :	20604185735	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	RACK OMEGA PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:43:01

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Según gráfico "ESTANTES VISTA DE PLANTA" se observa que los paneles tienen un fondo de 0.50m un espacio de 0.10 y fondo del otro panel 0.50m que dan un total de 1.10m de fondo en cada bloque doble. Sin embargo en grafico "DISTRIBUCIÓN DE ESTANTES METÁLICOS FABRICADOS A DISEÑO"de página 24 se observa que el fondo de los bloques suman 1.05m. Confirmar: ¿Cuál es la medida del fondo y largo de cada panel? Y que la suma del fondo de cada panel sumen el fondo total del bloque de estante sin tener espacio libre para un mejor arriostamiento. Ejemplo: Panel de 0.50m de fondo por 1.13m de largo que dan un fondo total de 1.00m (0.50m+0.50) en todo el bloque.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma las siguientes medidas de los paneles: fondo de 0.50m un espacio de 0.10 y fondo del otro panel 0.50m que dan un total de 1.10m. Imagen DISTRIBUCIÓN DE ESTANTES METÁLICOS FABRICADOS A DISEÑO, actualizada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE MODIFICA LAS BASES AL MOMENTO DE INTEGRAR

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-EP/UO 0770-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTANTES METÁLICOS A DISEÑO PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL EJÉRCITO-COPERE

Ruc/código :	20604185735	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	RACK OMEGA PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:43:01

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Según se indica en tabla: "4.1 CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN (RO)" se indica que: "...con carga útil de 6,120 kg para 306 cajas por estante, distribuidos uniformemente". Confirmar si esto significaría que cada caja soporte 20Kg.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el peso de casa caja es aproximadamente de 20 kg cada una.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICA LAS BASES

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-EP/UO 0770-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTANTES METÁLICOS A DISEÑO PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL EJÉRCITO-COPERE

Ruc/código :	20604185735	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	RACK OMEGA PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:43:01

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En la descripción del Item 2 se detalla: "Escalera metálica fabricados con tubos redondos de 1 ½" x 2.0mm, pasos con planchas estriadas de 3/32", ruedas de Nylon de 4", con un tablero adosado al pasamano para sostener cajas." Confirmar: ¿Cuál es la medida de dicha escalera y si pudieran proporcionar un gráfico que detalle las medidas y su forma?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta DISEÑO DE ESCALERA METÁLICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA LAS BASES AL MOMENTO DE INTEGRAR

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-EP/UO 0770-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTANTES METÁLICOS A DISEÑO PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL EJÉRCITO-COPERE

Ruc/código :	20604185735	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	RACK OMEGA PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:43:01

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En tabla "4.1 CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN (RO)" se describe en el ítem 1 las medidas de los estantes, sin embargo considerando que se describe un largo como "1.13m (L)" en los 10 cuerpos y también en el de 01 cuerpo (central) ¿Por qué se vuelve a detallar que en los diez cuerpos tienen un nivel de "L=1.1m" y en el de 01 cuerpo central un nivel de "L=1.50m"? Se solicita aclarar ya que hace incongruente describir diferentes largos cuando debe mantener un mismo largo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En 4.1 CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN (RO), descripción 1 debe decir: Estantes metálicos fabricados a diseño de 11 cuerpos:

¿ 10 cuerpos o panel de: 1.13m (L) x 2.74m(A), con 05 filas o niveles de estantes con H= 0.45m de altura x L= 1.10m.

¿ 01 cuerpo de 1.13m (L) x 0.45m(A), que será instalado en la fila o nivel 05 de los cuerpos en mención, formando un pasadizo central. Imagen referencial en DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN DE ESTANTES ¿ VISTA LATERAL.

Los estantes serán fabricados con ángulos de 2 ¼" x 1 ¼" x 2mm de espesor con paneles de 0.9mm LAC, con refuerzo al centro, con carga útil de 6,120 kg para 306 cajas por estante, distribuidos uniformemente.

Las medidas de las cajas archiveras son de Ancho = 0.36m, Alto = 0.45m, Fondo = 0.52m + Tapa cuyo peso de cada archivador es de 20 kg. Cada estantería tendrá una abertura en el centro de 1.13m(L) x 2.25m (A), formando un pasadizo central."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA LAS BASES AL MOMENTO DE INTEGRAR