

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-MPF/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20538996841	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	JWI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:00

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

El análisis de precio unitario de la partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 8.50 X 3.60 m contempla como recurso BANNER IMPRESO con una cantidad de 17.28 m2 por unidad de la partida ejecutada, sin embargo, conforme lo indicado en la especificación técnica de dicha partida, el cartel tendrá una dimensión de 8.50m x 3.60m, es decir, 30.60 m2, cuyo resultado sería menor al indicado en dicho análisis de precio unitario, lo cual transgrede el principio de ¿equidad¿ establecido en el literal i) del artículo 2 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta. Se precisa que en el análisis de precio unitario de la partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 8.50X3.60m, contempla el recurso BANNER IMPRESO con un área de 17.28m2, se evidencia que existe un error de redacción en el nombre de la partida, corrigiendo el error en las dimensiones del banner 5.40x3.20m en el nombre de la partida; 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 5.40X3.20m, adjuntando un plano de detalle

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20538996841	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	JWI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:00

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

La especificación técnica de la partida 01.01.03 MOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS PARA LA OBRA indica: ¿Esta partida consiste en el traslado de personal, equipo, materiales, campamentos y otros, que sean necesarios al lugar en que desarrollaran la obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos (¿)¿, sin embargo, en análisis de precio unitario sólo contempla como recursos MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE CARGADOR SOBRE LLANTAS y MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MINICARGADOR, asimismo, la relación de insumos contenido en el expediente técnico no contempla como recurso MINICARGADOR, por lo tanto, no habría la necesidad de movilizar y desmovilizar dicha maquinaria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta. Se precisa que en análisis de precios unitarios de la partida 01.01.03 MOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIAS PARA LA OBRA, se evidencia que existe un error de redacción en el nombre del insumo movilización y desmovilización de Minicargador, corrigiendo el error de redacción en la maquinaria a utilizar, en donde se utilizara una RETROEXCAVADORA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20538996841	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	JWI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:00

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

La especificación técnica de la partida 01.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO indica: ¿Los instrumentos topográficos estarán constituidos por un teodolito, un nivel de precisión, miras, jalones, estacas, cinta metálica o de tela de 25 o 50 ms (¿)¿, sin embargo, el análisis de precio unitario de dicha partida no contempla como recurso TEODOLITO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. Las especificaciones técnicas de la partida 01.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO, hace referencia al uso de teodolito como equipo topográfico, se evidencia que existe un error de redacción, las partidas 05.01.01.02 TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN ZANJAS, 06.01.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR y 06.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO, se aclara que en los análisis de costos unitarios se considera el uso de EQUIPO TOPOGRÁFICO para el uso de TEODOLITO o ESTACIÓN TOTAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20538996841	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	JWI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:00

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

El expediente técnico aprobado contempla las partidas 05.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL y 05.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, sin embargo, también contempla la partida 01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, por lo que, podría haber una duplicidad de gasto por el mismo trabajo a realizar.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.11 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. La partida 01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL presenta un metrado de 664.40m2 de área a ser limpiada y la partida 05.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL presenta un metrado de 289.47m2, que expresa la limpieza de la línea de agua por una anchura de 1 metro, además la ejecución de las partidas es necesaria para el desarrollo del proyecto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20538996841	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	JWI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:00

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

La partida 05.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 X 0.50M P/TUB. AGUA contempla los trabajos para la excavación de zanjas para la instalación de tubería de agua potable a una profundidad de 0.50 m, sin embargo, teniendo en cuenta lo descrito en la Memoria Descriptiva contenida en el expediente técnico aprobado, la cual indica que las calles a intervenir son vías de tránsito vehicular, la profundidad proyectada para las tuberías principal de agua potable vulnera lo estipulado en el numeral 4.9 de la Norma Técnica OS.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, la cual indica que el recubrimiento mínimo sobre la clave del tubo deberá ser de 1 m.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. La partida 05.01.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE 0.40 X 0.50M P/TUB. AGUA hace referencia a la sección de corte del terreno en relación a la profundidad de la zanja, se evidencia que existe un desnivel entre la calzada y las veredas proyectadas de 0.40 a 0.50m.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20538996841	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	JWI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:00

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

La especificación técnica de la partida 05.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA DE 0.40 x 0.50 m) indica: ¿La tubería se apoyará en toda su longitud sobre un encamado de capa de arena de 0.10m que se colocará en el fondo de las zanjas, sin piedras que servirá para asentar la tubería y proporcionar una distribución uniforme de los esfuerzos del terreno de fundación.¿, sin embargo, el análisis de precio unitario no contempla como recurso ARENA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. En las especificaciones técnicas de la partida 05.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA DE AGUA e=0.10m se indica que la tubería se apoyara en una cama de arena o material propio zarandeado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20538996841	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	JWI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:00

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

La especificación técnica de la partida 05.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 1½ C-10 indica: ¿Las tuberías que se utilizarán serán Ø1/2½ (½)½, asimismo, la lámina CDA-01 CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE en su detalle en PLANTA indica que la tubería principal será de Ø4½ (110mm), sin embargo, el análisis de precio unitario de dicha partida contempla como recurso TUBERIA PVC SAP 1½ C-10 NTP 399.002, por lo que, debido a la incongruencia entre documentos contenidos en el expediente técnico se deberá definir el diámetro de la tubería a utilizar teniendo en cuenta el diámetro mínimo indicado en el numeral 4.6 de la Norma Técnica OS.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta. En la partida 05.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SAP 1½ C-10 la tubería a utilizar en la red de distribución de agua potable es de PVC SAP 1½ C-10 tal como se detalla en la lámina RAP-01, en referencia al plano de detalle CDA-01 de las conexiones domiciliarias de agua potable, existe un error de redacción en la dimensión de la tubería principal que se ha corregido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20538996841	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	JWI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:00

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

La Memoria de Cálculo contenido en el expediente técnico aprobado, no contempla el análisis hidráulico mediante el cual se determinó el diámetro de la tubería principal para la red de agua potable, teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 4.5 de la Norma Técnica OS.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta. Se alcanza memoria de cálculo del análisis hidráulico para la red de agua potable

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20538996841	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	JWI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:00

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

El expediente técnico aprobado no ha contemplado el tipo de accesorio mediante el cual se realizará el cambio de dirección de la tubería principal de agua potable ubicada en la intersección de la calle Los Rosales y calle Los Cerezos, según lo indicado en la lámina RAP-01 RED DE AGUA POTABLE. Asimismo, tampoco se ha contemplado plano de detalle, ubicación y partida alguna sobre el punto de empalme de la red proyectada a la red existente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta. se alcanza plano de detalle del punto de empalme a la red de agua potable existente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20538996841	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	JWI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:00

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

La especificación técnica de la partida 05.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA DE 0.40 x 0.50 m) indica: ¿La tubería se apoyará en toda su longitud sobre un encamado de capa de arena de 0.10m que se colocará en el fondo de las zanjas, sin piedras que servirá para asentar la tubería y proporcionar una distribución uniforme de los esfuerzos del terreno de fundación.¿, sin embargo, el análisis de precio unitario no contempla como recurso ARENA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta ha sido absuelta en la observación N°06

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20538996841	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	JWI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:00

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

La lámina CDA-01 CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE en el CORTE A-A contempla para la conexión domiciliaria como accesorios a utilizar ABRAZADERA Ø1/2" PVC HASTA DN=110 y 160, LLAVE CORPORATION 1/2" PVC 125 PSI y FORRO PARA TUBERÍA Ø4", sin embargo, el análisis de precio unitario de la partida 05.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS (PARA D=3/4") no contempla como recursos los accesorios indicados en planos, asimismo, dicho análisis de precio unitario contempla recursos de diámetro de 1 1/2" cuando la tubería principal indica que será de Ø1" y la descripción de la presente partida indica que el diámetro será de 3/4" cuando los accesorios indica que la tubería a instalar para las conexiones domiciliarias será de 1/2".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta, en el análisis de costos unitarios de la partida 05.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS (PARA D= 1/2") se evidencia que existe un error en la redacción de los insumos del análisis de costos unitarios de la partida considerando los insumos que plasmas los planos de detalle CDA-01, para conexiones domiciliarias de agua potable

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20538996841	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	JWI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:00

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

La lámina CDA-01 CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE en el CORTE A-A contempla para la conexión domiciliaria como accesorios a utilizar VALVULA DE PASO PVC ½” PVC 125 PSI, sin embargo, el análisis de precio unitario de la partida 05.02.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA INC. ACCESORIOS contempla como recurso VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE ½”, asimismo, dicha lámina indica que se instalará MEDIDOR ½” y SOPORTE DE MEDIDOR, cuyos recursos no se encuentran contemplados en el análisis de precio unitario de la partida 05.02.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA INC. ACCESORIOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta. En el análisis de costos unitarios de la partida 05.02.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INC. ACCESORIOS se evidencia que existe un error de redacción en el nombre del insumo VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE ½” corrigiendo el error en el análisis por el insumo VÁLVULA DE PASO PVC ½”, además se hace la aclaración que el medidor y soporte serán brindados por la empresa prestadora de servicios de agua potable (ETSEL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20538996841	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	JWI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:00

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

La especificación técnica de la partida 06.01.01.03.01 EXCAVACIONES CON MAQUINARIA NORMAL H=1.20M ¿ 2.00M indica: ¿El ancho de las zanjas a excavar será de 0.80 m de ancho.¿, sin embargo, la planilla de metrados en su Anexo 1, detalla que el ancho de la zanja será de 0.60 m, con el cual se ha calculado el metrado para la eliminación de material excedente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta. En la especificación técnica de la partida 06.01.01.03.01 EXCAVACIONES CON MAQUINARIA NORMAL H=1.20M 2.00M indica que el ancho de la excavación es de 0.80m, se evidencia que existe un error de redacción corrigiendo el error por del ancho de excavación de 0.60m tal como se detalla en el sustento de metrados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20538996841	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	JWI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:00

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

La partida 06.01.01.03.03 CAMA DE APOYO C/ARENA FINA E=0.10M hace referencia a la utilización del material ARENA FINA para la ejecución de dicha partida, sin embargo, la especificación técnica de dicha partida indica: ¿En terrenos normales: será específicamente de arena gruesa o gravilla¿, asimismo, el análisis de precio unitario de dicha partida contempla como recurso ARENA GRUESA, lo cual no guarda relación con el detalle de la partida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta. En la partida 06.01.01.03.03 CAMA DE APOYO C/ARENA FINA E=0.10M se evidencia un error de redacción en el nombre de la partida, corrigiendo el error por el nombre de CAMA DE APOYO C/ARENA GRUESA E=0.10M, como lo referencia el insumo a utilizar en el análisis de costos unitarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20538996841	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	JWI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:00

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

La especificación técnica de la partida 06.01.01.04.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO detalla que el método de medida y forma de pago será por metro cúbico (m3), sin embargo, el presupuesto y análisis de precio unitario de dicha partida indica que la unidad de medida será metro lineal (m).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta. en la partida 06.01.01.04.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO se evidencia un error de redacción en la unidad de medida de la partida, corriendo el error considerando la unidad de medida el metro lineal como lo detalla el presupuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20538996841	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	JWI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:00

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

La especificación técnica de la partida 06.01.01.04.02 RELLENO ZANJA COMP. TERR. NORMAL ¿CON MATERIAL PROPIO¿ ¿C¿ ¿ TUB. 6¿-8¿, H=1.20M ¿ 2.00M detalla que el método de medida y forma de pago será por metro cúbico (m3), sin embargo, el presupuesto y análisis de precio unitario de dicha partida indica que la unidad de medida será metro lineal (m).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta. en la partida 06.01.01.04.02 RELLENO ZANJA COMP. TERR. NORMAL CON MATERIAL PROPIO C/TUB. 6¿-8¿, H=1.20Mx2.00M, se evidencia un error de redacción en la unidad de medida de la partida, corriendo el error considerando la unidad de medida el metro lineal como lo detalla el presupuesto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20538996841	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	JWI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:00

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

La lámina CDS-01 CONEXIÓN DOMICILIARIA SANITARIO en su CORTE 1-1 detalla que la tubería principal será de PVC S-25 Ø200 mm, sin embargo, el análisis de precio unitario de la partida 06.01.01.05.01 SUMINISTRO E INST. TUBO PVC ALC S-20 M DE 6M X 8ø 200MM C/C detalla como recurso TUBO PVC ALC S-20 S M DE 6M X 8ø 200MM C/C.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta. En la lámina CDS-01 CONEXIÓN DOMICILIARIA SANITARIO en su CORTE 1-1 detalla que la tubería principal será de PVC S-25 Ø200 mm, se evidencia que existe un error de redacción en el nombre del insumo en el detalle de la conexión domiciliaria, corrigiendo el error, la tubería principal será de PVC S-20 Ø200 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20538996841	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	JWI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:00

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

La partida 06.01.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA FINA E=0.10M hace referencia a la utilización del material ARENA FINA para la ejecución de dicha partida, sin embargo, la especificación técnica de dicha partida indica: ¿En terrenos normales: será específicamente de arena gruesa o gravilla¿, asimismo, el análisis de precio unitario de dicha partida contempla como recurso ARENA GRUESA, lo cual no guarda relación con el detalle de la partida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta. En la partida 06.01.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA FINA E=0.10M se evidencia un error de redacción en el nombre de la partida, corrigiendo el error por el nombre de CAMA DE APOYO C/ARENA GRUESA E=0.10M, como lo referencia el insumo a utilizar en el análisis de costos unitarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20538996841	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	JWI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:00

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

La lámina CDS-01 CONEXIÓN DOMICILIARIA SANITARIO en su detalle PLANTA y CORTE 1-1 detalla que la silla tee PVC o cachimba será fijada a la tubería principal Ø200mm mediante ALAMBRE 16 GALVANIZADO, sin embargo, el análisis de precio unitario de la partida 06.01.02.06 SUMINISTRO E INST. TUBO PVC ALC S-20 S M DE 6M X 6 160 MM C/C no contempla como recurso ALAMBRE 16 GALVANIZADO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.11 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta. En el análisis de precios unitarios de la partida 06.01.02.06 SUMINISTRO E INST. TUBO PVC ALC S-20 S M DE 6MX6X160 MM C/C, agregando el insumo de Alambre galvanizado N°16

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20538996841	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	JWI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:00

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

El análisis de precio unitario de la partida 06.01.02.08 SUMINISTRO/INSTALACIÓN CAJA/TAPA DE CONCRETO DE 12¿X24¿ contempla como recurso CAJA DE DESAGUE DE 12¿X24¿ con una cantidad de 0.01 und por pza, lo cual no guarda relación con lo detallado en la lámina CDS-01 CONEXIÓN DOMICILIARIA SANITARIO en cuyo CORTE 1-1 se aprecia 1.00 und por pza, asimismo, dicha lámina detalla que se instalará REJILLA DE FIERRO Ø1/4¿ TIPO ARAÑA la cual no se encuentra como recurso en el análisis de precio unitario de la presente partida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta. En el análisis de precios unitarios de la partida partida 06.01.02.08 SUMINISTRO/INSTALACIÓN CAJA/TAPA DE CONCRETO DE 12¿X24¿, se evidencia que existe un error de redacción en la cantidad del insumo, se ha corregido el error.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20538996841	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	JWI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:00

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

La lámina PB-01 PLANO DE BUZONES detalla que el buzón tendrá un diámetro exterior de 1.60m, sin embargo, la planilla de metrados de la partida 06.01.03.01 EXCAVACION MANUAL PARA BUZONES (Anexo 2) detalla que el diámetro asumido para determinar el volumen a excavar es de 1.20m.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta. En la lámina PB-01 PLANO DE BUZONES se evidencia que existe un error de dibujo en relación al diámetro del buzón, se corrige el diámetro en el lamina PB-01 PLANO DE BUZONES, con un diámetro de 1.20m

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20538996841	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	JWI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:00

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:
El expediente técnico no contempla especificación técnica para la partida 06.01.03.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge a la consulta. Se redacta la especificación técnica de la partida 06.01.03.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20538996841	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	JWI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:22:00

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

La lámina PB-01 PLANO DE BUZONES contempla que el buzón tendrá un SOLADO CON AFIRMADO E=0.10 m, LOSA DE FONDO $f_c=140\text{ kg/cm}^2$, ANILLO Y TAPA DE $F_c F_c$ 0.60 x0.60m, FIERRO CORRUGADO y TARRAJEO DE MUROS INTERIORES para techo de buzón; sin embargo, el análisis de precio unitario de la partida 06.01.03.03 BUZON DI=1.20 H=1.20-2.00M no contempla dichos recursos indicados en planos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. En el análisis de costos unitarios de la partida 06.01.03.03 BUZÓN DI=1.20 H=1.20-2.00M se adiciono las subpartidas de CONCRETO $F_c C=100\text{KG/CM}^2$ PARA SOLADO DE BUZÓN y CONCRETO $F_c C=140\text{KG/CM}^2$ PARA LOSA DE FONDO tal como lo detalla el plano de detalle de Buzón

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20602669271	Fecha de envío :	01/03/2024
Nombre o Razón social :	FLAIZA CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:17:10

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

SE CONSULTA: QUE EL COMITE INDIQUE EL PORCENTAJE MINIMO DE PARTICIPACION PARA LOS POSTORES, ASI COMO TAMBIEN EL PORCENTAJE MINIMO DE PARTICIPACION PARA EL QUE ACREDITA MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que el Área Usuaría que solamente a considerado el Numero de Consorciados de conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20602669271	Fecha de envío :	01/03/2024
Nombre o Razón social :	FLAIZA CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:17:10

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL ANEXO 6, EN CUANTO A LOS CONCEPTOS 1.- TOTAL GASTOS GENERALES 2.- GASTOS FIJOS 3.- GASTOS VARIABLES 4.- UTILIDAD 5.- IGV, SE CONSULTA SI SERA NECESARIO CONSIGNAR EL PORCENTAJE O EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACEPTARA QUE SE CONSIGNEN UNICAMENTE CANTIDADES MAS NO PORCENTAJES. SE SOLICITA SER OBJETIVOS EN SU ABSOLUCION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de selección aclara que deberá ceñirse conforme el numeral 1.9 de los terminos de referencia de las Bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20602669271	Fecha de envío :	01/03/2024
Nombre o Razón social :	FLAIZA CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:17:10

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL ANEXO 6, SE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SI SERA NECESARIO QUE SE CONSIGNE EL MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS, ESTO EN LA MEDIDA QUE EN EL ANEXO EN NINGUN ESPACIO SE PUEDE OBSERVAR QUE SE SOLICITE EL MONTO DE LA OFERTA EN LETRAS. SE SOLICITA SER OBJETIVOS EN SU ABSOLUCION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de selección aclara que deberá cenirse de acuerdo al Anexo 6 y lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones Vigente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20602669271	Fecha de envío :	01/03/2024
Nombre o Razón social :	FLAIZA CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:17:10

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL ANEXO 6, PARA LA OBTENCION DEL IMPORTE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y GENERALES Y UTILIDAD A SER CONSIDERADO EN EL ANEXO DEL PRECIO DE LA OFERTA, SE CONSULTA SI SE PODRAN AUMENTAR O DISMINUIR LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO O SON UNICAMENTE ESTOS CONCEPTOS LOS QUE LOS POSTORES DEBEN DE CONSIDERAR AL ELABORAR EL PRECIO DE SU OFERTA.

Y DE SER EL CASO, INDICAR SI EL POSTOR DEBE MANTENER EL PORCENTAJE O MONTOS DE LOS GASTOS GENERALES Y UTILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de selección aclara que deberá ceñirse conforme el numeral 1.9 de los terminos de referencia de las Bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) U.V LOS PINOS DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI NRO 2619426

Ruc/código :	20602669271	Fecha de envío :	01/03/2024
Nombre o Razón social :	FLAIZA CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:17:10

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL ANEXO 6, SI EN CASO LA OFERTA FUESE AL 90%, SE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SI LA DISMINUCION PUEDE DARSE EN CUALQUIERA DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y/O CUALQUIERA DE LOS GASTOS GENERALES Y/O UTILIDAD, O NECESARIAMENTE SE EXIGIRA UNA REGLA PARA ESTO, SE SOLICITA SER OBJETIVOS EN SU ABSOLUCION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de selección aclara que deberá ceñirse conforme el numeral 1.9 de los terminos de referencia de las Bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null