

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	16:58:51

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

X. PLAZO:

Plazo de entrega será en 30 calendario.

Favor se solicita se pueda ampliar el plazo de entrega ya que, considerando el tiempo actualmente de importación de los UPS y el recorrido de entrega del bien a Situ, el plazo indicado afectaría a la mayoría de postulantes a este concurso. Por lo que no habría el principio de IGUALDAD DE TRATO y DE EQUIDAD como la pluralidad de participación de postores. Por lo que, favor solicitamos puedan aceptar el plazo de entrega de 65 a 70 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: -- **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ampliara el Plazo de Entrega de los suministros hasta un periodo de 60 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	16:58:51

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las especificaciones tecnicas de los UPS en el tipo de bateria solicitan ION-LITIO o Superior, por lo que este tipo bateria el tiempo de importación es de 120 a 130 días calendario y el costo de los equipamientos aumentariasn en medida, lo cual afectaria las ofertas economicas segun estudio de mercado. Por lo que, favor solicitamos que nos puedan aceptar baterías plomo acido AGM VRLA, en la cual los tiempos de entregan se reducirian y el costo de igual manera. Estas baterias cumplirian con el funcionamiento adecuado del equipamiento.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: -- Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se cambiara la especificación de las Baterías tipo ION Litio al tipo AGM VRLA libre de mantenimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20518011210	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	ENCO INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENCO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:55:19

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En relación al plazo de entrega establecido en 30 días, confirmar si incluye el suministro e instalación. De ser así, solicitamos de manera formal una ampliación del plazo a 120 días calendarios, considerando dentro de este tiempo tanto la entrega como la instalación completa.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: capitulo 1 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ampliara el Plazo de Entrega de los suministros hasta un periodo de 60 Días Calendarios.

Se cambiara la especificación de las Baterías tipo ION Litio al tipo AGM VRLA libre de mantenimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20518011210	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	ENCO INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENCO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:55:19

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

De acuerdo con los requerimientos técnicos del proyecto, se entiende:

Configuración de equipos propuesta:

- Transformador de 50 kVA para operar en conjunto con el UPS de 40 kVA.
- Transformador de 10 kVA para operar en conjunto con el UPS de 10 kVA.

Según el análisis preliminar, el transformador de 10 kVA podría presentar limitaciones para brindar soporte seguro al UPS de 10 kVA, debido a posibles picos de demanda o márgenes de capacidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: capitulo 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El diseño del sistema eléctrico para el Transformador de Aislamiento de 10KVA y el UPS de 10KVA, considera una sobrecarga del 100%, respecto a su consumo eléctrico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20518011210	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	ENCO INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENCO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:55:19

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En los requerimientos no se especifica si es instalación nueva o será reemplazo de ser así indicar si el cableado de alimentación y carga son lo suficiente. Proporcionar los planos necesarios.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8 **Literal:** capitulo 3 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El proceso de adquisición solo considera el suministro de los equipos eléctricos requeridos. Se adjunta los planos de distribución eléctrica como referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20518011210	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	ENCO INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENCO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:55:19

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
En los objetivos específicos indica suministro e instalación de tablero de distribución eléctrica. Indicar si existe el tablero o se requiere suministrar e instalar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: capitulo 3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El proceso de adquisición solo considera el suministro de los equipos eléctricos requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	22:17:55

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el requerimiento menciona baterías de ion litio, y estas son de baja importación, Las de litio cuestan 3 veces más que las de VRLA Y la importación puede tomar de 10 semanas hasta 25 semanas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAPITULO 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se cambiara la especificación de las Baterías tipo ION Litio al tipo AGM VRLA libre de mantenimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	22:17:55

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el mercado es más común encontrar baterías VRLA (batería de plomo-ácido regulada por válvula).

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPITULO 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se cambiara la especificación de las Baterías tipo ION Litio al tipo AGM VRLA libre de mantenimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	22:17:55

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos que el plazo de entrega se amplié a más de 60 días como mínimo, debido a la importación de los ups con baterías de ion-litio si en caso no consideran otro tipo de baterías del mercado

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPITULO 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ampliara el Plazo de Entrega de los suministros hasta un periodo de 60 Días Calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	22:17:55

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Grado de protección: Más común para ups es IP20, piden IP21

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El grado de hermeticidad requerido de IP21.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	22:17:55

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el requerimiento de los transformadores solicitan ventilación tipo AFA, el más común es ANAN.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPITULO 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los equipos requieren el sistema de ventilación forzada (AFA), dadas las condiciones climatológicas de la zona.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Favor de confirmar si el requerimiento abarca únicamente la adquisición de los equipos, como transformadores de aislamiento y UPS, sin considerar su instalación y puesta en marcha.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El proceso de adquisición solo considera el suministro de los equipos eléctricos requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En caso de requerirse la instalación de los equipos, solicitamos se indique la acometida del tablero donde se conectará el transformador, especificando si es monofásica 220 V o trifásica 380 V, y se proporcionen los planos unifilares correspondientes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El proceso de adquisición solo considera el suministro de los equipos eléctricos requeridos, en las características consignadas en las especificaciones técnicas (Trifásico 400 / 400-230v.).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En caso de requerirse la instalación y puesta en marcha de los equipos, solicitamos se brinde mayor detalle.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: i Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El proceso de adquisición solo considera el suministro de los equipos eléctricos requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita una visita guiada para visualizar las necesidades logísticas para la instalación de los equipos requeridos. Se requiere el nombre, cargo y teléfono de la persona de contacto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: i Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El proceso de adquisición solo considera el suministro de los equipos eléctricos requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicitan las dimensiones del espacio donde se ubicarán los equipos solicitados. Favor de incluir imágenes o planos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntara planos de Distribución Eléctrica de equipos requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se solicitan las dimensiones de los ambientes donde se trasladarán los equipos solicitados, con la finalidad de verificar que el espacio disponible sea suficiente para su ingreso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntara planos de Distribución Eléctrica de equipos requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Favor de indicar si se requiere la instalación de tableros de distribución eléctrica y montante eléctrica para las instalaciones de contingencia del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** - **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El proceso de adquisición solo considera el suministro de los equipos eléctricos requeridos.
Se adjuntara planos de Distribución Eléctrica de equipos requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Favor de indicar si se requiere el tablero de bypass para el sistema de UPS.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Tablero Bypass requerido para la instalación de los equipos del proceso en referencia no forma parte de este proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Existe un tablero de bypass ya instalado del sistema anterior de UPS o se debe suministrar uno nuevo para acoplar el sistema. Favor de confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Tablero Bypass requerido para la instalación de los equipos del proceso en referencia no forma parte de este proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En caso de requerirse el tablero de distribución, favor de indicar la cantidad de interruptores derivados y su respectiva intensidad nominal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Tablero de Distribución Eléctrica requerido para la instalación de los equipos del proceso en referencia no forma parte de este proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En caso de requerirse el tablero de bypass o distribución, favor de indicar el grado de protección específico que se requiere.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Tablero Bypass requerido para la instalación de los equipos del proceso en referencia no forma parte de este proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Favor de indicar que, para los ítems 1 y 2, el material para el bobinado del transformador puede ser cobre o aluminio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.1 **Literal:** - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Bobinado de los Transformadores de Aislamiento requeridos deberá ser preferentemente de Cobre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Favor de indicar, para los ítems 1 y 2, qué parámetros de entrada y salida requieren visualizar en el display del transformador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los dispositivos de visualización de parámetros deberán indicar la entrada y salida del equipo eléctricos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Favor de confirmar para el ítem 1 y 2 si se puede considerar como opcional que el transformador incluya un display para la visualización de parámetros de entrada y salida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los dispositivos de visualización de parámetros deberán indicar la entrada y salida del equipo eléctricos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que el transformador del ITM 2 está destinado para alimentar el UPS de 10 kVA del ítem 4. Con el fin de garantizar un funcionamiento seguro, eficiente y confiable, se recomienda que el transformador tenga una capacidad de 12 kVA, lo que evitará que trabaje al 100% de su capacidad y prolongue su vida útil.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El diseño del sistema eléctrico para el Transformador de Aislamiento de 10KVA y el UPS de 10KVA, considera una sobrecarga del 100%, respecto a su consumo eléctrico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que, para el ítem 3 y 4, se requiere un UPS con tecnología IGBT y no IGTB.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.1 **Literal:** - **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los ítems 3 y 4 (UPS), requieren ser de tecnología IGTB de Doble conversión en línea.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Para ampliar la pluralidad de postores, en el ítem 3 se solicita considerar como válido el rango de frecuencia de 40 - 70 Hz, permitiendo así un rango de operación más amplio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Rango de Frecuencia de Trabajo requerido es de 45 a 65 Hz.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Para ampliar la pluralidad de postes, en el ítem 3 se solicita considerar como válido el rango de voltaje de entrada de 304 a 478 Vac.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Rango de Tensión de Trabajo requerido es de 320 a 480 V.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que, para el ítem 3, se considere como válido el THDv <1% (carga lineal completa) y <3% (carga no lineal).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera el THDv < 3% para Cargas No Lineales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Para ampliar la pluralidad de postores, para el ítem 3 se solicita considerar como válido el grado de protección IP20 o superior, ya que tanto IP20 como IP21 ofrecen protección contra objetos sólidos mayores a 12.5 mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El grado de hermeticidad requerido de IP21.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que, para el ítem 3, el tiempo de autonomía requerido es de 15 minutos e indicar si este debe garantizarse a plena carga o a una carga determinada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La autonomía requerida de los equipos requeridos es de 15 minutos como mínimo a Plena Carga.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Para ampliar la pluralidad de postes, se solicita considerar como válido el rango de temperatura de operación de 0°C a 40°C para el ítem 3.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.1 **Literal:** - **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considerara una temperatura de trabajo de 0°C a 40°C según características climatológicas de la zona.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Para ampliar la pluralidad de postores, en el ítem 4 se solicita considerar como válido el rango de frecuencia de 40 - 70 Hz, permitiendo así un rango de operación más amplio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Rango de Frecuencia de Trabajo requerido es de 45 a 65 Hz.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Para ampliar la pluralidad de postes, en el ítem 4 se solicita considerar como válido el rango de voltaje de entrada de 304 a 478 Vac.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Rango de Tensión de Trabajo requerido es de 320 a 480 V.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que, para el ítem 4, se considere como válido el THDv <1% (carga lineal completa) y <3% (carga no lineal).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera el THDv < 3% para Cargas No Lineales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Para ampliar la pluralidad de postores, para el ítem 4 se solicita considerar como válido el grado de protección IP20 o superior, ya que tanto IP20 como IP21 ofrecen protección contra objetos sólidos mayores a 12.5 mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El grado de hermeticidad requerido de IP21.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Favor de indicar si, para el ítem 3 y 4, el suministro del gabinete del banco de baterías requiere un grado de protección específico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El grado de hermeticidad requerido para los equipos UPS será IP21 o Superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Indican que requieren baterías de ion-litio para los ítems 3 y 4. Sin embargo, las baterías de litio tienen un tiempo de descarga prolongado, mientras que para tiempos de descarga cortos se recomienda el uso de baterías de plomo-ácido. Favor de confirmar si se pueden considerar las baterías de plomo-ácido como una opción válida.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 4.1

Literal: -

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se cambiara la especificación de las Baterías tipo ION Litio al tipo AGM VRLA libre de mantenimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Para ampliar la pluralidad de postes, se solicita considerar como válido el rango de temperatura de operación de 0°C a 40°C para el ítem 4.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considerara una temperatura de trabajo de 0°C a 40°C según características climatológicas de la zona.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Favor de indicar a qué se refiere en el ítem 3 y 4 con "banco de baterías recargable". Se trata de un banco de baterías interno o externo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Banco de baterías recargables será del tipo interno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Favor de confirmar si, para el ítem 3 y 4, se considera como válido el serigrafiado de características en el chasis en lugar de la placa de características.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La placa de características de los equipos eléctricos deberán provenir de fabrica, no se aceptaran stickers ni pegatinas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Favor de confirmar si, para el ítem 3 y 4, se considera como válido una placa de características o una etiqueta de características.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La placa de características de los equipos eléctricos deberán provenir de fabrica, no se aceptaran stickers ni pegatinas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Favor de indicar a qué piso se trasladarán los UPS y transformadores, así como el dimensionamiento del espacio destinado para la instalación de los equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntara planos de Distribución Eléctrica de equipos requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Favor de indicar si se requiere el desmontaje de los UPS y transformadores existentes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.2 **Literal:** - **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No hay instalación de equipos pre existentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que la norma técnica a la que se refieren es la IEC 60076-11 (2018) y no la IEC 60076-11 (2028), ya que no existe una versión de esta norma.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: V Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se tomara en cuenta la aplicación de la Norma Técnica establecida en sus ultimas versiones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar si se puede considerar como válido el cumplimiento de la norma IEC 62040-2:2018 en lugar de la IEC 62040-2:2016, dado que la versión 2018 incluye actualizaciones y mejoras en los requisitos de compatibilidad electromagnética para los UPS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** V **Literal:** - **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se tomara en cuenta la aplicación de la Norma Técnica establecida en sus ultimas versiones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar el plazo de entrega a 120 días calendario, considerando que algunos productos requieren importación, lo que implica tiempos adicionales .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: X Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ampliara el Plazo de Entrega de los suministros hasta un periodo de 60 Días Calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

En caso de requerirse la instalación, favor de indicar el plazo estimado para la ejecución de los trabajos, considerando actividades como el montaje, conexionado, canalizado, pruebas y puesta en marcha. Asimismo, especificar si existen restricciones de horario o condiciones particulares para la realización de la instalación. De igual manera dar más detalle.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: X Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El proceso de adquisición solo comprende el suministro de los equipos eléctricos.
Se adjuntara planos de Distribución Eléctrica de equipos requeridos para mayor referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO UPS ELECTRICOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

En caso se requiera la instalación, favor de confirmar si se habilitará un espacio durante el proceso para resguardar las herramientas del instalador.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: X Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El proceso de adquisición solo considera el suministro de los equipos eléctricos requeridos.
Se adjuntara planos de Distribución Eléctrica de equipos requeridos para mayor referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null