

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO
Nomenclatura :	AS-SM-5-2023-MDSJ-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE UN TUBO COLUMNA DE DESCARGA PARA ELECTROBOMBAS (INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE Y ACCESORIOS) POZO 1 Y UN TUBO COLUMNA DE DESCARGA PARA ELECTROBOMBAS (INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE Y ACCESORIOS) POZO 2 PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, CUSCO.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:35:06

**Consulta: Nro. 1**

## Consulta/Observación:

En el punto 3.4.2 indica un plazo de entrega de 15 días calendarios en Cusco, se solicita al comité de selección tenga a bien que el tiempo sea de 30 días calendario.

## Sustento:

Artículo 29.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado: al definir el requerimiento NO SE INCLUYEN EXIGENCIAS DESPROPORCIONADAS AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismo u orienten la contratación hacia uno de ellos.

Por ende, considerar un plazo de 15 días calendario representa una exigencia desproporcionada al objeto de la contratación. Se debe tener en cuenta todo el proceso logístico que se empleará.

Asimismo, se busca incentivar la pluralidad de postores y no limitar la participación a solo el pequeño grupo de empresas que participación en el estudio de mercado.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.4.2      **Literal:** A      **Página:** 22

## Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

## Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el plazo de entrega establecido en las especificaciones tecnicas al momento de realizar el estudio de mercado las empresas participantes establecieron el plazo de entrega dentro de lo establecido en las especificaciones tecnicas, por consiguiente el estudio de mercado demuestra la existencia de pluralidad de marcas y postores que cumplen con las especificaciones tecnicas, sin demerito a lo anterior en aras de incentivar por un lado una mayor participacion de los postores y por otro lado sin descuidar los plazos establecidos para el cumplimiento de metas del proyecto, el comite de seleccion decide acoger parcialmente el pedido del participante, por lo que el comite de seleccion acuerda ampliar el plazo de entrega a 20 dias calendario

## Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporara en las bases integradas lo siguiente: 3.4.2. Plazo

La entrega de los bienes materia de la presente convocatoria, será en el plazo máximo de 20 días calendario, computados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UN TUBO COLUMNA DE DESCARGA PARA ELECTROBOMBAS (INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE Y ACCESORIOS) POZO 1 Y UN TUBO COLUMNA DE DESCARGA PARA ELECTROBOMBAS (INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE Y ACCESORIOS) POZO 2 PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, CUSCO.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:35:06

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que los procesos de selección: AS N°02-2023-MDSJ, AS N°05-2023-MDSJ, AS N°06-2023-MDSJ se encuentran relacionados; es decir, si las bombas, tableros y los tubos son para los mismos pozos.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: A Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los procesos de adjudicación AS-SM-2-2023-MDSJ-1, AS-SM-5-2023-MDSJ-1 y AS-SM-6-2023-MDSJ-1 pertenecen al mismo proyecto y son complementarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UN TUBO COLUMNA DE DESCARGA PARA ELECTROBOMBAS (INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE Y ACCESORIOS) POZO 1 Y UN TUBO COLUMNA DE DESCARGA PARA ELECTROBOMBAS (INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE Y ACCESORIOS) POZO 2 PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, CUSCO.

Ruc/código : 20514001783

Nombre o Razón social : HIDROMECH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA  
CERRADA

Fecha de envío : 04/04/2023

Hora de envío : 16:35:06

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita al comité de selección ACEPTAR ADICIONALMENTE Adquisición y/o instalación de electrobombas.

Sustento:

La Dirección Técnico Normativa del OSCE, mediante la Opinión N° 001-2017/DTN establece que se entiende como bienes similares, a aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir que compartan ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función entre otras.

Incluir como experiencia adquisición y/o instalación de electrobombas guarda estrecha relación con el objeto de la convocatoria, ya que los tubos para columna en la mayoría de casos se suministro y/o instala con todo el equipo de bombeo.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** A

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge su consulta parcialmente, dada la aplicación se aceptará adicionalmente como bienes similares la instalación de electrobombas sumergibles, puesto que al ser instalados conjuntamente con el equipo de bombeo y tubo columna puede considerarse similar

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incluye en las Especificaciones Técnicas III REQUISITOS DE CALIFICACION, A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, Requisitos, lo siguiente:

decía: ¿ Se consideran bienes similares a los siguientes:

- Venta y/o instalación de Tubería de Columna para Electrobomba en pozos de agua.

dice:... Se consideran bienes similares a los siguientes:

- Venta y/o instalación de Tubería de Columna para Electrobomba en pozos de agua. y/o

- Instalación de electrobombas sumergibles y/o

- Equipamiento de Pozo Profundo siempre que contemple dentro de sus componentes la columna de descarga.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UN TUBO COLUMNA DE DESCARGA PARA ELECTROBOMBAS (INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE Y ACCESORIOS) POZO 1 Y UN TUBO COLUMNA DE DESCARGA PARA ELECTROBOMBAS (INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE Y ACCESORIOS) POZO 2 PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, CUSCO.

Ruc/código : 20603548141

Fecha de envío : 04/04/2023

Nombre o Razón social : ELECTROBOMBAS E.I.R.L.

Hora de envío : 22:16:37

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

¿CONCERTACIÓN?

TENEMOS UNA PREOCUPACIÓN CON RESPECTO A ESTE PROCESO Y LA AS 2 Y LA AS 6., Y ES QUE HABRÁ UNA SOLA EMPRESA QUE GANARA LAS TRES AS. HASTA HEMOS LLEGADO A PENSAR QUE PODRÍAN ESTAR DIRECCIONADOS¿Y NO DEJAN NADA PARA LOS DEMÁS POSTORES, EN EL BUEN SENTIDO DE LA PALABRA.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

segun establece el primer parrafo del articulo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de las BASES. Se precisa que los postores pueden formular consultas u observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación; dado que el Postor no especifica alguna consulta u observación no corresponderia pronunciarse al respecto, sin embargo se advierte que hecha la revision del estudio de mercado del presente procedimiento de seleccion, existe pluralidad de marcas y postores que cumplen con las especificaciones tecnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UN TUBO COLUMNA DE DESCARGA PARA ELECTROBOMBAS (INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE Y ACCESORIOS) POZO 1 Y UN TUBO COLUMNA DE DESCARGA PARA ELECTROBOMBAS (INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE Y ACCESORIOS) POZO 2 PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, CUSCO.

Ruc/código :	20538538117	Fecha de envío :	04/04/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO MECANICA SILVA S.A.C	Hora de envío :	22:16:42

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Se consulta confirmar que para acreditar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas será suficiente la presentación del Anexo 3 de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas; de no ser así, indicar de que componentes deberá presentarse información técnica para dicha acreditación.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Específico    **Numeral:** 2.2.1.1    **Literal:** d    **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se precisa que para la acreditacion del cumplimiento de las Especificaciones Tecnicas bastara que el postor presente el Anexo 3 de Cumplimiento de las Especificaciones Tecnicas..

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UN TUBO COLUMNA DE DESCARGA PARA ELECTROBOMBAS (INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE Y ACCESORIOS) POZO 1 Y UN TUBO COLUMNA DE DESCARGA PARA ELECTROBOMBAS (INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE Y ACCESORIOS) POZO 2 PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, CUSCO.

Ruc/código :	20538538117	Fecha de envío :	04/04/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO MECANICA SILVA S.A.C	Hora de envío :	22:16:42

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

En las Especificaciones Técnicas para el motor se indica tanto como motor Rebobinable o Encapsulado; se consulta confirmar si se puede ofertar cualquiera de los dos tipos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** B    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que el motor no forma parte del objeto de contratacion para su adquisicion en el presente procedimiento de selección.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UN TUBO COLUMNA DE DESCARGA PARA ELECTROBOMBAS (INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE Y ACCESORIOS) POZO 1 Y UN TUBO COLUMNA DE DESCARGA PARA ELECTROBOMBAS (INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE Y ACCESORIOS) POZO 2 PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, CUSCO.

Ruc/código :	20538538117	Fecha de envío :	04/04/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO MECANICA SILVA S.A.C	Hora de envío :	22:16:42

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

En las características de la bomba se exige que sea la valvula check de tipo fundido, se consulta si se puede ofertar tanto la valvula check como el interconector (motor bracket) en acero laminado electrosoldado dado que ese es el estandar en este tipo de bombas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** B    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que el motor no forma parte del objeto de contratacion para su adquisicion en el presente procedimiento de selección.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UN TUBO COLUMNA DE DESCARGA PARA ELECTROBOMBAS (INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE Y ACCESORIOS) POZO 1 Y UN TUBO COLUMNA DE DESCARGA PARA ELECTROBOMBAS (INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE Y ACCESORIOS) POZO 2 PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, CUSCO.

Ruc/código : 20538538117

Fecha de envío : 04/04/2023

Nombre o Razón social : ELECTRO MECANICA SILVA S.A.C

Hora de envío : 22:37:22

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Para la experiencia de Postor se consulta si se puede acreditar como bienes similares con Equipamiento de Pozo Profundo siempre que tenga dentro de sus componentes la columna de descarga.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** A **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

como ya se absolvió anteriormente se acoge su consulta parcialmente, dada la aplicación se aceptará adicionalmente como bienes similares adquisición y/o instalación de electrobombas sumergibles y/o Equipamiento de Pozo Profundo siempre que contemple dentro de sus componentes la columna de descarga.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incluye en las Especificaciones Técnicas III REQUISITOS DE CALIFICACION, A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, Requisitos, lo siguiente:

decía: ¿ Se consideran bienes similares a los siguientes:

- Venta y/o instalación de Tubería de Columna para Electrobomba en pozos de agua.

dira:... Se consideran bienes similares a los siguientes:

- Venta y/o instalación de Tubería de Columna para Electrobomba en pozos de agua. y/o

- Instalación de electrobombas sumergibles y/o

- Equipamiento de Pozo Profundo siempre que contemple dentro de sus componentes la columna de descarga.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UN TUBO COLUMNA DE DESCARGA PARA ELECTROBOMBAS (INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE Y ACCESORIOS) POZO 1 Y UN TUBO COLUMNA DE DESCARGA PARA ELECTROBOMBAS (INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE Y ACCESORIOS) POZO 2 PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, CUSCO.

Ruc/código : 20538538117

Fecha de envío : 04/04/2023

Nombre o Razón social : ELECTRO MECANICA SILVA S.A.C

Hora de envío : 22:37:22

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Para la dotación del cable sumergible se consulta el tipo de cable a considerar.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** A      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El cable sumergible podrá ser del tipo plano o redondo siempre que su calibre sea el adecuado para las condiciones eléctricas requeridas por el motor y sea normado para trabajar completamente sumergido. Para el empalme de los cables sumergibles deberán ser con manga termocontraíble y cintas normadas para dichos fines.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incluye en las Especificaciones Técnicas, numeral 3. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR, 3.2 Características Técnicas, lo siguiente:

decía: ¿ DOTACION Y EMPALME DE CABLE SUMERGIBLE DE SALIDA DEL MOTOR CON LOS 50 METROS DE CABLE SUMERGIBLE PARA CONEXIÓN AL TABLERO

dira:... DOTACION Y EMPALME DE CABLE SUMERGIBLE TIPO PLANO O REDONDO SIEMPRE QUE SU CALIBRE SEA EL ADECUADO PARA LAS CONDICIONES ELÉCTRICAS REQUERIDAS POR EL MOTOR Y SEA NORMADO PARA TRABAJAR COMPLETAMENTE SUMERGIDO. PARA EL EMPALME DE LOS CABLES SUMERGIBLES DEBERÁN SER CON MANGA TERMOCONTRAÍBLE Y CINTAS NORMADAS PARA DICHOS FINES DE SALIDA DEL MOTOR CON LOS 50 METROS DE CABLE SUMERGIBLE PARA CONEXIÓN AL TABLERO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UN TUBO COLUMNA DE DESCARGA PARA ELECTROBOMBAS (INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE Y ACCESORIOS) POZO 1 Y UN TUBO COLUMNA DE DESCARGA PARA ELECTROBOMBAS (INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE Y ACCESORIOS) POZO 2 PARA LA META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, CUSCO.

Ruc/código :	20538538117	Fecha de envío :	04/04/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO MECANICA SILVA S.A.C	Hora de envío :	22:37:22

**Consulta: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Para presupuestar la instalación se solicita publicar un plano, a escala de la Estación de Bombeo y ademas un plano de ubicación.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** A    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

A fin de verificar la ubicación, accesos, dimensiones en los Pozos, opcionalmente los postores podrán realizar visitas técnicas a las estaciones de bombeo donde se instalarán los equipos de bombeo. Adicionalmente se adjuntara a las Bases en formato digital los planos de ubicacion y de distribucion de casetas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se adjuntara a las Bases en formato digital los planos de ubicacion y de distribucion de casetas.