

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-38-2025-GR CUSCO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION INCLUYE INSTALACION (META: 068)

Ruc/código :	10421848608	Fecha de envío :	24/04/2025
Nombre o Razón social :	CASTILLA BEJAR GERSON	Hora de envío :	18:29:38

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA DEL SISTEMA DE UTILIZACION SE INDICA EN LAS BASES INTEGRADAS 90 DIAS CALENDARIOS. SOLICITO QUE SE EXTIENDA A 120 DIAS CALENDARIOS YA QUE SE NECESITA TRAMITAR EL CIRA, PMAR Y DIA, LOS CUALES DEMORAN ENTRE 20 A 30 DIAS, DICHOS DOCUMENTOS SON INDISPENSABLES PARA EL INICIO DE OBRA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: V Literal: 5.10 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION, RESPECTO A LA OPINION EMITIDA POR EL AREA USUARIA, DETERMINA: teniendo en cuenta todos los tramites que se debe realizar y para posibilitar una mayor concurrencia se acoge la observación parcialmente, extendiéndose el plazo total a 105 días calendarios, para la entrega del bien, instalación del bien y puesta en funcionamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las especificaciones técnicas en el ítem 3.1 del capítulo III de las bases integradas se precisa:

ENTREGA DEL BIEN: Hasta los 60 días calendarios contabilizados a partir de la suscripción del contrato.

INSTALACION DEL BIEN: Hasta los 80 días calendarios contabilizados a partir de la suscripción del contrato.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: Hasta los 105 días calendarios contabilizados a partir de la suscripción del contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-38-2025-GR CUSCO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION INCLUYE INSTALACION (META: 068)

Ruc/código :	10093652164	Fecha de envío :	24/04/2025
Nombre o Razón social :	FLORES CUCHO JENNY GUISELDA	Hora de envío :	19:31:20

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En referencia al plazo de entrega total se indica en las bases integradas que es de 60 días calendarios. Teniendo en cuenta que se tienen que tramitar para el Inicio de Obra el PMA, PAMA, y el DIA, dichos documentos demoran en tramitarse entre 20 a 30 días, es por eso que Solicito que se cambie a 120 días calendarios el Plazo de Entrega Total.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: V Literal: 5.10 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION, RESPECTO A LA OPINION EMITIDA POR EL AREA USUARIA, DETERMINA: teniendo en cuenta todos los tramites que se debe realizar y para posibilitar una mayor concurrencia se acoge la observación parcialmente, extendiendose el plazo total a 105 días calendarios, para la entrega del bien, instalacion del bien y puesta en funcionamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las especificaciones técnicas en el ítem 3.1 del capítulo III de las bases integradas se precisa:
ENTREGA DEL BIEN: Hasta los 60 días calendarios contabilizados a partir de la suscripción del contrato.
INSTALACION DEL BIEN: Hasta los 80 días calendarios contabilizados a partir de la suscripción del contrato.
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: Hasta los 105 días calendarios contabilizados a partir de la suscripción del contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-38-2025-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION INCLUYE INSTALACION (META: 068)

Ruc/código : 10093652164

Fecha de envío : 24/04/2025

Nombre o Razón social : FLORES CUCHO JENNY GUISELDA

Hora de envío : 19:31:20

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En referencia a las CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES, numeral 5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES; para garantizar la calidad de los bienes ofertados para el presente proceso, solicito que se incluya como documentación obligatoria las fichas técnicas de todos los bienes a ofertarse para el sistema de Utilización.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: V Literal: 5.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION, RESPECTO A LA OPINION EMITIDA POR EL AREA USUARIA, DETERMINA:

Se acoge parcialmente la observacion se solicitará fichas tecnicas de ciertos equipos y materiales, siendo agregado en los documentos para la admision de la oferta el literal e) Adjuntar documentos como: Fichas Técnicas y/o Catálogos y/o Folletos y/o Instructivos y/o cualquier otro documento emitido por el fabricante, en español o debidamente traducido, para verificar las características de los siguientes equipos y materiales:

- 1.- Poste de concreto
- 2.- Cruzetas
- 3.- Conductores (cable autoportante, cable subterráneo, cable de cobre desnudo)
- 4.- Electrodo de puesta a tierra
- 5.- Transformador de medida (TRAFOMIX)
- 6.- Seccionador fusible
- 7.- Pararrayos
- 8.- Cabeza terminal exterior
- 9.- Cabeza terminal interior
- 10.- Transformador de distribución

Las características a verificar se detallan en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-38-2025-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION INCLUYE INSTALACION (META: 068)

Ruc/código : 10093652164

Fecha de envío : 24/04/2025

Nombre o Razón social : FLORES CUCHO JENNY GUISELDA

Hora de envío : 19:31:20

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En referencia a las CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES, numeral 5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES, para garantizar la calidad de los bienes ofertados para el presente proceso, solicito que se incluya como documentación obligatoria protocolos de prueba con respecto a los componentes de la Puesta a Tierra, como la Varilla de Cobre y la Bentonita.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: V

Literal: 5.2

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION, RESPECTO A LA OPINION EMITIDA POR EL AREA USUARIA, DETERMINA:

Se acoge parcialmente para garantizar la calidad de los bienes se solicitara el protocolo de pruebas de fabrica de la varilla de cobre para la puesta a tierra. Este protocolo sera presentado a la entrega del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente, en las especificaciones técnicas en el ítem 3.1, del capítulo III de las bases integradas se precisa: para garantizar la calidad de los bienes ofertados deberá presentarse el protocolo de prueba de fabrica de la varilla de cobre para la puesta a tierra. este se presentara a la entrega del bien.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-38-2025-GR CUSCO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION INCLUYE INSTALACION (META: 068)

Ruc/código :	10093652164	Fecha de envío :	24/04/2025
Nombre o Razón social :	FLORES CUCHO JENNY GUISELLA	Hora de envío :	19:31:20

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En referencia a las CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES, numeral 5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES, para garantizar la calidad de los bienes ofertados para el presente proceso, solicito que se incluya como documentación obligatoria Certificación de Calidad como ISO 9001, 14001, 45001 del Transformador, Transformix y el cemento conductivo de la puesta a Tierra.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: V Literal: 5.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION, RESPECTO A LA OPINION EMITIDA POR EL AREA USUARIA, DETERMINA:

Se acoge parcialmente, para garantizar la calidad de los bienes ofertados deberá presentarse la certificación de calidad ISO 9001, ISO 14001 del transformador de distribución y del transformador de medida (TRAFOMIX), los cuales se encuentran plenamente estipulados en el Anexo "A" PROYECTO DE ELECTRIFICACION. Estos certificados formara parte de la documentación obligatoria para la calificación de la oferta del presente proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente, en las especificaciones técnicas en el ítem 3.1, del capítulo III de las bases integradas se precisa: para garantizar la calidad de los bienes ofertados deberá presentarse la certificación de calidad ISO 9001 e ISO 14001 para el transformador de distribución y del transformador de medida (TRAFOMIX), estos certificados formarán parte de la documentación obligatoria para la calificación de la oferta del presente proceso.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-38-2025-GR CUSCO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION INCLUYE INSTALACION (META: 068)

Ruc/código :	20604831351	Fecha de envío :	24/04/2025
Nombre o Razón social :	INSTELECT MEGATRON E.I.R.L.	Hora de envío :	19:52:19

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Para el inicio de obra se requiere el PMA y/o CIRA, y PAMA estos estudios en que etapa se encuentran o serán elaborados a cargo del postor ganador.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: Capitulo V Literal: 4.5, 4.6 **Página: 72**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION, RESPECTO A LA OPINION EMITIDA POR EL AREA USUARIA, DETERMINA:

Se aclara que los trámites correspondientes al PMA y/o CIRA, PAMA y cualquier otro tramite necesario para la entrega del bien estan acargo del postor ganador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-38-2025-GR CUSCO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION INCLUYE INSTALACION (META: 068)

Ruc/código :	10240067400	Fecha de envío :	24/04/2025
Nombre o Razón social :	LUNA TORRES JUAN CARLOS	Hora de envío :	20:12:33

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En relación al PLAZO DE ENTREGA, en las bases integradas es de 90 días calendarios. Pero solicito se considere a 120 días calendarios, ya que antes de iniciar la obra o cualquier trabajo en obra tenemos que iniciar el trámite de PMA, PAMA, y el DIA, estos trámites duran poco o más de 30 días.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: V Literal: 5.10 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION, RESPECTO A LA OPINION EMITIDA POR EL AREA USUARIA, DETERMINA: teniendo en cuenta todos los tramites que se debe realizar y para posibilitar una mayor concurrencia se acoge parcialmente, extendiendose el plazo total a 105 días calendarios para la entrega del bien, instalacion del bien y puesta en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las especificaciones técnicas en el ítem 3.1, del capítulo III de las bases integradas se precisa:
ENTREGA DEL BIEN: Hasta los 60 días calendarios contabilizados a partir de la suscripción del contrato.
INSTALACION DEL BIEN: Hasta los 80 días calendarios contabilizados a partir de la suscripción del contrato.
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: Hasta los 105 días calendarios contabilizados a partir de la suscripción del contrato

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-38-2025-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION INCLUYE INSTALACION (META: 068)

Ruc/código : 10240067400

Nombre o Razón social : LUNA TORRES JUAN CARLOS

Fecha de envío : 24/04/2025

Hora de envío : 20:12:33

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En referencia a las CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES, numeral 5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES; en harás de garantizar una buena calidad de los materiales a ofertar, solicito al comité que se considere como documentación obligatoria las fichas técnicas de los Materiales para el sistema de Utilización.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: V Literal: 5.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION, RESPECTO A LA OPINION EMITIDA POR EL AREA USUARIA, DETERMINA:

Se acoge parcialmente la observacion se solicitará fichas tecnicas de ciertos equipos y materiales, siendo agregado en los documentos para la admision de la oferta el literal e) Adjuntar documentos como: Fichas Técnicas y/o Catálogos y/o Folletos y/o Instructivos y/o cualquier otro documento emitido por el fabricante, en español o debidamente traducido, para verificar las características de los siguientes equipos y materiales:

- 1.- Poste de concreto
- 2.- Cruzetas
- 3.- Conductores (cable autoportante, cable subterráneo, cable de cobre desnudo)
- 4.- Electrodo de puesta a tierra
- 5.- Transformador de medida (TRAFOMIX)
- 6.- Seccionador fusible
- 7.- Pararrayos
- 8.- Cabeza terminal exterior
- 9.- Cabeza terminal interior
- 10.- Transformador de distribución

Las características a verificar se detallan en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null