

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-206-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MADERA PARA ENCOFRADO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TAMBURCO PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código : 10310312407

Fecha de envío : 13/11/2023

Nombre o Razón social : CAÑARI OTERO GUILLERMO

Hora de envío : 19:34:48

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

adquisicion de madera para encofrado para la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SEVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TAMBURCO,...." Sobre detalle de características donde menciona, condicion: seco.

Esta nominacion se debe suprimir para mayor pluralidad de participantes; por la cantidad de miles de P2, es dificil o imposible de secar la madera en 10 dias calendarios como establece plazo de entrega. De no aceptar la observacion se debe precisar que grado de humedad contendra la madera.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: 4

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente a la observacion el plazo de entrega es de 10 dias calendarios por cumplir con las partidas programadas y el contenido de humedad optimo debera de ser menores a 22%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

contenido de humedad optimo debera de ser menores a 22%.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-206-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MADERA PARA ENCOFRADO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TAMBURCO PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	10475492132	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	GUIZADO HUAMAN BELCA	Hora de envío :	20:16:26

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

-quisiera saber a que se refieren con madera seca, ya que no indican la cantidad de humedad que debe de tener la madera, se sabe a mayor secado la madera se vuelve menos trabajable en tema de construcción, para lo cual se tiene como humedad máximo el 12%, pero dicho porcentaje es recomendable para trabajos de carpintería, mas no para trabajos de construcción o encofrado, por lo cual se debería pedir no supere el 22% de humedad que es lo mas recomendable.

- así mismo quisiera consultar, si solo tiene que ser madera de la especie misa o sapote, o también podría ser alguna especie otra especie de madera montaña.

- finalmente quisiera observa que el plazo de entrega que figura en termino referencial es de diez días calendarios, los cuales para la cantidad de material requerido es muy corto, por lo que a titulo personal solicitaría por lo menos sea 25 días calendarios de plazo de entrega

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observacion y exclarece el contenido de humedad optimo debera de ser menores a 22%. Respecto a la especie de la madera debera ser misa o zapote por lo que no se acoge a la observacion realizada. Respecto al plazo con la finalidad de cumplir las partidas programadas no se acoge al plazo solicitado,debiendo ser los 10 días calendarios solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

contenido de humedad optimo debera de ser menores a 22%.