

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

Ruc/código : 20427328776

Fecha de envío : 15/02/2024

Nombre o Razón social : MALCOM S.A. CONTRATISTAS GENERALES

Hora de envío : 15:33:42

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Para el Supervisor General es posible ampliar la formación académica a la rama de Ingeniería de Sistemas si este cumple con los requisitos de capacitación y experiencia solicitados

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Específico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B.3.1    **Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge observación, Se incluye la formacion academica de Ingenieria de Sistemas. Por que es afin a las ingenierias.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

6.2.1. PERSONAL

a) SUPERVISOR GENERAL (PERSONAL CLAVE)

FORMACION ACADEMICA: Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero de Sistemas

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:47:19   |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Cuál es el horario de trabajo del presente servicio?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que no se contempla horario de trabajo para el presente servicio, el mismo que será establecido por la CONTRATISTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:47:19   |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Agradeceremos que nos compartan los rendimientos diarios por cuadrilla para el contraste por Procedimiento 227, NTCSE y NTCSE

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que la CONTRATISTA sera quien determine el rendimiento diario por cuadrilla. De acuerdo a su experiencia y que garantice el cumplimiento de las programaciones aprobadas por ELSE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:47:19   |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Confirmar que la experiencia del Supervisor General también incluye posiciones como Jefe de Servicio, Supervisor de Operaciones, Supervisor de Inspección y Coordinador en servicios referidos a contraste de medidores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 6.2.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la consulta, se incluye las posiciones de Jefe y/o Inspector y/o Coordinador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

6.2.1. PERSONAL

a) SUPERVISOR GENERAL (PERSONAL CLAVE)

EXPERIENCIA: Dos (02) años como mínimo de experiencia realizando actividades de contrastación de medidores como supervisor y/o Jefe y/o Inspector y/o coordinador

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:47:19   |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:  
Agradeceremos que se incluya la carrera de Ing. Ambiental en la formación del Prevencionista de Riesgos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 6.2.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se acoge la consulta. Se incluye la formacion academica de ingenieria Ambiental.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
6.2.1. PERSONAL  
b) PREVENCIÓNISTA DE RIESGOS  
FORMACION ACADEMICA: Ingeniero Electricista, Mecánico Electricista, Ingeniero Industrial, Ingeniero de Seguridad y/o Salud en el Trabajo o Medio Ambiente titulado, Ingeniero Ambiental.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:47:19   |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:  
Respecto a los equipos contrastadores portátiles, ¿cuánto es el porcentaje de medidores monofásicos y trifásicos, para la determinación de los equipos contrastadores a usar?

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: Cap. III      Literal: 3.1 6.2.3      Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se aclara, en la página 20 de las bases, se muestra las cantidades referenciales de medidores monofásicos y trifásicos a ser contrastados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:47:19   |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

¿Quiénes estarán a cargo de la apertura de la caja del medidor?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, en el numeral 5.3 Procedimiento para la contrastación en campo, se indica que la apertura de la caja porta medidor es obligación de la contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:47:19   |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Agradeceremos que nos compartan el kilometraje promedio diario de las unidades móviles para la ejecución de las actividades

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que ELSE no cuenta con la información requerida, esta informacion solicitada dependera de la programacion de contrastes diaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:47:19   |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Agradeceremos que nos compartan el kilometraje promedio mensual de las unidades móviles durante las actividades de contraste.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.III Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que ELSE no cuenta con la información requerida, esta informacion solicitada dependera de la programacion de contrastes mensual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:47:19   |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:  
Respecto a la red de telecomunicaciones, ¿ELSE tiene alguna restricción con alguna operadora, o qué operador es la recomendada para las zonas de trabajo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 6.2.3 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, ELSE no tiene ninguna restricción con las operadoras de telecomunicaciones que prestan servicio dentro de su área de concesión, la elección de la misma, es de exclusiva responsabilidad del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:47:19   |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:  
Respecto a los vehículos, ¿a qué tipo de unidad vehicular se refieren? Ejm: Auto, camioneta 4x2 - 4x4, SUV Multipropósito, minivan, etc. Por favor detallar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 6.2.3 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se aclara, el tipo de vehículos que use la contratista para el traslado de su personal, es de su entera responsabilidad de acuerdo a su experiencia de trabajo y a la normativa del MTC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:47:19   |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:  
Respecto a los vehículos, las 3 unidades móviles que refieren, ¿son solo para las cuadrillas de trabajo? ¿Estas rinden para los trabajos en zonas rurales? ¿qué tipo de unidad móvil se requiere?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 6.2.3 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se aclara, que la cantidad de unidades moviles es el minimo requerido. El uso y designación de los vehículos es a criterio de la contratista. Es mismo que será en funcion a la programacion de las contrastaciones, tanto en las zonas urbanas como rurales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:47:19   |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

¿Qué materiales serán provistos por ELSE?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 6.2.7 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, ELSE, no proveerá ningún tipo de material para la ejecución del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:52:09   |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:  
Respecto a los equipos contrastadores portátiles, solicitamos que se evalúe la cantidad de patrones monofásicos y trifásicos, así como las cargas inductivas a usar para el presente servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: - Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, La cantidad de equipos contrastadores portátiles monofásicos y trifásicos, así como las cargas inductivas a utilizar en el servicio, han sido dimensionadas como cantidad de equipos mínimos que requerirá el contratista para la ejecución del servicio. (REQUERIMIENTO MINIMO DE INFRAESTRUCTURA pagina. 46 de las bases)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:52:09   |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

¿Qué red de internet recomiendan para el adecuado desarrollo del servicio?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: - Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, la contratación de los servicios de internet son de exclusiva responsabilidad de la contratista y deberá de satisfacer las necesidades del servicio requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:52:09   |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:  
Respecto a las computadoras de escritorio, confirmar que está permitido su equivalente en laptops portátiles con las características indicadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: - Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se acoge la consulta, se incluye el uso de laptops portátiles y se precisa lo siguiente:

a. Computadora de Escritorio y/o Lap Top (Centro de Operaciones), con las siguientes características mínimas:

¿ Procesador Core i5 2.1 GHz  
¿ Pantalla de 21¿. Resolución mínima de 1280 x 720 px.(para computadora de escritorio) y pantalla de 15¿ (para lap top)  
¿ Sistema Operativo Windows 10  
¿ Memoria RAM de 4 GB.  
¿ Disco Duro de 500 GB

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
ANEXO Nº 01-TR

DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ¿ CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION MÍNIMOS REQUERIDOS

3. Requerimientos y Características mínimas de los Equipos Móviles

a. Computadora de Escritorio y/o Lap Top (Centro de Operaciones), con las siguientes características mínimas:

¿ Procesador Core i5 2.1 GHz  
¿ Pantalla de 21¿. Resolución mínima de 1280 x 720 px.(para computadora de escritorio) y pantalla de 15¿ (para lap top)  
¿ Sistema Operativo Windows 10  
¿ Memoria RAM de 4 GB.  
¿ Disco Duro de 500 GB



Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:52:09   |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Respecto a la impresora láser, ¿puede usarse la opción de impresoras multifunción y/o tinta continua, entre otros?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: - Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, podrá utilizarse: impresora láser y/o impresora multifuncion y/o impresoras a tinta continua.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ANEXO N° 01-TR

DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ¿ CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION MÍNIMOS REQUERIDOS

3. Requerimientos y Características mínimas de los Equipos Móviles

b. Impresora láser y/o impresora multifunción y/o impresoras a tinta continua.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:52:09   |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Respecto a los vehículos, ¿estos sólo serán para el traslado de las cuadrillas de trabajo o también trasladarán al supervisor y prevencionista?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 6.2.3 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el uso y designación de los vehículos que use la contratista, es de su entera responsabilidad para el traslado de las cuadrillas de trabajo, supervisor y prevencionista, de acuerdo a su programacion para el cumplimiento de la prestacion del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:52:09   |

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

¿Qué posición estará a cargo de la supervisión de las actividades en campo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 6.2.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, de acuerdo a lo indicado en el numeral 6.2.1 Personal, El Supervisor General, es el encargado de la correcta ejecución de los trabajos de campo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:52:31   |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:  
¿Se trabajarán en fechas que sean feriados o declarados como feriados en la ciudad y/o región? ¿sábados y/o domingos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se aclara, la CONTRATISTA será quien determine los dias de trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:53:20   |

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:  
Para la ejecución de las actividades en zonas rurales y alejadas de la ciudad, ¿ELSE cubrirá con los viáticos del personal designado para esta actividad?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el servicio a brindar y tal como se indica en el Anexo N° 06 Precio de la Oferta, precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:53:20   |

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

¿El Prevencionista de Riesgos será responsable de la supervisión de las actividades de las cuadrillas en campo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 6.2.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, la supervision de las actividades de las cuadrillas de campo estara a cargo del SUPERVISOR GENERAL, tal como se establece en el numeral 6.2.1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:54:31   |

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:  
Respecto al Supervisor General y Prevencionista de Riesgos, ¿sus funciones lo realizará solo en el Centro de Operaciones?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 6.2.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, como se establece en sus funciones y actividades que deben de desarrollar: el SUPERVISOR GENERAL Y EL PREVENCIÓNISTA DE RIESGOS, realizaran sus actividades tanto en el centro de operaciones como en campo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:54:31   |

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

¿Cuál es la dimensión mínima del local en la ciudad de Cusco como Centro de Operaciones?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: -

Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, la CONTRATISTA determinará las dimensiones del centro de operaciones. La misma que deberá de ubicarse en la ciudad de Cusco.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:54:31   |

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

¿Se requiere de algún software o sistema informático en especial para la ejecución del servicio?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 6.2.3 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, los software requeridos para la ejecución del Servicio: SIELSE o el Sistema GOS, serán proporcionados por ELSE y no tendrán costo adicional para la ejecución del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:54:52   |

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

¿ELSE proporcionará algún software para la ejecución del servicio? ¿Este tendrá algún costo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 6.2.3 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, los software requeridos para la ejecución del Servicio: SIELSE o el Sistema GOS, serán proporcionados por ELSE y no tendrán costo adicional para la ejecución del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :CP-SM-6-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO PARA LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES 2024 - 2026

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101087566                  | Fecha de envío : | 15/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. | Hora de envío :  | 23:56:23   |

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

¿ELSE proporcionará algún software para la ejecución del servicio? ¿Este tendrá algún costo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 6.2.3 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, los software requeridos para la ejecución del Servicio: SIELSE o el Sistema GOS, serán proporcionados por ELSE y no tendrán costo adicional para la ejecución del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null