



TABLERO
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
380 V ~ Ø3

ITEM	EQUIPOS	CANTIDAD	P.U (W)	P.I. (W)	F.D	P.T (W)
1	ILUMINACION	10	36	360	1	360
2	TOMACORRIENTES	12	250	3000	0.5	1500
3	LUZ DE EMERGENCIA	3	250	750	1	750
4	EQUIPO DE FUERZA A.A.	1	3600	3600	1	3600
					TOTAL	6210



SERVICIO:
"ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO EN LA ANTIGUA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN, DISTRITO JAÉN, PROVINCIA JAÉN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"

UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
PROVINCIA : JAÉN
DISTRITO : JAÉN
DIRECCIÓN : CA.PAKAMUROS
N° : 1289

ESPECIALIDAD:
INSTALACIONES ELECTRICAS

LÁMINA:
DIAGRAMA UNIFILAR

ESCALA: INDICADA

PROFESIONAL RESPONSABLE:
Ing. Leonardo Enrique Sanchez Aguero

FECHA : MARZO - 2024

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES (UFOMIEH)

LÁMINA:
IE-01