

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA STOCK DEL DEPOSITO DE EMERGENCIA DE LA SUB GERENCIA DE DISTRIBUCION

Ruc/código : 20611586818

Nombre o Razón social : ARAV COMPANY S.A.C.

Fecha de envío : 04/06/2024

Hora de envío : 16:08:05

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

DICE: ABRAZADERA 4" A 1/2" F° F°

ACLARAR: que tipo de tubería utilizara a la salida de la abrazadera; de pvc, HDF, HDPE, TENIENDO EN CUENTA QUE LAS MEDIDAS EN TUBERIA VARIAN DEPENDIENDO DEL TIPO DE INSUMO

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 1,2,3    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

favor aclarar a fin de no vulnerar el articulo 28

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara que el tipo de tubería que se utilizara sera en F°F° y PVC

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA STOCK DEL DEPOSITO DE EMERGENCIA DE LA SUB GERENCIA DE DISTRIBUCION

Ruc/código :	20611586818	Fecha de envío :	04/06/2024
Nombre o Razón social :	ARAV COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	16:08:05

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

DICE: VALVULA COMPUERTA HF. 110MM  
PIDEN COMPUERTA DE: BRONCE  
SEGUN NTP VIGENTE YA NO SE FABRICAN COMBUERTAS DE BRONCE PARA CONSUMO DE AGUA POTABLE.  
SE FABRICAN DE HIERRO DUCTIL  
POR FAVOR ACLARAR O DENEGAR

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.2      **Literal:** 28      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

favor aclarar a fin de no vulnerar el articulo 28

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara que por la necesidad de la operatividad del sistema de agua potable se requiere valvula compuerta bronce

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA STOCK DEL DEPOSITO DE EMERGENCIA DE LA SUB GERENCIA DE DISTRIBUCION

Ruc/código :	20611586818	Fecha de envío :	04/06/2024
Nombre o Razón social :	ARAV COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	16:08:05

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**  
DICE: UNION DE 4",6",8"  
ACLARAR QUE TIPO DE TUBERIA VA UNIR  
PV, ASBESTO, CEMENTO 7.5, LOS DE 4 Y 6 SON UNIVERSALES, SIN EMBARGO EN EL DE 200MM DEBE ESPPECIFICAR, TENIENDO EN CUENTA QUE HOY LA TUBERIA VIENE EN MILIMETROS

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.2      **Literal:** 13,14,15      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
POR FVOR ACLARAR O CONFIRMAR A FIN DE NO VULNERAR EL ARTICULO 28 DE LA LEY

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
se aclara que son union Dresse Escalonada Ø 04" , de Ø 06" y de Ø 08" , permite unir tubería de distinto material (fundición, acero, asbesto-cemento y PVC), se evidencia en página 24 y 25 bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA STOCK DEL DEPOSITO DE EMERGENCIA DE LA SUB GERENCIA DE DISTRIBUCION

Ruc/código :	20611586818	Fecha de envío :	04/06/2024
Nombre o Razón social :	ARAV COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	16:16:17

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

DICE: GRASA ROJA  
TODAS LAS GRASAS CUMPLEN SU FUNCIO DE LUBRICACION, PROTECCION PERFORMANCE  
PERO CADA FABRICA ELABORA SU MARCA Y COLOR.  
ACLARAR SI UEDE SER CUALQUIER COLOR, PERO CUMPLA SU FUNCION DE LUBRICCION PROTECCION Y PERFORMANCE

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.2      Literal: 12      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara que lo solicitado es Grasa Roja, por reunir las cartacteristicas especificas detallada en la pagina 24 de las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA STOCK DEL DEPOSITO DE EMERGENCIA DE LA SUB GERENCIA DE DISTRIBUCION

Ruc/código :	20477246941	Fecha de envío :	04/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUNORTE H.C.E. S.A.C.	Hora de envío :	19:00:38

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

se pide al comité uniformizar los conceptos para poder emitir una garantía comercial a la que hace mención las base en el sentido de que se incluya fichas técnicas donde indique la marca y la procedencia de los bienes a ofertar,se conseguira con esto dar un mejor sentido a la inversion publica y poder dar una garantia de acuerdo a cada fabricante concepto que sin duda radica en favorecer a la Entidad

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.12    **Literal:** 5.12.1    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

no es neceasaria ya que en el numeral 5,3 de las EETT están que se determina las NTP como referencia, POR LO QUE NO RESULTA NECESARIO SEGUN LO SEÑALADO POR EL AREA USUARIA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null