



DETALLE DE DE UNIDAD EVAPORADORA TIPO PARED

ESC.: S/E



DETALLE DE CONEXION DEL EQUIPO SPLIT

ESC.: S/E



DETALLE TUBERIA DE DESAGÜE

ESC.: S/E

LEYENDA

	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN LÍQUIDO/SUCCIÓN
	UNIDAD EVAPORADORA DECORATIVA DE PARED
	UNIDAD CONDENSADORA
	SALIDA PARA SISTEMA DE CONTROL
	PUNTO DE DRENAJE DE CONDENSADO
T	TERMOSTATO

EQUIPOS DE CORTINA DE AIRE

CODIGO	DIMENSIONES (mm)	CAUDAL AIRE (m3/Hr)	Volt./Fase/Hz./Watt
C.A. 01	900x230x215	1260	220/1/60/360
C.A. 02	1200x230x215	1680	220/1/60/530

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT

CODIGO	CAPACIDAD NOMINAL (BTU/h)	DEMANDA ELECTRICA (kW)	SUMINISTRO ELECTRICO
UE-1 / UC-1	60'000		220V / 60Hz
UE-2 / UC-2	60'000		220V / 60Hz
UE-3 / UC-3	12'000	1.22	220V / 60Hz
UE-4 / UC-4	12'000	1.22	220V / 60Hz
UE-5 / UC-5	24'000	2.35	220V / 60Hz
UE-6 / UC-6	24'000	2.35	220V / 60Hz
UE-7 / UC-7	24'000	2.35	220V / 60Hz
UE-8 / UC-8	12'000	1.22	220V / 60Hz
UE-9 / UC-9	18'000	2.00	220V / 60Hz
UE-10 / UC-10	12'000	1.22	220V / 60Hz
UE-11 / UC-11	12'000	1.22	220V / 60Hz
UE-12 / UC-12	18'000	2.00	220V / 60Hz

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE

PROYECTO : "INSTALACIÓN DE CIELO RASO Y AIRE ACONDICIONADO EN LOS AMBIENTES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA "

PLANO DE : PLANTA GENERAL GDU - AIRE ACONDICIONADO

UBICACION : A.H. LAS CAPULLANAS - VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA

PROYECTISTA

ING. SERGIO ARTURO SILVA NAVARRO

DISEÑO :

LAMINA

PG-03

ESCALA

FECHA

ENERO - 2024

DIBUJO