

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE SUMINISTROS MAYORES

Ruc/código :	20442152684	Fecha de envío :	30/01/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TESLA PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TESLA PERU SRL.	Hora de envío :	19:03:32

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

dice:

Verificar detalladamente la situación de la instalación del sistema de medición en MT. Realizará una inspección detallada en el Trafomix, comprobar la relación de transformación del Trafomix (mediante los registros de los Varcorder y analizador en BT), realizar mediciones de corrientes de los transformadores de potencia en caso no se pueda contar con las corrientes en el lado secundario del Trafomix. Medir las corrientes en el lado primario y secundario del Trafomix.

consulta : para comprobar la relacion de transformacion de las bobinas de tension y de corriente del trafomix se utiliza RATIOMETRO dtr , CONFIRMAR SI ESTA ACTIVIDAD ESTA INCLUIDA EN ESTA PARTIDA . DE SSER ASI SOLICITAMOS A LA ENTIDAD INCLUIR DENTRO DEL EQUIPAMIENTO DEL POSTOR UN DTR CON CALIBRACION VIGENTE POR UN LABORATORIO AUTORIZADO POR INACAL.

NOTA : EL DTR es un medidor de relación de espiras de transformador, digital y portátil, desarrollado para medición en campo de transformadores de tensión, potencia y corriente. Cuando está conectado a un transformador no-energizado, el equipo mide con exactitud la relación de espiras, exhibiendo simultáneamente la polaridad y la corriente de excitación Y COMPROBANDO LA CLASE DE PRESICION DE LOS TRANSFORMIX.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 44

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge lo solicitado. Se aclara que para determinar la relación de transformación del trafomix, se utilizarán el equipo registrador VARCORDER, en el lado primario (Media Tensión) y para el lado secundario el analizador de redes (Baja tensión), adicionalmente al equipo VARCORDER, se tiene la pinza de Media Tensión, para las mediciones de corrientes, todos estos equipos suministrados por ELSE, conforme lo establecido en las bases del procedimiento de selección; por consiguiente, no será necesario el uso del RATIOMETRO (DTR).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :AS-SM-37-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE SUMINISTROS MAYORES

Ruc/código :	20442152684	Fecha de envío :	30/01/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TESLA PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TESLA PERU SRL.	Hora de envío :	19:03:32

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

DICE : ¿ 06 meses en el cargo de Supervisor, Responsable, Jefe y/o Coordinador, en supervisión de suministros mayores y/o similares como: diagnóstico y/o instalación de medidores en general y del Servicio General y/o Alumbrado Público en Subestaciones de Distribución y/o medición paralela en suministros de energía eléctrica, para servicios prestados a Empresas Eléctricas de Distribución de Energía eléctrica del personal clave requerido como Supervisor de campo (01).

CONSULTA : ¿podrían ampliar la experiencia del supervisor de campo a experiencia en actividades de jefe de medicion y/o pruebas de subestaciones de distribucion y transformix ?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado por considerarse actividades similares. Se incluirá en la experiencia solicitada para el supervisor de campo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Personal del CONTRATISTA

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

\* 06 meses en el cargo de Supervisor, Responsable, Jefe y/o Coordinador, en supervisión de suministros mayores y/o similares como: diagnóstico y/o instalación de medidores en general y del Servicio General y/o Alumbrado Público en Subestaciones de Distribución y/o medición paralela en suministros de energía eléctrica y/o medición y/o pruebas de subestaciones de distribución y transformix, para servicios prestados a Empresas Eléctricas de Distribución de Energía eléctrica del personal clave requerido como Supervisor de campo (01).

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :AS-SM-37-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE SUMINISTROS MAYORES

Ruc/código :	20442152684	Fecha de envío :	30/01/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TESLA PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TESLA PERU SRL.	Hora de envío :	19:03:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

DICE : ¿ 06 meses en el cargo de Supervisor, Responsable, Jefe y/o Coordinador, en supervisión de suministros mayores y/o similares como: diagnóstico y/o instalación de medidores en general y del Servicio General y/o Alumbrado Público en Subestaciones de Distribución y/o medición paralela en suministros de energía eléctrica, para servicios prestados a Empresas Eléctricas de Distribución de Energía eléctrica del personal clave requerido como Supervisor de campo (01).

CONSULTA : ¿podrían ampliar la experiencia del tecnico electricista para clientes mayores a experiencia en actividades de tecnico de medicion y/o pruebas de subestaciones de distribucion y transformix ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado por considerarse actividades similares. Se incluirá en la experiencia solicitada para el técnico electricista para suministros mayores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Personal del CONTRATISTA

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

\* 01 año en supervisión de suministros mayores y/o similares como: diagnóstico y/o instalación de medidores en general y del Servicio General y/o Alumbrado Público en Subestaciones de Distribución y/o medición paralela en suministros de energía eléctrica y/o medición y/o pruebas de subestaciones de distribución y transformix, para servicios prestados a Empresas Eléctricas de Distribución de Energía eléctrica del personal clave requerido como Técnico electricista para suministros mayores (01).

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :AS-SM-37-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE SUMINISTROS MAYORES

Ruc/código :	20442152684	Fecha de envío :	30/01/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TESLA PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TESLA PERU SRL.	Hora de envío :	19:03:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

en experiencia del postor, para una mayor pluralidad de postores y mejores ofertas consultamos si pueden ampliar a servicios similares la presentacion de :

\* servicios de diagnostico, medicion y pruebas de transformadores y transformix y/o sisistemas de utilizacion.

\*servicios de puesta en servicio de sistemas de utilizacion en media tension

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente lo solicitado, se considerará servicios similares a: servicios de diagnóstico, medición y pruebas de transformadores y transformix y/o sistemas de utilización, por considerarse similares al objeto de la contratación.

No se acoge como servicio similar al servicio de sistemas de utilizacion en media tensión debido a que corresponde a actividades operativas de energización, maniobras, que no son el objeto de la presente contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

20. Experiencia del postor en la especialidad

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Debe decir: Se consideran servicios similares a los siguientes: actividades de control y reducción de pérdidas, y/o servicios de diagnóstico, medición y pruebas de transformadores y transformix y/o sistemas de utilización.