

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO ENCAPSULADO DE 100KW PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" - COMPONENTE GERENCIA.

Ruc/código : 20603195478

Fecha de envío : 18/07/2023

Nombre o Razón social : M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.

Hora de envío : 15:44:41

**Consulta:** Nro. 1

### **Consulta/Observación:**

Se solicita confirmar al comité que las potencias indicadas de 100kw potencia standby y 90kw Potencia Prime en el texto de especificaciones ya cuentan con el sobredimensionamiento o derrateo por trabajo en altura de 3500 msnm.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 5.1

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

que viendo la consulta realizado donde se solicita olicita confirmar al comité que las potencias indicadas de 100kw potencia standby y 90kw Potencia Prime en el texto de especificaciones ya cuentan con el sobredimensionamiento o derrateo por trabajo en altura de 3500 msnm. al cual el area usuaria ha establecido que no cuenta con derrateo por altitud EL PROVEEDOR DEBERÁ CALCULAR EL DERRATEO Y CONSIDERARLO PARA PROVEER EL EQUIPO

### **Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

de acuerdo a la consulta se denota que no cuenta con derrateo por altitud EL PROVEEDOR DEBERÁ CALCULAR EL DERRATEO Y CONSIDERARLO PARA PROVEER EL EQUIPO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO ENCAPSULADO DE 100KW PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" - COMPONENTE GERENCIA.

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	15:44:41

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En el texto indican una serie de normas: ANSI,ISO,DIN,SAE,BS,VDE,NEMA,IEC,IEEE o ANSI en su edición más reciente.

Se solicita al comité considerar como norma aceptada una de las mencionadas o las normas que cumplan según cada fabricante, ya que es difícil que alguna marca de grupo electrógeno cumpla con todas las normas mencionadas.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 6    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

las normas son establecidas para los mencionado objeto de adquisición, considerar la mas cantidad de normas que cumplan

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

de acuerdo a los análisis realizado el proveedor puede Cumplir con la mayor numero de normas indicadas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO ENCAPSULADO DE 100KW PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" - COMPONENTE GERENCIA.

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	15:44:41

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité evaluador brindar mas información, planos y fotos del lugar donde estará instalado el grupo electrógeno, para poder evaluar el acceso de un camión grúa y poder hacer toda la maniobra. Asimismo, solicitamos las imágenes o planos para poder evaluar el costo de toda la instalación en el interior de la caseta del grupo electrógeno, ya que piden instalar ductos de ingreso de aire y de ducto de escape. Brindar planos o imágenes referenciales del diseño de los ductos que hacen mención.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

según lo solicitado el área usuaria absuelve las consultas y en consideracion a ello se adjuntan las fotos y plano

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se adjuntara anexos, fotos y planos, el ambiente para el grupo electrogeno se encuentra en un primer piso, que colinda con un patio de maniobras, en techo se encuentra un espacio para la salida de ductos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO ENCAPSULADO DE 100KW PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" - COMPONENTE GERENCIA.

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	15:44:41

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Sobre el tiempo de entrega mencionan que se deberá entregar en un plazo de 30 días. Se solicita al comité evaluador considerar 40 días como tiempo de entrega, donde los 10 días extra son para la documentación y aprobación de los planos de instalación finales en obra y a partir de esto se cuente los 30 días restantes para realizar el suministro del modelo correcto de grupo electrógeno, fabricación de los ductos de aire, fabricación de tubos de escape, instalación de los equipos, pruebas, etc.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 12    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

sobre la consulta realizada donde se solicita considerar 40 días el plazo de entrega, a los cuales se menciona que de acuerdo al estudio de mercado se ha establecido en 30 días y el plazo otorgado es adecuado para cumplir.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

de acuerdo a los estudios de mercado y estando dentro de los plazos acorde al cumplimiento de los proveedores, NO SE ACOJE DEBIDO A QUE SON PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS EXPEDIENTES Y COTIZACIONES REALIZADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO ENCAPSULADO DE 100KW PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" - COMPONENTE GERENCIA.

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	15:44:41

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Sobre el tablero eléctrico de transferencia automática TTA, se solicita al comité que se aceptará el diseño según cada fabricante, donde se podrá suministrar alternancia con conmutador motorizado y/o interruptor termomagnético motorizado.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 5.1    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

que, habiendo realizado el análisis el área usuaria y en concordancia con la mejora de diseño se establece que se acepta diseño del TTA según cada fabricante

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

por la mejora del diseño se acepta diseño del TTA según cada fabricante

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO ENCAPSULADO DE 100KW PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" - COMPONENTE GERENCIA.

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	15:44:41

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité evaluador considerar como experiencia del postor venta o suministro de tableros de transferencia automática TTA, ya que forma parte de este proceso.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: b      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

de acuerdo a la consulta realizada se detalla que los suministros no son parte de este proceso.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se detalla que no se acoje al no tener similitud con el objeto de la contratación

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO ENCAPSULADO DE 100KW PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" - COMPONENTE GERENCIA.

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	15:44:41

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que el cableado de la red comercial hacia donde ira instalada el tablero de transferencia automática TTA, ya se encuentra instalado o en su defecto este trabajo y suministro será por parte de la entidad. Asimismo, confirmar cual es el metrado o distancia que hay entre el grupo electrógeno y el tablero de transferencia automática.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Solo existen ductos, el cableado se realizara una vez instalado los equipos, (grupo y TTA), considerar en los costo la mano de obra del TTA al grupo electrogeno, el metrado de la distancia entre el grupo electrogeno y el TTA es de 5 metros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Solo existen ductos, el cableado se realizara una vez instalado los equipos, (grupo y TTA), considerar en los costo la mano de obra del TTA al grupo electrogeno, el metrado de la distancia entre el grupo electrogeno y el TTA es de 5 metros

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO ENCAPSULADO DE 100KW PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" - COMPONENTE GERENCIA.

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	15:44:41

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que la losa y canales de concreto ya están instalados en la caseta donde se instalará el grupo electrógeno.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

dando la aclaración que si cuenta con un piso de losa de concreto, canales de concreto para tuberías no cuenta, si hay espacio para canal si lo requiriera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

si cuenta con un piso de losa de concreto, canales de concreto para tuberías no cuenta, si hay espacio para canal si lo requiriera.



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO ENCAPSULADO DE 100KW PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" - COMPONENTE GERENCIA.

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	16:51:41

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se detalla un tablero de transferencia automática, por lo cual se requiere validar lo siguiente:

- ¿ Se cuenta ya con tablero de transferencia automática?
- ¿ Se requiere que se considere dentro de presupuesto el suministro de tablero de transferencia automática?
- ¿ Tablero a requerir por temas de espacio dentro de sus instalaciones, sería mural y/o auto soportado?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: \* Literal: \* Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se cuenta con TTA; considerar en el presupuesto el Tablero de transferencia; Debe ser Tablero tipo adosado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se cuenta con TTA; considerar en el presupuesto el Tablero de transferencia; Debe ser Tablero tipo adosado

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO ENCAPSULADO DE 100KW PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" - COMPONENTE GERENCIA.

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	16:51:41

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Detalla que se requiere un grupo electrógeno de 100kw stand-by, para que trabaje a una altura de 3500msnm?

¿ ¿ La consulta es si la potencia calculada de 100kw es lo considerado asumiendo la perdida por su uso a 3500msnm?

¿ ¿Se requiere que el grupo electrógeno tenga 100kw efectiva a los 3500msnm ?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: \* Literal: \* Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no cuenta con derrateo por altitud, la potencia de 100kw no esta considerado la perdida por su uso a 3500 msnm, el proveedor debera calculara esa perdida y considerarlo para proveer el equipo. Si se requiere que el grupo electrogeno tenga 100 kw efectivo a los 3500 msnm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no cuenta con derrateo por altitud, la potencia de 100kw no esta considerado la perdida por su uso a 3500 msnm, el proveedor debera calculara esa perdida y considerarlo para proveer el equipo. Si se requiere que el grupo electrogeno tenga 100 kw efectivo a los 3500 msnm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO ENCAPSULADO DE 100KW PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" - COMPONENTE GERENCIA.

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	16:51:41

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

Detalla que proveedor debe ser el encargado de transporte de equipo y accesorios?

¿ ¿ La consulta es si dentro de instalaciones se cuanta con espacio para ingreso y descarga de equipo y accesorios con camión grúa?

¿ ¿ Descarga debe realizar a las afueras de instalaciones y ser trasladado hacia cuarto de grupo electrógeno?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** \*      **Literal:** \*      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

si cuenta con espacio para camion grua, esta al costado de un patio de maniobras y es de un solo nivel se adjunta fotos y planos

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

si cuenta con espacio para camion grua, esta al costado de un patio de maniobras y es de un solo nivel se adjunta fotos y planos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO ENCAPSULADO DE 100KW PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" - COMPONENTE GERENCIA.

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	16:51:41

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Detalla que proveedor debe ser el encargado de suministro y montaje de tubería de escape y ducto de aire caliente.

¿¿ La consulta es si existe planos de recorrido y/o metraje de sistema de ducto aire caliente?

¿¿ La consulta es si existe planos de recorrido y/o metraje de sistema de escape gases ?

¿¿ La consulta es si existe planos de sala y/o cuarto de grupo electrógeno?

¿¿ Cuarto de grupo electrógeno se ubicara en primer piso, sótano y/o niveles superiores?

Acápito de las bases :      Sección: Especifico      Numeral: \*      Literal: \*      Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si, el proveedor debe ser el encargado de suministro y montaje de tubería de escape y ducto de aire caliente, no existe plano de recorrido de ducto de aire caliente, no existe plano de recorrido de sistema de escape, se adjunta el plano del cuarto de grupo electrogeno en anexos,El cuarto esta en primer piso, la edificación es de un solo piso, se adjuntan fotos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Si, el proveedor debe ser el encargado de suministro y montaje de tubería de escape y ducto de aire caliente, no existe plano de recorrido de ducto de aire caliente, no existe plano de recorrido de sistema de escape, se adjunta el plano del cuarto de grupo electrogeno en anexos,El cuarto esta en primer piso, la edificación es de un solo piso, se adjuntan fotos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO ENCAPSULADO DE 100KW PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" - COMPONENTE GERENCIA.

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	16:51:41

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Detalla que tiempo de entrega es de 30 días.  
¿Se puede considerar tiempo entrega 45 días.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: \* Literal: \* Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoje, debido a que son plazos establecidos en los expedientes y cotizaciones realizadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoje, debido a que son plazos establecidos en los expedientes y cotizaciones realizadas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO ENCAPSULADO DE 100KW PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" - COMPONENTE GERENCIA.

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	16:51:41

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

6.Dentro de las bases no se considera y/o detalla si es que se debe considerar la interconexión eléctrica, de requerir que se realice, por favor:

¿¿ Validar metraje de cables desde GE hasta TTA?

¿¿ Metraje desde TTA hasta tablero general?

¿Envío de planos de arquitectura, planos de vista y corte.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: \* Literal: \* Página: \*

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

que habiendo revisado la consulta se detalla:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se tiene que considerar mano de obra del cableado TTA y Grupo Electrógeno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO ENCAPSULADO DE 100KW PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" - COMPONENTE GERENCIA.

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:55:48

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

En el numeral 1.9 PLAZO DE ENTREGA se solicita en 30 días para la entrega de los grupos electrógenos. Dada la coyuntura e inestabilidad política por la cual venimos atravesando, donde nos encontramos con paros programados y sumado a ello una crisis internacional, y considerando que los bienes solicitados son netamente importados más aun por la capacidad de potencia de estos es para trabajar a una altitud de 3500 msnm, el cual es recomendado que el mismo fabricante del grupo electrógeno lo fabrique, es imposible tenerlo en stock en el mercado local e imposible de tenerlo en el Perú. Visto esto es imposible cumplir en los pocos días solicitados, a menos que el proveedor ya cuente con los grupos electrógenos en stock, lo cual restringe la pluralidad de postores y pueden cumplir con las especificaciones técnicas al 100%(realizados de fábrica) , de otro modo, no se llegaría a los plazos establecidos y menos si ellos son reducidos. Ante lo mencionado, se SOLICITA que el plazo de entrega se amplíe a 60 días calendarios para la entrega de dichos equipos, ya que la cantidad de días solicitadas serian plazos reales y no vulneran la transparencia del proceso. Además, poder lograr la mayor participación de postores lo cual sería muy beneficioso para la economía de la entidad.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 0 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

no se acoge de continuar los problemas sociales al inicio de plazo del ganador del proceso se procedera la solucion de acuerdo a ley

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

no se acoge de continuar los problemas sociales al inicio de plazo del ganador del proceso se procedera la solución de acuerdo a ley

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO ENCAPSULADO DE 100KW PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" - COMPONENTE GERENCIA.

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:55:48

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**  
SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUNTAR LOS PLANO DE UBICACIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN DE LA CASA DE FUERZA

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: III      Literal: 0      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
el area usuaria remite los planos

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
se adjunta los planos correspondientes



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO ENCAPSULADO DE 100KW PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" - COMPONENTE GERENCIA.

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:55:48

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CORROBORAR SI LA ENTIDAD CUENTA CON POZO A TIERRA PARA LA INSTALACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO, DE NO SER ASI, DEBERIA CONTEMPLARLO DENTRO DEL PRESUPUESTO A COTIZAR.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 0 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

si se encuentra contemplado en otro servicio solo dejar tubería para conexión

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

si se encuentra contemplado en otro servicio solo dejar tubería para conexión

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO ENCAPSULADO DE 100KW PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" - COMPONENTE GERENCIA.

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:55:48

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**  
SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN INDICAR EL CALIBRE DEL CABLE A UTILIZAR EN LA INSTALACION DEL GRUPO ELECTROGENO Y DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: III      Literal: 0      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Considerar solo mano de Obra del Cableado del TTA al Grupo Electrógeno

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Considerar solo mano de Obra del Cableado del TTA al Grupo Eléctrogeno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO ENCAPSULADO DE 100KW PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" - COMPONENTE GERENCIA.

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:55:48

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**  
SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN INDICAR EL METRAJE DE CABLE A UTILIZAR ENTRE EL GRUPO ELECTROGENO Y EL TABLERO DE TRANSFERENCIA, Y DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AL TABLERO GENERAL DE LA ENTIDAD.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: III      Literal: 0      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
distancia entre grupo electrogeno y TTA 5 metros, solo considerar mano de obra de la instalacion de cable de TTA hacia el Grupo Electrónico, distancia entre TTA y Tablero general 6 m

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
distancia entre grupo electrogeno y TTA 5 metros, solo considerar mano de obra de la instalacion de cable de TTA hacia el Grupo Electrónico, distancia entre TTA y Tablero general 6 m

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO ENCAPSULADO DE 100KW PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" - COMPONENTE GERENCIA.

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:55:48

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CORROBORAR SI LA ENTIDAD CUENTA CON UNA BASE DE CONCRETO PARA EL MONTAJE DEL GRUPO ELECTRÓGENO.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 0 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

si cuenta con base de concreto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

si cuenta con base de concreto