

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : CP-SM-19-2024-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Acondicionamiento del nuevo local para la reapertura de la Agencia 2 Comas II Retablo Lima

Ruc/código :	20605084665	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	7 BIM CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	18:59:06

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar si el alcance del servicio solo abarca las actividades descritas en el "ANEXO 01 - ACTIVIDADES DEL SERVICIO", ya que dentro del "ANEXO 02 -ESPECIFICACIONES TECNICAS" hace referencia a otras actividades adicionales que no se encuentran descritos en el ANEXO 01.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: - Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las actividades a realizar en el presente servicio son las señaladas en el Anexo N° 01, complementadas con el Anexo N° 2.

Del mismo modo se indica que se debe de revisar la totalidad de la información señala en los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ALCANZA ANEXO 1 Y ANEXO 2 COMPATIBILIZADO, QUE SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : CP-SM-19-2024-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Acondicionamiento del nuevo local para la reapertura de la Agencia 2 Comas II Retablo Lima

Ruc/código :	20605084665	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	7 BIM CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	18:59:06

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto al factor de evaluación del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD indica que el alcance o campo de aplicación del certificado ISO 9001:2015 debe ser: SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICACIONES HOSPITALARIAS Y/O FINANCIERAS Y/O EDUCATIVAS; En ese sentido se solicita considerar ampliar este alcance y se considere de manera general CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES, toda vez que este último engloba en general las actividades de Acondicionamiento, remodelación, ampliación, entre otros; y la experiencia específica en Acondicionamiento se acredita con la documentación que se presenta en la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: I Página: 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se informa que se acepta la consulta realizada y se ha optado por ampliar el criterio de Sistema de Gestión de la Calidad a CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS LITERAL I. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: - FACTOR DE EVALUACIÓN

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : CP-SM-19-2024-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Acondicionamiento del nuevo local para la reapertura de la Agencia 2 Comas II Retablo Lima

Ruc/código :	20605084665	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	7 BIM CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	18:59:06

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto al factor de evaluación del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD en la Nota 16 indica que el organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional es decir "Sea firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (International Accreditation Cooperation) o del IAAC (Inter American Accreditation Cooperation)". Al respecto se solicita incluir a la IAF (International Accreditation Forum) toda vez que es un organismo internacional muy reconocido y por lo general en otros procesos de contratación lo consideran.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: I Página: 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo solicitado, en la etapa que corresponde, el Comité de selección evaluará aceptar la certificación del IAF (International Accreditation Forum) , siempre y cuando cumpla con las condiciones señaladas en las bases del procedimiento:

"Mediante la presentación de copia simple de certificado oficial emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho Sistema de Gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional"

Ref. 16: Sea firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (International Accreditation Cooperation) o del IAAC (Inter American Accreditation Cooperation).

Es responsabilidad del Postor acreditar el cumplimiento de lo señalado en las citadas bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : CP-SM-19-2024-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Acondicionamiento del nuevo local para la reapertura de la Agencia 2 Comas II Retablo Lima

Ruc/código :	20605084665	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	7 BIM CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	18:59:06

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita nos comparta planos en PDF más grandes y legibles, toda vez que en las imágenes escaneadas adjuntas en las bases no se logra apreciar las medidas ni descripciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: - Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE COMPARTIRÁN PLANOS EN PDF LEGIBLES SEGÚN LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : CP-SM-19-2024-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Acondicionamiento del nuevo local para la reapertura de la Agencia 2 Comas II Retablo Lima

Ruc/código :	20605084665	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	7 BIM CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	18:59:06

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita brindar las especificaciones técnicas del UPS solicitado en la partida 14.02

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: - Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE BRINDA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O CARACTERISTICAS TECNICAS DEL UPS COMO COMPLEMENTO DEL ANEXO 02 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPORCIONADO POR EL ÁREA ESPECIALIZADA DEL BANCO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : CP-SM-19-2024-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Acondicionamiento del nuevo local para la reapertura de la Agencia 2 Comas II Retablo Lima

Ruc/código :	20605084665	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	7 BIM CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	18:59:06

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar si el pórtico de ingreso forma parte del alcance del servicio, en caso de ser afirmativo se solicita las dimensiones y especificaciones del mismo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: - Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PORTICO DE INGRESO SI FORMA PARTE DEL ALCANCE DEL SERVICIO, LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SE DETALLAN EN LA LAMINA Nº A-1 Y LAMINA Nº 1 DE LOS TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARA A LAS BASES INTEGRADAS PLANO: LAMINA A-1 DE LA UBICACIÓN Y MAYOR DETALLE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA LAMINA 1.

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : CP-SM-19-2024-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Acondicionamiento del nuevo local para la reapertura de la Agencia 2 Comas II Retablo Lima

Ruc/código :	20605084665	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	7 BIM CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	18:59:06

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita mayores especificaciones y planos de las puertas contraplacadas de madera indicadas en las partidas 11.02 y 11.03.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: - Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS SE ENCUENTRAN EN LA LÁMINA Nº 8

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARA A LAS BASES INTEGRADAS PARA MAYOR DETALLE (PLANO) LAMINA 8.

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : CP-SM-19-2024-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Acondicionamiento del nuevo local para la reapertura de la Agencia 2 Comas II Retablo Lima

Ruc/código :	20605084665	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	7 BIM CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	18:59:06

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita mayores especificaciones técnicas y planos de los siguientes partidas:

12.03 Escritorio para Administrador en "L" de 1.50 x 075 m. y la mesa auxiliar de 0.90 x 0.60 m. de material aglomerado en color según lámina anexa adjunta, con base metálica en color gris con faldón (Ver detalle anexo).

12.04 Escritorio para jefes de Operaciones y Caja en "L" de 1.50 x 075 m. y la mesa auxiliar de 0.90 x 0.60 m. de material aglomerado en color según lámina anexa adjunta, con base metálica

12.12 Sillas espera de PVC en hall de atención de 4 asientos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: - Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS DE LAS PARTIDAS 12.03, 12.04 Y 12.12; SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN LA LÁMINA Nº 2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARA A LAS BASES INTEGRADAS PARA MAYOR DETALLE (PLANO) LAMINA 2 Y LAMINA 3.

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : CP-SM-19-2024-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Acondicionamiento del nuevo local para la reapertura de la Agencia 2 Comas II Retablo Lima

Ruc/código :	20605084665	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	7 BIM CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	18:59:06

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar si la descripción en las especificaciones técnicas del módulo de atención Recibidor-Pagador corresponde a la partida 12.1 Suministro e instalación de módulo de atención al público del ANEXO 01. En caso no sea afirmativo, favor compartir las especificaciones y planos correspondientes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: - Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA QUE LA DESCRIPCION DE LOS MODULOS DE ATENCION RECIBIDOR - PAGADOR CORRESPONDEN A LA PARTIDA 12.1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ESPECIFICA EN EL ANEXO 1 DE LOS TDR QUE LA ACTIVIDAD 12.01 ES MODULO DE ATENCION RECIBIDOR-PAGADOR-HALL PUBLICO

SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS. MAYORES ESPECIFICACIONES EN LA LAMINA RP-1 y RP-2

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : CP-SM-19-2024-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Acondicionamiento del nuevo local para la reapertura de la Agencia 2 Comas II Retablo Lima

Ruc/código :	20605084665	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	7 BIM CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	18:59:06

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar si la descripción en las especificaciones técnicas del módulo de atención Recibidor-Pagador discapacitados corresponde a la partida 12.02 Suministro e instalación de módulo de atención al público para discapacitado del ANEXO 01. En caso no sea afirmativo, favor compartir las especificaciones y planos correspondientes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: - Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA QUE LA DESCRIPCION DE LOS MÓDULOS RECIBIDOR - PAGADOR DISCAPACITADOS CORRESPONDEN A LA PARTIDA 12.2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA EN EL ANEXO 1 DE LOS TDR QUE LA ACTIVIDAD 12.02 ES MODULO DE ATENCION RECIBIDOR-PAGADOR DISCAPACITADO

SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS. MAYORES ESPECIFICACIONES EN LA LAMINA RPD-1, RPD-2 y RPD-3

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : CP-SM-19-2024-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Acondicionamiento del nuevo local para la reapertura de la Agencia 2 Comas II Retablo Lima

Ruc/código :	20605084665	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	7 BIM CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	18:59:06

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar si lo indicado en las especificaciones técnicas referente a las sillas giratorias aplica para las 3 siguientes partidas:

- 12.05 Suministro e instalación de Sillas giratorias sin brazo para módulos de Recibidor Pagador
- 12.06 Suministro e instalación de sillón giratorio con brazos para administrador de agencia.
- 12.07 Suministro e instalación de sillón giratorio con brazos para Jefes de Operaciones y Caja de agencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: - Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS SILLAS GIRATORIAS APLICA PARA LAS PARTIDAS 12.05, 12.06 Y 12.07

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARA A LAS BASES INTEGRADAS PARA MAYOR DETALLE (PLANO) LAMINA 3

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : CP-SM-19-2024-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Acondicionamiento del nuevo local para la reapertura de la Agencia 2 Comas II Retablo Lima

Ruc/código :	20605084665	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	7 BIM CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	18:59:06

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Respecto a la mesa de formularios, se solicita brindar una imagen referencial más nítida y legible.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: - Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE BRINDA UNA IMAGEN MAS NITIDA Y LEGIBLE EN LA LAMINA 4 DE LA MESA DE FORMULARIOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARA A LAS BASES INTEGRADAS PLANO: LAMINA A-2 DE LA UBICACIÓN Y MAYOR DETALLE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA LAMINA 4.

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : CP-SM-19-2024-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Acondicionamiento del nuevo local para la reapertura de la Agencia 2 Comas II Retablo Lima

Ruc/código :	20605084665	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	7 BIM CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	18:59:06

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se solicita indicar en que planos se encuentra el detalle de las Papelera metálica Hall Público de acero Inox y de las Papelera metálica para puestos de trabajo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: - Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LAS PAPELERA METALICA HALL PUBLICO DE ACERO INOX. Y PARA EL PUESTOS DE TRABAJO SE DETALLAN EN LA LÁMINA 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARA A LAS BASES INTEGRADAS PARA MAYOR DETALLE (PLANO) LAMINA 3.

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : CP-SM-19-2024-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Acondicionamiento del nuevo local para la reapertura de la Agencia 2 Comas II Retablo Lima

Ruc/código :	20605084665	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	7 BIM CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	18:59:06

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar si las especificaciones indicadas en CREDENZA DE METAL Y MELANINA corresponden a lo requerido en la partida 12.08 Suministro de Credenza para cada oficina (Adm. Jefe de Caja y Operaciones)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: - Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA QUE LAS ESPECIFICACIONES DE LA CREDENZA DE METAL Y MELAMINE CORRESPONDEN A LA PARTIDA 12.08.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : CP-SM-19-2024-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Acondicionamiento del nuevo local para la reapertura de la Agencia 2 Comas II Retablo Lima

Ruc/código :	20605084665	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	7 BIM CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	18:59:06

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita nos proporcionen mayores detalles y planos de la partida: 13.10 implementación de caseta de grupo electrógeno de 3.50 x 2.50 m. con estructura de tubos de 2" con malla tipo gallinero y cobertura de Aluzinc

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: - Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AMBIENTE DEL GRUPO ELECTRÓGENO ESTÁ DEFINIDO EN EL PLANO A-2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : CP-SM-19-2024-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Acondicionamiento del nuevo local para la reapertura de la Agencia 2 Comas II Retablo Lima

Ruc/código :	20605084665	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	7 BIM CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	18:59:06

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Respecto al Gabinete de comunicaciones primer punto del numeral 2.2. VOZ Y DATA del ANEXO 02 - ESPECIFICACIONES TECNICAS indica que es de 42RU, pero especifica que debe tener una altura de 2.20 mts, sin embargo los gabinetes de 42RU tienen una altura de 2.00 mts en promedio, ya que los de 48Ru son los que vienen en altura de 2.20 mts.

Por otro lado, también indica que debe tener el gabinete de piso una capacidad de carga de 1500 Kgs. Sin embargo normalmente los gabinetes de 42RU con 0.60 de ancho y 1 mts de profundidad vienen en presentaciones de 800 kgs a 100 kgs.

Por lo que se solicita aclarar si se requiere que el gabinete sea de 42RU o 48RU.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: - Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL GABINETE DE COMUNICACIONES DEL PRIMER PUNTO DEL NUMERAL 2.2 VOZ Y DATA DEL ANEXO 2, ES DE 42 RU, DE MEDIDAS 2.00x0.60x1.00 m.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE HACE LA PRECISIÓN EN EL ANEXO 2 QUE ES 42RU ASIMISMO DE SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : CP-SM-19-2024-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Acondicionamiento del nuevo local para la reapertura de la Agencia 2 Comas II Retablo Lima

Ruc/código :	20605084665	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	7 BIM CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	18:59:06

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Respecto al Cableado de señal de datos del segundo punto del numeral 2.2. VOZ Y DATA del ANEXO 02 - ESPECIFICACIONES TECNICAS, se solicita aclarar los siguientes puntos:

1. Indica que el cable a utilizar debe ser CAT6E, sin embargo ese tipo de cable no existe, siendo los existentes CAT6 ó CAT6a, por favor confirmar el tipo de cable a utilizar.
2. Se solicita confirmar si se deberá tener alguna característica adicional respecto al cable UTP a considerar.
3. Respecto a los patch cords, line cords, conectores RJ-45, etc también indica CAT6e, favor indicar si se va a considerar en CAT6 o CAT6a.
4. Tampoco hace menciones adicionales ni detalles técnicos de los patch cords, line cords ni de los conectores, demás accesorios como patch panels, ordenadores de cable, power racks, kit de ventiladores, cajas de datos, faceplates (placas), favor especificar todos los materiales a utilizarse indicando sus características técnicas.
- 5.- Asimismo, menciona que equipos de comunicaciones al igual que un gabinete de pared y patch panel, serán proporcionados por el Banco de la Nación, favor especificar detalle los equipos de comunicaciones al igual que dicho gabinete y patch panel que va a ser proporcionado en su integridad por el Banco de la Nación.
- 6.- Asimismo, Favor aclarar si los equipos de comunicación van a ir en ese gabinete de pared en mención o van a ir instalados en el gabinete de piso de 42RU, o es que la mención del ¿Gabinete de pared¿ es que se refieren al gabinete de piso.
- 7.- Se solicita favor especificar mayor detalle acerca de la certificación del cableado de red.
- 8.- Se solicita especificar los detalles del cableado para el sistema CCTV, y si va a ser del modo estructurado, por lo que, si es así, favor de detallar los materiales a considerarse.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: - Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON RESPECTO AL CABLEADO DE SEÑAL DE DATOS DEL 2do. NUMERAL 2.2 VOZ Y DATA SE ACLARA LO SIGUIENTE:

PUNTO 1: EL CABLE A UTILIZAR ES CAT 6

PUNTO 2: SE CONFIRMA LAS CARACTERISTICAS DEL CABLE UTP SEÑALADAS EN EL ANEXO 2

PUNTO 3: CONSIDERAR CAT6

PUNTO 4.- SE ACLARA QUE LOS ACCESORIOS DE COMUNICACION A TENER EN CUENTA SERAN LAS SEÑALADAS EN LOS NUMERALES 2.2; 3.0; 4.0 Y 5.0 EN SU TOTALIDAD Y ADEMAS DE LAS RECOMENDACIONES TECNICAS PROPORCIONADAS POR EL AREA DE INFORMATICA

PUNTO 5: SE ACLARA QUE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION SERAN PROPORCIONADOS E INSTALADOS POR EL POSTOR GANADOR.

PUNTO 6: SE ACLARA QUE EL GABINETE SERÁ DE PISO E IRAN LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES.

PUNTO 7: LA CERTIFICACION DE CALIDAD DEL CABLEADO DE RED, SE HARA MEDIANTE PROTOCOLOS DE PRUEBA.CON LOS EQUIPOS ELECTRONICOS RESPECTIVOS.

PUNTO 8: SE ESPECIFICA QUE EL CABLEADO SERA COAXIAL, CAT6 ESTRUCTURADO MEDIANTE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION FISICA, PROTECCION Y VENTILACION DE LOS EQUIPOS DE CONTROL CON LLAVE DE SEGURIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE BRINDA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN DOCUMENTO ADICIONAL PROPORCIONADO POR EL ÁREA ESPECIALIZADA DEL BANCO (INFORMÁTICA).

SE ADJUNTA RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA N°082-2022-BN/5500, DONDE APRUEBA LA ESTANDARIZACIÓN DE PANELES DE ALARMA DMP PARA EL SISTEMA DE ALARMAS EN LA RED DE AGENCIAS PARA EL BANCO DE LA NACIÓN...

Y LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA N°082-2022-BN/5500, DONDE APRUEBA LA ESTANDARIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE GRABADORES NCR Y CÁMARAS IP DE MARCA MARCH NETWORKS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL BANCO DE LA NACIÓN.

Entidad convocante :	BANCO DE LA NACION
Nomenclatura :	CP-SM-19-2024-BN-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	Servicio de Acondicionamiento del nuevo local para la reapertura de la Agencia 2 Comas II Retablo Lima

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : CP-SM-19-2024-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Acondicionamiento del nuevo local para la reapertura de la Agencia 2 Comas II Retablo Lima

Ruc/código :	20605084665	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	7 BIM CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	18:59:06

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En el TDR solo hay el plano de alarmas contra incendios, alarmas de seguridad y planos para video vigilancia CCTV, sin embargo no está el plano para instalación de puntos de datos/voz. Se solicita favor facilitar dichos planos y que se encuentren legibles.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: - Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADJUNTA EL PLANO IM-1 DE INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS Y VOZ Y LEGIBLES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARA A LAS BASES INTEGRADAS PARA MAYOR DETALLE (PLANO) LAMINA S-3 SISTEMA DE

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : CP-SM-19-2024-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Acondicionamiento del nuevo local para la reapertura de la Agencia 2 Comas II Retablo Lima

Ruc/código :	20605084665	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	7 BIM CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	18:59:06

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se solicita favor confirmar la cantidad de los equipos de aire acondicionado y brindar mayor detalle de los mismos, especificando posibles marcas requeridas y capacidades.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: - Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA LAS CANTIDAD DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SE BRINDA MAYOR DETALLE EN EN PLANO IM -

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARA A LAS BASES INTEGRADAS PARA MAYOR DETALLE (PLANO) LAMINA IM-2 UBICACIÓN DE ARTEFACTOS DE AIRE ACONDICIONADO.

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : CP-SM-19-2024-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Acondicionamiento del nuevo local para la reapertura de la Agencia 2 Comas II Retablo Lima

Ruc/código :	20605084665	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	7 BIM CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	18:59:06

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se solicita nos brinde medidas e imágenes referenciasles de los letreros de fachadas, corpóreos y de viseras y acrílicos de cajeros automáticos Indicados en las partidas del ANEXO 01

18.01 Visera para cajeros automáticos

18.02 Acrílicos para cajeros automáticos

18.03 Suministro e instalación de logotipo interno en muro posterior de hall de atención de MDF en color Rojo Rubi (institucional) de 1.00 x1.00 m.

18.04 Suministro e instalación de letrero luminoso retroiluminado en fachada con sistema horario. Cada uno de 5 m. lineales

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: - Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE BRINDA MEDIDAS E IMÁGENES REFERENCIALES DE LAS ACTIVIDADES 18.01 (Ver LÁMINA 5), 18.02 (Ver LÁMINA 6), 18.03 (Ver LÁMINA. 7) Y 18.04 (Ver LÁMINA. 7).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARA A LAS BASES INTEGRADAS PARA MAYOR DETALLE (PLANO) LAMINA 5 - DETALLE DEL DESARROLLO DE LA VISERA PARA ATM; LAMINA 6 - DETALLE DE ACRILICO PARA ATM Y LÁMINA 7 - LETREROS RETROILUMINACIÓN