

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	09/06/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:18:35

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Para el ITEM PAQUETE 02 Solicitamos ampliar el plazo de entrega de 60 a 90 días calendario debido a los tiempos de fabricación de los equipos y estructuras solicitados Por favor aplicarlo también en la pagina 74.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.9    **Literal:** Capitulo1    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que en el numeral 1.9 del Capitulo 1 indica claramente que los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de noventa días calendarios

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	09/06/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:18:35

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

Solicitamos, confirmar si los equipos de fuerza (contactores e interruptores) en todos los sub-items deben ser desclasificados por altura, o se mantienen los valores de amperaje solicitados en las bases

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: Capitulo3      **Página:** 49

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La consulta respectiva no es materia del presente proceso que se viene convocando.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	09/06/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:18:35

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

Solicitamos, para ampliar el número de postores en la presente licitación reducir el número de ciclos eléctricos a  $\geq 3000$  operaciones y el número de ciclos mecánicos a  $\geq 15000$  operaciones en todos los interruptores para SP y AP, valores que son admitidos por muchos fabricantes.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: Capítulo3      Página: 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La consulta respectiva no es materia del presente proceso que se viene convocando.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	09/06/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:18:35

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos, que el espesor de la placa de equipos eléctricos en todos los sub-items pueda ser de modo alternativo y no excluyente de valor 1.5 mm por lo menos en los tableros de menor tamaño.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** Capitulo3    **Página:** 59

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La consulta respectiva no es materia del presente proceso que se viene convocando.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	09/06/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:18:35

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

Solicitamos, para ampliar el número de postores en la presente licitación que el rango de los VA de los transformadores de corriente en todos los sub-items, pueda ir desde los 2.5 VA.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** Capitulo3      **Página:** 63

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que lo indicado se encuentra considerado en el Anexo N° 02 de la tabla de datos técnicos transformadores de corriente tipo toroidal para medición específicamente en los numerales 2.7.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código : 20298145899

Nombre o Razón social : I & T ELECTRIC S.A.C

Fecha de envío : 22/06/2023

Hora de envío : 12:19:30

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a los datos en el numeral 8 indican que el aislamiento será en resina epoxica, sin embargo, en la página 26, indican tipo de encapsulado en Plástico VO auto extingible. Favor de aclarar de que material serian solicitados los transformadores de corriente.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 8    **Literal:** 8.2    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa, que el tipo de encapsulado será de cualquier material auto extingible que cumpla las condiciones indicadas en la tabla de datos técnicos.

No se acoge lo formulado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código : 20298145899

Nombre o Razón social : I & T ELECTRIC S.A.C

Fecha de envío : 22/06/2023

Hora de envío : 12:19:30

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Respecto a los transformadores mixtos, no se detalla o especifica si deben ser entregados con juego de abrazaderas galvanizadas de 8", por favor agregar o aclarar si debe ser considerado dicho accesorio.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 8      Literal: 8.1      **Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que no es parte del requerimiento que los transformadores mixtos de medida cuenten con juego de abrazaderas galvanizadas de 8", toda vez que que estos se encontraran en el exterior y su montaje se realizará sobre plataformas.

No se acoge lo formulado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código : 20298145899

Nombre o Razón social : I & T ELECTRIC S.A.C

Fecha de envío : 22/06/2023

Hora de envío : 12:19:30

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Favor de definir si la capacitación se realizara de manera virtual o presencial, a fin de considerar en nuestra propuesta los gastos de traslado de nuestro personal.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 8    **Literal:** 8.15    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara:

La capacitación al personal se realizará cuatro (4) horas de manera virtual y cuatro (4) horas de manera presencial.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código : 20298145899

Nombre o Razón social : I & T ELECTRIC S.A.C

Fecha de envío : 22/06/2023

Hora de envío : 12:19:30

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Por favor definir, cuantas personas estarían participando en las pruebas eléctricas que se le estarían realizando en los laboratorios del proveedor.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 8    **Literal:** 8.14    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que estarían participando en las pruebas eléctricas cuatro (4) personas como maximo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20298145899	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	I & T ELECTRIC S.A.C	Hora de envío :	12:19:30

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

SE SOLICITA QUE SE PUEDA DETALLAR EN LAS FICHAS TECNICAS LOS DIAMETROS SOLICITADOS PARA LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 8    **Literal:** 8.2    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que:  
El diametro de la ventanda sera entre 30 mm a 40 mm para transformadores de corriente de 75, 100, 150 y 200/5.  
El diametro de la ventanda sera entre 40 mm a 50 mm para transformadores de corriente de 250 y 300/5.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:55:09

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

a fin de tener mayor participación de los postores, considerar como experiencia del postor la venta de tableros de distribución y la venta de transformadores en general.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: CAPITULO 3      Página: 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que los tableros de distribución son bienes distintos a lo requerido y en cuanto a la venta de transformadores se ha considerado como experiencia la venta de transformadores eléctricos de distribución, de medida, de protección; impedancias (bobinas), acorde a los bienes requeridos .

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:20:28

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

EN ÍTEM 1.1 1.2 Y 1.3

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Polaridad: Sustractiva

Estos términos de polaridad y sustractiva se utilizan para transformadores de medida monofásicos.

Para estos transformadores mixtos de medida trifásicos debe decir:

Conexión: Yyno-IIIyn0

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que uno representa la polaridad y el otro el tipo de conexión, en cuento a este último debe cumplir con las características técnicas solicitado en el Anexo N° 01 (Tabla de datos técnicos transformador de mixto de medición).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:20:28

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

EN ÍTEM 1.1 1.2 Y 1.3

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Esquema de conexiones impresa en alto o bajo relieve en la tapa de la caja de bornes

Esquema de conexiones pintado y/o estampado (bajo o alto relieve) en la placa características

En ambos casos pide confirmar que SI.

Estos requerimientos redundan. Solicitamos sólo se acepte Esquema de conexiones impresa en alto o bajo relieve en la placa de características.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el requerimiento se refiere al esquema de conexiones y otro la placa característica del transformador mixto de medida.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:20:28

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

PLAZOS DE ENTREGA ÍTEM 1

Los plazos de fabricacion de los componentes e insumos para la fabricacion de Transformadores mixtos es elevada, y sumado a ello los tiempos de importacion de estos accesorios , solicitamos amablemente aceptar com plazo de entrega valido 120 dias calenadrio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el plazo solicitado es suficiente para la entrega de los bienes convocados y la necesidad que existe ante el deshabastecimiento de los equipos el plazo de entrega no se puede modificar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:20:28

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

ÍTEM 2

Debido a que en Europa , lugar de donde provienen en muchos casos los transformadores de corriente, cuentan con vacaciones y cierre de fábrica, los tiempos de importación aumentan considerablemente, por lo que solicitamos amablemente ampliar a 150 días claudarios.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que el plazo solicitado es suficiente para la entrega de los bienes convocados y la necesidad que existe ante el deshabastecimiento de los equipos el plazo de entrega no se puede modificar

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:20:28

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

En las TDT de todos los transformadores mixtos solicitan garantía de 15 años de vida útil. Dado a que la garantía de vida útil se da , siempre y cuando se cumpla con un estricto control de mantenimiento de la unidad , así como la protección contra los factores ambientales, buen funcionamiento del equipo sin que intervengan factores atmosféricos y asegurando el buen funcionamiento en la red, estos factores no los puede asegurar el fabricante, ya que no se pueden controlar. Lo el requerimiento correcto debe ser Vida útil: 15 años y no una garantía de 15 años.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que, en los anexos (tabla de datos técnicos) de los transformadores mixtos de medida se indica claramente que el proveedor debe garantizar :

- Garantía contra defectos de fabricación de calidad técnica por un período mínimo de 2 años, emitidos por el fabricante y su representante en el Perú;
- Vida útil por un período mínimo de 15 años, emitidos por el fabricante y su representante en el Perú.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:20:28

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

Rotulado de los CTs : Solicitan impresa en lase a alto y bajo relieve. Solicitamos que se cambio a alto y/o alto relieve.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge y debera suprimir el texto: "y" se reemplazada por el termino "o".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:20:28

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

para todos los ítem 2

Potencia en las Bobinas: Confirmar que se tratan de valores máximos, pues de tener equipos con menor burden, garantizan menores pérdidas.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que los valores de potencia se encuentran definidas en el numeral 2.7 de cada tabla de datos tecnicos para los transformadores de corriente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:20:28

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

para todos los transformadores de corriente:

Solicitan pruebas en laboratorio autorizado por INACAL

No existen laboratorios de ensayo acreditados por el INACAL para los ensayos mencionados para los transformadores de corriente.

Solicitamos solo pueda ser acreditado por laboratorio del fabricante

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

principio libertad de concurrencia de la ley de contrataciones del estado artículo 2 literal (a)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que el protocolo de pruebas podrá ser emitido por el laboratorio del fabricante u otro laboratorio que considere el postor ganador que garantice el correcto funcionamiento y emita los respectivos protocolos de pruebas técnicas a los transformadores de corriente

No se acoge lo formulado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	19:24:05

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Favor de confirmar si la hermeticidad de la carcasa será de ¿IP65 o superior¿ o ¿IP51 o superior¿, este último se en las Tablas de Datos Técnicos del Transformador Mixto de Medición del Anexo N° 01.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.6 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, con respecto a la hermeticidad se refiere a IP65 o superior

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código : 20392777190

Fecha de envío : 22/06/2023

Nombre o Razón social : IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.

Hora de envío : 19:24:05

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

Favor confirmar si la capacitación que se brindará sobre los componentes, instalación y funcionalidades de los transformadores de medida y transformadores de corriente, será de forma virtual. Y también confirmar si será antes o después de la entrega de bienes.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 8

**Literal:** 8.15

**Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que la capacitación se realizará cuatro (4) horas de manera virtual y cuatro (4) horas de manera presencial; asimismo se precisa que bederá realizarse después de la entrega de los bienes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	19:24:05

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

Favor de confirmar que la información técnica requerida de la página 30 del 9.2, no es requisito para la admisión de la oferta, sin embargo, esta información será entregado durante el desarrollo del suministro como parte del contrato.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 9      **Literal:** 9.2      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa:

La información técnica indicada en el numeral 9.2 de las EETTs no es parte de admisión de la oferta y deberá ser entrega con la entrega del bien.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	19:24:05

**Consulta:** Nro. 23

**Consulta/Observación:**

Solicitamos confirmar que la presentación del protocolo de pruebas del Transformador Mixto de medida, del SUB ÍTEM 1.1, no es requisito para la admisión de la oferta, debido a que este documento se emite una vez finalizada la fabricación del equipo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** Anexo      **Literal:** N°1      **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa:

Los protocolos de prueba no es requisito para la admisión de la oferta, estos deberán ser alcanzados de acuerdo al ítem 8.14, 10.3 y 10.4 de las EETTs, las mismas que deberán ser entregadas al momento de la recepción de los equipos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	19:24:05

**Consulta:** Nro. 24

**Consulta/Observación:**

Solicitamos confirmar que la presentación del protocolo de pruebas del Transformador Mixto de medida, del SUB ÍTEM 1.2, no es requisito para la admisión de la oferta, debido a que este documento se emite una vez finalizada la fabricación del equipo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** Anexo      **Literal:** N°1      **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa:

Los protocolos de prueba no es requisito para la admisión de la oferta, estos deberán ser alcanzados de acuerdo al ítem 8.14, 10.3 y 10.4 de las EETTs, las mismas que también deberán ser entregadas al momento de la recepción de los equipos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	19:24:05

**Consulta:** Nro. 25

**Consulta/Observación:**

Favor de confirmar en las características eléctricas del conexionado de bobinas de potencial y corriente debe ser Estrella o Estrella neutro.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: Anexo      Literal: N°1      **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que el conexionado de bobinas de potencial y corriente en Estrella.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	19:24:05

**Consulta:** Nro. 26

**Consulta/Observación:**

Favor de confirmar en las características eléctricas del conexionado de bobinas de potencial y corriente debe ser Estrella o Estrella neutro.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: Anexo      Literal: N°1      **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que el conexionado de bobinas de potencial y corriente en Estrella.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	19:24:05

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que la presentación del protocolo de pruebas del Transformador Mixto de medida, del SUB ÍTEM 1.3, no es requisito para la admisión de la oferta, debido a que este documento se emite una vez finalizada la fabricación del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo Literal: N°1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa:  
Los protocolos de prueba no es requisito para la admisión de la oferta, estos deberan ser alcanzados de acuerdo al ítem 8.14, 10.3 y 10.4 de las EETTs, las mismas que tambien deberan ser entregadas al momento de la recepción de los equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	19:24:05

**Consulta:** Nro. 28

**Consulta/Observación:**

Solicitamos confirmar que la presentación del protocolo de pruebas del Transformador de Medida Tipo Toroidal del SUB ÍTEM 2.1, no es requisito para la admisión de la oferta, debido a que este documento se emite una vez finalizada la fabricación del equipo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** Anexo      **Literal:** N°2      **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa:

Los protocolos de prueba no es requisito para la admisión de la oferta, estos deberán ser alcanzados de acuerdo al ítem 8.14, 10.3 y 10.4 de las EETTs, las mismas que también deberán ser entregadas al momento de la recepción de los equipos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	19:24:05

**Consulta:** Nro. 29

**Consulta/Observación:**

Solicitamos confirmar que la presentación del protocolo de pruebas del Transformador de Medida Tipo Toroidal del SUB ÍTEM 2.2, no es requisito para la admisión de la oferta, debido a que este documento se emite una vez finalizada la fabricación del equipo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** Anexo      **Literal:** N°2      **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa:

Los protocolos de prueba no es requisito para la admisión de la oferta, estos deberán ser alcanzados de acuerdo al ítem 8.14, 10.3 y 10.4 de las EETTs, las mismas que también deberán ser entregadas al momento de la recepción de los equipos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	19:24:05

**Consulta:** Nro. 30

**Consulta/Observación:**

Solicitamos confirmar que la presentación del protocolo de pruebas del Transformador de Medida Tipo Toroidal del SUB ÍTEM 2.3, no es requisito para la admisión de la oferta, debido a que este documento se emite una vez finalizada la fabricación del equipo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** Anexo      **Literal:** N°2      **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa:  
Los protocolos de prueba no es requisito para la admisión de la oferta, estos deberán ser alcanzados de acuerdo al ítem 8.14, 10.3 y 10.4 de las EETTs, las mismas que también deberán ser entregadas al momento de la recepción de los equipos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	19:24:05

**Consulta:** Nro. 31

**Consulta/Observación:**

Solicitamos confirmar que la presentación del protocolo de pruebas del Transformador de Medida Tipo Toroidal del SUB ÍTEM 2.4, no es requisito para la admisión de la oferta, debido a que este documento se emite una vez finalizada la fabricación del equipo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** Anexo      **Literal:** N°2      **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa:

Los protocolos de prueba no es requisito para la admisión de la oferta, estos deberán ser alcanzados de acuerdo al ítem 8.14, 10.3 y 10.4 de las EETTs, las mismas que también deberán ser entregadas al momento de la recepción de los equipos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	19:24:05

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que la presentación del protocolo de pruebas del Transformador de Medida Tipo Toroidal del SUB ÍTEM 2.5, no es requisito para la admisión de la oferta, debido a que este documento se emite una vez finalizada la fabricación del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo Literal: N°2 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa:  
Los protocolos de prueba no es requisito para la admisión de la oferta, estos deberan ser alcanzados de acuerdo al ítem 8.14, 10.3 y 10.4 de las EETTs, las mismas que tambien deberan ser entregadas al momento de la recepción de los equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	19:24:05

**Consulta:** Nro. 33

**Consulta/Observación:**

Solicitamos confirmar que la presentación del protocolo de pruebas del Transformador de Medida Tipo Toroidal del SUB ÍTEM 2.6, no es requisito para la admisión de la oferta, debido a que este documento se emite una vez finalizada la fabricación del equipo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** Anexo      **Literal:** N°2      **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa:

Los protocolos de prueba no es requisito para la admisión de la oferta, estos deberán ser alcanzados de acuerdo al ítem 8.14, 10.3 y 10.4 de las EETTs, las mismas que también deberán ser entregadas al momento de la recepción de los equipos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	19:24:05

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que solamente la presentación de los anexos 01 y 02, Transformadores Mixtos de Medida y Transformadores de Corriente Tipo Toroidal (respectivamente), son requisitos para la admisión de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo Literal: N°1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa:  
La información técnica indicada en el numeral 9.2 de las EETTs no es parte de admisión de la oferta y deberá ser entrega con la entrega del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	19:24:05

**Consulta:** Nro. 35

**Consulta/Observación:**

A fin de permitir la mayor concurrencia de los postores del presente proceso en beneficio de Electro Ucayali SA, se sugiere adiconar como experiencia la venta/suministro de transformadores de potencia como bienes similares.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** B      **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge, toda vez que los transformadores de potencia son equipos robustos con distintas normas, especificaciones y destinado a otros usos; distintas a los bienes requeridos en el presente concurso.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código : 20419309932

Nombre o Razón social : HONEYWELL PERU S.A.

Fecha de envío : 22/06/2023

Hora de envío : 23:37:07

**Consulta:** Nro. 36

**Consulta/Observación:**

La presente licitación en curso consta de transformadores mixtos y transformadores de corriente que son equipos eléctricos de medición que se instalan conjuntamente con los medidores eléctricos y/o electrónicos multifunción. Por ello, solicitamos considerar para el ítem 1 como experiencia del postor la experiencia en la venta de medidores eléctricos multifunción y/o venta de medidores electrónicos multifunción.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.2      Página: 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge, toda vez que los medidores multifunción son equipos con distintas normas, especificaciones técnicas, destinado a otros usos; distintas a los bienes requeridos en el presente concurso.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20419309932	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	HONEYWELL PERU S.A.	Hora de envío :	23:37:07

**Consulta:** Nro. 37

**Consulta/Observación:**

La presente licitación en curso consta de transformadores mixtos y transformadores de corriente que son equipos eléctricos de medición que se instalan conjuntamente con los medidores eléctricos y/o electrónicos multifunción. Por ello, solicitamos considerar para el ítem 2 como experiencia del postor la experiencia en la venta de medidores eléctricos multifunción y/o venta de medidores electrónicos multifunción.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.2      Página: 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge, toda vez que los medidores multifunción son equipos con distintas normas, especificaciones técnicas, destinado a otros usos; distintas a los bienes requeridos en el presente concurso.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20419309932	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	HONEYWELL PERU S.A.	Hora de envío :	23:37:07

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que las pruebas y ensayos descritos como rigidez dielectrica del aceite, resistencia del aislamiento, prueba de tensión inducida, clase 0.2S en las relaciones de tensión, corriente de bobinados corresponden a las pruebas que se realizarán a los transformadores mixtos, es decir al ítem 1. Ya que estas pruebas y ensayos se describen para clase de precision 0.2S y transformadores que contengan aceite, y otras pruebas para transformadores mixtos por su diseño.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 8.14 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la pruebas de rigidez dieléctrica del aceite, resistencia del aislamiento, prueba de Tensión Inducida, clase 0.2S en las relaciones de tensión, corriente de bobinados, se realizarán a los bienes del Ítem 1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20419309932	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	HONEYWELL PERU S.A.	Hora de envío :	23:37:07

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que las pruebas y ensayos descritos como rigidez dielectrica del aceite, resistencia del aislamiento, prueba de tensión inducida, clase 0.2S en las relaciones de tensión, corriente de bobinados no corresponden a las pruebas que se realizarán a los transformadores de corriente, es decir al ítem 2. Ya que estas pruebas y ensayos se describen para clase de precision 0.2S y transformadores que contengan aceite, y otras pruebas que por diseño de los transformadores de corriente no aplican. Adicionalmente, la clase de precisión que se solicita para los transformadores de corriente es 0.5.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 8.14 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la pruebas de rigidez dieléctrica del aceite, resistencia del aislamiento, prueba de Tensión Inducida, clase 0.2S en las relaciones de tensión, corriente de bobinados, se realizarán a los bienes del Ítem 1, asimismo se precisa que la clase de precisión que se solicita en los transformadores de corriente tipo toroidal es 0.5 tal como se detalla el la tabla de datos tecnicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20419309932	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	HONEYWELL PERU S.A.	Hora de envío :	23:37:07

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que se aceptaran para el ítem 3.4 de la tabla de datos técnicos del TC de 300/5 una placa de material resistente disitinto a una placa metálica que garantice su resistencia a la corrosión y contenga las características técnicas y esquemas de conexión fijada en un lugar visible que pueda incluir un sticker no removible o impresión láser, ya que esta información es descriptiva y no influye en el correcto funcionamiento del transformador de corriente. Para garantizar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: Anexo 2 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge puesto que, una placa de material no metálico con el paso del tiempo se altera su calidad, provocando una falta de legibilidad de su contenido, por ende perdiendo gran parte de la información serigrafiada, necesarias para las inspecciones en campo de cada suministro sin alguna intervención.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20419309932	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	HONEYWELL PERU S.A.	Hora de envío :	23:37:07

**Consulta:** Nro. 41

**Consulta/Observación:**

Favor de confirmar que se aceptaran para el ítem 3.4 de la tabla de datos técnicos del TC de 250/5 una placa de material resistente disitinto a una placa metálica que garantice su resistencia a la corrosión y contenga las características técnicas y esquemas de conexión fijada en un lugar visible que pueda incluir un sticker no removible o impresión láser, ya que esta información es descriptiva y no influye en el correcto funcionamiento del transformador de corriente. Para garantizar la pluralidad de postores.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: Anexo 2      **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge puesto que, una placa de material no metálica con el paso del tiempo se alteraba su calidad, provocando una falta de legibilidad de su contenido, por ende perdiendo gran parte de la información serigrafiada, necesarias para las inspecciones en campo de cada suministro sin alguna intervención.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código : 20419309932

Nombre o Razón social : HONEYWELL PERU S.A.

Fecha de envío : 22/06/2023

Hora de envío : 23:37:07

**Consulta:** Nro. 42

**Consulta/Observación:**

Favor de confirmar que se aceptaran para el ítem 3.4 de la tabla de datos técnicos del TC de 200/5 una placa de material resistente disitinto a una placa metálica que garantice su resistencia a la corrosión y contenga las características técnicas y esquemas de conexión fijada en un lugar visible que pueda incluir un sticker no removible o impresión láser, ya que esta información es descriptiva y no influye en el correcto funcionamiento del transformador de corriente. Para garantizar la pluralidad de postores.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: Anexo 2      **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge puesto que, una placa de material no metálico con el paso del tiempo se alteraba su calidad, provocando una falta de legibilidad de su contenido, por ende perdiendo gran parte de la información serigrafiada, necesarias para las inspecciones en campo de cada suministro sin alguna intervención.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código : 20419309932

Nombre o Razón social : HONEYWELL PERU S.A.

Fecha de envío : 22/06/2023

Hora de envío : 23:37:07

**Consulta:** Nro. 43

**Consulta/Observación:**

Favor de confirmar que se aceptaran para el ítem 3.4 de la tabla de datos técnicos del TC de 150/5 una placa de material resistente disitinto a una placa metálica que garantice su resistencia a la corrosión y contenga las características técnicas y esquemas de conexión fijada en un lugar visible que pueda incluir un sticker no removible o impresión láser, ya que esta información es descriptiva y no influye en el correcto funcionamiento del transformador de corriente. Para garantizar la pluralidad de postores.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: Anexo 2      **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge puesto que, una placa de material no metálico con el paso del tiempo se alteraba su calidad, provocando una falta de legibilidad de su contenido, por ende perdiendo gran parte de la información serigrafiada, necesarias para las inspecciones en campo de cada suministro sin alguna intervención.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20419309932	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	HONEYWELL PERU S.A.	Hora de envío :	23:37:07

**Consulta:** Nro. 44

**Consulta/Observación:**

Favor de confirmar que se aceptaran para el ítem 3.4 de la tabla de datos técnicos del TC de 100/5 una placa de material resistente disitinto a una placa metálica que garantice su resistencia a la corrosión y contenga las características técnicas y esquemas de conexión fijada en un lugar visible que pueda incluir un sticker no removible o impresión láser, ya que esta información es descriptiva y no influye en el correcto funcionamiento del transformador de corriente. Para garantizar la pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** Anexo 2      **Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge puesto que, una placa de material no metálico con el paso del tiempo se alteraba su calidad, provocando una falta de legibilidad de su contenido, por ende perdiendo gran parte de la información serigrafiada, necesarias para las inspecciones en campo de cada suministro sin alguna intervención.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código :	20419309932	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	HONEYWELL PERU S.A.	Hora de envío :	23:37:07

**Consulta:** Nro. 45

**Consulta/Observación:**

Favor de confirmar que se aceptaran para el ítem 3.4 de la tabla de datos técnicos del TC de 75/5 una placa de material resistente disitinto a una placa metálica que garantice su resistencia a la corrosión y contenga las características técnicas y esquemas de conexión fijada en un lugar visible que pueda incluir un sticker no removible o impresión láser, ya que esta información es descriptiva y no influye en el correcto funcionamiento del transformador de corriente. Para garantizar la pluralidad de postores.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: Anexo 2      **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge puesto que, una placa de material no metálico con el paso del tiempo se alteraba su calidad, provocando una falta de legibilidad de su contenido, por ende perdiendo gran parte de la información serigrafiada, necesarias para las inspecciones en campo de cada suministro sin alguna intervención.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código : 20419309932

Nombre o Razón social : HONEYWELL PERU S.A.

Fecha de envío : 22/06/2023

Hora de envío : 23:37:07

**Consulta:** Nro. 46

**Consulta/Observación:**

Debido a la variedad de las relaciones de transformación de corriente solicitadas, y a su vez que no todas las marcas fabrican todas las relaciones de transformación. Solicitamos considerar que se acepte para la presentación de ofertas que una empresa postora oferte diferentes marcas para los transformadores de corriente, es decir para el ítem 1. Para garantizar la pluralidad de postores.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 8.2      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la propuesta, los postores podrán ofertar diferentes marcas con sus respectivos protocolos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de transformadores de medida y transformadores de corriente (CTs)

Ruc/código : 20419309932

Nombre o Razón social : HONEYWELL PERU S.A.

Fecha de envío : 22/06/2023

Hora de envío : 23:37:07

**Consulta:** Nro. 47

**Consulta/Observación:**

Favor de confirmar para la presente licitación en curso que la empresa postora podrá presentar ofertas de forma independiente para los ítem 1 y ítem 2. Es decir que la empresa postorá podrá presentar ofertas a un solo ítem y esto no será motivo de eliminación

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 8      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge los postore podran ofertar por cada ítem.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null