

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAJAS PORTAMEDIDOR METÁLICAS

Ruc/código :	20558239281	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	INOX ART SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	15:51:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Consultar si en realidad se trabajara con esmalte epoxico y arenado o con pintura electrostatica al horno RAL 7032 ya que hoy en dia es lo mas recomendable para la fabricación de tableros.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las especificaciones técnicas detalladas en las tablas de datos técnicos son los estándares mínimos requeridos, y si la aplicación de la pintura electrostática al horno RAL 7032 indicada ofrece características iguales o superiores en comparación con la aplicación de pintura de esmalte epoxica con arenado, lo propuesto sería admisible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAJAS PORTAMEDIDOR METÁLICAS

Ruc/código :	20558239281	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	INOX ART SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	15:51:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Si pudieran adjuntar planos en mejor calidad para apreciar las medidas exactas ya que al aumentar la calidad de imagen se distorciona.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se publicara los tdr en digital junto a las bases integradas del proceso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null