

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-98-2024-GRAP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV PARA EL PROYECTO ADQUISICIÓN DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS REMODELACIÓN DEL BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA, DE LA LOCALIDAD DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20600413997	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	D & N INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	23:39:30

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

1.- En las páginas 27 y 28 del METRADO DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O EQUIPOS Y MONTAJE A CONSIDERAR POR PARTE DEL SERVICIO, se observa en los ítems 9.01, 9.02 y 12.01 que las unidades no corresponden a las partidas consideradas por lo que se solicita la modificación a las partidas correspondientes a fin de proponer los valores económicos en los cuadros correspondientes.

2.- Se recomienda anexar en Excel el METRADO DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O EQUIPOS Y MONTAJE A CONSIDERAR POR PARTE DEL SERVICIO para una mejor aclaración de los ítems de detalles de materiales a suministrar y el montaje electromecánico cuyos textos en algunos casos está incompleto o no es claro y visible, información que esta anexada en el TDR de la convocatoria del proceso de selección. Esto es para una mejor presentación de propuesta técnica y económica de los postores de la convocatoria del proceso.

3.-En la página 58 el TDR se menciona en los anexos ítem L, se adjunta el formato de llenado de especificación técnicas en Excel editable a adjuntarse a la presentación de ofertas; razón por la cual se le solicita SE ANEXE ESTE FORMATO a fin de no tener inconvenientes de textos y valores en la presentación de ofertas.

3.- Aclarar si el proyecto tiene la vigencia actual de la aprobación del expediente técnico del proyecto por parte de la concesionaria ELECTRO SUR ESTE S.A.A.; si bien es cierto toda aprobación de expedientes técnicos de un proyecto por parte de una concesionaria tiene una fecha determinada de vigencia, esto a fin de no tener inconvenientes de acuerdo al plazo de ejecución del servicio así como el detalle de materiales a suministrar.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6,18 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de las observaciones realizadas, se tiene los siguientes: Respecto al punto 1, se ACOGE por lo que el área usuaria ha corregido la unidad que corresponde a los ítems 9.01 Armado Cruceta de soporte de Equipos de Protección y Maniobra Tipo ATSEC Según lámina 6, compuesta por: Jgo 1

9.02 Armado de Apoyo de Escalera para armado vertical de Seccionamiento ATS-3V y ATSEC (Lamina 7) Jgo 1

12.01 Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico (tablero general) 400 kVA, 230 V 1200 A compuesto por: Cjto 1.

Respecto al punto 2, se AGOGE la observación por lo que se adjuntara el formato solicitado en formato EXCEL editable con las bases integradas. Asimismo respecto al punto 3, se AGOGE la observación por lo que se adjuntara el formato solicitado en formato EXCEL editable con las bases integradas. Finalmente respecto al punto 4, Se ACOGE y aclara observación

El Expediente técnico del Proyecto no ha perdido vigencia puesto que mediante Carta ELSE RA ¿ 114 ¿ 2022 ha comunicado al Gobierno regional de Apurímac el Inicio de Obra por lo tanto la obra se encuentra en etapa de ejecución sin embargo corresponde y es responsabilidad del área usuaria elaborar y sustentar la modificaciones al expediente técnico y liquidación de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

9.01 Armado Cruceta de soporte de Equipos de Protección y Maniobra Tipo ATSEC Según lámina 6, compuesta por: Jgo 1

9.02 Armado de Apoyo de Escalera para armado vertical de Seccionamiento ATS-3V y ATSEC (Lamina 7) Jgo 1

12.01 Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico (tablero general) 400 kVA, 230 V 1200 A compuesto por: Cjto 1.