

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	10101167882	Fecha de envío :	18/06/2025
Nombre o Razón social :	MACHACA HUMPIRE ALICIA LUZMILA	Hora de envío :	09:37:48

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Literal c. de la Pag. 22 de las bases, indica que el sistema de entrega no aplica, sin embargo, en el numeral 6.7. de la pag. 36, indica que la prestación incluye acondicionamiento, montaje e instalación, por lo que el sistema de entrega corresponde a llave en mano. Sirves precisar el sistema de entrega.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** . **Literal:** C **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, debido a que el sistema de entrega de llave en mano no aplica para la presente contratación, toda vez que no se incluye puesta en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	10101167882	Fecha de envío :	18/06/2025
Nombre o Razón social :	MACHACA HUMPIRE ALICIA LUZMILA	Hora de envío :	09:37:48

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Literal c. de la Pag. 22 y el numeral 8.2 de la pag. 37 de las bases, detallan cuatro (4) entregas mediante un cronograma, ESTACIONES DE TRABAJO/ESCRITORIOS PARA CADA PISO Y LA MESA DE REUNIONES ES PARA EL PRIMER PISO EN LOS TRES (3) CRONOGRAMAS. Sin embargo, en la pag. 61 en los factores de evaluaciones dicen: que la mesa de reuniones con para piso 1, 2 y 3. Por lo que sírvase precisar, si las mesas de reuniones son para el primer piso o para los tres pisos?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: C Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. Las mesas de reuniones son para los tres pisos y deberá corregirse en las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	10101167882	Fecha de envío :	18/06/2025
Nombre o Razón social :	MACHACA HUMPIRE ALICIA LUZMILA	Hora de envío :	09:37:48

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Literal c. de la Pag. 22 y el numeral 8.2 de la pag. 37 de las bases, detallan cuatro (4) entregas mediante un cronograma, ¿el pago realizara por cada entrega?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: C Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. El pago no se realizará por cada entrega. De acuerdo con el numeral XI de las especificaciones técnicas, será un pago único luego de la recepción formal de los bienes y previa conformidad del Área Usuaría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	10101167882	Fecha de envío :	18/06/2025
Nombre o Razón social :	MACHACA HUMPIRE ALICIA LUZMILA	Hora de envío :	09:37:48

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Literal c. de la Pag. 22 y el numeral 8.2 de la pag. 37 de las bases, detallan cuatro (4) entregas mediante un cronograma, las demoras de cada entrega serán aplicada por penalidad por mora u otras penalidades?, si la aplicación es por otras penalidades sírvase precisar el criterio de aplicación de las otras penalidades.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: C Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
Se precisa que será necesario incorporar en "otras penalidades" la penalidad de retraso injustificado de su plazo ofertado según el cronograma de entrega de mobiliario.
Además se añadirá como otras penalidades, la penalidad si algún trabajador del contratista no cuenta con el SCTR durante la instalación de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	10101167882	Fecha de envío :	18/06/2025
Nombre o Razón social :	MACHACA HUMPIRE ALICIA LUZMILA	Hora de envío :	09:37:48

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Literal h. de la Pag. 22 de las bases, detallan cinco propuestas de instituciones arbitrales para la solución de controversia, sin embargo en el numeral XII de la pag. 39 de las bases, solamente menciona a 3 instituciones arbitrales, sírvase precisar la cantidad de las instituciones arbitrales para la solución de controversia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: C Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. Las instituciones arbitrales para la solución de controversias serán las cinco que han sido propuestas en el literal h de la página 22 de las bases, por lo que se corregirá el numeral XII de las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20524668573	Fecha de envío :	18/06/2025
Nombre o Razón social :	MOBILIART S.A.C.	Hora de envío :	15:45:03

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En relación a los tableros, no viene melamina color rovere de 24mm, es factible engrosarlo a 25mm con una plancha de 18mm y mdf cubierto con fórmica del color del tablero o engrosar los tableros a 36mm con doble pegado de melamina de 18mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación. Se aceptará tablero de 25mm engrosado, fabricado con tablero de 18 mm de espesor y aglomerado de 6mm, con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate y fórmica laminada a alta presión en color rovere o similar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20561127230	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	ANBE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:26:38

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Espesor de melamina

Se informa que la melamina Rovere de 24 mm no se encuentra disponible en el mercado nacional. Existe el espesor de 25 mm bajo pedido, sin embargo, recomendamos trabajar con el espesor de 36 mm, ya que es un espesor estándar de mayor disponibilidad comercial y técnica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. Se aceptará tablero de 25mm engrosado, fabricado con tablero de 18 mm de espesor y aglomerado de 6mm, con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate y fórmica laminada a alta presión en color rovere o similar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20561127230	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	ANBE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:26:38

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Ubicación y ejecución de tomas eléctricas y de datos:
Solicitamos se brinde mayor detalle sobre la ubicación y ejecución de los puntos eléctricos y de datos, ya que hay gráficos donde no se entiende claramente lo indicado. Específicamente:
Se hace referencia a dos (2) cajas de toma bajo los tableros de 1.20 x 0.60 m, las cuales no tendrán tapa y se instalarán de forma lateral. Solicitamos especificar estos puntos en los gráficos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. En las bases se incluirá un detalle adicional de las características de ubicación de caja toma. Este detalle puede ser consultado en el siguiente enlace: <https://drive.google.com/drive/folders/1R2G5D-NPUMy26gcSpDBCNJAJb5sFch7g?usp=sharing>

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20561127230	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	ANBE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:26:38

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita que en los gráficos del mobiliario se especifique con exactitud:

La ubicación de cada mueble.

La ubicación de las tomas.
Los pasacables y tapas correspondientes.
Esto a fin de interpretar de forma correcta el detalle solicitado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. En las bases se incluirá un detalle adicional de las características de ubicación de tomas, pasacables y tapas correspondientes, el cual podrá ser visualizado en el modelo 3D del mueble, ubicado en el siguiente enlace: <https://drive.google.com/drive/folders/1R2G5D-NPUMy26gcSpDBCNJAJb5sFch7g?usp=sharing>

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20561127230	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	ANBE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:26:38

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de los bienes 6.2 (mesa de reuniones), página 35 del expediente técnico, se indica que:
¿ Las mesas contarán con dos (02) travesaños metálicos separados cada 70 cm entre sí, apoyados sobre patas metálicas tipo "C".
Sin embargo, las medidas especificadas no concuerdan con las dimensiones tomadas del mueble. Por ello, solicitamos:
¿ Especificar con mayor detalle el diseño estructural del mueble.
¿ Confirmar si el único pasacables previsto es el mencionado, o si hay otros puntos que considerar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. En las bases se incluirá un detalle adicional del diseño estructural de mueble y pasacables, el cual podrá ser visualizado en el modelo 3D del mueble, ubicado en el siguiente enlace:
<https://drive.google.com/drive/folders/1R2G5D-NPUMy26gcSpDBCNJAJb5sFch7g?usp=sharing>
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20561127230	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	ANBE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:26:38

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Con respecto a la experiencia del postor en la especialidad, se solicita que, además de considerar mobiliario para oficina, se tenga en cuenta también mobiliario de melamina para entidades públicas y privadas, a fin fomentar la pluralización de postores.

Considerando que en diversas denominaciones de contrataciones públicas no se especifica expresamente el término "para oficina", aunque el mobiliario tenga dicho fin, como es el caso de escritorios, credenzas, mesas, entre otros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.5.1 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. Se considerará como experiencia del postor en la especialidad el suministro y/o fabricación y/o venta y/o instalación y/o remodelación de mobiliario de melamina para entidades públicas o privadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20607295388	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO SIMON CORPORACION S.A.C.	Hora de envío :	18:05:04

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

se solicita planos mas claros de los pisos donde se requiere realizar las instalaciones ya que nos mismos no visualizan, al igual que anexos mas claros debido que en algunos no se puede visualizar claramente sus medias y/o descripcion que indica.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación. En las bases se incluirá los planos, los mismos que estarán disponibles en el siguiente enlace: <https://drive.google.com/drive/folders/1R2G5D-NPUMy26gcSpDBCNJAJb5sFch7g?usp=sharing>

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20607295388	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO SIMON CORPORACION S.A.C.	Hora de envío :	18:05:04

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

por favor especificar la cantidad de mueble que requieren por piso para de estara manera considerar los plazos de entrega segun su cuadro

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación. En las bases se incluirá los planos y anexos, que permitan identificar la cantidad de muebles de manera clara, los mismos que estarán disponible en el siguiente enlace: <https://drive.google.com/drive/folders/1R2G5D-NPUMy26gcSpDBCNJAJb5sFch7g?usp=sharing>

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:28

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Proponemos que los tableros sean regruesados a 26mm (fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, recubierto a dos caras con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color blanco).

Proponemos que el fondo del mueble de la credenza fija sea a 46cm. (por la corredera telescópica necesita mas espacio interno) y el zócalo de altura 7cm. (a 5cm. de alto no permite el correcto canteado y maquinado en CNC).

Se propone que la profundidad de la cajonera fija sea a 59cm (medida incluyendo frente cajón) y en el lado lateral se ubicará pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: 6.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

Se aceptará tablero de 25 mm engrosado o fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color rovere o similar.

No se acepta la ampliación del fondo de la credenza fija, existen correderas telecopicas que se pueden ajustar a las dimensiones solicitadas.

Se aceptará el cambio de altura de zocalo de 5cm a 7cm, manteniendo la altura total del mueble.

No se acepta el cambio de profundidad de la cajonera a 59 cm, ello implica el cambio de las proporciones del diseño de la cajonera fija.

No se acepta ubicar un pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos, ya que el diseño considera un pase libre entre escitorios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:28

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se propone para una mejor ergonomía al momento de usar las tomas que tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del Top Acces, haciendo eficaz el uso del mismo accesorio. La caja inclinada de 03 troqueles incluye su propio sistema de fijación al tablero de melamina. Para evitar la caída de los cables, por toda la parte central recorrerá una bandeja de plancha metálica (PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto. Para este mobiliario se propone tener 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto (escritorio en L y lineales) para dar una mejor estabilidad en cuanto a resistencia y apoyo del tablero, lo cual está compuesto por tubo metálico de sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor, con un sistema de fácil armado hacia los marcos laterales y cajonera central.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: 6.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

No se acepta que las tomas tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del top acces, porque dificulta la ubicación de los equipos de computo.

No se acepta la bandeja de plancha metálica PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto, porque dificulta la manipulación de los cables.

No se acepta los trevesaños metálicos para muebles lineales de 1.20m, por el espesor del tablero y el espacio útil.

No se aceptará los 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto de trabajo (Escritorio en L). Sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:28

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Proponemos que los tableros sean regruesados a 26mm (fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, recubierto a dos caras con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color blanco).

Proponemos que el fondo del mueble de la credenza fija sea a 46cm. (por la corredera telescópica necesita mas espacio interno) y el zócalo de altura 7cm. (a 5cm. de alto no permite el correcto canteado y maquinado en CNC).

Se propone que la profundidad de la cajonera fija sea a 59cm (medida incluyendo frente cajón) y en el lado lateral se ubicará pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: 6.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

Se aceptará tablero de 24 mm engrosado o fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color rovere o similar.

No se acepta la ampliación del fondo de la credenza fija, existen correderas telecopicas que se pueden ajustar a las dimensiones solicitadas.

Se aceptará el cambio de altura de zocalo de 5cm a 7cm.

No se acepta el cambio de profundidad de la cajonera a 59 cm, ello implica el cambio de las proporciones del diseño de la cajonera fija.

No se acepta ubicar un pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos, ya que el diseño considera un pase libre entre escritorios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:28

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se propone para una mejor ergonomía al momento de usar las tomas que tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del Top Acces, haciendo eficaz el uso del mismo accesorio. La caja inclinada de 03 troqueles incluye su propio sistema de fijación al tablero de melamina. Para evitar la caída de los cables, por toda la parte central recorrerá una bandeja de plancha metálica (PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto. Para este mobiliario se propone tener 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto (escritorio en L y lineales) para dar una mejor estabilidad en cuanto a resistencia y apoyo del tablero, lo cual está compuesto por tubo metálico de sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor, con un sistema de fácil armado hacia los marcos laterales y cajonera central.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: 6.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

No se acepta que las tomas tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del top acces, porque dificulta la ubicación de los equipos de computo.

No se acepta la bandeja de plancha metálica PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto, porque dificulta la manipulación de los cables.

No se aceptará los 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto de trabajo (Escritorio en L y escritorios lineales), debido a que cuentan con un travesaño de 2", así mismo, por las dimensiones del escritorio, sus anclajes y espesor del tablero no lo ameritan.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:28

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Proponemos que los tableros sean regruesados a 26mm (fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, recubierto a dos caras con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color blanco).

Proponemos que el fondo del mueble de la credenza fija sea a 46cm. (por la corredera telescópica necesita mas espacio interno) y el zócalo de altura 7cm. (a 5cm. de alto no permite el correcto canteado y maquinado en CNC).

Se propone que la profundidad de la cajonera fija sea a 59cm (medida incluyendo frente cajón) y en el lado lateral se ubicará pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: 6.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

Se aceptará tablero de 25 mm engrosado o fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color rovere o similar.

No se acepta la ampliación del fondo de la credenza fija, existen correderas telecopicas que se pueden ajustar a las dimensiones solicitadas.

Se aceptará el cambio de altura de zocalo de 5cm a 7cm, manteniendo la altura total del mueble.

No se acepta el cambio de profundidad de la cajonera a 59 cm, ello implica el cambio de las proporciones del diseño de la cajonera fija.

No se acepta ubicar un pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos, ya que el diseño considera un pase libre entre escitorios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:28

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se propone para una mejor ergonomía al momento de usar las tomas que tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del Top Acces, haciendo eficaz el uso del mismo accesorio. La caja inclinada de 03 troqueles incluye su propio sistema de fijación al tablero de melamina. Para evitar la caída de los cables, por toda la parte central recorrerá una bandeja de plancha metálica (PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto. Para este mobiliario se propone tener 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto (escritorio en L y lineal) para dar una mejor estabilidad en cuanto a resistencia y apoyo del tablero, lo cual está compuesto por tubo metálico de sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor, con un sistema de fácil armado hacia los marcos laterales y cajonera central.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: 6.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

No se acepta que las tomas tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del top acces, porque dificulta la ubicación de los equipos de computo.

No se acepta la bandeja de plancha metálica PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto, porque dificulta la manipulación de los cables.

No se acepta los trevesaños metálicos para muebles lineales de 1.20m, por el espesor del tablero y el espacio útil.

Se aceptará los 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto de trabajo (Escritorio en L). Sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:28

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Proponemos que los tableros sean regruesados a 26mm (fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, recubierto a dos caras con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color blanco).

Proponemos que el fondo del mueble de la credenza fija sea a 46cm. (por la corredera telescópica necesita mas espacio interno) y el zócalo de altura 7cm. (a 5cm. de alto no permite el correcto canteado y maquinado en CNC).

Se propone que la profundidad de la cajonera fija sea a 59cm (medida incluyendo frente cajón) y en el lado lateral se ubicará pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: 6.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

Se aceptará tablero de 25 mm engrosado o fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color rovere o similar.

No se acepta la ampliación del fondo de la credenza fija, existen correderas telecopicas que se pueden ajustar a las dimensiones solicitadas.

Se aceptará el cambio de altura de zocalo de 5cm a 7cm, manteniendo la altura total del mueble.

No se acepta el cambio de profundidad de la cajonera a 59 cm, ello implica el cambio de las proporciones del diseño de la cajonera fija.

No se acepta ubicar un pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos, ya que el diseño considera un pase libre entre escitorios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:28

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se propone para una mejor ergonomía al momento de usar las tomas que tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del Top Acces, haciendo eficaz el uso del mismo accesorio. La caja inclinada de 03 troqueles incluye su propio sistema de fijación al tablero de melamina. Para evitar la caída de los cables, por toda la parte central recorrerá una bandeja de plancha metálica (PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto. Para este mobiliario se propone tener 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto (escritorio en L y lineales) para dar una mejor estabilidad en cuanto a resistencia y apoyo del tablero, lo cual está compuesto por tubo metálico de sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor, con un sistema de fácil armado hacia los marcos laterales y cajonera central.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: 6.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

No se acepta que las tomas tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del top acces, porque dificulta la ubicación de los equipos de computo.

No se acepta la bandeja de plancha metálica PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto, porque dificulta la manipulación de los cables.

No se acepta los travesaños metálicos para muebles lineales de 1.20m, por el espesor del tablero y el espacio útil.

Se aceptará los 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto de trabajo (Escritorio en L). Sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:28

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Proponemos que los tableros sean regruesados a 26mm (fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, recubierto a dos caras con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color blanco).

Se propone que la profundidad de la cajonera fija sea a 59cm (medida incluyendo frente cajón) y en el lado lateral se ubicará pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: 6.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

Se aceptará tablero de 25 mm engrosado o fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color rovere o similar.

No se acepta la ampliación del fondo de la credenza fija, existen correderas telecopicas que se pueden ajustar a las dimensiones solicitadas.

Se aceptará el cambio de altura de zocalo de 5cm a 7cm, manteniendo la altura total del mueble.

No se acepta el cambio de profundidad de la cajonera a 59 cm, ello implica el cambio de las proporciones del diseño de la cajonera fija.

No se acepta ubicar un pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos, ya que el diseño considera un pase libre entre escitorios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:28

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se propone para una mejor ergonomía al momento de usar las tomas que tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del Top Acces, haciendo eficaz el uso del mismo accesorio. La caja inclinada de 03 troqueles incluye su propio sistema de fijación al tablero de melamina. Para evitar la caída de los cables, por toda la parte central recorrerá una bandeja de plancha metálica (PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto. Para este mobiliario se propone tener 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto (escritorios lineales) para dar una mejor estabilidad en cuanto a resistencia y apoyo del tablero, lo cual está compuesto por tubo metálico de sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor, con un sistema de fácil armado hacia los marcos laterales y cajonera central.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: 6.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

No se acepta que las tomas tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del top acces, porque dificulta la ubicación de los equipos de cómputo.

No se acepta la bandeja de plancha metálica PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto, porque dificulta la manipulación de los cables.

No se acepta los travesaños metálicos para muebles lineales de 1.20m, por el espesor del tablero y el espacio útil.

Se aceptará los 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto de trabajo (Escritorio en L). Sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:28

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Proponemos que los tableros sean regruesados a 26mm (fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, recubierto a dos caras con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color blanco).

Se propone que la profundidad de la cajonera fija sea a 59cm (medida incluyendo frente cajón) y en el lado lateral se ubicará pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: 6.2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

Se aceptará tablero de 25 mm engrosado o fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color rovere o similar.

No se acepta la ampliación del fondo de la credenza fija, existen correderas telecopicas que se pueden ajustar a las dimensiones solicitadas.

Se aceptará el cambio de altura de zocalo de 5cm a 7cm, manteniendo la altura total del mueble.

No se acepta el cambio de profundidad de la cajonera a 59 cm, ello implica el cambio de las proporciones del diseño de la cajonera fija.

No se acepta ubicar un pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos, ya que el diseño considera un pase libre entre escitorios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:28

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se propone para una mejor ergonomía al momento de usar las tomas que tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del Top Acces, haciendo eficaz el uso del mismo accesorio. La caja inclinada de 03 troqueles incluye su propio sistema de fijación al tablero de melamina. Para evitar la caída de los cables, por toda la parte central recorrerá una bandeja de plancha metálica (PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto. Para este mobiliario se propone tener 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto (escritorios lineales) para dar una mejor estabilidad en cuanto a resistencia y apoyo del tablero, lo cual está compuesto por tubo metálico de sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor, con un sistema de fácil armado hacia los marcos laterales y cajonera central.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: 6.2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

No se acepta que las tomas tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del top acces, porque dificulta la ubicación de los equipos de cómputo.

No se acepta la bandeja de plancha metálica PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto, porque dificulta la manipulación de los cables.

No se acepta los travesaños metálicos para muebles lineales de 1.20m, por el espesor del tablero y el espacio útil.

Se aceptará los 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto de trabajo (Escritorio en L). Sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:28

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Proponemos que los tableros sean regruesados a 26mm (fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, recubierto a dos caras con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color blanco).

Se propone que la profundidad de la cajonera fija sea a 59cm (medida incluyendo frente cajón) y en el lado lateral se ubicará pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: 6.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

Se aceptará tablero de 25 mm engrosado o fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color rovere o similar.

No se acepta la ampliación del fondo de la credenza fija, existen correderas telecopicas que se pueden ajustar a las dimensiones solicitadas.

Se aceptará el cambio de altura de zocalo de 5cm a 7cm, manteniendo la altura total del mueble.

No se acepta el cambio de profundidad de la cajonera a 59 cm, ello implica el cambio de las proporciones del diseño de la cajonera fija.

No se acepta ubicar un pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos, ya que el diseño considera un pase libre entre escitorios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:28

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Se propone para una mejor ergonomía al momento de usar las tomas que tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del Top Acces, haciendo eficaz el uso del mismo accesorio. La caja inclinada de 03 troqueles incluye su propio sistema de fijación al tablero de melamina. Para evitar la caída de los cables, por toda la parte central recorrerá una bandeja de plancha metálica (PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto. Para este mobiliario se propone tener 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto (escritorios lineales) para dar una mejor estabilidad en cuanto a resistencia y apoyo del tablero, lo cual está compuesto por tubo metálico de sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor, con un sistema de fácil armado hacia los marcos laterales y cajonera central.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: 6.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

No se acepta que las tomas tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del top acces, porque dificulta la ubicación de los equipos de cómputo.

No se acepta la bandeja de plancha metálica PL LAF 1/20" para mayor rigidez del material) de 320mm de ancho y 35mm de alto, porque dificulta la manipulación de los cables.

No se acepta los travesaños metálicos para muebles lineales de 1.20m, por el espesor del tablero y el espacio útil.

Se aceptará los 02 puentes (travesaños metálicos) por puesto de trabajo (Escritorio en L). Sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:28

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Escritorio para Jefatura: Proponemos que los tableros sean regruesados a 26mm (fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, recubierto a dos caras con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color blanco.
Se propone que la profundidad de la credenza sea a 46cm. (por la corredera telescópica necesita mas espacio interno), el zócalo de altura 7cm. (a 5cm. de alto no permite el correcto canteado y maquinado en CNC).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: 6.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
Se aceptará tablero de 25 mm engrosado o fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color rovere o similar.
No se acepta la ampliación del fondo de la credenza fija, existen correderas telecopicas que se pueden ajustar a las dimensiones solicitadas.
Se aceptará el cambio de altura de zocalo de 5cm a 7cm, manteniendo la altura total del mueble.
No se acepta el cambio de profundidad de la cajonera a 59 cm, ello implica el cambio de las proporciones del diseño de la cajonera fija.
No se acepta ubicar un pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos, ya que el diseño considera un pase libre entre escitorios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:28

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Para este mobiliario se propone tener 02 puentes (travesaños metálicos), compuesto por tubo metálico de sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor, con un sistema de fácil armado hacia los marcos laterales para dar una mejor estabilidad en cuanto a resistencia y apoyo del tablero.

Se propone una caja metálica recta (sellada) de 03 troqueles debajo del Top Acces en el eje con respecto al fondo del tablero, haciendo eficaz el uso del mismo accesorio, lo cual incluye su propio sistema de fijación al tablero de melamina, considerando una bandeja para evitar la caída de los cable lo cual brinda una salida de cables directo hacia la pared y/o una columna metálica de PL LAF 1/20" con salida hacia el piso.

Se propone para la base circular metálica del poste sea de 250 mm de diámetro con un espesor 1/4" (6.0 mm) para un mejor soporte del mobiliario y estabilidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: 6.2 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. No se tomará en cuenta los travesaños metálicos compuesto por tubo metálico de sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor, por no ser compatibles con el diseño, al interferirse con el faldón del mueble. Tampoco se considerará la caja metálica recta (sellada) de 03 troqueles (...) pues el diseño propuesto contempla caja toma, con su propio sistema de fijación, ubicada cerca a la salida hacia la pared, por lo que no requiere bandeja porta cables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:28

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Escritorio para Coordinador: Proponemos que los tableros sean regruesados a 26mm (fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, recubierto a dos caras con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color blanco.

Se propone que la profundidad de la credenza sea a 46cm. (por la corredera telescópica necesita mas espacio interno), el zócalo de altura 7cm. (a 5cm. de alto no permite el correcto canteado y maquinado en CNC).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: 6.2 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

Se aceptará tablero de 25 mm engrosado o fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color rovere o similar.

No se acepta la ampliación del fondo de la credenza fija, existen correderas telecopicas que se pueden ajustar a las dimensiones solicitadas.

Se aceptará el cambio de altura de zocalo de 5cm a 7cm, manteniendo la altura total del mueble.

No se acepta el cambio de profundidad de la cajonera a 59 cm, ello implica el cambio de las proporciones del diseño de la cajonera fija.

No se acepta ubicar un pasacable PVC circular para el pase de cable entre puestos, ya que el diseño considera un pase libre entre escitorios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:28

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Escritorio para Coordinador: Para este mobiliario se propone tener 02 puentes (travesaños metálicos), compuesto por tubo metálico de sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor, con un sistema de fácil armado hacia los marcos laterales para dar una mejor estabilidad en cuanto a resistencia y apoyo del tablero.

Se propone una caja metálica (inclinada) de 03 troqueles debajo del Top Acces lo cual incluye su propio sistema de fijación al tablero de melamina, considerando una bandeja a lo largo del tablero para evitar la caída y visibilidad de los cables hacia lado de visita.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: 6.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

No se acepta que las tomas tengan caja metálica inclinada de 03 troqueles debajo del top accesos, porque dificulta la ubicación y operabilidad de los equipos de cómputo.

El diseño contempla aportables, por lo que no se acepta la propuesta de una bandeja a lo largo del tablero.

No se acepta los travesaños metálicos para escritorio de coordinador, porque es suficiente para la estabilidad del escritorio el espesor del tablero y las dimensiones del tablero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:28

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Mesa de Reuniones: Proponemos que los tableros sean regresados a 26mm (fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, recubierto a dos caras con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color blanco).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: 6.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

Se aceptará tablero de 25 mm engrosado o fabricado con aglomerado de 18 mm de espesor, con lámina impregnada con resina de melamina dura y resistente al desgaste, acabado mate, aglomerado de 6mm y fórmica laminada a alta presión en color rovere o similar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:28

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Mesa de Reuniones: Para este mobiliario se propone tener 04 puentes (travesaños metalicos) compuesto por tubo metálico de seccion cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor, con un sistema de facil armado. hacia los marcos laterales. para dar una mejor estabilidad en cuanto a resistencia y apoyo del tablero.

Se propone una caja metálica recta (sellada) de 03 troqueles debajo del Top Acces en el eje con respecto al fondo y largo del tablero, haciendo eficaz el uso del mismo accesorio lo cual incluye su propio sistema de fijación al tablero de melamina, considerando una bandeja cerrada para evitar la visibilidad y caída de los cables lo cual brinda una salida directa hacia el piso mediante una columna metálica de PL LAF 1/20".

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: 6.2 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

No se acepta los 04 puentes travesaños metálicos de sección cuadrada de 1 1/2" y 1.5mm de espesor, porque el diseño considera dos travesaños, suficientes para la estabilidad de la mesa de reuniones.

Se aceptará caja metálica recta (sellada) de 03 troqueles debajo del Top Acces en el eje con respecto al fondo y largo del tablero.

No se acepta bandeja cerrada para evitar la visibilidad y caída de los cables lo cual brinda una salida directa hacia el piso mediante una columna metálica de PL LAF 1/20¿. Porque no se considera necesario para funcionalidad de la mesa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE ¿BANCO INTERNACIONAL¿ DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:28

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Credenza con puerta corrediza: Proponemos un divisor vertical y 1 anaquel interno por lado (esto por el ancho del mueble, con el peso se puede curvar el tablero y la guía corrediza no funcionaria correctamente).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: 6.2 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptará en credenza con puerta corrediza con un divisor vertical y 1 anaquel interno por lado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null