

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.
Nomenclatura :	AS-SM-8-2024-EPSEL S.A.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA ACCESORIOS PARA STOCK DEL DEPOSITO DE EMERGENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE LA OFICINA DE RECOLECCIÓN

Ruc/código :	20477246941	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUNORTE H.C.E. S.A.C.	Hora de envío :	10:00:11

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

CINTA AMARILLA PARA SEÑALIZACION DE PELIGRO CEBRADA NEGRO CON TEXTO PELIGRO NO PASE. SE SOLICITA AL COMITE RECONSIDERAR YA QUE EL PRODUCTO CON ESAS SIGLAS NO EXISTE EN EL MERCADO NACIONAL POR LO CUAL LA NOMENCLATURA EXISTENTE ES "PELIGRO OBRAS NO PASAR"

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el Literal 5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS,  
Nº1 CINTA AMARILLA PARA SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO, el texto de la cinta deberá ser:

" OBRAS PELIGRO HOMBRES TRABAJANDO - NO PASAR"

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA ACCESORIOS PARA STOCK DEL DEPOSITO DE EMERGENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE LA OFICINA DE RECOLECCIÓN

Ruc/código :	20477246941	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUNORTE H.C.E. S.A.C.	Hora de envío :	10:03:41

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE ESPECIFICAR LA SERIE DE LA CACHIMBA O SILLA TEE PVC 8(200MM ) A 6(160M ) EQUIPADAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el Literal 5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS,  
N° 5 CACHIMBAS O SILLA TEE PVC 8" A 6" EQUIPADAS, se deberá realizar las siguientes modificaciones:

La serie deberá ser S-25.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA ACCESORIOS PARA STOCK DEL DEPOSITO DE EMERGENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE LA OFICINA DE RECOLECCIÓN

Ruc/código :	20477246941	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUNORTE H.C.E. S.A.C.	Hora de envío :	10:05:04

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE ESPECIFICAR LA SERIE DE LA CACHIMBA O SILLA TEE PVC DE 10"(250MM) A 6" (160MM) EQUIPADAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el Literal 5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS,  
Nº 5 CACHIMBAS O SILLA TEE PVC 10" A 6" EQUIPADAS, se deberá realizar las siguientes modificaciones:

La serie deberá ser S-25.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA ACCESORIOS PARA STOCK DEL DEPOSITO DE EMERGENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE LA OFICINA DE RECOLECCIÓN

Ruc/código :	20477246941	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUNORTE H.C.E. S.A.C.	Hora de envío :	10:09:44

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:  
UNION CORREDIZA DE PVC 160MM C/ANILLO P/ALCANTARILLADO -RESPECTO A AL ESPECIFICACIONES DICE ESPESOR 8MM SIN EMBARGO PARA ALCANTARILLADO EL ESPESOR PARA TUBERIA ES 3.20(S-25) O 4MM(S-20) DETERMINAR CUAL ESTA REQUIRIENDO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se acoge lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
En el Literal 5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS,  
N° 7 UNIÓN CORREDIZA PVC 160mm C/ANILLO P/ALCANTARILLADO, se deberá realizar las siguientes modificaciones:  
  
El espesor indicado "8.0mm" deberá ser modificado por "3.20 mm (S-25)".

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA ACCESORIOS PARA STOCK DEL DEPOSITO DE EMERGENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE LA OFICINA DE RECOLECCIÓN

Ruc/código :	20477246941	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUNORTE H.C.E. S.A.C.	Hora de envío :	10:13:55

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:  
UNION CORREDIZA PVC 200MM C/ANILLO ALCANTARILLADO-SE SOLICITA AL COMITE CORREGIR LAS ESPECIFICAIONES YA QUE DICE DIAMETRO NOMINAL 6(160MM) Y EN LA DESCRIPCION DICE 200MM ASI MISMO EN EL ESPESOR DICE 8MM CUANDO EN ALCANTARILLADO ES 3.90MM(S-25) Y 4.90MM(S-20) ESPECIFICAR QUE SERIE ESTA SOLICITANDO LA ENTIDAD

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se acoge lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
En el Literal 5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS,  
N° 8 UNIÓN CORREDIZA PVC 200mm C/ANILLO P/ALCANTARILLADO, se deberá realizar las siguientes modificaciones:  
  
El diámetro nominal requerido es de 200mm.  
  
El espesor indicado "8.0mm" deberá ser modificado por "4.90mm (S-20)".

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA ACCESORIOS PARA STOCK DEL DEPOSITO DE EMERGENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE LA OFICINA DE RECOLECCIÓN

Ruc/código :	20477246941	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUNORTE H.C.E. S.A.C.	Hora de envío :	10:18:24

Consulta: Nro. 6

**Consulta/Observación:**  
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE INC/ MARCO Y TAPA SE SOLICITA AL COMITE ESPECIFICAR SI LA MEDIDA 30X60(12" X24") ES ES DIAMETRO INTERIOR YA QUE INDICAN PESOS LO CUAL CORRESPONDE A CAJS DE 70 X40 DIAMETRO EXTERIOR . ASI MISMO INDICAR DE ITEM 9 ONSTA DE : TAPA ,MARCO ,CAJA BASE MEDIA CAÑA ,CAJA INTERMEDIA Y CAJA ABIERTA EN TODO CASO SER MAS ESPECIFICOS PARA TENER UNA PROPUESTA DE A LO SOLICITAN

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge lo solicitado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En el Literal 5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS,  
N° 9 CAJA DE REGISTRO DE DESGUE INCL/MARCO Y TAPA, se deberá realizar las siguientes modificaciones:  
  
La medida será de 70 x 40 cm (Diámetro Exterior).