

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCCOBAMBA - LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-CS-MDO/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO Y PISO TARTAN PARA EL PROYECTO (0064) - CREACION DEL COLISEO MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE KELCAYBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20542694638

Fecha de envío : 27/10/2023

Nombre o Razón social : CONSORCIO TUNKI E.I.R.L.

Hora de envío : 23:55:42

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Altura 50 mm

Para dar mayor amplitud de postores y aceptar productos de mejor calidad solicitamos acepten productos con altura mayor igual a 42 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observacion para dar mayor amplitud de postores se aceptara productos con altura mayor igual a 42 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCCOBAMBA - LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-CS-MDO/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO Y PISO TARTAN PARA EL PROYECTO (0064) - CREACION DEL COLISEO MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE KELCAYBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20542694638	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSORCIO TUNKI E.I.R.L.	Hora de envío :	23:55:42

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

requieren un producto con detex de 15,000 para dar mayor amplitud de postores acepten productos monofibrilados con 15000 detex + 5500 detex con alturas de 42 mm con certificación FIFIA quality Pro.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación: se aceptara productos monofilamentos 15,000 dtex y monofibrilados de 15,000 detex + 5,500 detex con alturas de 42 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Detex: Monofilamentos 15,000 dtex \pm 10 % y monofibrilados de 15,000 detex + 5,500 detex con alturas de 42 mm.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCCOBAMBA - LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-CS-MDO/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO Y PISO TARTAN PARA EL PROYECTO (0064) - CREACION DEL COLISEO MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE KELCAYBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20542694638	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSORCIO TUNKI E.I.R.L.	Hora de envío :	23:55:42

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

hilos por mechon 16 mas menos 1

se tiene un error lo correcto es mas menos 2 por que las fibras van de a pares no existe en el mundo impares solicitamos acojan la presente obs.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación: Para dar mayor amplitud de postores, se aceptara productos 16 ± 2 hilos por mechon.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Hilos por mechon: 16 ± 2 hilos por mechon.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCCOBAMBA - LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-CS-MDO/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO Y PISO TARTAN PARA EL PROYECTO (0064) - CREACION DEL COLISEO MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE KELCAYBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20542694638	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSORCIO TUNKI E.I.R.L.	Hora de envío :	23:57:21

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

fibra resistencia 3 % y 400,000 ciclos solicitamos acepten fibras con sustento de presentacion las prueba de laboratorio fifa o el test report lo requerido 3% o 400,000 ciclos es incongruente solo limitara la participacion de mas postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion parcialmente: Para dar mayor amplitud y participacion de postores el postor podra sustentar con prueba de laboratorio FIFA ó prueba de laboratorio de 400,000 ciclos con resistencia conperdida no mayor del 3%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Fibra: prueba de laboratorio FIFA ó prueba de laboratorio de 400,000 ciclos con resistencia conperdida no mayor del 3%.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCCOBAMBA - LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-CS-MDO/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO Y PISO TARTAN PARA EL PROYECTO (0064) - CREACION DEL COLISEO MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE KELCAYBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20542694638	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSORCIO TUNKI E.I.R.L.	Hora de envío :	23:58:20

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

respecto al piso tartan requieren certificaciones que limitan la participacion para ello solicitamos supriman los isos 14001 y 45001

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observacion se requiere productos de calidad y de garantia provenientes de fabricas que garanticen el cumplimiento la durabilidad del sistema a instalar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null