

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-DEC/HDAC-PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ESTABILIZADA, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y SWITCH TRONCAL DE DATA CENTER EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	16:46:52

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Observamos que en toda las paginas se ve 2 tipos de nomenclatura del proceso; en el encabezado dice ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°001-2025-OEC/HDAC-PASCO-PRIMERA CONVOCATORIA; sin embargo también dice CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°001-2025-DEC/HDAC-PASCO; pedimos aclarar y retirar lo que no corresponde, genera confusión.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** . **Literal:** . **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comprador público aclara que el presente proceso viene a ser el CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°001-2025-DEC/HDAC-PASCO, por lo cual con motivos de integración de bvases se quitara la otra nomenclatura la cual fue puesta por error de digitación, po lo que se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-DEC/HDAC-PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ESTABILIZADA, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y SWITCH TRONCAL DE DATA CENTER EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	16:46:52

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

No indica en alguna parte el sistema de contratación, si sera a SUMA ALZADA o PRECIOS UNITARIOS?, aclarar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comprador público aclara la presente consulta mencionando que el presente proceso se viene convocando bajo la modalidad a SUMA ALZADA de conformidad con el artículo 130 del Reglamento y los términos de referencia establecidos para la presente contratación, por lo cual esta sera agregada a las bases con motivos de integración, por lo que se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-DEC/HDAC-PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ESTABILIZADA, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y SWITCH TRONCAL DE DATA CENTER EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	16:46:52

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En los documentos de presentación obligatoria, no han establecido el literal y formato de presentación del monto de la oferta; en las bases se observa que hay 8 formatos del anexo 6 precio de la oferta, desde el folio 67 al 74; generando confusión a los postores, por lo cual con el objeto de no inducir a errores se pide suprimir los formatos que no apliquen a la presente contratación y dejar establecido unicamente los formatos validos a presentar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: . Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comprador público Se acoge la consulta precisando que la modadlidad viene a ser a SUMA ALZADA, por lo cual se suprimirá los anexos que no corresponden con motivos de la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-DEC/HDAC-PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ESTABILIZADA, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y SWITCH TRONCAL DE DATA CENTER EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	16:46:52

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Como documentación de presentación obligatoria no están solicitando la declaración jurada de plazo de prestación del servicio, es correcto ello?? de ser posible se pide a los miembros del comité de selección revisar detenidamente las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: . Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comprador públicos aclara que el presente procedimiento de selección se viene llevando a cabo con la aplicación de la ley N°32069 ley de contrataciones públicas, asimismo, se tiene la Resolución Directoral N.º 0015-2025-EF/54.01 que aprueba la Directiva que establece las bases estándar para los procedimientos de selección en el marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, por otro lado debemos precisar que el plazo de la prestación de servicio esta considerada como requisito obligatorio en la evaluación técnica, finalmente debemos señalar que como DEC respetamos las bases estándar esdtalecidas por el OECE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-DEC/HDAC-PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ESTABILIZADA, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y SWITCH TRONCAL DE DATA CENTER EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	16:46:52

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

No observamos los números de cuenta y CCI para el deposito de garantía, en caso requiramos presentar recurso de apelación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comprador público No acoge la consulta en merito a lo señalado el el Art. 74 Numeral 1 en la cual menciona que El recurso de apelación es conocido y resuelto por El Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta UIT, teniendose esa premisa corresponderá al Tribunas de contrataciones resolver si hubiese apelación debido a que la cuantía del presente procedimiento de selección supera las 50 UITs

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-DEC/HDAC-PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ESTABILIZADA, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y SWITCH TRONCAL DE DATA CENTER EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	16:46:52

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta el articulo 20 de Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital establece la obligatoriedad de la mesa de partes virtual en todas las entidades del estado.

Agradeceremos confirmar, cual es la dirección de correo electrónico y/o link de mesa de partes virtual, donde se enviara documentos para el perfeccionamiento del contrato y demás notificaciones durante la ejecución contractual (a excepción de la carta fianza siempre en cuando aplique).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.4 Literal: . Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comprador público confima el siguiente correo electronico:mesadepartes@hrdac-cerrodepasco.gob.pe, la cual pertenece a mesa de partes de nuestra entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-DEC/HDAC-PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ESTABILIZADA, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y SWITCH TRONCAL DE DATA CENTER EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	16:46:52

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Observamos que la entidad este direccionando a instituciones arbitrales cercanas o dentro del departamento de Cerro de Pasco, debería permitirse otros centros de arbitraje reconocidos y reconocidos por el Ministerio de Justicia, lo mencionado por la entidad no nos garantiza que sera un arbitraje transparente; por lo cual pedimos ampliar o suprimir tal literal; motivar y sustentar su respuesta en cualquiera de los casos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.3 **Literal:** f **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comprador público en coordinación con la Dependencia encargada de las contrataciones NO ACOGE LA OBSERVACION, precisa que el presente requerimiento es necesario puesto que las actividades del servicio se realizan dentro de nuestra region, la cual cuenta con muchos Centros de arbitraje reconocidos por el ministerio de Justicia las cuales garantizan un arbitraje transparente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-DEC/HDAC-PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ESTABILIZADA, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y SWITCH TRONCAL DE DATA CENTER EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	16:46:52

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Del numeral 3.4. TÉRMINOS DE REFERENCIA de la Pagina 26, 2. Resumen, menciona: ¿Actualmente los tableros eléctricos empotrados existentes son de tipo metálico y presentan una antigüedad entre 3 a 4 años?; CONSULTAMOS: Dada la antigüedad de los tableros, Solicitamos lo siguiente, el cuadro de cargas, planos y unifilares que se utilizaron para el dimensionamiento de los tableros existentes, así mismo el cuadro de cargas, planos y unifilares actualizados o información de aumento de cargas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: . Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en coordinación conEl comprador público, precisa que todos los datos brindados en los termino de referencia son suficientes para que puedan hacer un diagnostico requerido ya que es un proceso de mantenimiento a todo costo la cual tiene que asumir la empresa postora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-DEC/HDAC-PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ESTABILIZADA, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y SWITCH TRONCAL DE DATA CENTER EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	16:46:52

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Del numeral 3.4. TÉRMINOS DE REFERENCIA de la Pagina 26, 2.Resumen, menciona: ¿El switch ubicado en el data center se ve afectado por los cortes intempestivos de energía eléctrica que ocurre frecuentemente en el hospital¿; CONSULTAMOS: Aclarar si los cortes frecuentes intempestivos de energía eléctrica que ocurren frecuentemente en el hospital son originados por la concesionaria local, o por problemas del sistema eléctrico existente del hospital.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: . Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en coordinación con el comprador público aclara que los cortes son de tanto de parte de la concesionarioa local, asi como problemas del sistema electrico exitente en el hospital

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-DEC/HDAC-PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ESTABILIZADA, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y SWITCH TRONCAL DE DATA CENTER EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	16:46:52

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Del numeral 3.4. TÉRMINOS DE REFERENCIA de la Pagina 29, 6.2. Trabajos de mantenimiento correctivo, letra A.- TABLEROS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ESTABILIZADA menciona, ¿Los tableros eléctricos deben poder comunicarse con plataformas de control centralizado¿, CONSULTAMOS: Aclarar si para todos tableros eléctricos de corriente estabilizada, es necesario la instalación de un analizador de redes por tablero (dispositivo de monitoreo), para su comunicación con plataformas de control centralizada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: A Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en coordinación con el comprador público aclara que no es necesario un analizador de red en los tableros electricos de corriente estabilizada ya que estos trabajn con su propio sistema de comunicación hasta su control central, odos los trabajos que se realizaran con el analizador de red , seran la verificacion y certificacion de las conexiones de red con el swich trocal , cuartos comunicacion y puntos de red de areas especificas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-DEC/HDAC-PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ESTABILIZADA, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y SWITCH TRONCAL DE DATA CENTER EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	16:46:52

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

- Del numeral 3.4. TÉRMINOS DE REFERENCIA de la Pagina 29, 6.2. Trabajos de mantenimiento correctivo, letra A.- TABLEROS ELECTRICOS DE CORRIENTE ESTABILIZADA menciona, ¿Los tableros eléctricos deben poder comunicarse con plataformas de control centralizado¿; CONSULTAMOS: Aclarar cuales son los protocolos de comunicación con los que deben compatibles los dispositivos de monitoreo (analizador de redes).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: A Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en coordinación con el comprador público aclara que no es necesario aclarar lo protocolos de comunicacion de red en los trabajos de tableros electricos de corriente estabilizada ya que estos trabajan con su propio sistema de comunicación hasta su control central muy diferente , todos los trabajos que se realizaran con el analizador de red , seran la verificacion y certificacion de las conexiones de red con el swich trocal , cuartos comunicacion y puntos de red de areas especificas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-DEC/HDAC-PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ESTABILIZADA, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y SWITCH TRONCAL DE DATA CENTER EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	16:46:52

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Debido a la magnitud del servicio y las diversas actividades a realizar, incluido la fabricación de tableros eléctricos o la importación de ser el caso, se pide ampliar el plazo de ejecución de 30 a 45 días calendarios, ello con el fin de realizar un buen y optimo servicio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: . Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en coordinación con el comprador público aclara que el plazo de ejecucion queda claro en las bases del presente proceso, siendo : 30 dias calendarios puesto que la empresa postora debe contar con la logistica y personal adecuado para poder realizar dicho servicio por lo cual no se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-DEC/HDAC-PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ESTABILIZADA, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y SWITCH TRONCAL DE DATA CENTER EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	16:46:52

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se solicita facilidades para realizar visita técnica guiada, ello con el fin de recabar información en situ, dicha visita es indispensable; por lo cual se pide datos de contacto (nombre, correo y teléfono) de la persona con quien se coordinara lo solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comprador público en coordinación con el área usuaria alcara que cualquier comunicación para brindar informacion sera con el correo del area usuaria soporte@hrdac-cerrodepasco.gob.pe

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-DEC/HDAC-PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ESTABILIZADA, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y SWITCH TRONCAL DE DATA CENTER EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	16:46:52

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Como servicios similares en experiencia del postor en la especialidad se pide ampliar y aceptar: Mantenimiento de tableros eléctricos en general sea en sector publico o privado y/o Mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes de soporte del data center y/o servicio de soporte y mantenimiento de equipos del data center y/o Mantenimiento de equipos de aire acondicionado de confort o de precisión para centro de datos y/o instalaciones eléctricas en general.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.5 Literal: A Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comprador público en coordinación con el área usuaria aclara la consulta . precisa que LA EXPERIENCIA NECESARIA queda claro en las basesdel presente proceso, siendo :
Servicio de mantenimiento en Sistemas Eléctricos, Servicio de Mantenimiento de Sistema de ventilación de data center, Servicio de Mantenimiento de Servidores, Servicio de mantenimiento de tableros empotrados estabilizados y Ups, en el sector público, a fin de garantizar la correcta ejecución del servicio y que la experiencia del postor sdea acreditada fehacientemente, por lo que no se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-DEC/HDAC-PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ESTABILIZADA, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y SWITCH TRONCAL DE DATA CENTER EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	16:46:52

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Respecto al perfil del jefe de mantenimiento pedimos ampliar el perfil y aceptar: Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Industrial, con el objeto de promover mayor concurrencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.5.2 Literal: C.2.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comprador público en coordinación con el área usuaria acogen la consulta precisando que serán Requisitos:

¿ Ingeniero en Sistemas y Computación, Ingeniero Electrónico, Ingeniero Electricista, ngeniero Industrial del personal clave requerido como JEFE DE MANTENIMIENTO

Las cuales seran agregadas a las bases con motivos de integración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Industrial

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-DEC/HDAC-PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ESTABILIZADA, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y SWITCH TRONCAL DE DATA CENTER EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	16:46:52

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Respecto al técnico en electrónica, se pide ampliar el perfil y aceptar: Técnico Electricista Industrial.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.5.2 Literal: C.2.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comprador público en coordinación con el área usuaria acogen la consulta precisando que serán Requisitos:¿ Ingeniero Electrónico, Técnico en Electrónica ,Técnico Electricista Industrial,del personal clave requerido como TECNICO EN ELECTRONICA. Las cuales seran agregadas a las bases con motivos de integración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Técnico Electricista Industrial.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-DEC/HDAC-PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ESTABILIZADA, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y SWITCH TRONCAL DE DATA CENTER EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	16:46:52

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Respecto al perfil del técnico en redes, se pide ampliar el perfil y aceptar: Técnico en Electrónica Industrial y/o bachiller en sistemas y/o bachiller en ing. industrial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.5.2 **Literal:** C.2.1 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comprador público en coordinación con el área usuaria no acogen la consulta , se informa que es fundamental contar con el perfil de Técnico en Computación e Informática del personal clave requerido como TECNICO EN REDES, de acode a las funciones que este cumplirá.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-DEC/HDAC-PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ESTABILIZADA, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y SWITCH TRONCAL DE DATA CENTER EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	16:46:52

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Observamos que se este solicitando contar con local u oficina dentro de la provincia de Pasco, estas exigencias desmotivan la postulación y restringen la mayor concurrencia de postores; con estas exigencias dan indicios que están promoviendo barreras y hasta posibles direccionamientos a empresas habituales de la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.5.2 Literal: C.4 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comprador público en coordinación con el área usuaria no acogen la consulta, puesto que no vulnera la participacion de mayor cantidad de postores ni participantes, sino que favorece el desarrollo del servicio con una sucursal dentro de la regionla cual respaldara la gestion del presente requerimiento ya que sesolicitara soprote constante las cuales deben ser atendidas en el tiempo mas corto puesto que la operatividad digital de nuestra entidad no debe estar paralizada por ser de primera linea en salud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-DEC/HDAC-PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ESTABILIZADA, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y SWITCH TRONCAL DE DATA CENTER EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	16:46:52

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

A la mejora 1: CERTIFICACIÓN DE CABLEADOS UTP, no se entiende que están solicitando; se pide suprimir o en todo caso que para obtener ese puntaje se acredite la propiedad, posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipo certificador de puntos de red.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1.2 Literal: E Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comprador público en coordinación con el área usuaria acogen parcialmente la consulta precisando que la acreditación para la mejora 1: CERTIFICACIÓN DE CABLEADOS UTP vendra a ser la Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compraventa o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento, por lo que .seran agregadas a las bases con motivos de integración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION

Nomenclatura :CP-ABR-1-2025-DEC/HDAC-PASCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ESTABILIZADA, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y SWITCH TRONCAL DE DATA CENTER EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	16:46:52

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

El cuadro resumen de factores de evaluación esta mal sumado, llegaría a 110 puntos, cuando todo debería sumar hasta 100.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

La dependencia encargada de las contrataciones se acoge a la observaci'pn precisando que la suma de los factores de evaluación suman a 100 puntos, aclarando que hubo un error en la digitación, por lo que se corregira con motivos de integrar las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null