

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.
Nomenclatura :	AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	17:18:37

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Las bases exigen el suministro de equipo de bombeo tipo turbina vertical para pozo acoplado a un motor eléctrico de montaje vertical de eje hueco con tensión de trabajo de 380V. Los motores regidos por el estándar NEMA se fabrican en voltajes 230/460V. Por tanto solicitar un voltaje de 380V corresponde a una fabricación especial para el fabricante de motores es por ello que solicitamos se amplíe el plazo de entrega a 100 días calendario. Solicitamos por tanto tenga a bien considerar el siguiente puntaje por plazo de entrega:

- 100 a 110 días 20 puntos
- 111 a 120 días 15 puntos
- 121 a 130 días 10 puntos
- 131 a 140 días 5 puntos

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 5.1.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, la Entidad necesita los equipos con urgencia. Además, cabe precisar que durante la indagación de mercado se ha obtenido cotizaciones de empresas que cumplen con el plazo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	17:18:37

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dentro de la composición del equipo exigen bomba turbina vertical presente una canastilla succión tipo cesto, esta configuración corresponde a estaciones de bombeo tipo cisterna, lo recomendable es instalar canastilla tipo cónica por ser la más apropiada a instalaciones de pozo profundo, con ello garantizamos un mejor ingreso al pozo en el proceso de instalación. Favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 5.1.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el tipo de canastilla podrá ser: Cónica o Cesto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	17:18:37

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Las bases en el punto ¿b) tazones¿, se indica ¿Los tazones de succión e intermedios deberán permitir incluir un anillo de desgaste el cual puede ser restituido para recuperar la eficiencia. Confirmar si el suministro del equipo debe contener estos anillos de desgaste, de ser afirmativo favor confirmar el material de dichos anillos, caso contrario se considerará material de fierro fundido.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 5.1.1.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los Tazones deberán permitir la inclusión de un anillo de desgaste. El suministro del equipo no incluye el Anillo de desgaste.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	17:18:37

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
Las bases en el sub punto b.2), exigen que los impulsores sean en material bronce ASTM B146, es posible suministrar estos impulsores en un material superior, como el bronce silicio ASTM B584872? Favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 5.1.1.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se precisa que, se ACEPTARÁ la mejora al Material del Impulsor: Bronce ASTM B146 o similar o superior

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	17:18:37

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Dentro de la composición del equipo de bombeo turbina vertical no se indica sistema de pre-lubricación por agua. Confirmar si no forma parte del suministro o la entidad ya cuenta con este sistema. Favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se deberá de suministrar un nuevo sistema de pre-lubricación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	17:18:37

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
Para los impulsores se indica ¿Los impulsores cerrados permiten un anillo de desgaste cambiabile¿ confirmar si forma parte del suministro incluir estos anillos de desgaste en los impulsores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se precisa que, Los anillos de desgaste no forman parte del suministro

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	17:18:37

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
Solicitan que las pruebas de performance del equipo estarán regidas bajo la ISO 9906:2012 ¿Prueba de aceptación del rendimiento para bomba rotodinámicas¿. Confirmar si dichas pruebas serán realizadas con o sin testigos.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 5 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se precisa que, las pruebas hidráulicas serán realizadas con presencia de Testigos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	17:18:37

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las especificaciones del motor vertical de eje hueco pág. 26 indican ¿El motor tiene un diseño WPI¿.¿ En cual corresponde a motor de tipo abierto equivalente a IP23 sin embargo en la sección 5.2.1.1 características técnicas indican grado de protección del motor IP55 o su equivalente TEFC. Favor confirmar si requieren motor abierto WPI (IP21) o cerrado TEFC (IP55).

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 5 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Confirma que el Tipo requerido de motor es WPI (abierto)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	17:18:37

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En la sección 5.1.2.1 (pág. 30) se indica que el proveedor deberá realizar (01) un mantenimiento preventivo en las instalaciones de la entidad, precisando el procedimiento respectivo y los materiales a utilizar. Sin embargo en la pág. 47 adicionan a la cláusula del mantenimiento preventivo ¿El postor deberá desarrollar un programa de asistencia técnica mediante monitoreo y mantenimiento preventivo por 2 años, la misma que conllevará a la evaluación de los tableros. Favor solicitamos nos confirmar que entidad está requiriendo un solo mantenimiento preventivo para los (02) dos años. Asimismo confirmar si el procedimiento de dicho mantenimiento se tiene que indicar al momento de la presentación de las propuestas. Favor aclarar.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 5

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, La Entidad requiere de un Mantenimiento preventivo para los dos (02) años y el procedimiento deberá ser presentado con la entrega de los equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	17:18:37

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos dentro de la experiencia del postor en la especialidad adicionar a los bienes similares: bombas y/o electrobombas para pozo. Ello debido a que requerimiento corresponde a este tipo de equipos de bombeo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 5 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se incluirá a los bienes similares: bombas y/o electrobombas para pozo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:40:33

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
Se solicita al Comité de selección CONFIRMAR si ya cuentan con un Sistema de pre-lubricación o se deberá suministrar uno nuevo, para la Columna Interior.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se precisa que, se deberá de suministrar un nuevo sistema de pre-lubricación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:40:33

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Las Bases indican que las pruebas de performance del equipo se desarrollaran en el banco de pruebas de la fabrica y esto ocasionaría un retraso en la entrega de los equipos, Solicitamos al Comité aprobar como alternativa las Pruebas de performance en banco de pruebas del distribuidor local certificado por el fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acepta la consulta; la Prueba hidráulica de performance se podrá realizar en el Banco de pruebas del Distribuidor local certificado por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:40:33

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Las Bases indican que el Postor deberá presentar una carta del fabricante que lo designe como Distribuidor Autorizado en el presente proceso y la cual deberá ser notarial, Solicitamos al Comité ACEPTAR una Carta del fabricante que designe al Postor como Distribuidor Autorizado en carta simple y mencionando el presente proceso.

Acápíte de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3.1Literal: 5Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acepta como aval la Carta simple del fabricante como Distribuidor, pero deberá mencionar el presente proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:40:33

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité, CONFIRMAR si las pruebas de rendimiento de la curva de la bomba son con testigo (entidad) en el laboratorio del fabricante o en banco de pruebas local certificado y/o autorizado por el fabricante? Y el numero de personas que asistiran.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, las pruebas hidráulicas serán realizadas con presencia de Testigos. El numero de personas para la Pruebas serán de máximo tres (03).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:40:33

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:
Se solicita al Comité, ACEPTAR para la Capacitación el grado académico del especialista como un Ingeniero Mecánico o Ingeniero de Mecánica de Fluidos u otra especialidad de Ingeniería acorde al presente proceso.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge, Se Acepta otras especialidades de Ingeniería para la Capacitación en las instalaciones de la Entidad, siempre que estas especialidades estén acorde al presente proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:40:33

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité CONFIRMAR que el tiempo de entrega es para todo el ITEM global; dado que en el cuadro de la pagina 14 indican tiempos individuales de los sub items.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el tiempo de entrega global es de noventa (90) días calendario; luego de firmado el Contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:40:33

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:
Se solicita al Comité CONFIRMAR que el periodo de Garantía es para todo el ITEM global; dado que en la pagina 30 indica 01 año y en la pagina 47 indica 02 años.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se precisa que, el tiempo de garantia comercial es de dos (02) años; luego de la puesta en marcha de los equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:40:33

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de gabinete solicitan como material de fabricación a la lamina de acero negro LAF. Se solicita ACEPTAR que también se considere a la plancha de acero galvanizado debido a que cuenta con mejores características que el solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se aceptará como material de fabricación: lamina de acero LAF o similar o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:40:33

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:
En el espesor de fabricación de la puerta del gabinete solicitan un espesor de 1.5mm, se solicita se ACEPTAR gabinetes con 2mm de espesor para la puerta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge parcialmente, se aceptará que el espesor de fabricación de la puerta del gabinete podrá ser de 1.5mm o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:40:33

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:
En las especificaciones técnicas del variador de velocidad solicitan que cuente con 16 velocidades prefijadas. Se solicita se ACEPTAR como mínimo 8 velocidades fijas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge, el variador de velocidad deberá de contar como mínimo con 8 velocidades fijas/prefijadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:40:33

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:
En las especificaciones técnicas del variador solicitan control parabólico. Se solicita se considere también al control VVW el cual cuenta con características similares para control de bombas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se Acepta como mejora técnica; control parabólico o similar o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:40:33

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del variador solicitan 4 juegos de datos de motor y mando. Se solicita al comité que también se considere implementar los 4 juegos de datos de motor y mando a través del PLC del variador de velocidad con la finalidad que exista mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, a fin de garantizar la pluralidad de postores y de marcas, se considerará también 4 juegos de datos de motor y mando a través del PLC del variador de velocidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:40:33

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se solicita se considere como mínimo 3 saltos de frecuencia a fin de contar con mayor pluralidad de postes

Acápiteme de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se considerará como mínimo 3 saltos de frecuencia a fin de garantizar la pluralidad de postes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:40:33

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:
Es las especificaciones técnicas del variador solicitan que el factor de potencia sea 0.94. Se solicita se consideres como mínimo mayor o igual a 0.94

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge, el factor de potencia del variador será como mínimo, mayor o igual a 0.94

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:40:33

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del variador solicitan una eficiencia real mayor a 0.97. Se solicita se considere como mínimo a mayor o igual a 0.97

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, a fin de garantizar la pluralidad de postores, la eficiencia real del variador será como mínimo, mayor o igual a 0.97

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:40:33

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del variador solicitan un grado IP: IP55/UL type 12, se solicita que se considere como mínimo IP20 debido a que el variador estará dentro de un gabinete por lo que no sería necesario contar con un alto grado de protección ya que podría afectar al correcto funcionamiento del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, de acuerdo a lo coordinado con los especialistas eléctricos; el grado mínimo del variador será IP20.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:40:33

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:
En las especificaciones técnicas del variador, solicitan una garantía de 5 años. Se solicita se considere como mínimo 1 año a fin de contar con mayor pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge parcialmente, el tiempo de garantía comercial será de dos (02) años; luego de la puesta en marcha de los equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-41-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LIMPIEZA DEL POZO LOS PORTALES 2 - LOS PORTALES - ICA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:40:33

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:
En las especificaciones técnicas del medidor multifunción solicitan 4 DI(entradas digitales). Se solicita se considere como mínimo 2DI a fin de contar con mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge, para el medidor multifunción se solicitará como mínimo 2 DI (entradas digitales), a fin de garantizar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null