

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	18:52:54

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el segundo párrafo indica (...) que de requerirse un repuesto o material para la ejecución del mantenimiento correctivo, el contratista asumirá el costo del repuesto (...), al respecto pedimos amablemente a la entidad y/o comité de selección y/o área usuaria, establezcan los repuestos que debemos considerar o un tope en soles, ello sera importante para estructura una adecuada oferta económica y no sobre dimensionar costos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.3 Literal: b Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acoge la consulta, que el cambio de pieza o componentes que no se encuentra en el periodo de garantía, este será asumido por el contratista hasta un monto de S/ 20 000.00.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

asumido por el contratista hasta un monto de S/ 20 000.00.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	18:52:54

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el segundo párrafo, en caso se requiera importar algún repuesto (o parte), otorgan 15 días como máximo; dicho plazo es técnicamente imposible cumplir, por nuestra experiencia en estos casos, se requiere mínimo 45 días, dado que estos repuestos o partes, raras veces cuentan con stock, algunas veces tienen que fabricar u otras simplemente ya no tienen por que son equipos desfasados, que ya no cuentan con soporte y garantía, siendo así se tendría que importar un repuesto genérico, confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.3 Literal: b Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, con el fin de una mayor participación de postores, el plazo de entrega será ampliado a 45 días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

45 días

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	18:52:54

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Que pasaría si luego de cambiar algún repuesto el equipo (UPS), no arranque o no funcione, por que hay equipos que por el tiempo de vida, llegan en algún momento a un punto en que reparar sale mas caro que comprar un equipo nuevo, aclarar como se procedería en ese caso.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.3 Literal: b Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

según estudio de mercado, existe los dispositivos de la marca en el mercado, vigentes y compatibles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	18:52:54

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Observamos que el plazo de ejecución esta muy reducido, por la cantidad de equipos (UPS), y considerando que estan instalados en areas criticas, sera mas complejo de lo habitual realizar los mantenimientos; por ello y con el único objetivo de realizar un optimo servicio, pedimos ampliar a 45 días, ello se traducirá en mejores resultados para la entidad, al tener equipos bien ejecutados.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.2 Literal: . Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, con el fin de una mayor participación de postores, el plazo de entrega será ampliado a 45 días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

45 días

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	18:52:54

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con el objetivo de simplificar procesos, solicitamos que la presentación de los entregables sea por mesa de partes virtual, así mismo se brinde un plazo adicional al de ejecución, que sugerimos sea 4 días hábiles, tal como lo indica en el numeral IX FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VII Literal: . Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, la presentacion del entregable sera fisicamente por mesa de partes del hospital regional de ayacucho, en el plazo maximo de hasta 4 días hábiles siguientes a la culminación del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	10482208695	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	RICALDE VILCHEZ JERSSON JAIR	Hora de envío :	11:36:02

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento del cambio de todos los componentes, para una mayor precisión se requiere los part number o número de serie del equipamiento con la finalidad de validar la vigencia tecnológica de cada equipo en el caso de hacer un cambio de pieza convencional o la misma marca nos sugiera el reemplazo compatible, por lo que se solicita a la entidad brindar dicha información

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta que los repuestos deben ser originales, se adjuntara el numero de serie de los UPS en las bases del concurso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :10482208695

Nombre o Razón social :RICALDE VILCHEZ JERSSON JAIR

Fecha de envío :03/06/2024

Hora de envío :11:36:02

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
Se solicita a entidad confirmar el tipo de tensión al que trabajará el SPD de reemplazo, en todo caso se requiere brindar la marca y modelo actual para una mejor precisión

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, las características del Supresor son:
Marca: SineTamer
Modelo: RM-ST603Y2
Trifásico estrella de 480Vac
PSC: 40kA por fase
SPD tipo 2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la consulta, las características del Supresor son:
Marca: SineTamer
Modelo: RM-ST603Y2
Trifásico estrella de 480Vac
PSC: 40kA por fase
SPD tipo 2

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	10482208695	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	RICALDE VILCHEZ JERSSON JAIR	Hora de envío :	11:36:02

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad aclarar sobre el cambio o reparación de equipo para levantar las observaciones, ¿esto implicaría un cambio total de UPS?, o ¿hay componentes adicionales a la de la tabla por cambiar?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la consulta, se precisa que los repuestos a cambiar se encuentra en las bases del concurso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	10482208695	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	RICALDE VILCHEZ JERSSON JAIR	Hora de envío :	11:36:02

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad, indicar la cantidad, potencia y ubicación de los transformadores de aislamiento para el mantenimiento preventivo integral

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: b Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, para garantizar la idoneidad del servicio, se adjuntara la relacion de transformadores de aislamiento en las bases del concurso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	10482208695	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	RICALDE VILCHEZ JERSSON JAIR	Hora de envío :	11:36:02

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad aclarar, ¿cuáles son las acciones a tomar en el caso el equipo se encuentre discontinuado y no se pueda actualizar el firmware y no se integre a la red, por temas de antigüedad y la marca no pueda brindar el soporte correspondiente

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: b Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

según estudio de mercado, existe los dispositivos de la marca en el mercado, vigentes y compatibles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	10482208695	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	RICALDE VILCHEZ JERSSON JAIR	Hora de envío :	11:36:02

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad aclarar si cuentan con el software REMOTE VIEW PRO, ya que solo se solicita la configuración, por otro lado, esto se configurará en un equipo asignado por la entidad?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: b Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que se cuenta con el software REMOTE VIEW PRO instalado, configurado y con su licencia en un servidor alojado en el centro de datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	10482208695	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	RICALDE VILCHEZ JERSSON JAIR	Hora de envío :	11:36:02

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad aclarar el tema de ascensores, ya que no forma parte del proyecto

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.3 Literal: b Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, que debe decir (¿) la ocurrencia de una falla o avería en cualquiera de los UPS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

la ocurrencia de una falla o avería en cualquiera de los UPS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	10482208695	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	RICALDE VILCHEZ JERSSON JAIR	Hora de envío :	11:36:02

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad ampliar el tiempo de importación de equipos, ya que esto puede demandar incluso 4 a 6 semanas de componentes de fábrica

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.3 Literal: b Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

con el fin de una mayor participación de postores, el plazo de entrega será ampliado a 45 días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

45 días

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20607466760	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA Y COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:48:58

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento del cambio de todos los componentes, para una mayor precisión se requiere los part number o número de serie del equipamiento con la finalidad de validar la vigencia tecnológica de cada equipo en el caso de hacer un cambio de pieza convencional o la misma marca nos sugiera el reemplazo compatible, por lo que se solicita a la entidad brindar dicha información

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se aclara que los repuestos deben ser originales, se adjuntara el numero de serie de los UPS en las bases del concurso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20607466760	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA Y COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:48:58

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita a entidad confirmar el tipo de tensión al que trabajará el SPD de reemplazo, en todo caso se requiere brindar la marca y modelo actual para una mejor precisión

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, las características del Supresor son:

Marca: SineTamer
Modelo: RM-ST603Y2
Trifásico estrella de 480Vac
PSC: 40kA por fase
SPD tipo 2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la consulta, las características del Supresor son:

Marca: SineTamer
Modelo: RM-ST603Y2
Trifásico estrella de 480Vac
PSC: 40kA por fase
SPD tipo 2

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20607466760	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA Y COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:48:58

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad aclarar sobre el cambio o reparación de equipo para levantar las observaciones, ¿esto implicaría un cambio total de UPS?, o ¿hay componentes adicionales a la de la tabla por cambiar?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se precisa que los repuestos a cambiar se encuentra en las bases del concurso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20607466760	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA Y COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:48:58

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad, indicar la cantidad, potencia y ubicación de los transformadores de aislamiento para el mantenimiento preventivo integral

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

para garantizar la idoneidad del servicio, se adjuntara la relacion de transformadores de aislamiento en las bases del concurso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20607466760	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA Y COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:48:58

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad aclarar, ¿cuáles son las acciones a tomar en el caso el equipo se encuentre discontinuado y no se pueda actualizar el firmware y no se integre a la red, por temas de antigüedad y la marca no pueda brindar el soporte correspondiente,

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

según estudio de mercado, existe los dispositivos de la marca en el mercado, vigentes y compatibles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20607466760	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA Y COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:48:58

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad aclarar si cuentan con el software REMOTE VIEW PRO, ya que solo se solicita la configuración, por otro lado, esto se configurará en un equipo asignado por la entidad?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que se cuenta con el software REMOTE VIEW PRO instalado, configurado y con su licencia en un servidor alojado en el centro de datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20607466760	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA Y COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:48:58

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad aclarar el tema de ascensores, ya que no forma parte del proyecto

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.3 Literal: b Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

e aclara, que debe decir (¿) la ocurrencia de una falla o avería en cualquiera de los UPS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ocurrencia de una falla o avería en cualquiera de los UPS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20607466760	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA Y COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:48:58

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad ampliar el tiempo de importación de equipos, ya que esto puede demandar incluso 4 a 6 semanas de componentes de fábrica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.3 Literal: b Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

con el fin de una mayor participación de postores, el plazo de entrega será ampliado a 45 días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

plazo de entrega 45 días

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601274290	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS TCE S.A.C.	Hora de envío :	22:40:23

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Como es conocido en la industria, los fabricantes de UPS tienen equipos con funcionalidades similares o equivalentes, sin embargo, cada fabricante utiliza su propia tecnología: diseño, repuestos, herramientas, instrumentos, software de diagnóstico, de forma que un técnico especializado de una marca A, puede tener poco o nulo conocimiento de una marca B. Dado que el objeto del proceso es el mantenimiento de UPS de la marca SOCOMEC con los que cuenta el Hospital. Confirmar que para garantizar el mantenimiento de acuerdo con las instrucciones y prácticas del fabricante, el Ingeniero Responsable del servicio deberá contar con la Certificación Técnica otorgada por el fabricante SOCOMEC.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1.1 Literal: b.1 Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que las capacitaciones seran a corde a lo descrito en las bases, de acuerdo a la especialidad y servicio solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20567116191	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDIATEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:57:40

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En numeral VII Entregables, se indica que la presentación del "Primer entregable: hasta los treinta (30) días calendarios del día siguiente de notificado del contrato u orden de servicio"

Y en el numeral IX se indica que " El plazo para entregable será hasta 4 días hábiles siguientes a la culminación del servicio" Confirmar que El plazo de presentación del primer entregable sera´hasta 4 días habiles siguientes a la culminación del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VII, IX Literal: A Página: 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA EJECUCION DEL SERVICIO ES DE 45 DIAS CALENDARIOS. EN NUMERAL IX. SE REFIERE AL PLAZO QUE SE LE OTORGARA AL PROVEEDOR PARA PRESENTAR EL UNICO ENTREGABLE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20567116191	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDIATEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:57:40

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

El mantenimiento correctivo, implica importar los repuestos y componentes originales de la marca resultando que el plazo de 30 días es insuficiente para dar cumplimiento al servicio sin incurrir en moras por algún percance durante el proceso de importación.

Solicitamos al comité considere ampliar el plazo a 45 días posteriores a la firma del contrato

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.2 Literal: a Página: 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

con el fin de una mayor participación de postores, el plazo de entrega será ampliado a 45 días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPSs DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20567116191	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDIATEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:05:03

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Para conectar las tarjetas de gestión de la red se requiere que cada UPS tenga disponible un punto de red debidamente cableado y activo cercano y un patch cord.
Confirmar que el Hospital ya dispone y proporcionará los puntos de red activos para la conexión de cada UPS con su respectivo patch cord.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente la consulta, se confirma que el hospital ya dispone y proporcionara los puntos de red activos. Respecto a los patch cords, la institucion proveera dicho insumo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null