

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:56:39

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Se solicita SUPRIMIR los siguientes puntos como CARACTERISTICAS de las luminarias para las luminarias del Item 01 al Item 09.

SUPRIMIR:

- Peso
- Difusor
- Cableado
- Enganche de difusor

CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES Y PRESENTACION DE OFERTAS, Considerando asimismo que esos datos normalmente no se mencionan en las fichas técnicas sino en manuales u otro tipo de documentos de los productos lo cual va a ser bastante limitante las marcas a ofertar

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1      **Literal:** 0      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto el área usuaria, aclara que las características del bien son indispensables para la instalación hospitalaria, del cual, el peso, como indica son aproximados, es decir, son mínimos; el difusor, tiene la función de reducir la iluminancia y evitar el deslumbramiento; el cableado, se requiere para la instalación rápida de las luminarias; el enganche, garantiza la compactación del equipo. Por lo tanto, los postores deberán ceñirse conforme establece el requerimiento de las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:56:39

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Se solicita CONSIDERAR para las luminarias DESDE el ítem 01 al ítem 09 el IK desde 04, para una mayor participación de postes y pluralidad de marcas a ofertar

**Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 0 Página: 26**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto, el área usuaria aclara que, el grado de protección IK es el parámetro que nos permite clasificar los materiales eléctricos, contra impactos mecánicos externos, por ende, con la finalidad de promover la participación de postes y pluralidad de marcas, se modificará el grado de protección del bien contra caídas: IK04, IK05 o mayor de los bienes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con ocasión a las bases integradas, se efectuará la modificación de las características del numeral 1 al 9 respecto al grado de protección (IK): IK04, IK05 o mayor.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:56:39

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita CONSIDERAR para el ITEM N°01 LO SIGUIENTE:

- Downlight desde 14W
- IP20
- Aclarar si las medidas con mínimas o máximas las mencionadas en las bases
- Tiempo de vida útil: Desde 30,000 horas de vida
- Temperatura de Color: Desde 3500K
- Potencia desde 14W

Con la finalidad de lograr una mayor participación de postores y pluralidad de marcas de luminarias a ofertar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 0 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el área usuaria aclara que, las luminarias ha instalarse fueron calculadas bajo la Norma Técnico EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores del RNE. El IP20 no protegen contra la entrada de agua, por ende, se mantiene el IP 44; las dimensiones y el peso son mínimas, por lo que a fin de promover la participación de postores y pluralidad de marcas se ampliará la dimensión (min. ø 220 mm x 180 mm - máx.. ø 230 mm x 200 mm), y el peso (min. 0.50 Kg - máx.. 1.50 kg). Asimismo, se precisa que la vida útil del bien será igual a 50,000 hrs o mayor. Por lo tanto, se efectuará las modificaciones en las características del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se efectuará la modificación de las características, respecto al numeral 1. LUMINARIA CON LUZ LED 18W PARA EMPOTRAR de acuerdo al siguiente detalle:

- Peso: min. 0.50 Kg - max. 1.50 kg
- Dimensión: min. ø 220 mm x 180 mm - máx. ø 230 mm x 200 mm
- Tiempo garantizado de vida útil:50,000 hrs o mayor

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:56:39

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita CONSIDERAR para el ITEM N°02 LO SIGUIENTE:

- IP20
- IK02
- Aclarar si las medidas con mínimas o máximas las mencionadas en las bases

Con la finalidad de lograr una mayor participación de postores y pluralidad de marcas de luminarias a ofertar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 0 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el área usuaria aclara que, el IP20 solo protegen contra objetos de 1mm de diámetro, por lo que se mantiene el IP 40. Ahora con relación al grado de protección contra caídas se modificará con la variación de: IK04, IK05 o mayor conforme lo absuelto en la CONSULTA N°2. Asimismo, se aclara que las dimensiones serán mínimas, y el peso se ampliará (min. 4.50 Kg - máx. 6.0 kg).Por lo tanto, se efectuará las modificaciones en las características del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se efectuará la modificación de las características, respecto al numeral 2. LUMINARIA PARA INTERIOR LED TIPO PANEL EMPOTRABLE DE 36W de acuerdo al siguiente detalle:  
PESO: min. 4.50 Kg - máx. 6.0 kg

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:56:39

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita CONSIDERAR para el ITEM N°03 LO SIGUIENTE:

- Aplique desde 9W
- Desde IK04
- Suprimir Color RAL7016
- Aclarar si las medidas con mínimas o máximas las mencionadas en las bases
- Tiempo de vida útil: Desde 25,000 horas de vida
- Temperatura de Color: Desde 3000K a 6500K
- Flujo luminoso: Desde 900lm

Con la finalidad de lograr una mayor participación de postores y pluralidad de marcas de luminarias a ofertar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 0 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el área usuaria aclara que, las luminarias ha instalarse fueron calculadas bajo la Norma Técnica EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores del RNE. Se precisa que el color del bien podrá ser RAL 7016 o similar. Ahora con relación a las medidas se ampliará la dimensión (min. 200 mm x 110 mm x 100 mm - máx. 230 mm x 120 mm x 120mm), y el peso (min. 1.20 Kg - máx. 2.50 kg).Asimismo, se precisa que la vida útil del bien será igual a 50,000 hrs o mayor. Finalmente se precisa que el tiempo de vida útil, la temperatura de color y el flujo luminoso será igual que las especificaciones mínimas o mayor. Por lo tanto, se efectuará las modificaciones en las características del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se efectuará la modificación de las características, respecto al numeral 3. LUMINARIA CON LUZ LED 11.2W PARA ADOSAR de acuerdo al siguiente detalle:

- Color: RAL 7016 o similar
- Dimensión: min. 200 mm x 110 mm x 100 mm - máx. 230 mm x 120 mm x 120mm,
- Peso: min. 1.20 Kg - máx. 2.50 kg
- Tiempo de vida útil:50,000 HRS o mayor
- Color de la lampara:5,000 k o mayor
- Flujo luminoso: 2250Lm o mayor

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:56:39

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

- Se solicita CONSIDERAR para el ITEM N°04 LO SIGUIENTE:
- Luminaria LED desde 40W hasta 48W
  - SUPRIMIR: CUerpo de PINTURA ANTIBACTERIAL
  - IP54
  - Aclarar si las medidas con mínimas o máximas las mencionadas en las bases
  - Tiempo de vida util: Desde 30,000 horas de vida
  - Temperatura de Color: Desde 3500K

Con la finalidad de lograr una mayor participación de postores y pluralidad de marcas de luminarias a ofertar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 0 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el área usuaria aclara que, las luminarias a instalarse fueron calculadas bajo la Norma Técnica EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores del RNE, por lo que la potencia de 40W se mantiene. Asimismo, el Cuerpo de Pintura Antibacterial permite mantener libre de bacterias y otros microorganismos que pudieran adherirse a su superficie. Sobre el IP 65 protege contra chorros de agua y el IP54 solo contra salpicaduras de agua. Sobre las medidas incluye un rango de medidas mínimas y máximas, tanto en Peso y Dimensiones, para dar mayor participación a los postores. Peso: Mín. 4.5 Kg- Máx. 6.0 Kg. y las Dimensiones: 605mm x 605mm x 65 mm.

Se acoplará con baldosa acústica de 61x61cm. Sobre el Tiempo de Vida Útil se mantiene y se amplía de 50,000 hrs o mayor, por ser luminarias a instalarse en áreas blancas como Hospitalización, Centro de Cirugía y Partos La Temperatura de Color varia de 4,000 °K o mayor porque estos son aplicables para Hospitales o Centros de Salud. Por lo tanto, se efectuará las modificaciones en las características del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Con ocasión a las bases integradas, se efectuará la modificación de las características del bien, numeral 4:
- PESO: Min. 4.50 Kg. - Máx 6.0 Kg
  - TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA UTIL: 50,000 HRS o mayor.
  - TEMPERATURA DE COLOR: 4,000° o mayor

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:56:39

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

- Se solicita CONSIDERAR para el ITEM N°05 LO SIGUIENTE:
- COLOCAR IMAGEN REFERENCIAL
  - Luminaria LED desde 20W
  - Mencionar Temperatura de color de luz
  - SUPRIMIR: Mantenimiento capacidad de reemplazo independiente
  - IP54
  - Aclarar si las medidas con mínimas o máximas las mencionadas en las bases

Con la finalidad de lograr una mayor participación de postores y pluralidad de marcas de luminarias a ofertar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 0 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el área usuaria aclara que, las luminarias a instalarse fueron calculadas bajo la Norma Técnica EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores del RNE, por lo que la potencia de 22W se mantiene. Se incorpora la Temperatura de Color de 4,000°K a fin de complementar las características del bien. Se suprime la característica de ¿Mantenimiento: Capacidad de Reemplazo¿ para dar mayor participación de postores y pluralidad de marcas. Sobre el IP 65 protege contra chorros de agua y el IP54 solo contra salpicaduras de agua, por lo que se mantiene el IP65. Asimismo, se precisa y se amplía el Peso: Mín. 1.50 Kg - Máx. 2.5 Kg. y las Dimensiones: Mín. Ø230mm x 120mm - Máx. Ø260x130 mm. Por lo tanto, se efectuará las modificaciones en las características del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Con ocasión a las bases integradas, se incorpora la imagen referencial en el numeral 5 de las especificaciones técnicas, asimismo se efectuará la modificación de las características del bien, numeral 6:
- Se suprime MANTENIMIENTO: CAPACIDAD DE REEMPLAZO INDEPENDIENTE
  - PESO: Mín. 1.50 Kg. - Máx. 2.5 Kg
  - DIMENSIONES: Min. Ø230mm x 120mm - Máx. Ø260 mm x 130 mm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-275-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:56:39

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita CONSIDERAR para el ITEM N°06 LO SIGUIENTE:

- Luminaria tipo panel desde 30W
  - IP20
  - IK 04
  - Aclarar si las medidas con mínimas o máximas las mencionadas en las bases
  - Tiempo de vida útil: Desde 30,000 horas de vida
  - Temperatura de Color: Desde 3500K
  - SUPRIMIR: Cuerpo fabricado chapa de acero, pintura antibacterial
- Con la finalidad de lograr una mayor participación de postores y pluralidad de marcas de luminarias a ofertar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 0 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el área usuaria aclara que, las luminarias a instalarse fueron calculadas bajo la Norma Técnica EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores del RNE, por lo que la potencia de 32W se mantiene. Sobre el IP 65 protege contra chorros de agua y el IP20 solo contra sólidos de 12 mm, por ende, se mantiene el IP65. Asimismo, con la finalidad de obtener mayor participación de postores y pluralidad de marcas, se precisa que la Temperatura de Color variará de 4,000°K o mayor; el Tiempo de Vida Útil se amplía de 50,000 HRS o mayor y el PESO: min. 4.50 Kg. - máx. 6.0 Kg. Cabe precisar que las Dimensiones: 605mm x 605mm x 65 mm se mantienen para ser montadas con baldosa acústica de 61 cm x 61 cm. Por lo tanto, se efectuará las modificaciones en las características del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se efectuará la modificación de las características del bien, numeral 6:

- PESO: min. 4.50 Kg. - máx. 6.0 Kg
- TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA UTIL: 50,000 HRS o mayor
- TEMPERATURA DE COLOR: 4,000°K o mayor