

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GABINETE DE PISO PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20610934502	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	GENERALMANN INTEGRADOR S.A.C.	Hora de envío :	15:06:29

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Requisito de experiencia del postor en la especialidad

Se consideran bienes similares a los siguientes VENTAS DE GABINETES Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE RED.

Consulta:

Se podría considerar también como bienes y similares accesorios y partes de computo, gabinete y/o módulos gestores de turnos.

Acápito de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA AL PARTICIPANTE y se indica que las partes de computo, gabinete y/o módulos gestores de turnos. No pertenecen al rubro

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GABINETE DE PISO PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20512253769	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	KS INTERNATIONAL GROUP SAC	Hora de envío :	11:11:31

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se pueden considerar bienes iguales o similares como switchs, UPS y cables de red?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA AL PARTICIPANTE y se indica que los equipos como switchs, UPS y los cables de red no pertenecen al mismo rubro

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GABINETE DE PISO PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20611098317	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C.	Hora de envío :	18:40:35

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Consulta: EETT Gabinetes de 24UR y de 18UR

Solicitan: Pruebas de resistencia a nieblas salinas.

Los gabinetes solicitados exigen una garantía de 12 meses, esto debe prevalecer. Pruebas de resistencia a nieblas salinas y con una exclusiva clasificación se está direccionando los productos y no ha la fabricación Nacional, estos direccionamientos son revisados para la OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento

Con el fin de permitir la inclusión de fabricantes nacionales, se pide al comité, eliminar las exigencias de Pruebas de resistencia a nieblas salinas, ya que están dirigiendo marcas a los productos , debe prevalecer la garantía de 12 meses para cualquiera de los casos y las demás eett estándar.

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA AL PARTICIPANTE y se incluirea como opcional la pruebas de resistencias a nieblas salinas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse: se modifica las especificaciones técnicas :se incluirea como opcional las pruebas de resistencia a nieblas salinas

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GABINETE DE PISO PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BÁSICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20611098317	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA METALMECANICA Y TECNOLOGIA PARA LAS INDUSTRIAS S.A.C.	Hora de envío :	18:40:35

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Consulta: EETT Gabinetes de 24UR y de 18UR

Solicitan: normas y estándares IEC 60529; 60262 y estándares NF C 20-010; NF EN 50102, etc

Los gabinetes según estándares internacionales deben cumplir norma EIA310, IEC 60297, DIN 41414, ANSI. al solicitar, esto debe prevalecer. Al solicitar normas y estándares IEC 60529; 60262 y estándares NF C 20-010; NF EN 50102, etc, se está direccionando los productos y no ha la fabricación Nacional, estos direccionamientos son revisados para la OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento

Con el fin de permitir la inclusión de empresas nacionales, se pide al comité, eliminar las normas y estándares IEC 60529; 60262 y estándares NF C 20-010; NF EN 50102, etc, ya que están dirigiendo marcas a los productos, debe prevalecer el cumplimiento de norma EIA310, IEC 60297, DIN 41414, ANSI.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA AL PARTICIPANTE y se indica que la norma IEC 60529 establece la clasificación de los grados de protección IP, la norma IEC 62262 establece el grado de protección al impacto (resistencia), la norma NF C20-010 (asociación francesa normalización) establece el grado de protección para equipos eléctricos, la norma NF EN 50102 (normalización española) grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GABINETE DE PISO PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BÁSICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código : 20516134730

Nombre o Razón social : HAVICOM PERU SAC

Fecha de envío : 09/08/2023

Hora de envío : 21:30:27

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTADAS

en el punto 6.1. Gabinete de Piso de 24RU

Se solicita a la entidad confirmar si se debe de incluir un kit de ventiladores por cada gabinete de 24 RU y también de 18 RU.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE y se confirma que efectivamente deberá incluir 02 kit de ventiladores por cada gabinete de 24 RU y también de 18RU

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse: deberá incluir 02 kit de ventiladores por cada gabinete de 24 RU y también de 18 RU

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GABINETE DE PISO PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	21:30:27

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

De las especificaciones técnicas adjuntadas en el punto 6.2. Gabinete de 18RU
Se solicita a la entidad a fin cumplir con el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado "por una libertad de concurrencia, igualdad de trato, libre competencia de marcas y postores " aceptar gabinetes de 18RU que soporten una carga de 3Kg por cada RU, es decir soporten 54Kg de carga, según a EIA-310E , IEC 60297-3-100, debido a que la carga solicitada no es acorde a los gabinetes de 18RU.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.2 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE y se indica que el gabinete albergara en un interior UPS de 2KVA rackeable así como equipos por lo que es necesario que el Gabinete deba soportar la carga requerida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GABINETE DE PISO PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	21:30:27

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

De las especificaciones técnicas adjuntadas en el punto 6.2. GABINETE DE 18 RU
Se solicita a la entidad confirmar si en los gabinetes de 18RU, se debe contemplar también PDU horizontales.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.2 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE y se confirma que el gabinete de 18RU deberá contemplar PDU con 8 tomas horizontales como mínimo rackeable

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse: deberá contemplar PDU con 8 tomas horizontales como mínimo rackeable

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GABINETE DE PISO PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVCIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	21:30:27

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

se consulta a la entidad si los bienes similares como accesorios para sistema a red se aceptaran cable de red UTP, patch cord, Jack rj45, ordenador horizontal, patch panel, placa frontal, tapa ciega, caja Jack modular RJ45, dado que son bienes que tambien se usan en el cableado estructurado al igual que los gabinetes

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE y se indica que el cable de red UTP, patch cord, jack rj45,ordenador horizontal, patch panel, placa frontal, tapa ciega , caja jack modular JR45. no pertenecen al rubro

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GABINETE DE PISO PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20607961973	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES LOGISTICAS TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	23:28:32

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

GABINETE DE 18 RU

Se observa que la carga solicitada para el gabinete de 18 RU es desproporcional según lo establecido en la EIA-310E , IEC 60297-3-100, por lo tanto Se solicita al área usuaria que acepte carga de 54 kg dado que esta carga se encuentra en varias marcas del mercado para pluralidad de postes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 19 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE y se indica que el gabinete albergara en un interior UPS de 2KVA rackeable asi como equipos por lo que es necesario que el Gabinete deba soportar la carga requerida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null