

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-CS-MDCC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES DE LADRILLO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 50884 DISTRITO DE CCATCA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO, CUI 2601805

Ruc/código :	20526980574	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Hora de envío :	21:58:23

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Indican que la cocción del ladrillo debe ser en un 1.-Horno tipo Túnel de proceso continuo, 2.-Que se colocara con un espesor de 1.5cm ? al exigir que sea la quema en el tipo de horno estarían restringiendo la participación ,ya que en la ciudad del Cusco no existe un horno tipo túnel ,deberán aclarar .

con respecto al punto 2 indican que se colocara con un espesor de 1.5cm a que se refieren o que tiene que ver los ladrillos en el horno o en la Obra?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma E-70

Análisis respecto de la consulta u observación:

Teniendo la autorización de Área Usuaría, los integrantes de comité de selección, de la observación formulado del participante se acoge la observación. Por lo tanto, se incorpora "¿ horno tipo túnel, PAULISTA, MÓVIL, VOLCÁN, ENTRE OTRO de proceso continuo se colocará con un espesor de 1.5 cm. COMO MÍNIMO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Es el ladrillo fabricado de arcilla moldeada, extruida y quemada o cocida en un horno tipo, túnel paulista, móvil, volcán, entre otro de proceso continuo se colocará con un espesor de 1.5cm. como mínimo.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA
Nomenclatura : AS-SM-16-2024-CS-MDCC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES DE LADRILLO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 50884 DISTRITO DE CCATCA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO, CUI 2601805

Ruc/código :	20526980574	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Hora de envío :	22:02:18

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con respecto al PESO DEL LADRILLO LA NORMA E-70 NO contempla , que Norma estan empleando .
El peso del ladrillo para un ladrillo de: 9cmx13cmx24cm. tipo IV el peso varia entre 3.3 kgr. a 3.6 Kgr.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma E-70.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Teniendo la autorización de Área Usuaría, los integrantes de comité de selección, acogen la observación formulada, respecto al peso de LADRILLO MECANIZADO KING KONG DE 9 CM X 13CM X 24CM. Quedando de la siguiente manera: PESO PROMEDIO DE 3.3 KG A 3.6 KG C/U

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PESO PROMEDIO DE 3.3 KG A 3.6 KG cada uno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA
Nomenclatura : AS-SM-16-2024-CS-MDCC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES DE LADRILLO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 50884 DISTRITO DE CCATCA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO, CUI 2601805

Ruc/código :	20526980574	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Hora de envío :	22:04:35

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para el Ladrillo de Techo de 15cm.x30cm.x30cm. , podrían indicar que tipo de ladrillo están considerando?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

E-70

Análisis respecto de la consulta u observación:

Teniendo la Autorización de Área Usuaría, los integrantes de comité de selección se acoge la observación que corresponde al tipo de ladrillo: LADRILLO MECANIZADO P/ TECHO DE 15X30X30 CM ACANALADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LADRILLO MECANIZADO P/ TECHO DE 15X30X30 CM ACANALADO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA
Nomenclatura : AS-SM-16-2024-CS-MDCC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES DE LADRILLO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 50884 DISTRITO DE CCATCA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO, CUI 2601805

Ruc/código :	20526980574	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Hora de envío :	22:08:17

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

De acuerdo a las exigencias REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

Podrían aclarar en que momento se debe adjuntar los Certificados de Calibración del Laboratorio que se realizo las pruebas de Control de Calidad al momento de presentar la PROPUESTA o AL MOMENTO DE SER ADJUDICADO?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 9 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la consulta formulada, los integrantes de comité de selección ratifican que, dicha condición está establecida en literal k) del numeral 2.4 de Bases Administrativas del presente procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno