

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MINAG - PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-MIDAGRI-PESCS-O-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE DE 400 MM, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, PARA EL PROYECTO: REPARACION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA DE LINEA DE CONDUCCION Y CANAL DE RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO MOLINO-HUANQUISPA HUAMBALPA-VILCASHUAMAN-AYACUCHO

Ruc/código :	20574653445	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	COAY INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:57:33

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se lee las especificaciones técnicas de los accesorios HDPE (Codo HDPE DE 400MM X 90°, X 45°, X 22.5°, X 11.5°; TEE REDUCIDA, ETC). Consideran PN 12.5 PE 100 SDR13.6; sin embargo, no especifican si estos accesorios podrán ser SEGMENTADOS o necesariamente serán INYECTADOS. Los accesorios INYECTADOS, tendrían que venir de importación, con lo cual no se cumplirían los plazos establecidos en las bases del presente proceso. Sugerimos agregar el termino "SEGMENTADO" para todos los accesorios, asegurando la CALIDAD, DURABILIDAD Y GARANTÍA del producto con una declaración jurada o similar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VI Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN y se procederá agregar a las especificaciones técnicas para incluir la opción de "segmentado" para todos los accesorios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINAG - PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MIDAGRI-PESCS-O-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE DE 400 MM, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, PARA EL PROYECTO: REPARACION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA DE LINEA DE CONDUCCION Y CANAL DE RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO MOLINO-HUANQUISPA HUAMBALPA-VILCASHUAMAN-AYACUCHO

Ruc/código :	20574653445	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	COAY INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:57:33

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Se observa que solicitan en el EQUIPO DE TERMOFUSIÓN: CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD emitido por el representante y/o distribuidor autorizado de la marca, con antigüedad no mayor a 06 meses. Solicitamos que se extienda a 12 meses para la mayor participación de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** VI    **Literal:** 6    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Libre participación de postores.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN y se procederá a extender el requisito del CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD del EQUIPO DE TERMOFUSIÓN a 12 meses.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MINAG - PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MIDAGRI-PESCS-O-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE DE 400 MM, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, PARA EL PROYECTO: REPARACION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA DE LINEA DE CONDUCCION Y CANAL DE RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO MOLINO-HUANQUISPA HUAMBALPA-VILCASHUAMAN-AYACUCHO

Ruc/código :	20574653445	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	COAY INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:57:33

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Se observa que solicitan en el EQUIPO DE TERMOFUSIÓN: la calibración de manómetros y termocuplas con una antigüedad no mayor a 06 meses. Solicitamos se pueda ampliar a no mayor de 12 meses, pues la actualización y/o calibración de los equipos mencionados es suficiente una vez al año. Y se podría tener mayor participación de postores en el presente proceso.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** VI    **Literal:** 6    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Libre concurrencia de postores.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN y se procederá a ampliar el requisito de calibración de manómetros y termocuplas a una antigüedad no mayor a 12 meses.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MINAG - PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MIDAGRI-PESCS-O-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE DE 400 MM, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, PARA EL PROYECTO: REPARACION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA DE LINEA DE CONDUCCION Y CANAL DE RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO MOLINO-HUANQUISPA HUAMBALPA-VILCASHUAMAN-AYACUCHO

Ruc/código :	20574653445	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	COAY INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:57:33

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Se observa que solicitan en el EQUIPO DE TERMOFUSIÓN MARCA RECONOCIDA (ADJUNTAR FICHA TECNICA), lo cual vulnera el principio de libre participación de postores y existe una discrepancia con el término "Marca reconocida" pues en el mercado existen diversas marcas y no se podría calificar cual es mas reconocido o menos reconocido. Por lo expuesto, SOLICITAMOS se quite el termino "MARCA RECONOCIDA", sin embargo, si se debe presentar la ficha técnica.

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: VI    Literal: 6    Página: 26**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Libre participación de postores

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN y se procederá a eliminar el término "Marca reconocida" del requisito del EQUIPO DE TERMOFUSIÓN. Sin embargo, se mantendrá la exigencia de presentar la ficha técnica correspondiente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MINAG - PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MIDAGRI-PESCS-O-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE DE 400 MM, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, PARA EL PROYECTO: REPARACION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA DE LINEA DE CONDUCCION Y CANAL DE RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO MOLINO-HUANQUISPA HUAMBALPA-VILCASHUAMAN-AYACUCHO

Ruc/código :	20574653445	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	COAY INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:57:33

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Se observa que en el EQUIPO DE ELECTROFUSIÓN, solicitan CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD emitido por el representante y/o distribuidor autorizado de la marca con antigüedad no mayor a 06 meses. Solicitamos ampliar este plazo a 12 meses de antigüedad, pues es el protocolo habitual para estas maquinas. Con esto se conseguirá la mayor participacion de postores

**Acápite de las bases :    Sección:** Especifico    **Numeral:** VI    **Literal:** 6    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Libre concurrencia de postores

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN y se procederá a ampliar el plazo del CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD del EQUIPO DE ELECTROFUSIÓN a 12 meses de antigüedad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MINAG - PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MIDAGRI-PESCS-O-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE DE 400 MM, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, PARA EL PROYECTO: REPARACION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA DE LINEA DE CONDUCCION Y CANAL DE RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO MOLINO-HUANQUISPA HUAMBALPA-VILCASHUAMAN-AYACUCHO

Ruc/código :	20574653445	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	COAY INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:57:33

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Se observa en el EQUIPO DE ELECTROFUSIÓN el término MARCA RECONOCIDA, lo cual genera discrepancia pues no se podrá definir en la evaluación de las ofertas cual maquina es mas reconocida que la otra.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VI Literal: 6 Página: 26**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Libre participacion de postores

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN y se procederá a eliminar el término "Marca reconocida" del requisito del EQUIPO DE ELECTROFUSIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MINAG - PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MIDAGRI-PESCS-O-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE DE 400 MM, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, PARA EL PROYECTO: REPARACION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA DE LINEA DE CONDUCCION Y CANAL DE RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO MOLINO-HUANQUISPA HUAMBALPA-VILCASHUAMAN-AYACUCHO

Ruc/código :	20574653445	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	COAY INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:57:33

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Se observa en PELADOR ROTATIVO RANGO 63 - 250MM dice MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO, ADJUNTAR FICHA TÉCNICA. Solicitamos quitar el término "MARCA RECONOCIDA" pues es un termino que genera controversia.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** VI    **Literal:** 6    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Libre participación de postores

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN y se procederá a eliminar el término "Marca reconocida " del requisito del PELADOR ROTATIVO RANGO 63 - 250MM. Sin embargo, se mantendrá la exigencia de presentar la ficha técnica correspondiente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MINAG - PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MIDAGRI-PESCS-O-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE DE 400 MM, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, PARA EL PROYECTO: REPARACION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA DE LINEA DE CONDUCCION Y CANAL DE RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO MOLINO-HUANQUISPA HUAMBALPA-VILCASHUAMAN-AYACUCHO

Ruc/código :	20574653445	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	COAY INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:57:33

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se observa una descripción de CODOS HDPE X ANGULO VARIABLE, damos por entendido que es la descripción de la tabla de DETALLE DE ACCESORIOS. Solicitamos que se haga extensivo el detalle para las TEE REDUCIDAS DE HDPE.

Debería decir TEE REDUCIDA DE 400MM X 110MM Y TEE REDUCIDA DE 400MM X 200MM, serán fabricados (segmentados) con tubería HDPE PN12.5 SDR 13.6 PE100

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VI Literal: 6 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN y se procederá a ampliar la descripción para las TEE REDUCIDAS DE HDPE en la tabla de DETALLE DE ACCESORIOS. Se incluirán las especificaciones de TEE REDUCIDA DE 400MM X 110MM y TEE REDUCIDA DE 400MM X 200MM, que serán fabricadas (segmentadas) con tubería HDPE PN12.5 SDR 13.6 PE:100.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MINAG - PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MIDAGRI-PESCS-O-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE DE 400 MM, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, PARA EL PROYECTO: REPARACION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA DE LINEA DE CONDUCCION Y CANAL DE RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO MOLINO-HUANQUISPA HUAMBALPA-VILCASHUAMAN-AYACUCHO

Ruc/código :	20574653445	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	COAY INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:57:33

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Se observa que solicitan INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: ING CIVIL BACHILLER; de lo cual por recomendación de pronunciamientos de OSCE los residentes de obra deberán ser TITULADOS y COLEGIADOS. En ese sentido debería solicitar como personal clave un INGENIERO CIVIL TITULADO Y COLEGIADO.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** VI      **Literal:** 6      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN y se procederá a modificar el requisito del INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, solicitando que sea un INGENIERO CIVIL TITULADO Y COLEGIADO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MINAG - PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MIDAGRI-PESCS-O-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE DE 400 MM, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, PARA EL PROYECTO: REPARACION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA DE LINEA DE CONDUCCION Y CANAL DE RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO MOLINO-HUANQUISPA HUAMBALPA-VILCASHUAMAN-AYACUCHO

Ruc/código :	20574653445	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	COAY INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:57:33

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

El profesional requerido no deberá ADJUNTAR un contrato en SIFÓN, pues su experiencia similar abarca todos los campos de la termofusión.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VI Literal: 6 Página: 33**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN y se procederá a eliminar la obligación de que el profesional requerido adjunte un contrato en SIFÓN.Sin embargo, se mantendrá la exigencia de presentar su experiencia en todos los ámbitos relacionados al campo de termufución de tubería de HDPE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null