

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código : 20602828591

Fecha de envío : 25/10/2023

Nombre o Razón social : Q - ENERGY ORIENTE S.A.C.

Hora de envío : 16:12:32

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos puedan considerar como personal clave a INGENIERO ELECTRÓNICO, ya que dicho perfil también se ajusta a lo solicitado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C **Página: 41**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante el area usuaria ACLARA, que efectivamente es viable la participación del Ing. Electromecánico, como personal clave por lo que dicha modificacion se realizara en la integracion de bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

01 ingeniero Electromecánico, y/o ramas afines (electricista, industrial, Ing. Electrónico) con experiencia de 01 año en instalación de sistemas fotovoltaicos y/o electrobombas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20602828591	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	Q - ENERGY ORIENTE S.A.C.	Hora de envío :	16:12:32

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos puedan considerar como personal clave a Técnico en Electrotecnia Industrial y/o Técnico en ingeniería electrónica, considerando que también cumplen con el perfil requerido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante el area usuaria ACLARA, que efectivamente es viable la participación del Técnico en Electrotecnia Industrial y/o Técnico en ingeniería electrónica, como personal clave por lo que dicha modificacion se realizara en la integracion de bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ 01 técnico electricista, electromecánico y/o industrial y/o Electrotecnia Industrial y/o Técnico en ingeniería electrónica con experiencia de 01 año en instalación de sistemas fotovoltaicos, y/o electrobombas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:48:09

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

La entidad solicita para la bomba centrífuga trifásica de 5,5HP , que el datasheet mencione Numero de impulsores , favor de que la inclusión de esta información pueda ser opcional.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizara por el participante,el area usuaria ACLARA que,la Electrobomba Centrífuga Trifásica de 5.5 HP solicitada es de (2 IMPULSORES O DE DOBLE RODETE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se requiere la Adquisición de la ELECTRO BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA CON 02 IMPULSORES O DE DOBLE RODETE.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:48:09

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

La entidad solicita para la bomba centrífuga trifásica de 5,5HP, que el grado de protección sea IP44, favor de aceptar grados de protección IP X4 para así poder contar con pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante el area usuaria ACLARA que la proteccion IP44 y IPX4, tienen el grado de proteccion contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, por lo que dicha modificacion se realizara en la integracion de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

la bomba centrífuga trifásica de 5,5HP, Se requiere la Adquisicion de bomba centrífuga trifásica de 5,5HP, con grado de protección IP44 y/o IPX4.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:48:09

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

La entidad solicita para la bomba centrífuga trifásica de 5,5HP , que el datasheet mencione Numero de impulsores , favor de que la inclusión de esta información pueda ser opcional.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto ala consulta realizada por el participante, el area usuaria ACLARA, que la informacion del numero de los impulsores en la datsheet sera opcional, por lo que aclarar en la integracion de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

la bomba centrífuga trifásica de 5,5HP, Numero de Impulsores: 2 (informacion Opcional)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:48:09

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

La entidad solicita para la bomba centrífuga trifásica de 5,5HP , que la altura manométrica máx. sea de 62m , favor de aceptar que la altura manométrica sea de 63m para así poder contar con mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta realizada por el participante, el area usuaria ACLARA, que para la bomba centrífuga trifásica de 5,5HP, la altura manométrica máxima sea de 62 m o superior, por lo que dicha modificacion se realizara en la integracion de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

la bomba centrífuga trifásica de 5,5HP, Altura manometrica max. = 62 m o superior.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:48:09

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

La entidad solicita para la bomba centrífuga trifásica de 5,5HP , que el peso de la electrobomba sea de 49Kg, favor de aceptar pesos menores a el indicado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta realizada por el participante, el area usuaria ACLARA, con respecto a la electrobomba Centrífuga Trifásica de 5.5 HP, puede tener un peso APROXIMADO a los 49 kg, dicha modificacion se realizara en la integracion de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

la bomba centrífuga trifásica de 5,5HP, Peso APROXIMADO: 49 kg

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:48:09

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

La entidad solicita para la electrobomba centrífuga autocebante 4/200 de 2hp trifásica, que en el datasheet mencione que el dispositivo es de la familia centrífuga , favor de no invalidar la oferta si no se cuenta con esta mencion.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la Consulta realizada por el participante, el área usuaria ACLARA, que en el datashhet de la ELECTROBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE 4/200 DE 2 HP TRIFASICA., sera opcional, por lo que se aclarara en la integracion de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

electrobomba centrífuga autocebante 4/200 de 2hp trifásica, Familia: Centrífuga autocebambte (informacion opcional en el datasheet.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:48:09

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

La entidad solicita para la electrobomba centrífuga autocebante 4/200 de 2hp trifásica, que el datasheet mencione Numero de impulsores , favor de que la inclusión de esta información pueda ser opcional.

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta realizada por el participante, el área usuaria ACLARA, que la información del número de los impulsores en el datasheet será opcional, por lo que aclarar en la integración de bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

electrobomba centrífuga autocebante 4/200 de 2hp trifásica, Numero de Impulsores: 1 (información Opcional)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:48:09

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

La entidad solicita para la bomba sumergible 4st25g/30 de hp trifásica, un impulsor y/o rodete: lexan 141-R, favor de aceptar impulsores delryn para así poder tener pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta realizada por le participante, el area usuaria ACLARA, con respecto que los impulsor y/o rodete de la bomba sumergible 4st25g/30 de hp trifásica, pueden ser en lexan 141-R y/o impulsor derlin, dicha modificacion se realizara en la integracion de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

bomba sumergible 4st25g/30 de hp trifásica con Impulsor y/o rodete: lexan 141-R y/o Delrin.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:48:09

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

La entidad solicita para la bomba sumergible 4st25g/30 de hp trifásica, una cantidad de etapas de 17, favor de aceptar que la cantidad de etapas puede ser mínimo 14.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta realizada por el participante, el área usuaria ACLARA, con respecto a la bomba sumergible 4st25g/30 de 3 hp trifásica, se plantea que el número de etapas sea entre 14 y 17, siempre y cuando sea igual o superior a las exigencias solicitadas en el proyecto, dicha modificación se realizara en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

bomba sumergible 4st25g/30 de hp trifásica con Número de Etapas: entre 14 y 17.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:48:09

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

La entidad solicita para la bomba sumergible 4st25g/30 de hp trifásica, una altura manométrica min de 38m, favor de aceptar que la altura manométrica mínima pueda ser mínimo de 43m.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta realizada por el participante, el área usuaria ACLARA, con respecto a la bomba sumergible 4st25g/30 de 3 hp trifásica, la altura manométrica mínima considerada es de 38 m o superior, dicha modificación se realizará en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

bomba sumergible 4st25g/30 de hp trifásica con Altura manométrica min. = 38 m o superior.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:48:09

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

La entidad solicita para la bomba sumergible 4st25g/30 de hp trifásica, una altura manométrica máx. de 154m, favor de aceptar que la altura manométrica máx. pueda ser mayor para así contar con pluralidad de postes.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta realizada por el participante, el área usuaria ACLARA, con respecto a la bomba sumergible 4st25g/30 de 3 hp trifásica, la altura manométrica máxima considerada es de 154 m o superior. Dicha modificación se realizará en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

bomba sumergible 4st25g/30 de hp trifásica, con Altura manométrica max. = 154 m o superior.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:48:09

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

La entidad solicita para la bomba sumergible 4st25g/30 de hp trifásica, solicita un dispositivo con altura de 994mm, favor de aceptar dispositivos con menores dimensiones para así contar con pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta realizada por el participante, el area usuaria ACLARA, con respecto a la electrobomba Sumergida 4st25g/30 de 3hp trifásica , puede tener dimensiones APROXIMADAS a lo descrito en las E.T siendo superiores o inferiores, siempre y cuando cumpla con todas las características y prestaciones solicitadas, garantizando el buen funcionamiento del sistema. dicha aclaración se realizara en la integracion de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

bomba sumergible 4st25g/30 de hp trifásica Altura APROXIMADA: 994 mm

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:48:09

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

La entidad solicita para la bomba sumergible 4st25g/30 de hp trifásica, un peso de 18Kg, favor de aceptar peso menores para asi poder contar con una pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta realizada por el participante, el area usuaria ACLARA, con respecto a la bomba Sumergida 4st25g/30 de 3 hp Trifásica, el peso del equipo es APROXIMADO a 18 kg, pudiendo ser ma o menos, pero que cumpla con todas las características y prestaciones solicitadas, garantizando el buen funcionamiento del sistema. Dicha aclaracion se realizara en la integracion de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

bomba sumergible 4st25g/30 de hp trifásica, con Peso APROXIMADO: 18 kg

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:48:09

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

La entidad solicita para los Paneles solares de 550W, una eficiencia del modulo aprox:21,3%, favor de aceptar eficiencias de 21%.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta realizada por el participante, el area usuaria ACLARA, que con respecto a los Paneles Solares de 550W, la eficiencia de 21.3% es de manera APROXIMADA, siendo mas o menos el porcentaje de eficiencia, siempre y cuando cumpla con todas las caraterísticas y prestaciones solicitadas para el proyecto, Dicha Aclaracion se realizara en la integracion de Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Paneles solares de 550W con eficiencia del modulo APROXIMADO: 21.3 % o 21%

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:48:09

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

La entidad solicita para el KIT DE CONTROL Y GESTION DE SISTEMA un grado de protección de IP21 , favor de confirmar si aceptaran que esta descripción sea considerada opcional

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 9 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta realizada por el participante, el area usuaria ACLARA, con respecto al KIT DE CONTROL Y GESTIÓN DE SISTEMA, que es necesario que dichos dispositivos electrónicos tengan un grado de protección por lo cual se solicita la protección IP21, siendo este necesario debido a las condiciones donde se instalaran dichos aparatos. por lo que se pide respetar las bases del proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

KIT DE CONTROL Y GESTION DE SISTEMA con Grado de Proteccion: IP21

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20562613898	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	OCASOL PERU S.R.L.	Hora de envío :	21:44:19

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

SOBRE LAS BATERIAS DE LITIO ¿ES INDISPENSABLE QUE SEAN DE 100AH? CON LAS DE 200AH, SE PODRIA AHORRAR ESPACIO Y CANTIDAD CON LA MISMA POTENCIA Y CAPACIDAD EN CARGA Y DESCARGA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta realizada por el participante, el area usuaria ACLARA, que los cálculos y diseños fueron realizados con las baterías de 100 AH, 48V - 4.8 KWH, por lo que se respetara las bases del proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se mantienen las baterías de Litio de 100 Ah - 48V - 4.8 KWH, de acuerdo a lo descrito en las E.T.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20562613898	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	OCASOL PERU S.R.L.	Hora de envío :	21:44:19

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

REFERENTE A LOS INVERSORES/CARGADORES, EN CARACTERISTICAS GENERALES INDICAN: DEBE CONTAR CON DOS SEGUIDORES MPPT. SE ENTIENDE QUE LOS EQUIPOS SON SOLAMENTE INVERSORES Y LA ETAPA DE CARGADORES ES CON RED ELECTRICA O GENERADOR ELECTRICICO, Y EN LAS CARACTERISTICAS DEL CARGADOR SOLO HACEN REFERENCIA A CARGAR CON RED ELECTRICA ALTERNA. ¿A QUÉ SE REFIEREN CON DOS SEGUIDORES MPPT? ¿O SE ESTA HACIENDO REFERENCIA A QUE EL EQUIPO PERMITA UNA TOPOLOGÍA PARALELA A LA RED CON CONTROLADOR DE CARGA MPPT?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 8 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante, el area usuaria ACLARA, se solicita 02 puertos de comunicación de uso general, dicha aclaracion se realizara en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe de contar con 2 puertos de comunicación de uso general.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20562613898	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	OCASOL PERU S.R.L.	Hora de envío :	21:44:19

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

SE SOLICITA UN INVERSOR OFF-GRID DE 800UVA/800W 12UV20A. ¿SE REQUIERE SOLO UN INVERSOR A 800W, 12 VOLTIOS? O ¿O INVERSOR CON CONTROLADOR DE 20A? TENER EN CUENTA QUE YA ESTAN SOLICITANDO CONTROLADOR DE 10A.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 27 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta realizada por el participante, el area usuaria ACLARA, que se requiere un inversor de 800 W a 12 voltios, en vista que ya cuenta con un controlador de 10A. Dicha aclaracion se realizara en la integracion de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Inversor off-grid de 800W 12V

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	22:14:03

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

SOLICITAN BATERIAS: BATERIA DE LITIO 48 V - 4.8 KWH INCLUYE CABLES PARA CONEXIÓN DE BATERIA A BATERIA CON TERMINALES RJ45 CARACTERITICAS:

- ¿ Capacidad útil: 4800Wh
- 442 x 420 x 161 mm
- ¿ Interfaces de comunicaciones: RS485, CAN
- 95%
- ¿ Vida útil estimada: más de 15 años (25°C)
- 6000 con descargas al 95%
- ¿ INCLUYE: cables de interconexión entre baterías.

- ¿ Tensión de trabajo nominal (V): 48V
- ¿ Dimensiones físicas:
- ¿ Peso: 38Kg
- ¿ Profundidad de descarga:
- ¿ Amperios-Hora de la Batería: 75
- ¿ Ciclos de vida: más de
- ¿ Garantía: 7 años a más.

SOLICITAMOS SE INCLUYA ESTAS CARACTERISTICAS BATERIAS: BATERIA DE LITIO 48 V - 4.8 KWH INCLUYE CABLES PARA CONEXIÓN DE BATERIA A BATERIA CON TERMINALES RJ45 CARACTERITICAS:

- ¿ Tensión de trabajo nominal (V): 48V
- 4600Wh
- mm
- ¿ Interfaces de comunicaciones: RS485, CAN
- 90%
- ¿ Vida útil estimada: más de 15 años (25°C)
- 6000 con descargas al 95%
- ¿ INCLUYE: cables de interconexión entre baterías.

- ¿ Capacidad útil:
- ¿ Dimensiones físicas: 500 x 448 x 135
- ¿ Peso: 45Kg
- ¿ Profundidad de descarga:
- ¿ Amperios-Hora de la Batería: 75
- ¿ Ciclos de vida: más de
- ¿ Garantía: 10 años a más.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones b) Igualdad de trato. e) Competencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta realizada por el participante, el area usuaria ACLARA, con respecto a las baterías de litio 48V- 4.8 KWH, incluye cables para conexión de batería a batería con terminales RJ45, se detalla y amplía las características siguientes siempre y cuando cumplan con la demanda solicitada para el buen funcionamiento del sistema, dichas características se describen a continuación:

- * Tensión de trabajo nominal (V): 48V
- 4800Wh
- mm y/o 500x448x135 mm y/o aproximados.
- * Interfaces de comunicaciones: RS485, CAN
- * Profundidad de descarga: de 90 a 95%
- Hora de la Batería: 75
- (25°C)
- * Garantía: 7 a 10 años a más.
- cables de interconexión entre baterías.

- *Capacidad útil: 4600 a
- * Dimensiones físicas: 442 x 420 x 161
- * Peso: 38 a 45 Kg
- * Amperios-
- * Vida útil estimada: más de 15 años
- * Ciclos de vida: más de 6000 con descargas al 95%
- * INCLUYE:

por lo que dicha modificación se realizara en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa la inclusión de las siguientes características:

SOLICITAMOS SE INCLUYA ESTAS CARACTERISTICAS BATERIAS: BATERIA DE LITIO 48 V - 4.8 KWH INCLUYE CABLES PARA CONEXIÓN DE BATERIA A BATERIA CON TERMINALES RJ45 CARACTERITICAS:

- * Tensión de trabajo nominal (V): 48V
- *Capacidad

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

útil: 4600 a 4800Wh
420 x 161 mm y/o 500x448x135 mm y/o aproximados.
Kg
comunicaciones: RS485, CAN
* Profundidad de descarga: de 90 a 95%

* Dimensiones físicas: 442 x
* Peso: 38 a 45
* Interfaces de

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	22:14:03

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Solicitan:

ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA 5 PANELES SOLARES. ANGULO DE INCLINACIÓN 15°. FABRICADO D E ALUMINIO ANONIZADO (ACERO INOXIDABLE)

La Estructura Inclínada 15° 5 Paneles es un soporte diseñado para fijar 5 paneles fotovoltaicos en superficies planas, que no cuentan con la inclinación idónea. La estructura se puede ajustar de 10 a 15 grados o de 15 a 30 grados, según sea necesario. Esta Estructura ancla un panel solar con tamaño máximo de 1,134 x 2,274 m. Espesor de perfil: 50 mm Material: Aluminio de Alta calidad (anonizado) que proporciona a la Estructura una capa protectora que aumenta su resistencia.

SOLICITAMOS SE NOS INDIQUE SI LA ESTRUCTURA SOPORTE PARA PANELES SOLARES TENDRA AGUNA ALTURA DESDE EL PISO ADEMÁS INDICAR SI CONSIDERAREMOS ARMADO DE DADOS DE CONCRETO PARA LA FIJACION DE LAS MISMAS.

Acápites de las bases : Sección: Específico

Numeral: III

Literal: 26

Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta realizada por el participante, el área usuaria ACLARA, que la estructura de soporte de paneles solares se dispondrán a una altura de 3 m de altura sobre losas armadas y no se incluye el armado de dados de concreto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La Estructura de soporte de paneles solares, estará dispuesto a una altura de 3 m y no contará con dados de concreto para su fijación.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	22:14:03

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

Solicitan:

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN (Obligatorio)

La entrega de la ADQUISICION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA BOMBEO Y UBS, INCLUYE INSTALACIÓN, tendrá un plazo máximo de 25 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y/o notificada la orden de compra.

-El plazo de la entrega de los materiales será de 10 días calendarios.

-El plazo de instalación será de 10 días calendarios.

-El plazo de prueba de la instalación será de 5 días calendarios

SOLICITAMOS SE AMPLIE EL PLAZO DE ENTREGA E INSTALACION DADO DE LA LEJANIA DEL LUGAR Y EL ACCESO AL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA MISMA LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN (Obligatorio) La entrega de la ADQUISICION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA BOMBEO Y UBS, INCLUYE INSTALACIÓN, tendrá un plazo máximo de 50 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y/o notificada la orden de compra.

-El plazo de la entrega de los materiales será de 20 días calendarios.

-El plazo de instalación será de 25 días calendarios.

-El plazo de prueba de la instalación será de 5 días calendarios

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral: III** **Literal: X.** **Página: 38**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones b) Igualdad de trato. e) Competencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta realizada por el participante, el area usuaria ACLARA, que el plazo maximo se puede extender como maximo 5 dias calendario adicionales y poder realizar los trámites de conformidad y pago correspondiente en vista de que se acerca el cierre del año fiscal 2023.

el plazo modificado se detallaría como sigue:

-El plazo de la entrega de los materiales será de 15 días calendarios.

-El plazo de instalación será de 10 días calendarios.

-El plazo de prueba de la instalación será de 5 días calendarios.

haciendo un total de 30 dias calendario para su cumplimiento. los plazos en cuanto a entrega e instalacion son variables, dependiendo del proveedor adjudicado.

dicha modificacion se realizara en la integracion de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El plazo modificado se detallaría como sigue:

-El plazo de la entrega de los materiales será de 15 días calendarios.

-El plazo de instalación será de 10 días calendarios.

-El plazo de prueba de la instalación será de 5 días calendarios.

haciendo un total de 30 dias calendario para su cumplimiento. los plazos en cuanto a entrega e instalacion son variables, dependiendo del proveedor adjudicado.

dicha modificacion se realizara en la integracion de las bases.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	22:14:03

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Solicitan:

KIT DE CONTROL Y GESTION DE SISTEMA: MONITOR DE BATERIA DE 500 A COLOR CONTROL GX,CABLES VE. DIRECT, CABLES VE BUS. CARACTERISTICAS TECNICAS: -dispone de Bluetooth: SI - Tensión de alimentación: 6,5 ¿ 70V CC - Consumo de corriente: < 1mA - Rango de tensión de entrada, batería auxiliar: 6,5 ¿ 70V CC - Capacidad de batería (Ah): 1 - 9999Ah - Rango de temperatura de trabajo: -40 +50°C (-40 - 120°F) - Mide la tensión de una segunda batería, o la temperatura o el punto medio: Si - Rango de medición de la temperatura: -20 +50° C - Puerto de comunicación VE.Direct: Si - Precisión de la medición de la corriente: ± 0.4 % - Compensación: Inferior a 20 / 40 / 80 m A - Dimensiones (al x an x p): 46 x 120 x 54 m m - Grado de p rotección: IP2 1 Color Control GX : E s un elemento diferenciador que permite controlar y gestionar equipos de cualquier instalación fotovoltaica.

CONSULTAMOS:

SI EL SISTEMA DE MONITORIZACION ESTARA CONECTADO A UNA SEÑAL DE INTERNET PARA LA MONITORIZACION REMOTA, SI FUERA EL CASO SI LA OBRA YA DISPONEN DE INTERNET PARA LA MONITORIZACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 9. **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta realizada por el participante, el area usuaria ACLARA, que es necesario contar con equipos con acceso a Bluetooth y a wifi, en vista de que ya en comunidades cercanas ya se cuenta con conectividad 4G, y en un futuro no tan lejano, las comunidades contarán con dicha conectividad.

Cabe mencionar que la obra si cuenta con conectividad de internet y algunas viviendas y/o negocios cercanos cuentan con conectividad de Internet.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el proyecto si cuenta con conectividad a internet, también se tiene viviendas y negocios cercanos conectados a la red de internet.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL PROYECTO Sec. Func. : 0273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI RIO MISHAHUA DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	25/10/2023
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	22:14:03

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

e. Perfil del personal profesional para la instalación y montaje

¿ 01 ingeniero Electricista, Electromecánico y/o industrial (especialista instalador de sistema fotovoltaicos) y/o afines, y Contar como mínimo de 1 años de experiencia.

¿ 01 técnico especialista en la instalación de sistemas fotovoltaicos, y Contar como mínimo de 1 años de experiencia en la instalación de sistemas de bombeo y/o fotovoltaicos y ramas afines, contar con equipos y herramientas adecuadas para el tipo de trabajo.

Solicitamos:

EL PERFIL DEL INGENIERO ELECTRICISTA SEA TAMBIEN CON EXPERIENCIA EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y AFINES PARA DAR PLURALIDAD A POSTORES

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C.1 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones b) Igualdad de trato. e) Competencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta realizada por el participante, el area usuaria ACLARA, que el profesional Ingeniero Electricista, electromecánico, Industrial, Electrónico y/o afines, deben de contar con experiencia mínima de 1 año en sistemas fotovoltaicos.

dicho requisito esta contemplado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ 01 ingeniero Electromecánico, y/o ramas afines (electricista, industrial, Ing. Electrónico) con experiencia de 01 año en instalación de sistemas fotovoltaicos y/o electrobombas.