

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDSR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA " CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL BARRIO PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA- PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20600887182	Fecha de envío :	24/09/2024
Nombre o Razón social :	ICITEC S.A.C.	Hora de envío :	19:19:46

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN REFERENCIA A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, ESTA DEBERA DE INCLUIR OBRAS SIMILARES DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DEL TIPO DE OBRA Y A LAS PARTIDAS DEL PROYECTO, EN DONDE LAS OBRAS DE EDIFICACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS O CENTROS DE SALUD CUMPLEN CON LAS MISMAS PARATIDAS A EJECUTAR EN EL PRESENTE PROYECTO, POR LO QUE SE RECOMIENDA INCLUIR EN OBRAS SIMILARES LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y/O SALUD, ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR MAYOR AMPLITUD Y TRANSPARENCIA AL PRESENTE PROCESO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DEL REGLAMENTO DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, de acuerdo al numeral 29.8 del Artículo 29 del reglamento la cual establece que el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion de terminos de referencia y los requisitos de calificacion. asi mismos, lo que las bases estandar exigen, es la acreditacion de la experiencia en "obras similares", por lo cual nose infringe los principios que rigen las contrataciones publicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDSR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA " CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL BARRIO PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA- PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20600887182	Fecha de envío :	24/09/2024
Nombre o Razón social :	ICITEC S.A.C.	Hora de envío :	19:47:42

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN REFERENCIA AL EXPEDIENTE TECNICO COLGADO EN EL PORTAL DEL SEACE, SE PUDO VERIFICAR QUE ESTE SE ENCUENTRA CON INCONGRIENCIAS ENTRE SUS COMPONENTES, ESPECIFICAMENTE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EL CUAL SE REFIERE A OTRO PROYECTO DISTINTO AL PROYECTO DE LA CONVOCATORIA, LO QUE SE RECOMIENDA SU CORRECCION CON LA FINALIDAD DE EVITAR

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, las especificaciones tecnicas del expediente tecnico serán modificadas e integradas en la plataforma SEACE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-MDSR/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA " CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL BARRIO PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA- PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20600887182	Fecha de envío :	24/09/2024
Nombre o Razón social :	ICITEC S.A.C.	Hora de envío :	19:58:16

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN REFERENCIA AL EXPEDIENTE TECNICO SE PUEDE VERIFICAR QUE EL PLAZO DE EJECUCION ES DE 2.5 MESES DE CAUERDO A LO MENSIONADO EN LA MEEMORIA DESCRIPTIVA, LO CUAL ES INCONCISTENTE DE ACUERDO AL TIPO DE PROYECTO A DESARROLLAR YA QUE DENTRO DE SUS COMPONENTES SE ENCUENTRAN ESSTRUCTURAS DE LOSAS ALIGERADAS DE CONCRETO ARMADO LOS CUALES TIENEN UNA INTERRUPCION DE 28 DIAS PARA SU DESENCOFRADO DESPUES DE SU VACEADO LO CUAL RESTRINGE LA EJECUCION DE LAS DEMAS PARTIDAS DENTRO DEL MISMO MODULO ADMINISTRATIVO ASI COMO LA EJECUCION DE LOS TARRAJEOS Y SU POSTERIOR PINTADO LO QUE LO RECOMENDABLE ES DE 14 DIAS, LO QUE ES INCONCISTE CON EL POCO TIEMPO QUE SE PRETENDE DAR PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO, ADEMAS DEBO DE MENCIONAR QUE NO SE ANEXA EN EL EXPEDIENTE TECNICO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA PARA JUSTAMENTE VERIFICAR LA EJECUCION Y LOS TIEMPOS DE ESTAS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS, LO QUE SE RECOMIENDA AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION A UN TIEMPO RAZONABLE QUE GARANTICE LA NORMAL Y CORRECTA EJECUCION DE LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, ya que los precios unitarios, asi como los rendimientos son valores propios de la zona de ejecucion de obra.por lo tanto, el resultado obtenido del tiempo de programacion de dichas partidas, son la division de la cantidad de metrado y el rendimiento establecido en los analisis de costos unitarios junto al numero de cuadrillas necesarias para su elaboracion, por lo cual, el cronograma gantt de obra y su tiempo de ejecucion se encuentra justificada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDSR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA " CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL BARRIO PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA- PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20600887182	Fecha de envío :	24/09/2024
Nombre o Razón social :	ICITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:02:52

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

EN EL EXPEDIENTE TECNICO SE PUEDE VERIFICAR QUE NO CUENTA CON LOS ESTUDIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL MODULO ADMINISTRATIVO, LO QUE GARANTIZARA LA SOSTENIBILIDAD ESTRUCTURAL DEL PROYECTO, RECOMENDANDO SE ADJUNTE AL EXPEDIENTE TECNICO DICHOS CALCULOS ESTRUCTURALES DE VIGAS, COLUMNAS Y LOSAS ALIGERADAS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, la memoria de calculo estructural será integrada en la plataforma SEACE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDSR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA " CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL BARRIO PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA- PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20600887182	Fecha de envío :	24/09/2024
Nombre o Razón social :	ICITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:06:41

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:
EN EL EXPEDIENTE TECNICO SE ADJUNTA UN ARCHIVO ILEGIBLE QUE HACE REFERENCIA A LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS Y OTROS, LOS CUALES EN SU INTERIOR ESTAN INCOMPLETOS EN EL CASO DE LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS FALTA LAS PAGINAS ENTRE EL 5 AL 20 Y EN LOS DEMAS ESTUDIOS NO SE ENCUENTRAN LEGIBLES, LO QUE DIFICULTA EL ANALISIS DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA PODER REALIZAR LA PROPUESTA COMO POSTOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ARTICULO 2 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA OBSERVACION, las memorias de calculo estructural, estudio topografico, estudio de suelos, estudios hidrologico, estudio de seguridad y prevencion de siniestros, estudio de impacto ambiental, estudio de gestion de riesgos entre otros. seran corregidas e integradas en la plataforma SEACE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDSR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA " CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL BARRIO PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA- PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20600887182	Fecha de envío :	24/09/2024
Nombre o Razón social :	ICITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:13:57

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:
EN REFERENCIA AL EXPEDIENTE TECNICO, ESPECIFICAMENTE EN LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, SE PUEDE VERIFICAR QUE EXISTE LA PARTIDA DE PREVENCION DE COVID 19, LO CUAL YA NO DEBERIA ESTAR CONSIDERADO EN EL PRESENTE PROYECTO, YA QUE Que, con Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19, la cual es prorrogada mediante Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA, N° 009-2021-SA, N° 025-2021-SA, N° 003-2022-SA y N° 015-2022-SA, plazo que vence el 24 de febrero de 2023, POR LO QUE SE RECOMIENDA SE ELIMINE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DICHA PARTIDA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, ya que por medio de la Resolucion N°022-2024 se ha aprobado la directiva N° 349-MINSA/DIGIESP-2024 que establece las nuevas disposiciones para la prevencion, vigilancia y control de los trabajadores con riesgo de exposicion al COVID -19. esta norma deroga las disposiciones de la directiva anterior (339-MINSA-DGIESP-2023). por lo cual, estas son presupuestadas en el expediente tecnico de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-MDSR/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA " CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL BARRIO PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA- PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20600887182	Fecha de envío :	24/09/2024
Nombre o Razón social :	ICITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:17:55

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:
QUE DE ACUERDO A LO VERIFICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO, ESPECIFICAMENTE EN LOS PLANOS DEL PROYECTO, SE PUDO VERIFICAR QUE LA COBERTURA DEL GRADERIO NO CUENTA CON REFUERZOS VERTICALES QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD DE DICHA ESTRUCTURA FRENTE A LOS VIENTOS QUE SON DE GRAN MAGNITUD EN LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE EN DICGA ZONA, ADEMAS SE PUDO VERIFICAR QUE NO SE ADJUNTA AL EXPEDIENTE TECNICO NINGUN CALCULO ESTRUCTURAL DE DICHA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBERVACION, ya que el expediente tecnico cuenta con los planos de TRIBUNA DE ESTRUCTURA METALICA - COBERTURA, verificar PGN.30

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null