

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU
Nomenclatura :	AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEILECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:21:42

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Considerar el compute de cada analisis a partir de la toma de muestra por cada entrega y termine con la entrega del informe respectivo.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 3.2 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el numeral 12.2 de los terminos de referencia se establece el compute de cada analisis el cual dice:

"El plazo para cada análisis será de cincuenta (50) días calendarios que se computan a partir de la fecha establecida en la orden de proceder, y termina con la entrega del respectivo informe original firmado con el resultado del análisis realizado"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La Orden de Proceder se enviara al contratista 10 dias previos a la fecha de inicio del primer analisis (1ra entrega)

Entidad convocante :EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura :AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:21:42

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Considerar para la experiencia del postor considerar experiencia en mantenimiento de transformadores de potencia.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.2      Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta.  
El objetivo de la prestacion es el servicio de análisis de aceite transformadores no el mantenimiento de transformadores de potencia. Asi mismo en el numeral 13.2 de los terminos de referencia se considera servicios similares a los siguientes: análisis físico químico o análisis de furanos o análisis de gas cromatográfico o análisis de PCB.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:21:42

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar que las valorizaciones se realizaran por intervencion.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La forma de pago se realizará por cada entrega (pagos parciales). Ver numeral 16.ii de los terminos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEILECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:25:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

considerar como experiencia del postor "la fabricacion de transformadores de potencia".

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta.  
El objetivo de la prestacion es el servicio de análisis de aceite transformadores no la fabricacion de transformadores de potencia. Asi mismo en el numeral 13.2 de los terminos de referencia se considera servicios similares a los siguientes: análisis físico químico o análisis de furanos o análisis de gas cromatográfico o análisis de PCB.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:49:06

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

¿Se puede realizar la extracción de las muestras de aceite con los transformadores energizados?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si.  
La extraccion de muestras de aceite se puede realizar cuando los transformadores estan energizados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:49:06

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

¿El muestreo y análisis de aceite se realizará solo al aceite contenido en la cuba de transformador o si tuviere conmutador bajo carga también se realizará adicionalmente los mismos análisis?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Por cada trasformador se extraera de su cuba una sola muestra de aceite para el analisis solicitado en las tablas N°1 y N°2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura :AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:49:06

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:  
Favor de enviar placa de características de cada transformador, foto panorámica de los transformadores y sus respectivas válvulas de muestreo.

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.2      Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Las características tecnicas principales de cada transformador se indican en las tablas N°1 y N°2 (Potencia y numero de devanados). Asi mismo se confirma que cada transformador tiene su respectiva valvula para la extraccion de muestra de aceite.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:49:06

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Después de cada intervención ¿cuál es el plazo para la exposición de los resultados?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El numeral 10.3.b de los terminos de referencia establece: "El contratista realizará una exposición a los profesionales de ELECTROPERU de los resultados de los análisis de aceite realizados después de cada entrega. Este se realizará en forma virtual".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El plazo maximo para la exposicion de resultados sera de 03 dias posteriores a la fecha de cada entrega.



Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:49:06

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

¿El Laboratorio debe estar acreditado por INACAL?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El cuarto parrafo del numeral 21.1 de los terminos de referencia establece: "El Contratista antes del inicio de los trabajos deberá alcanzar a ELECTROPERU S.A. una copia de la certificación de la norma ISO/IEC 17025 vigente, del Laboratorio donde se realizará los análisis".

Esto es una obligacion minima, lo que implica que el laboratorio tambien podria estar acerditado por INACAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20392871617	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	TJ H2B LATINA S.A.C.	Hora de envío :	12:23:59

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

VUESTRO TDR NO INDICA SI EL LABORATORIO DE ENSAYO DEBE DE CONTAR CON ACREDITACIÓN VIGENTE ISO 17025. FAVOR DE INDICARNOS SI EL ALCANCE DE ACREDITACIÓN TAMBIÉN DEBE DE ADJUNTARSE YA QUE AHÍ INDICA LA ACREDITACIÓN DE CADA UNO DE LOS ANÁLISIS A REALIZAR QUE SEGÚN VUESTRO TDR ES ANÁLISIS FISICO QUÍMICO, DGA, FURANOS Y PCB. ASÍ MISMO INDICAR SI ES REQUISITO QUE EL LABORATORIO DEBE DE ESTAR ACREDITADO EN ESOS ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN TDR.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10.4 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El cuarto parrafo del numeral 21.1 de los terminos de referencia establece: "El Contratista antes del inicio de los trabajos deberá alcanzar a ELECTROPERU S.A. una copia de la certificación de la norma ISO/IEC 17025 vigente, del Laboratorio donde se realizará los análisis".

Esto es una obligacion minima, y el alcance del analisis de aceite es el fisico quimico, Cromatografico, Furanos y PCB.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura :AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:19:02

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se piden los Métodos Color por la ASTM 1500 y Densidad por la ASTM D1298. ¿Favor confirmar si podrían realizarse los métodos Color ASTM 6045 y la ASTM D4052 métodos automáticos que requieren menor cantidad de muestra y tienen menor costo operativo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10.4 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta.

Considerar para la prueba de Color el metodo ASTM D-1500, y para la Gravedad específica el metodo ASTM D1298, tal como se indica en el numeral 10.4 de los TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:19:02

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar si solo el servicio de muestreo pueda ser tercerizado, es decir, SGS adquiriría los servicios de una empresa especializada en este tipo de Equipos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12.1 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:19:02

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Confirmar requisitos de ingreso a cada una de las instalaciones.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12.1 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los requisitos se indican en los numerales 10.7 y 21.1 de los TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:19:02

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

¿Confirmar si los equipos se encuentran en altura, si es así, el cliente proveerá escalera estroboscópica? O ¿el proveedor debe llevar la escalera?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12.1 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el 90% de transformadores los puntos donde se tomaran la muestra de aceite no requieren de escalera. Para el caso del resto de transformadores ELECTROPERU proporcionara la escalera para realizar la toma de muestra de aceite.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:19:02

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

¿Confirmar el número máximo de equipos a muestrear por día, puede darse el caso que el cliente tenga poca disponibilidad de equipos y requerimos la información para saber la cantidad de días para realizar la totalidad de muestreos?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12.1 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Dependera de la cantidad de personas que el contratista designe para tomar las muestras de aceite. Electroperu brindara los premisos de trabajo para realizar la toma de muestras.  
Todos los equipos (Transformadores) estan disponibles en todo momento para la extracion de muestras de aceite.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura :AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:19:02

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

¿Confirmar si los equipos se encontraran sin carga eléctrica al momento del muestreo? ¿o seguirán energizados?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12.1 Literal: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 25

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la extraccion de muestras se realizara con los equipos energizados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:19:02

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

¿Confirmar si el cliente posee las válvulas de toma de muestra de cada equipo? O ¿SGS deberá llevarlas? Ya que algunos equipos podrían necesitar válvulas especiales que deberán ser fabricadas y deberemos tener las medidas de cada toma. Favor brindar máximo detalle.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12.1 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que cada transformador tiene su valvula de extraccion de muestra de aceite.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:19:02

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Favor indicar plazos específicos para enviar resultados tanto para informes de laboratorio como para Informes técnicos (días hábiles).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12.1 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el numeral 12.2 de los terminos de referencia se establece :

"El plazo para cada análisis será de cincuenta (50) días calendarios que se computan a partir de la fecha establecida en la orden de proceder, y termina con la entrega del respectivo informe original firmado con el resultado del análisis realizado"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEILECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:19:02

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Agradecemos confirmar si el servicio será por los tres años de manera permanente o si será a solicitud

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el numeral 12.2 de los terminos de referencia establece:

"El plazo de ejecución del servicio es de mil noventa y cinco (1095) días calendarios de acuerdo a la Tabla N° 3."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:19:02

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Agradecemos confirmar si se le brindará traslado al Campamento y a la Presa al profesional, o si habrá un punto de recojo desde una ciudad base

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El servicio es a todo costo, debe incluir los gastos que demande el uso de probetas, jeringas especiales y el desplazamiento de su personal para la toma de las muestras de aceite (Ver primer parrafo del nuemeral 21.1 y numeral 12.1 de los TDR)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:19:02

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Agradecemos confirmar si solo será requerido un profesional para el servicio, o si el señalado en este punto corresponde al Requerimiento Técnico Mínimo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: 13.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La cantidad minima es un tecnico especialista (personal clave), sin embargo el contratista podria designar una mayor cantidad de tecnicos especilsita para la extraccion de muestras de aceite. Ver numeral 13.1 de los TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:19:02

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Agradecemos confirmar cuál será el horario que mantendrá el profesional

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El hoario para ejecutar la extraccion de muestra de aceite sera de 07:30 a 19:00 horas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:19:02

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Respecto las garantías indicadas, agradeceremos confirmar si ambas aplican para este servicio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: - Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para el presente procedimiento debe cumplir solo la Garantía de fiel cumplimiento del contrato o de acuerdo a lo que dispone la Ley 32077 que establece un medio alternativo de garantía de cumplimiento en los procesos de Contratación Publica de MYPES, de ser el caso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEILECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:19:02

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Respecto al perfeccionamiento del contrato, solicitamos que como primera etapa se permita la presentación de los documentos de forma digital, esto considerando el tiempo que puede tomar la obtención de la Garantía de fiel cumplimiento y la presentación en forma física en el sitio indicado.

Una vez que Electroperú de conformidad de la documentación enviada, se procedería con el envío de los documentos en forma física.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.4 Literal: - Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el Artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, el postor ganador debe presentar los documentos necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro en la forma y manera que indica las bases. En caso corresponda presentar una garantía de Fiel Cumplimiento y esta se realice mediante la presentación de una Carta Fianza o poliza de Caucion, es obligacion de ganador de buena pro presentar el original en fisico en la mesa de partes de ELECTROPERU ubicado en la Av. Prolongacion Pedro Miotta-SJM, el mismo dia que ha presentado toda la demas documentacion que indica las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura :AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEILECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:19:02

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia solicitada al Postor, con el fin de promover una mayor participación de postores, solicitamos incluir los siguientes servicios, como servicios similares; Servicios de Análisis de muestra de aceite de transformadores para descarte del contenido de PCB y/o Análisis de aceites dieléctricos de transformadores y/o Extracción y Análisis de aceites dieléctricos de transformadores de Distribución y/o Análisis de muestra de aceite de transformadores como físico químico, cromatográficos y/o Análisis de aceite dieléctrico especializado, como pruebas físico - químicas, furanos, PCB, cromatográfico y/o Análisis de productos derivados de petróleo utilizados como lubricantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si bien los referidos documentos pueden ser presentados a través de la Mesa de Partes Virtual, es importante resaltar que la Garantía de Fiel Cumplimiento debe ser presentada en forma física, ya que su custodia es fundamental para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. La presentación física de la garantía es un requisito indispensable y no puede ser sustituida por la presentación digital.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DEIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DEL CENTRO PRODUCCION MANTARO

Ruc/código :	20601504333	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	ECOSIG SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:50:05

**Observación: Nro. 26**

**Consulta/Observación:**

se solicita a la entidad considerar experiencia del postor en la especialidad en moneda nacional (nuevo soles) o especificar si es factible considerar el tipo de cambio a fin de tener una mayor concurrencia de postores

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** b      **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se podra presentar la experiencia del postor en la especialidad, en moneda nacional o extranjera.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null